РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР

ПРОЕКТ

ЗАПОВЕД

№ ……..

София, …….

На основание чл. 43, ал. 4 и чл. 10в, ал. 2, т. 1 от Закона за измерванията по предложение на председателя на Българския институт по метрология с рег. № 29-00-16/04.04.2025 г. и във връзка с чл. 65 и следващите от Административно-процесуалния кодекс

ИЗМЕНЯМ:

Заповед № А-616 от 11.09.2018 г. (ДВ, бр. 82 от 2018 г.), изменена със Заповед № А-259 от 29.04.2021 г. (ДВ, бр. 44 от 2021 г.) и Заповед № 2010-291 от 18.05.2023 г. (ДВ, бр. 49 от 2023 г.) за определяне периодичност на последващите проверки на средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, както следва:

№ по ред	Наименование на средствата за измерване	Периодичност на проверките
1	2	3
27.	Електромери – еднофазни	девет години
28.	Електромери – трифазни, използвани по предназначение за отчитане на електроенергия	шест години

Мотиви за изменението:

1. На основание чл. 43, ал. 4 и чл. 10в, ал. 2, т. 1 от Закона за измерванията, председателят на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) определя със заповед периодичността на проверка на средствата за измерване в употреба, които подлежат на контрол, по предложение на Български институт по метрология (БИМ). Предложението е постъпило в агенцията с писмо с вх. № 29-00-16/04.04.2025 г. Към предложението е приложена информация за резултатите от периодичните проверки на електромери, еднофазни и трифазни, за периода от 2019 г. до 2024 г. включително. Отчита се тенденция за намаляване броя на несъответстващите електромери, като границата за посочения период е трайно под 5% (по данни от ДАМТН за резултати от извършени проверки на електромери и по данни на БИМ за резултати от прилагане на статистически метод на контрол за удължаване срока на валидност на проверките). В тази връзка, от Български институт по метрология е предложено увеличение на периодичността на проверките на електромери с 50 % на основание рекомендация G 20 на Международната организация по законова метрология – Organization International of Metrology Legal.
2. Анализът на данните направен, въз основа на отчетите, които оправомощените лица за проверка на електромери, периодично представят пред Държавната агенция за метрологичен

и технически надзор показват, че броят на несъответстващите електромери е по-малко от 5 %. За периода от 2019г. до 2024г. средният брой на извършените проверки съответно 401 205 бр. еднофазни и 140 361 бр. трифазни електромери е достатъчно голям за да се приеме, че резултатите са представителни и могат да послужат като основание за увеличаване на периодичността на проверките.

3. От 2004 г. до настоящия момент, за период от 20 години, периодичността на проверките на електромери е променяна един път, със Заповед № 2010-291 от 18.05.2023 г. Направеното изменение определя периодичността на последващите проверки на електромери -трифазни да се извършва през четири години.
4. Развитието на техниката и технологиите в областта на измерване на електрическата енергия и анализът на резултатите от извършвания последващ периодичен, метрологичен контрол на електромери през годините е достатъчно основателен мотив за издаване на настоящата заповед, с която се цели постигане на европейската и международна тенденция за увеличаване периодичността на проверките на средства за измерване, по принцип.

Следващата периодична проверка на средствата за измерване, за които към датата на влизане в сила на тази заповед не е изтекъл срокът на валидност на последващата проверка, определен в Заповед № А-616 от 11.09.2018 г. (ДВ, бр. 82 от 2018 г.), изменена със Заповед № А-259 от 29.04.2021 г. (ДВ, бр. 44 от 2021 г.) и Заповед № 2010-291 от 18.05.2023 г. (ДВ, бр. 49 от 2023 г.) на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, се извършва на периодите, посочени в тази заповед.

В останалата част Заповед № А-616 от 11.09.2018 г. остава в сила.

Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта по чл. 65 и чл. 66 от АПК, чрез представяне на писмени предложения и възражения по проекта на заповед на имейл адрес: damtn@damtn.government.bg или в Центъра за административно обслужване в сградата на ДАМТН, на адрес – гр. София, бул. „Г.М. Димитров“ № 52А в едномесечен срок, считан от датата на оповестяване на уведомлението.

Заповедта да се публикува на Портала за обществени консултации към Министерски съвет с цел по – широко обществено обсъждане.

Заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“ и да се публикува на интернет страницата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

Заповедта влиза в сила 1 /един/ месец след датата на обнародването ѝ в „Държавен вестник“.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд София – град, в едномесечен срок от съобщението за издаването ѝ.

Evgeni Simeonov Simeonov
03.06.2025

ИНЖ. ЕВГЕНИ СИМЕОНОВ
Председател на ДАМТН