СЪГЛАСУВАТЕЛНА ТАБЛИЦА на постъпилите предложения и възражения по проект на Наредба № 6 от ...2024 г. за присъединяване на обекти към електрическите мрежи, приет с решение на КЕВР по Протокол № 29 от 31.01.2024 г., т. 1				
№ на разпоредба /наименование на лицето	**Предложен текст**	**Предложения на лицето за изменение и допълнение**	**Мотиви на лицето**	**Мотиви на КЕВР за приемане/отхвърляне на предложенията за изменение и допълнение**
Чл. 1, ал. 1, т. 5 „Електроразпределение Юг“ ЕАД	Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за: 5. промени в присъединяването на съществуващи присъединени към електрическите мрежи обекти;	Чл. 1, ал. 1, т. 5 „промени в начина на присъединяване~~то~~ на съществуващи, присъединени към електрическите мрежи обекти“	Предложението с цел по-ясен изказ.	**Предложението се приема.**
Чл. 1, ал. 1, т. 6 „Електроразпределение Юг“ ЕАД	Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за: 6. проучване на условията и начина на присъединяване, издаване на становище за присъединяване и сключване на предварителен договор и договор за присъединяване на обекти;	Да отпадне	В чл. 1, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4 и т. 5 ясно е казано, че се определят условията и редът за присъединяване на различни обекти към електрическите мрежи и съответно промени в начина на присъединяване на тези обекти, проучването на условията и начина на присъединяване, сключването на предварителен договор („ПД“) и договор е именно част от този ред, т.е. това изброяване според дружеството е излишно.	**Предложението не се приема.** С предложената от КЕВР редакция се постига по голяма прецизност и яснота на разпоредбата.
Чл. 1, ал. 1 адв. Стоянов и Цекова	Чл. 1 (1) 8. няма предложен текст	Чл. 1 (1) 8. водене и поддържане на публичните регистри по чл. 28, ал. 5 от Закона за енергията от възобновяеми източници.	Не са посочени.	**Предложението не се приема.** В ЗЕВИ не е предвидено изрично с наредбата по чл. 116, ал. 7 да се уреждат условията и

				редът за водене и поддържане на публичните регистри по чл. 28, ал. 5 от същия закон. Това задължение е вменено директно на самите мрежови оператори.
Чл. 2, ал. 2 „Електроразпределение Юг“ ЕАД	Чл. 2 (2) Искането за проучване на условията и начина на присъединяване и исканията за сключване на предварителен договор за присъединяване и/или договор за присъединяване на обект по ал. 1 се подават до съответния мрежови оператор, на чиято лицензионна територия или към чиято мрежа ще бъде или ще се присъедини обектът. Искане за проучване на условията и начина на присъединяване на обект може да бъде подадено и по реда на чл. 140а от Закона за устройство на територията.	Чл. 2 (2) Искането за проучване на условията и начина на присъединяване и исканията за сключване на предварителен договор за присъединяване и/или договор за присъединяване на обект по ал. 1 се подават до съответния мрежови оператор, на чиято лицензионна територия или към чиято мрежа ~~ще бъде или~~ ще се присъедини обектът. Искане за проучване на условията и начина на присъединяване на обект може да бъде подадено и по реда на чл. 140а от Закона за устройство на територията.	Предложението е с цел по-ясен изказ.	**Предложението се приема.**
Чл. 2, ал. 3, т. 2 „Електроразпределение Юг“ ЕАД	Чл. 2. (3) Мрежовият оператор, към чиято мрежа ще се осъществи присъединяването, издава и договаря с лицето, поискало присъединяването:	Чл. 2. (3) Мрежовият оператор, към чиято мрежа ще се осъществи присъединяването, издава и	Целта е последователност и логичност в изказа (предвид чл. 2, ал. 3, т. 3).	**Предложението се приема.**

	2. предварителен договор за присъединяване, когато такъв се изисква, сключен между съответния мрежови оператор и лицето, поискало присъединяването;	договаря с лицето, поискало присъединяването: 2. предварителен договор за присъединяване, когато такъв се изисква, сключен между съответния мрежови оператор, към чиято мрежа ще се осъществи присъединяването, и лицето, поискало присъединяването;		
Чл. 2, ал. 4 адв. Стоянов и Цекова	Чл. 2. (4) Проучването на условията и начина на присъединяване на обект се извършва след представяне на валидна виза за проектиране или влязъл в сила подробен устройствен план (ПУП), когато издаването им е задължително съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията.	Да отпадне.	Предложението цели съкращаване на цялостния срок за развитие на обект за производство или съхранение от момента на избора на подходящ поземлен имот до въвеждане на проекта в експлоатация. Препоръчително е първата стъпка в инвестиционния процес да бъде получаването на становище за присъединяване, с оглед на което инвеститорът да прецени дали ще може да осъществи определен проект при предложените условия за присъединяване и планираните срокове. От гледна точка на изпълнение на административните процедури за одобрение/изменение на подробен устройствен план („ПУП“), както и приложимите процедури по Закона за опазване на околната среда, инвеститорът ще има	**Предложението се приема по принцип.** Ал. 4 придобива следната редакция: (4) Проучването на условията и начина на присъединяване на обект се извършва след представяне на: 1. документ, удостоверяващ наличието на вещно право да се строи в имота или в обекта, в който е или ще бъде изграден обектът или несамостоятелното съоръжение/инсталация, или 2. нотариално заверено съгласие на собственика на имота за поставяне на обекта или на несамостоятелното съоръжение/инсталация или договор за наем, сключен със собственика на имота и

			възможност да инициира едновременно процедурата за ПУП за имота, където е разположен обектът за производство и/или съхранение и процедурата за ПУП за присъединителни съоръжения (най-често парцеларен план за техническа инфраструктура (електропровод), разположена извън урбанизираните територии), за приемането на който е необходима информацията от становището за присъединяване. Паралелното развитие на процедурите за ПУП би съкратило значително цялостния срок за развитие на проект за възобновяеми енергийни източници в съответствие с принципите за ускоряване разгръщането на енергията от възобновяеми източници, установени с Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 година за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и Препоръка на Комисията от 18.5.2022 година относно ускоряване на процедурите за издаване на разрешения за	нотариално заверено съгласие на собственика на имота за поставяне на обекта или на несамостоятелното съоръжение/инсталация. Във връзка с приетата редакция на чл. 2, ал. 4 се правят съответни изменения и в следните разпоредби: чл. 8, ал. 2; чл. 49, ал. 2; чл. 51, ал. 2; чл. 59, ал. 6; чл. 77, ал. 2 и чл. 79, ал. 2.

			проекти за енергия от възобновяеми източници и улесняване на споразуменията за закупуване на електроенергия. При наличие на изискване за представяне на влязъл в сила ПУП на етап искане за проучване на начина и условията за присъединяване, инвеститорът трябва да придобие предварително вещни права върху земята и да премине през процедурата за приемане или изменение на ПУП за поземления имот, без да разполага с информация за сроковете за присъединяване, начина и мястото на присъединяване и въобще какви ще бъдат задълженията на страните по изграждане на присъединяването. Изискването затруднява инвестиционния процес, тъй като задължава инвеститорите да вложат значителни разходи за придобиването на вещни права върху имоти и за приемане/изменение на ПУП за същите, като впоследствие може да се окаже, че при текущото състояние на мрежата няма капацитет за присъединяване на допълнителни производствени мощности, а за увеличаването на	

			преносната способност на мрежата е необходима инвестиция, която производителят не може да покрие. Тъй като изискването за представяне на влязъл в сила ПУП често е свързано с проекти извън урбанизираните територии, при които се налага смяна на предназначението на земеделска земя, отчитайки уредбата за защита на земеделските земи, залегнала в Конституцията на Република България и Закона за опазване на земеделските земи, по-разумният подход при изграждане на нови мощности за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници е първо да се получи становище за присъединяване за определени поземлени имоти и впоследствие да се пристъпва към промяна на предназначението им, ако е допустима и законна. По този начин ще се ограничи практиката да се променя предназначението на земеделска земя със спекулативна цел (продажба на проект развит до етап подробен устройствен план), при която смяната на предназначението на земите се	

			осъществява без наличието на реално инвестиционно намерение. Такива имоти често остават неизползвани с години поради липсата на купувач, който да изгради обекта за производство на енергия от възобновяеми източници. Що се отнася до информация и технически данни, необходими за изготвяне на становище за присъединяване, визата за проектиране или влязъл в сила ПУП не са обективно необходими, за да могат операторите на мрежите да подготвят становище за присъединяване. От заявителя може да се изиска актуална скица на имота, схема с планирано разположение на обектите и друга допълнителна информация, необходима на оператора на мрежата, за да подготви становището.	
Чл. 2, ал. 4 служби на Европейската комисия, отговарящи за прилагането на Механизма за възстановяван	Чл. 2. (4) Проучването на условията и начина на присъединяване на обект се извършва след представяне на валидна виза за проектиране или влязъл в сила подробен устройствен план (ПУП), когато издаването им е задължително	Няма предложен текст.	Според предложението ПУП за имота, в който е предвидено да се изгради обект за присъединяване към електрическите мрежи следва да се изисква не при подаване на заявлението за проучвавне на условията за присъединяване, а поне на етап преди сключването на предварителен договор. В тази	**Предложението се приема и е отразено по-горе.**

е и устойчивост	съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията.		връзка е посочено, че процедурата по издаване на ПУП обикновено отнема няколко месеца и ангажира много институции, като е предложено вместо ПУП за парцела инвеститорите да представят документ за правата върху земята.	
Чл. 2, ал. 4 Българска ветроенергийна асоциация	Чл. 2. (4) Проучването на условията и начина на присъединяване на обект се извършва след представяне на валидна виза за проектиране или влязъл в сила подробен устройствен план (ПУП), когато издаването им е задължително съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията.	няма предложен текст	Изискването за представяне на ПУП или виза за проектиране на този ранен етап от инвестиционното намерение, по отношение на ветроенергийните проекти, е на практика твърде късно, тъй като предполага значителни разрешителни процедури и финансова инвестиция да са осъществени преди инвеститора да получи потвърждение за присъединителните възможности. В тази връзка асоциацията предлага ал. 4 да отпадне от текста в чл. 2 от Проекта на Наредбата, по отношение на ветроенергийните проекти.	**Предложението се приема по принцип в редакцията по-горе.**
Чл. 2, ал. 4, Асоциация свободен енергиен пазар	Чл. 2. (4) Проучването на условията и начина на присъединяване на обект се извършва след представяне на валидна виза за проектиране или влязъл в сила подробен	няма предложен текст	В случая, това е само предварително проучване и би следвало процедурата да е възможна на база на предварителен ПУП, а не на влязъл в сила такъв. Влязъл в сила	**Предложението се приема по принцип в редакцията по-горе.**

	устройствен план (ПУП), когато издаването им е задължително съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията.		ПУП би бил необходим, само ако условията за присъединяване удовлетворяват възложителя.	
Чл. 2, ал. 5 Камара на инженерите в инвестиционното проектиране	Чл. 2. (5) Предварителният договор за присъединяване се сключва преди изготвянето на инвестиционния проект за изграждане или преустройство на присъединявания обект.	Няма предложен конкретен текст.	Според камарата така формулиран, членът забранява на когото и да е било да изготвя проекти, без писменото съгласие на дадено електроразпределително дружество, което става едноличен господар на живота на всички българи. Счита това за противоконституционно ограничаване на права и свободи на гражданите. По аргумент от чл.6, ал.2, чл.26, ал.1, чл.57, ал.1 и ал.2 от Конституцията на Р България. Напомня, че разпоредбите на Конституцията имат непосредствено действие (чл.5, ал.2) и че другите закони не могат да ѝ противоречат (чл.5 ал.1). Намира за абсурдно предложението, мрежовите оператори да поставят каквито и да е било условия пред физическите и юридически лица, кой, кога, защо или по какъв начин ще си изготви инвестиционен проект. Още по-абсурдно може да е положението, при което инвеститорът изобщо	**Предложението не се приема.** Няма предложен конкретен текст. Разпоредбата има за цел да ускори процедурата по присъединяване, като се дава възможност на инвеститорите да сключат предварителен договор преди да се изготви инвестиционния проект за изграждане или преустройство на присъединявания обект. В този смисъл, напълно погрешно е разбирането, че разпоредбата забранява проектиране преди сключване на предварителен договор. В допълнение, когато изначално не се предвижда обмен на енергия между даден обект и електрическа мрежа, то тогава няма и присъединяване.

			не иска да има взаимоотношения с операторите, а ще си произвежда сам енергията.	
Чл. 2, ал. 6 „Електроразпределение Север“ АД	Чл. 2. (6) Договорът за присъединяване се сключва след одобряването на инвестиционния проект и издаване на разрешение за строеж за изграждане или преустройство на присъединявания обект или разрешение за поставяне, когато издаването им е задължително съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията.	Чл. 2. (6) Договорът за присъединяване се сключва след одобряването на инвестиционния проект и издаване и влизане в сила на разрешение за строеж за изграждане или преустройство на присъединявания обект или разрешение за поставяне, когато издаването им е задължително съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията.	Разрешението за строеж е индивидуален административен акт по смисъла на Административно-процесуалния кодекс и Закона за устройство на територията (ЗУТ). Разрешението за строеж може да се обжалва от заинтересованите лица и подлежи на служебна проверка от органите на ДНСК. За да породи правно действие, разрешението за строеж следва да е влязло в законна сила. Наличието на влязло в сила разрешение за строеж е абсолютна предпоставка за предприемане на последващи действия, в случая – сключване на договор за присъединяване. Съществува правен риск при отмяна на разрешението за строеж мрежовият оператор да е сключил договор за присъединяване без наличието на изискуемото разрешение за строеж. Дружеството счита, че е допусната техническа грешка и е пропуснато да се отбележи, че разрешението за строеж следва да е влязло в законна сила. Аргумент за това е чл. 21, ал. 2, т. 1 от	**Предложението се приема по принцип. Разпоредбата придобива следната редакция:** Чл. 2. (6) Договорът за присъединяване се сключва след одобряване на инвестиционния проект, когато е приложимо, и издаване и влизане в сила на разрешение за строеж за изграждане или преустройство на присъединявания обект, с изключение за съоръженията за присъединяване, или разрешение за поставяне, когато издаването им е задължително съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията.

			проекта по Наредба № 6, където изрично е отбелязано, че разрешението за строеж следва да е влязло в сила.	
Чл. 2, ал. 6 адв. Стоянов и Цекова	Чл. 2. (6) Договорът за присъединяване се сключва след одобряването на инвестиционния проект и издаване на разрешение за строеж за изграждане или преустройство на присъединявания обект или разрешение за поставяне, когато издаването им е задължително съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията.	В чл. 2, ал. 6 след думите „одобряването на инвестиционния проект“ се добавя „„ когато е приложимо,“.	Съгласно чл. 147, ал. 1, т. 14 от ЗУТ монтаж на инсталации за производство на електрическа енергия, топлинна енергия и/или енергия за охлаждане от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 1 MW не изисква одобряването на инвестиционни проекти, а само издаване на разрешение за строеж. В тази връзка, разпоредба на чл. 2, ал. 6 от наредбата не следва да включва общо изискване за одобряване на инвестиционни проекти за всички видове обекти.	**Предложението се приема, като е отразено по-горе.**
Чл. 2, ал. 6 Асоциация свободен енергиен пазар	Чл. 2. (6) Договорът за присъединяване се сключва след одобряването на инвестиционния проект и издаване на разрешение за строеж за изграждане или преустройство на присъединявания обект или разрешение за поставяне, когато издаването им е задължително съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията.	няма предложен текст	Асоциацията счита, че следва да се уточни каква фаза от инвестиционния проект се визира - дали идеен, технически или работен проект.	**Предложението не се приема.** Законът за устройство на територията предвижда възможност за издаване на разрешение за строеж въз основа на трите вида проекти – идеен, технически или работен проект, поради което конкретизирането е излишно.
Чл. 2, ал. 7 „Електроразпр	Чл. 2. (7) Проучването на условията и начина на	Чл. 2, ал. 7 „Проучването на условията и начина на	Въпреки че като замисъл центровете за административно	**Предложението се приема.**

еделение Юг“ ЕАД	присъединяване на обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници или на условията и начина на присъединяване на съществуващ обект за потребление, когато към него се предвижда изграждане на несамостоятелно съоръжение/инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, сключването на предварителния договор за присъединяване, когато такъв се изисква, и на договора за присъединяване се извършва след предоставяне на информация и документи по реда на чл. 22 от Закона за енергията от възобновяеми източници.	присъединяване на обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници или на условията и начина на присъединяване на съществуващ обект за потребление, когато към него се предвижда изграждане на несамостоятелно съоръжение/инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, сключването на предварителния договор за присъединяване, когато такъв се изисква, и на договора за присъединяване ~~се извършва след предоставяне на информация и документи по реда на~~ <u>може да се извърши и по реда на</u> чл. 22 от Закона за енергията от възобновяеми източници.“	обслужване („*ЦАО*“) по чл. 22 ЗЕВИ са добра идея и задължителни съгласно член 16 Директива 2018/2001, е много съмнително дали всички 265 общини в България ще се справят с тази задача. Ако тази ал. 7 остане в този вид, това би означавало,. че всички процедури по присъединяване на обекти за производство на електрическа енергия да минават задължително през тези ЦАО, което може да постави инвеститорите пред невъзможност да реализират проектите си (поради липсата на такъв център в съответната община или поради това, че той не работи както е предвидено). Поради това, дружеството предлага, това да остане като възможност, а не да е задължително.	
Чл. 2, ал. 7 адв. Стоянов и Цекова	Чл. 2. (7) Проучването на условията и начина на присъединяване на обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници или на условията и	Да отпадне.	Процедурата за присъединяване на обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници следва да може да се извърши и без предоставянето на информация	**Предложението се приема по принцип в редакцията по-горе.**

	начина на присъединяване на съществуващ обект за потребление, когато към него се предвижда изграждане на несамостоятелно съоръжение/инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, сключването на предварителния договор за присъединяване, когато такъв се изисква, и на договора за присъединяване се извършва след предоставяне на информация и документи по реда на чл. 22 от Закона за енергията от възобновяеми източници.		служебно от центъра по чл. 22 от ЗЕВИ. Отчитайки, че към момента на подаване на искането за договор за присъединяване инвеститорът така или иначе ще разполага с документите,	
Чл. 2, ал. 7 Министерство на Енергетиката	Чл. 2. (7) Проучването на условията и начина на присъединяване на обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници или на условията и начина на присъединяване на съществуващ обект за потребление, когато към него се предвижда изграждане на несамостоятелно съоръжение/инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, сключването на предварителния договор за	няма предложен текст	Разпоредбата не съответства на чл. 22 от ЗЕВИ и следва да се прецизира, като се има предвид следното: Съгласно чл. 22, ал. 1 от ЗЕВИ, създадените към общините центрове за административно обслужване организират процедурите за предоставяне на административни услуги по издаване на разрешение за строеж и/или разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация на енергийни обекти и съоръжения за производство на енергия от ВИ.	**Предложението се приема по принцип в редакцията по-горе.**

	присъединяване, когато такъв се изисква, и на договора за присъединяване се извършва след предоставяне на информация и документи по реда на чл. 22 от Закона за енергията от възобновяеми източници.		Центровете предоставят на съответния оператор на електрическа мрежа информация за всяко издадено разрешение за строеж. Предвид това, проучването на условията и начина на присъединяване следва да се извършва след подаване на искане до съответния оператор на електрическа мрежа или по реда на чл. 140а от Закона за устройство на територията (ЗУТ), както е записано и в чл. 49, ал. 1 и чл. 50, ал. 1 от проекта на наредба. Съгласно цитираната разпоредба на чл. 22, ал. 1 от ЗЕВИ, центровете за административно обслужване не организират процедури за издаване на разрешение за строеж за обекти за потребление, към които се предвижда изграждането на несамостоятелни съоръжения за производство на електрическа енергия от ВИ. За присъединяването на несамостоятелни съоръжения за производство на електрическа енергия от ВИ искания за проучване на условията и начина на присъединяване следва да се подават до оператора на съответната електрическа мрежа,	

			както е посочено в чл. 7, ал. 5 от проекта на наредба.	
Чл. 2, ал. 7 Асоциация за Производство, Съхранение и Търговия на Електроенергия	Чл. 2. (7) Проучването на условията и начина на присъединяване на обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници или на условията и начина на присъединяване на съществуващ обект за потребление, когато към него се предвижда изграждане на несамостоятелно съоръжение/инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, сключването на предварителния договор за присъединяване, когато такъв се изисква, и на договора за присъединяване се извършва след предоставяне на информация и документи по реда на чл. 22 от Закона за енергията от възобновяеми източници.	Да отпадне.	Подаването на документи по чл. 22 от ЗЕВИ би могло да доведе до забавяне на придвижването им поради забавяне от страна на центровете за административно обслужване (формирането на тези центрове и обучението на кадри относно необходимите процедури и документи, които са необходими, отнема време). Би следвало да бъде предоставена гъвкавост относно подаване и придвижване на документите и да не е задължително ползването на услугите на центровете за административно обслужване.	**Предложението се приема по принцип в редакцията по-горе.**
Чл. 2, ал. 8 „Електроразпределение Север“ АД	Чл. 2. (8) Преносът на електрическа енергия от присъединявания обект към съответната мрежа и от тази мрежа към присъединявания обект се осъществява след въвеждането в експлоатация при	Чл. 2. (8) Преносът на електрическа енергия от присъединявания обект към съответната мрежа и от тази мрежа към присъединявания обект се осъществява след	Целта на предложението е привеждане на разпоредбата в съответствие с изискванията на Правилата за условията и реда за предоставяне на достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи	**Предложението не се приема.** Изложеното в мотивите на дружеството е уредено в разпоредбите относно въвеждане в експлоатация на обекти за потребление, производство

	условията и по реда на Закона за устройство на територията и/или на тази наредба на обекта, на съоръженията за присъединяване, включително и на съоръженията за присъединяване при временна схема на достъп.	въвеждането в експлоатация при условията и по реда на Закона за устройство на територията и/или на тази наредба на обекта, на съоръженията за присъединяване, включително и на съоръженията за присъединяване при временна схема на достъп, **и след сключването на договорите за участие на пазара на електрическа енергия.**	и Правилата за търговия с електрическа енергия. Така например преносът на електрическа енергия до/от обекта не може да започне, ако клиентът/производителят не е сключил договор за продажба на електрическа енергия, договор за участие в балансираща група, договор за достъп и пренос на електрическа енергия през съответната електрическа мрежа.	и/или съхранение на електрическа енергия и на съоръженията за присъединяването им към електрическите мрежи.
Чл. 2, адв. Стоянов и Цекова	В Чл. 2, да се създаде алинея.	... Мрежовите оператори са длъжни да осигурят възможност за подаване на искането за проучване на условията и начина на присъединяване и исканията за сключване на предварителен договор за присъединяване и/или договор за присъединяване по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване, поддържана от Министерството на електронното управление, и/или на електронна поща,	Предложението е с цел по-бърза и лесна размяна на документи при процедурите по наредбата. Към настоящия момент мрежовите оператори също приемат заявления, подадени по електронна поща, но, с цел гарантиране на това право на участниците в процедурите за присъединяване, препоръчват то да бъде включено като изрична разпоредба в наредбата.	**Предложението се приема по принцип.** В чл. 2, ал. 2 се създават изр. трето и четвърто: „Мрежовите оператори са длъжни да осигурят възможност за подаване на исканията по тази наредба, съответно отговорите по тях, по електронен път по реда на Закона за електронното управление, и/или по електронна поща, обявена на интернет страницата на оператора. Мрежовият оператор осъществява комуникация с ползвателите на мрежата и с лицата, на

		обявена на интернет страницата на оператора.		които предоставя услуги, писмено или по друг подходящ начин в съответствие с предоставените от съответното лице данни за контакт и/или направена регистрация в онлайн клиентски портал.
Чл. 3, ал. 2 Фондация „Грийнпийс - България“	Чл. 3. (2) Мрежовите оператори могат да откажат присъединяването на обект, когато не отговаря на изискванията и/или не изпълнява условията по ал. 1 и застрашава надеждната работа на електроенергийната система (ЕЕС), сигурността и качеството на преноса на електрическа енергия до/от други обекти, здравето и живота на гражданите и собствеността на трети лица.	Да отпадне.	Не трябва да присъства в подзаконов акт. Законът за енергетиката урежда кога може да се отказва присъединяване и не е нужно повторение, защото може да се стигне до противоречиви правила.	**Предложението не се приема.** Разпоредбата е необходима с оглед пълнота на нормативния акт и не е в противоречие със Закона за енергетиката.
Чл. 3, ал. 2 „СРС - БЪЛГАРИЯ“ ООД	Чл. 3. (2) Мрежовите оператори могат да откажат присъединяването на обект, когато не отговаря на изискванията и/или не изпълнява условията по ал. 1 и застрашава надеждната работа на електроенергийната система (ЕЕС), сигурността и качеството на преноса на електрическа	няма предложен текст	Въпреки, че критериите за постановяване на отказ са изчерпателно изброени, позоваването им не следва да бъде достатъчно основание и отказите следва да бъдат надлежно мотивирани.	**Предложението за мотивиране на отказите за присъединяване вече е отразено и се съдържа на съответните систематични места в текста на акта.**

	енергия до/от други обекти, здравето и живота на гражданите и собствеността на трети лица.			
Чл. 4, ал. 1 „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД	Чл. 4. (1) Когато към нов или към съществуващ обект се предвижда изграждане/поставяне на съоръжение/инсталация за потребление и/или производство и/или съхранение на електрическа енергия, то е или става част от присъединяващия се/съществуващия обект, като при присъединяването на обекта или при промяната на присъединяването, в т.ч. и на присъединителните съоръжения, на обекта не се изграждат отделни присъединителни съоръжения и не се монтира допълнително средство за търговско измерване, освен ако в друг нормативен или административен акт е предвидено отделно измерване. (2) Съоръжение/инсталация по ал. 1 се присъединява към мрежата като самостоятелен обект с отделно търговско измерване и отделни присъединителни съоръжения в случай, че приема/отдава електрическа енергия само от/в мрежата и не обменя електрическа енергия с обекта по ал. 1.	Чл. 4. (1) Съоръжение / инсталация се присъединява към мрежата като самостоятелен обект с отделно мерене, когато приема / отдава електрическа енергия от/в мрежата и не обменя електрическа енергия с друг обект на същия ползвател. (2) Съоръжение / инсталация се присъединява към мрежата като несамостоятелен обект, когато приема / отдава електрическа енергия от/в мрежата и обменя електрическа енергия с друг самостоятелен обект на същия собственик. За несамостоятелното съоръжение/инсталация не се монтира допълнително средство за търговско измерване. При техническа възможност за присъединяване на несамостоятелния обект се ползват съоръженията за присъединяване на	Текстът на чл. 4 от проекта на Наредба не е ясен, което създава предпоставки за противоречиво тълкуване. Дружеството предлага нова редакция на чл. 4, която дава ясно определение за самостоятелен и несамостоятелен обект, каквато е била целта и на първоначалния текст на чл. 4.	**Предложението не се приема.** Предложеният текст не само не внася повече яснота, но и в частта „на същия ползвател“ от ал. 1, съответно в частта „на същия собственик“ от ал. 2 може да доведе до противоречие с чл. 18а, ал. 6 от ЗЕВИ. В допълнение, текстът на ал. 2 не съответства на новата концепция на наредбата, според която не е възможно присъединяване на несамостоятелен обект, а на несамостоятелно съоръжение/инсталация като част от нов или съществуващ обект чрез присъединяване на новия обект или чрез промяна на начина на присъединяване на съществуващия обект.

	(3) Когато обект по ал. 2 и обект по ал. 1 са собственост на едно и също лице и са разположени в един имот, присъединяването към електроразпределителна мрежа на ниво ниско или средно напрежение се извършва чрез присъединителните съоръжения/променените присъединителни съоръжения на обекта по ал. 1. В случай, че след присъединяването на обектите друго лице придобие правото на собственост върху един от тях, присъединяването на обекта, използващ присъединителните съоръжения на другия обект, се прекратява.	самостоятелния обект. (3) При преминаване на собствеността върху един от обектите по ал. 2 към друго лице, присъединяването на несамостоятелния обект, ползващ присъединителните съоръжения на самостоятелния обект, се прекратява.		
Чл. 4, ал. 1 „Електроразпределение Златни пясъци“ АД	Чл. 4. (1) Когато към нов или към съществуващ обект се предвижда изграждане/поставяне на съоръжение/инсталация за потребление и/или производство и/или съхранение на електрическа енергия, то е или става част от присъединяващия се/съществуващия обект, като при присъединяването на обекта или при промяната на присъединяването, в т.ч. и на присъединителните съоръжения, на обекта не се изграждат отделни присъединителни съоръжения и	няма предложен текст	Нормата на чл.4, ал.1 е неясна и трябва да бъде прередактирана, като точно се посочи кое става част от присъединяващия се/съществуващия обект и за кой обект не се изграждат отделни присъединителни съоръжения и не се монтира допълнително средство за търговско измерване.	**Предложението не се приема предвид мотивите, изложени по-горе.**

	не се монтира допълнително средство за търговско измерване, освен ако в друг нормативен или административен акт е предвидено отделно измерване.			
Чл. 4, ал. 1 Камара на инженерите в инвестиционното проектиране	Чл. 4. (1) Когато към нов или към съществуващ обект се предвижда изграждане/поставяне на съоръжение/инсталация за потребление и/или производство и/или съхранение на електрическа енергия, то е или става част от присъединяващия се/съществуващия обект, като при присъединяването на обекта или при промяната на присъединяването, в т.ч. и на присъединителните съоръжения, на обекта не се изграждат отделни присъединителни съоръжения и не се монтира допълнително средство за търговско измерване, освен ако в друг нормативен или административен акт е предвидено отделно измерване.	няма предложен текст	От този текст за камарата не става ясно, че за новоизградените мощности за производство на ел. енергия не се изграждат отделни присъединителни съоръжения и не се монтира допълнително средство за търговско измерване. Това за камарата означава, че електромерът винаги трябва да е само един. Ако електромерът е съществуващ и не мери двупосочно, значи следва да се подмени, защото наредбата не допуска поставянето на втори електромер. Камарата счита горното решение за добро и правилно, но изразява притеснения, доколко мрежовите оператори ще се съобразят с него и дали някой от тях няма да иска отново втори електромер и нови кабели, защото има съществуващ електромер, който мери само потреблението, но не и производството.	**Предложението не се приема**. Текстът в достатъчна степен урежда в кои случаи се монтира едно средство за търговско измерване и в кои – повече от едно, съответно кога се ползват съществуващи или променени присъединителни съоръжения и кога – отделни.
Чл. 4, ал. 1 Асоциация	Чл. 4. (1) Когато към нов или към съществуващ обект се предвижда	Няма предложен конкретен текст.	Асоциация свободен енергиен пазар счита, че разпоредбата	**Предложението не се приема.** Чл. 4, ал. 1 няма

свободен енергиен пазар	изграждане/поставяне на съоръжение/инсталация за потребление и/или производство и/или съхранение на електрическа енергия, то е или става част от присъединяващия се/съществуващия обект, като при присъединяването на обекта или при промяната на присъединяването, в т.ч. и на присъединителните съоръжения, на обекта не се изграждат отделни присъединителни съоръжения и не се монтира допълнително средство за търговско измерване, освен ако в друг нормативен или административен акт е предвидено отделно измерване.		изисква прецизиране, тъй като собствеността на обектите, активите, може да е разделена. Следва да се разясни какво следва да означава „става част от присъединяващия се/съществуващия обект“, как се удостоверява или самодекларира.	отношение към правото на собственост.
Чл. 4, ал. 3 „Електроразпределение Север“ АД	Чл. 4. (3) Когато обект по ал. 2 и обект по ал. 1 са собственост на едно и също лице и са разположени в един имот, присъединяването към електроразпределителна мрежа на ниво ниско или средно напрежение се извършва чрез присъединителните съоръжения/променените присъединителни съоръжения на обекта по ал. 1. В случай, че след присъединяването на обектите друго лице придобие правото на собственост върху един от тях,	Да отпадне.	Разпоредбата е неясна, особено в частта за обекта по ал. 2, който представлява самостоятелен обект и не би следвало да се присъединява чрез присъединителните съоръжения на обекта по ал. 1. В частта относно промяната на собствеността разпоредбата противоречи на чл. 18а, ал. 6 от ЗЕВИ, съгласно който инсталацията на потребител на собствена електрическа енергия от възобновяеми източници може да е собственост на трета страна,	**Предложението се приема.**

	присъединяването на обекта, използващ присъединителните съоръжения на другия обект, се прекратява.		при условие че третата страна е обвързана от писмените указания на потребителя.	
Чл. 5 „Електроразпределение Север“ АД	Чл. 5. Всяко проучване, включително и за съгласуване, на условията и начина на присъединяване на обект, всяко присъединяване на обект и всяка друга услуга, свързана с лицензионната дейност пренос или разпределение на електрическа енергия, извършвана при прилагане на тази наредба, се заплащат преди извършването им, освен ако е уговорено друго.	Чл. 5. Всяко проучване, включително и за съгласуване, на условията и начина на присъединяване на обект, всяко присъединяване на обект и всяка друга услуга, свързана с лицензионната дейност пренос или разпределение на електрическа енергия, извършвана при прилагане на тази наредба, **се изпълнява след нейното заплащане**.	Съгласно текста на чл. 5 в проекта на Наредба № 6 услугите по наредбата, свързани с лицензионната дейност, се заплащат преди извършването им. Разпоредбата обаче не урежда изрично, че срокът за предоставяне на услугата започва да тече след заплащането ѝ. Така например, ако клиент формално изпълни условието да заплати услугата по проучване предварително, тоест преди получаването на становището, но 5 дни след подаване на искането за проучване, то с тези 5 дни се скъсява срокът за мрежовия оператор по Наредба № 6 да издаде становище за присъединяване. По отношение на премахнатия текст в края на разпоредбата - мрежовите оператори са длъжни да предоставят услугите си при условията на равнопоставеност и в този смисъл не следва да се извършват индивидуални уговорки по отношение на	**Предложението се приема по принцип, като разпоредбата придобива следната редакция:** Чл. 5. (1) Всяко проучване, включително и за съгласуване, на условията и начина на присъединяване на обект, всяко присъединяване на обект и всяка друга услуга, свързана с лицензионната дейност пренос или разпределение на електрическа енергия, извършвана при прилагане на тази наредба, се заплащат на съответния мрежови оператор преди извършването им. (2) Когато предоставянето на услуга по ал. 1 налага проучване на условията и/или присъединяване на обект на мрежови оператор към електрическа мрежа на друг оператор, лицето, заявило съответната услуга, заплаща на мрежовия оператор, към чиято мрежа

			заплащането на услуги, свързани с лицензионната дейност.	ще се присъедини обектът му, и разходите за проучване и/или за присъединяване на собствения обект на този мрежови оператор, който заплаща получената сума на оператора на другата електрическа мрежа. (3) Срокът за предоставяне на услуга по ал. 1 започва да тече от деня, следващ деня, в който съответната услуга е заплатена.
Чл. 5 Национално сдружение на общините в Република България	Чл. 5. Всяко проучване, включително и за съгласуване, на условията и начина на присъединяване на обект, всяко присъединяване на обект и всяка друга услуга, свързана с лицензионната дейност пренос или разпределение на електрическа енергия, извършвана при прилагане на тази наредба, се заплащат преди извършването им, освен ако е уговорено друго.	няма предложен текст	В обхвата на настоящия проект на Наредба попада предвидената в чл. 140а от ЗУТ възможност възложител на строеж или упълномощено от него лице да поиска с визата за проектиране да му бъдат предоставени и изходни данни, необходими за проектирането и за присъединяването към мрежите на техническата инфраструктура от съответните експлоатационни дружества, като опише инвестиционното си намерение. Както е известно, поисканите по реда на чл. 140а изходни данни и условия за присъединяване от експлотационните дружества следва да се предоставят на компетентния орган по ЗУТ	Не е предложен текст, който да бъде обсъден. В чл. 140а, ал. 1 от ЗУТ е предвиден не задължителен ред, а диспозитивна възможност за възложител с визата за проектиране да му бъдат предоставени и изходните данни, необходими за проектирането и за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура от съответните експлоатационни дружества. В тази връзка, за възложителя са приложими две отделни хипотези за предоставяне на изходните

			служебно и безвъзмездно. Предвид гореизложеното и с оглед недопускане на противоречиви тълкувания, сдружението счита за необходимо да бъде прецизирана разпоредбата на чл. 5 от настоящия проект на Наредба за присъединяване на обекти към електрическите мрежи, като се въведе хипотезата за безвъзмездното предоставяне на изходни данни и условия за присъединяване при тяхното поискване по реда на чл. 140а ЗУТ.	данни, необходими за присъединяването - по чл. 140а от ЗУТ и по Наредба № 6, като условията, относими към всяка от тези хипотези са регламентирани в съответния нормативен акт. Коя от двете ще се приложи за конкретен случай, зависи от волята на възложителя. Поради това, не следва в Наредба № 6 да се съдържат условия, приложими за хипотезата по чл. 140а от ЗУТ.
Чл. 5 Асоциация за Производство, Съхранение и Търговия на Електроенергия	Чл. 5. Всяко проучване, включително и за съгласуване, на условията и начина на присъединяване на обект, всяко присъединяване на обект и всяка друга услуга, свързана с лицензионната дейност пренос или разпределение на електрическа енергия, извършвана при прилагане на тази наредба, се заплащат преди извършването им, освен ако е уговорено друго.	Чл. 5 Всяко проучване, включително и за съгласуване, на условията и начина на присъединяване на обект, всяко присъединяване на обект и всяка друга услуга, свързана с лицензионната дейност пренос или разпределение на електрическа енергия, извършвана при прилагане на тази наредба, се заплащат преди извършването им по ценоразписа на услугите на съответния мрежови оператор, утвърден от КЕВР, освен ако е уговорено друго.	Разходите за проучване, особено за по-малки мощности, следва да са предвидими, икономически обосновани и да подлежат на контрол от комисията.	**Предложението не се приема,** тъй като условията и реда за утвърждаване на цени за услуги по проучване и присъединяване на обекти са уредени в наредбата по чл. 36, ал. 3 от ЗЕ.

Чл. 6 Българска Фотоволтаична Асоциация	Чл. 6. Лице, поискало присъединяване на обект, може да обжалва пред Комисията за енергийно и водно регулиране, наричана по-нататък „комисията“ действия или бездействия на оператор на електрическа мрежа по прилагане на тази наредба при условията и по реда на чл. 22 от Закона за енергетиката.	Чл. 6. Лице, поискало присъединяване на обект, може да обжалва пред Комисията за енергийно и водно регулиране, наричана по-нататък „Комисията“ отказите на операторите на мрежите, условията за присъединяване, включително определената цена за присъединяване, действия или бездействия на оператор на електрическа мрежа по прилагане на тази наредба при условията и по реда на чл. 22 от Закона за енергетиката.	С оглед правомощието и задължението на Комисията по чл. 6, ал. 1, т. 4 от ЗЕВИ по категоричен начин трябва да бъде регламентиран в Наредба № 6 контрола осъществяван от страна на КЕВР по отношение на процеса на присъединяване към електрическите мрежи. В тази връзка асоциацията предлага нормата на чл. 6 да бъде допълнена с правото да се обжалват условията за присъединяване по издадени становища, проектите на договори за присъединяване, определената цена за присъединяване, отказите от присъединяване, промените в условията за присъединяване, а не само действията или бездействията на оператор на електрическа мрежа (да се има предвид, че под действия и бездействия се разбират фактически такива и не обхващат правните документи, които следва да изготвя даден оператор на мрежа). Включването в обхвата на обжалването на предлаганите промени ще спомогне да се предотвратят злоупотреби от страна на мрежовите оператори, в противен случай дейността на операторите ще бъде	**Предложението се приема по принцип,** тъй като изразът „действия или бездействия“ включва всякакви такива – правни и фактически, в т.ч. условията за присъединяване по издадени становища, проектите на договори за присъединяване, определената цена за присъединяване, отказите от присъединяване, промените в условията за присъединяване и др. С оглед пълнота и изчерпателност, чл. 6 придобива следната редакция: Чл. 6. (1)Лице, поискало проучване и/или присъединяване на обект, може да обжалва пред комисията действия или бездействия на оператор на електрическа мрежа по прилагане на тази наредба при условията и по реда на чл. 22 от Закона за енергетиката. (2) В случай на обжалване, предвидените в тази наредба срокове спират да текат до

			безконтролна и съответно няма да бъде осигурена регулаторна защита на участниците в процеса на присъединяване.	деня, в който комисията приеме решение по спора.
Чл. 6 Служби на Европейската комисия, отговарящи за прилагането на Механизма за възстановяване и устойчивост	Лице, поискало присъединяване на обект, може да обжалва пред Комисията за енергийно и водно регулиране, наричана по-нататък „комисията“ действия или бездействия на оператор на електрическа мрежа по прилагане на тази наредба при условията и по реда на чл. 22 от Закона за енергетиката.	Няма предложен конкретен текст	В предложението е посочено, че съгласно действащата Наредба № 6 заявителите имат възможност да обжалват отрицателно решение за присъединяване или условията за присъединяване на мрежовите оператори пред КЕВР. Според вносителите такива разпоредби не присъстват в новия проект на Наредба № 6.	**Предложението се приема по принцип** и е отразено по-горе. В допълнение следва да се има предвид, че в проекта на наредба е предвидена по-широка възможност за обжалване пред КЕВР не само на отрицателно становище за присъединяване, а на всякакви действия или бездействия на оператор на електрическа мрежа по прилагане на наредбата.
чл. 7, ал. 1, т. 3, „Електроразпределение Златни пясъци“ АД	Чл. 7. (1) За проучване на условията за присъединяване на обект за потребление към електрическата мрежа се подава писмено искане до съответния мрежови оператор по местонахождение на обекта в случаите: 3. при преустройство на обект по реда на Закона за устройство на територията;	няма предложен текст	Съгласно чл. 7, ал. 1, т. 3 проучване на условията за присъединяване се прави в посочените хипотези при преустройство на обект по реда на Закона за устройство на територията, като ЗУТ използва понятието преустройство, но не дава определение за него. В проекта на наредбата освен преустройство са използвани и други понятия - реконструиране, разширение и др., затова дружеството предлага да се	**Предложението е неясно.** Понятието преустройство се използва в ЗУТ.

			прецизират текстовете в тази насока и да се използват съответните понятия, използвани в ЗУТ.	
Чл. 7, ал. 1, т. 10 „Електроразпределение Север“ АД	Чл. 7. (1) За проучване на условията за присъединяване на обект за потребление към електрическата мрежа се подава писмено искане до съответния мрежови оператор по местонахождение на обекта в случаите: 10. за електроснабдяване на приемници на електрическа енергия в поземлен имот, когато това е в съответствие с конкретното предназначение и допустимия начин на ползване на имота, уредени в специален закон;	Чл. 7, ал. 1, т. 10 За проучване на условията за присъединяване на обект за потребление към електрическата мрежа се подава писмено искане до съответния мрежови оператор по местонахождение на обекта в случаите: /…/ 10. за електроснабдяване на приемници на електрическа енергия в **незастроен** поземлен имот, когато това е в съответствие с конкретното предназначение и допустимия начин на ползване на имота, уредени в специален закон;	Дружеството предлага в чл. 7, ал. 1, т. 10 да се добави „незастроен“ поземлен имот. Исканията за присъединяване в застроени имоти ще се увеличат многократно. Това ще доведе до възможност за присъединяване на електрически уреди и системи и изграждането на отделни измервания. Освен това, в някои случаи ще има припокриване с други процедури по присъединяване, като например при обособяване на нов обект със самостоятелно измерване или за временно електроснабдяване на преместваеми обекти.	**Предложението се приема.**
Чл. 7, ал. 1, т. 12 „Електроразпределение Юг“ ЕАД	Чл. 7. (1) За проучване на условията за присъединяване на обект за потребление към електрическата мрежа се подава писмено искане до съответния мрежови оператор по местонахождение на обекта в	Чл. 7, ал. 1, т. 12 „за присъединяване на обект с преустановено~~кратен~~ присъединяване към ~~достъп до~~ мрежата;“	Никъде в проекта не се говори за „прекратяване на достъп“, нещо повече – глава шеста говори именно за „*преустановяване на присъединяването*“.	**Предложението се приема.**

	случаите: 12. за присъединяване на обект с прекратен достъп до мрежата;			
Чл. 7, ал. 1, т. 12 „Електроразпределение Север“ АД	Чл. 7. (1) За проучване на условията за присъединяване на обект за потребление към електрическата мрежа се подава писмено искане до съответния мрежови оператор по местонахождение на обекта в случаите: 12. за присъединяване на обект с прекратен достъп до мрежата;	Чл. 7, ал. 1, т. 12 За проучване на условията за присъединяване на обект за потребление към електрическата мрежа се подава писмено искане до съответния мрежови оператор по местонахождение на обекта в случаите: /…/ 12. за присъединяване на обект с прекратено присъединяване към мрежата;	Целта на предложението е уеднаквяване на използваните понятия в Наредба № 6 и Правилата за условията и реда за предоставяне на достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи (предвид чл. 20, чл. 21 и чл. 22).	**Предложението се приема по принцип в редакцията по-горе.**
Чл. 7, ал. 1, т.14, т. 15, т. 16, т. 17, т. 18 „Електроразпределение Юг“ ЕАД	Чл. 7. (1) За проучване на условията за присъединяване на обект за потребление към електрическата мрежа се подава писмено искане до съответния мрежови оператор по местонахождение на обекта в случаите: 14. при искане за изграждане/поставяне на несамостоятелно съоръжение/инсталация за производство на електрическа енергия към/в съществуващ,	Да се преместят съответно в чл. 49, ал. 1 (за т. 14, 16 и 18) и чл. 77, ал. 1 (т. 15 и 17).	Когато става дума за едновременно изграждане на обект за потребление и несамостоятелно съоръжение/инсталация за производство и/или съхранение (чл. 7, ал. 1, т. 2) има логика процедурата да е една. В останалите случаи обаче -става дума за присъединяване само на обекти за производство, съответно за съхранение (ако и тези съоръжения/инсталации да са „несамостоятелни) и е по-логично	**Предложението не се приема.** При несамостоятелните съоръжения/инсталации няма присъединяване – в тези случаи се присъединява обектът, към който се предвижда да бъдат изградени/поставени, съответно се променя начинът на присъединяване на обекта, от който те са част.

	присъединен към електрическата мрежа обект за потребление, когато се предвижда отдаване на електрическа енергия в мрежата; 15. при искане за изграждане/поставяне на несамостоятелно съоръжение/инсталация за съхранение на електрическа енергия към/в съществуващ, присъединен към електрическата мрежа обект за потребление, когато се предвижда отдаване на електрическа енергия в мрежата и увеличаване на присъединената мощност; 16. при искане за увеличаване на общата инсталирана мощност на изградено/поставено несамостоятелно съоръжение/инсталация по т. 14; 17. при искане за увеличаване на общата инсталирана мощност на изградено/поставено несамостоятелно съоръжение/инсталация по т. 15, водещо до увеличаване на присъединената мощност; 18. за започване отдаването на електрическа енергия в мрежата от несамостоятелно съоръжение/инсталация за производство на електрическа енергия само за собствено		редът за присъединяване следва да се уреди в съответната глава - трета за обектите за производство и четвърта – за обектите за съхранение. В тази връзка – дружеството е предложило изменения и допълнения и на съответните разпоредби от Проекта, които засягат тези съоръжения/инсталации, като те са отбелязани съответно.	

	потребление, изградено/поставено към/в съществуващ, присъединен към електрическата мрежа обект за потребление.			
Чл. 7, ал. 1, т. 16 „Електроразпределение Златни пясъци“ АД	Чл. 7. (1) За проучване на условията за присъединяване на обект за потребление към електрическата мрежа се подава писмено искане до съответния мрежови оператор по местонахождение на обекта в случаите: 16. при искане за увеличаване на общата инсталирана мощност на изградено/поставено несамостоятелно съоръжение/инсталация по т. 14;	няма предложен текст	Съгласно чл.7, ал.1, т.16 проучването е при искане за увеличаване на общата инсталирана мощност на изградено/поставено несамостоятелно съоръжение/инсталация. Дружеството счита, че в този случай трябва да се уточни какво се включва в „общата инсталирана мощност“.	**Предложението не се приема.** Съгласно § 1, т. 26в от Допълнителните разпоредби на Закона за енергетиката „инсталирана мощност“ е номиналната променливотокова мощност (АС мощност) на електрическа централа или на съоръжение за съхранение на електрическа енергия, която се измерва в MW или kW.
Чл. 7, ал. 1, т. 17 „Електроразпределение Златни пясъци“ АД	Чл. 7. (1) За проучване на условията за присъединяване на обект за потребление към електрическата мрежа се подава писмено искане до съответния мрежови оператор по местонахождение на обекта в случаите: 17. при искане за увеличаване на общата инсталирана мощност на изградено/поставено несамостоятелно съоръжение/инсталация по т. 15,	няма предложен текст	Съгласно чл.7, ал.1, т.17 проучването е при искане за увеличаване на общата инсталирана мощност на изградено/поставено несамостоятелно съоръжение/инсталация. Дружеството счита, че в този случай трябва да се уточни какво се включва в „общата инсталирана мощност“.	**Предложението не се приема във връзка с изложените по-горе мотиви.**

	водещо до увеличаване на присъединената мощност;			
Чл. 7, ал. 2, т. 2 „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД	Чл. 7. (2) Искането по ал. 1 се подава от лице, което: 2. е собственик, ползвател или наемател – за случаите по ал. 1, т. 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 и 18;	е собственик, ползвател или наемател на присъединявания обект – за случаите по ал. 1, т. 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 и 18.	Прецизиране на текста за пояснява обхвата на вещните права на посочените лица върху присъединявания обект в неговата цялост.	**Предложението се приема по принцип.** Ал. 2 придобива следната редакция: (2) Искането по ал. 1 се подава от лице, което: 1. има вещно право да строи в имота, в който е или ще бъде изграден обектът – за случаите по ал. 1, т. 1, 3 и 8; 2. е собственик, ползвател или наемател на присъединявания обект – за случаите по ал. 1, т. 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 и 18; 3. има нотариално заверено съгласие на собственика на имота или договор за наем, сключен със собственика на имота и нотариално заверено съгласие на собственика на имота за поставяне на преместваем обект – за случаите по ал. 1, т. 9; 4. има вещно право да строи в имота или в обекта, в който е или ще бъде изграден обектът или несамостоятелното съоръжение/инсталация, или

				има нотариално заверено съгласие на собственика на имота или договор за наем, сключен със собственика на имота и нотариално заверено съгласие на собственика на имота за поставяне на преместваем обект – за случаите по ал. 1, т. 2, 14, 15, 16 и 17.
Чл. 7, ал. 2, т. 3 „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД	Чл. 7. (2) Искането по ал. 1 се подава от лице, което: 3. има разрешение за поставяне на преместваем обект, издадено по реда на Закона за устройство на територията – за случаите по ал. 1, т. 9;	Чл. 7, ал. 2, т. 3: 3. има разрешение за поставяне на стационарен преместваем обект, издадено по реда на ЗУТ - за случаите по ал. 1, т. 9	По чл. 7, ал. 1, т. 9 – съществуват преместваеми обекти, за които, поради естеството на технологията и мястото им на разполагане, общините не издават разрешения за поставяне. Такива са мобилните зарядни станции, както и зарядните станции, предвидени за монтаж вътре в сгради /подземни паркинги, гаражи и др./ Дружеството е предложило допълнение, за целите на наредба 6, което прави разграничение между различните видове преместваеми обекти. Формалното изискване в Наредба 6 да се представи разрешение за поставяне за такива обекти и обективната невъзможност на заявителя да предостави такова, тъй като общината не издава такъв документ, създава предпоставки за спорове между мрежовия	**Предложението се приема по принцип, като е отразено в редакцията по-горе.**

			оператор и заявителя, които е желателно да бъдат избегнати още на етап нормативна уредба.	
Чл. 7, ал. 3 „Електроразпределение Юг“ ЕАД	Чл. 7. (3) Когато нивото на напрежението за електроснабдяване на обекта е определено, искането по ал. 1 се подава към оператора на електропреносната мрежа или към оператора на съответната електроразпределителна/затворена електроразпределителна мрежа по местонахождение на обекта, а когато нивото не е определено – към оператора на електроразпределителната/затворената електроразпределителна мрежа.	Чл. 7, ал. 3 „Когато нивото на напрежението за електроснабдяване на обекта е средно, ниско или не е определено, искането по ал. 1 се подава към оператора на съответната електроразпределителна/ затворена електроразпределителна мрежа на чиято лицензионна територия е разположен обекта, в останалите случаи -към оператора на електропреносната мрежа ~~или към оператора на съответната електроразпределителна/ затворена електроразпределителна мрежа по местонахождение на обекта, а когато нивото не е определено към оператора на електроразпределителната/затворената електроразпределителна мрежа~~.“	Това разрешение не е ново (чл. 6, ал. 4 от сегашната Наредба № 6), но, дружеството го счита за неясно, особено изразът „когато нивото на напрежение е определено“. Предложението е да се въведе ясен критерий за разграничаване кога присъединяването се извършва към съответната електроразпределителна/затворена електроразпределителна мрежа и кога – към електропреносната. Според дружеството един такъв критерий действително е нивото на напрежение, на което се присъединяван обекта, в тази връзка, предложението на дружеството е да се уточни, че когато присъединяването е на ниво средно или ниско напрежение или нивото на напрежение не е определено - искането се подава до съответния оператор на електроразпределителна/затворена електроразпределителна мрежа, в останалите случаи - към оператора на електропреносната мрежа.	**Предложението не се приема.** Предложената редакция изменя разпоредбата по същество, като не внася допълнителна яснота и противоречи на чл. 117 от ЗЕ.

Чл. 7, ал. 3 „Електроразпределение Север“ АД	Чл. 7. (3) Когато нивото на напрежението за електроснабдяване на обекта е определено, искането по ал. 1 се подава към оператора на електропреносната мрежа или към оператора на съответната електроразпределителна/затворена електроразпределителна мрежа по местонахождение на обекта, а когато нивото не е определено – към оператора на електроразпределителната/затворената електроразпределителна мрежа.	Чл. 7, ал. 3 При присъединяване на обект за потребление на ниво ниско или средно напрежение искането по ал. 1 се подава до оператора на съответната електроразпределителна/ затворена електроразпределителна мрежа по местонахождение на обекта, а при присъединяване на ниво високо напрежение – до оператора на електропреносната мрежа.	Чрез предложената редакция на разпоредбата се създават ясни и недискриминационни критерии за присъединяването на обекти на потребители към разпределителната, съответно към електропреносната мрежа. Тези критерии имат отражение и върху ценообразуването на мрежовите услуги, относими към съответната електрическа мрежа, като осигуряват равнопоставеност в поемането на разходите от определена група потребители. Освен това, в проекта на Наредба № 6 са въведени т. нар. несамостоятелни инсталации за производство на електрическа енергия, както и правилото обекти за производство за електрическа енергия с инсталирана мощност до 10 MW да се присъединяват към електроразпределителните мрежи. Така например, потребител с обект, присъединен към електропреносната мрежа на ниво СрН, няма да може да изгради несамостоятелен обект за производство на електрическа енергия с обща инсталирана мощност до 10 MW, ако не промени мястото на присъединяването на обекта си на потребление. Предложението на	**Предложението не се приема.** Предложената редакция изменя разпоредбата по същество, като не внася допълнителна яснота и противоречи на чл. 117 от ЗЕ.

			дружеството ще допринесе до избягването на такива ситуации.	
Чл. 7, ал. 3 „Електроразпределение Златни пясъци“ АД	Чл. 7. (3) Когато нивото на напрежението за електроснабдяване на обекта е определено, искането по ал. 1 се подава към оператора на електропреносната мрежа или към оператора на съответната електроразпределителна/затворена електроразпределителна мрежа по местонахождение на обекта, а когато нивото не е определено – към оператора на електроразпределителната/затворената електроразпределителна мрежа.	няма предложен текст	От текста на чл. 7, ал.3 не става ясно кога и от кого е определено нивото на напрежението за електроснабдяване на обекта, за да се подаде искането от заявителя към оператора на електропреносната мрежа или към оператора на съответната електроразпределителна/затворена електроразпределителна мрежа по местонахождение на обекта. Дружеството предлага текстът да се прередактира и изрично да се посочи в кои случаи се подава искане към преносния оператор и в кои към съответната електроразпределителна/затворена електроразпределителна мрежа.	**Предложението не се приема, предвид изложените по-горе мотиви.**
Чл. 7, ал. 4 „Електроразпределение Юг“ ЕАД	Чл. 7. (4) Когато в обекта ще се изграждат и несамостоятелни съоръжения/инсталации за производство и/или съхранение на електрическа енергия, които да отдават електрическа енергия в мрежата, освен искането по ал. 1 се подават и документи по реда на глава трета и/или глава четвърта.	Чл. 7, ал. 4 „Когато в обекта ще се изграждат и несамостоятелни съоръжения/инсталации за производство и/или съхранение на електрическа енергия, които да отдават електрическа енергия в мрежата, към ~~освен~~ искането по ал. 1 се подават и документи по реда на глава трета и/или глава четвърта“.	Предложението е с цел по-ясен изказ, тъй като ако се чете буквално текста, това означава, че трябва да се подават две искания, което едва ли е целта на тази разпоредба.	**Предложението се приема.**

Чл. 7, ал. 4 и ал. 5 „Електроразпределение Златни пясъци“ АД	Чл. 7. (4) Когато в обекта ще се изграждат и несамостоятелни съоръжения/инсталации за производство и/или съхранение на електрическа енергия, които да отдават електрическа енергия в мрежата, освен искането по ал. 1 се подават и документи по реда на глава трета и/или глава четвърта. (5) Исканията по ал. 1 за несамостоятелни съоръжения/инсталации за производство от възобновяеми източници се приемат и регистрират от оператора на съответната мрежа в регистъра по чл. 28, ал. 5 от Закона за енергията от възобновяеми източници по реда на постъпването им, като на заявителя се издава уникален входящ номер.	няма предложен текст	В чл. 7, ал. 4 е посочено, че когато в обекта ще се изграждат и несамостоятелни съоръжения/инсталации за производство и/или съхранение на електрическа енергия, които да отдават електрическа енергия в мрежата, освен искането по ал. 1 се подават и документи по реда на глава трета и/или глава четвърта. Не става ясно дали в този случай се подават две заявления или искането по ал. 1 обхваща всички обекти (обекта за потребление и съоръженията за производство/съхранение), и към него се прилагат съответните документи. Дружеството предлага тази неяснота да се изчисти, тъй като това има отношение и към нормата на ал.5.	**Предложението се приема по принцип в редакцията по-горе.**
чл. 7 Асоциация свободен енергиен пазар	Чл. 7. (1) За проучване на условията за присъединяване на обект за потребление към електрическата мрежа се подава писмено искане до съответния мрежови оператор по местонахождение на обекта в случаите: 1. при изграждане на нов обект; 2 при изграждане на нов обект, когато се предвижда към този обект да се изгради	няма предложен текст	Следва да се добави изрично възможността искането за присъединяването да може да се осъществява и по електронен път. Навсякъде в проекта трябва да се допълни, че подаването на документи може да се осъществява по избор на гише или по електронен път.	**Предложението се приема по принцип като е отразено по-горе.**

	несамостоятелно съоръжение/инсталация за производство и/или съхранение на електрическа енергия, което ще отдава електрическа енергия в мрежата; 3. при преустройство на обект по реда на Закона за устройство на територията; 4. при увеличаване на присъединената мощност на съществуващ, присъединен към електрическата мрежа обект; 5. при обособяване на нов обект със самостоятелно измерване на електрическата енергия чрез отделяне от съществуващ обект, който е присъединен към електрическата мрежа; 6. при промяна на броя на фазите независимо от това, дали се променя договорената присъединена мощност; 7. при изграждане на нови съоръжения за присъединяване, свързано с повишаване на категорията по осигуреност на електроснабдяването; 8. за временно електроснабдяване на строителни обекти; 9. за временно електроснабдяване на преместваеми обекти по смисъла на Закона за устройство на територията, включително			

	самостоятелни обекти по чл. 92а, ал. 3 и ал. 5 от Закона за енергетиката; 10. за електроснабдяване на приемници на електрическа енергия в поземлен имот, когато това е в съответствие с конкретното предназначение и допустимия начин на ползване на имота, уредени в специален закон; 11. за електроснабдяване на съществуващ обект, който не е присъединен към електрическата мрежа; 12. за присъединяване на обект с прекратен достъп до мрежата; 13. при искане за допълнително захранване, при запазване категорията на осигуреност; 14. при искане за изграждане/поставяне на несамостоятелно съоръжение/инсталация за производство на електрическа енергия към/в съществуващ, присъединен към електрическата мрежа обект за потребление, когато се предвижда отдаване на електрическа енергия в мрежата; 15. при искане за изграждане/поставяне на несамостоятелно съоръжение/инсталация за съхранение на електрическа			

	енергия към/в съществуващ, присъединен към електрическата мрежа обект за потребление, когато се предвижда отдаване на електрическа енергия в мрежата и увеличаване на присъединената мощност; 16. при искане за увеличаване на общата инсталирана мощност на изградено/поставено несамостоятелно съоръжение/инсталация по т. 14; 17. при искане за увеличаване на общата инсталирана мощност на изградено/поставено несамостоятелно съоръжение/инсталация по т. 15, водещо до увеличаване на присъединената мощност; 18. за започване отдаването на електрическа енергия в мрежата от несамостоятелно съоръжение/инсталация за производство на електрическа енергия само за собствено потребление, изградено/поставено към/в съществуващ, присъединен към електрическата мрежа обект за потребление. (2) Искането по ал. 1 се подава от лице, което: 1. е възложител по смисъла на Закона за устройство на			

	територията – за случаите по ал. 1, т. 1, 3 и 8; 2. е собственик, ползвател или наемател – за случаите по ал. 1, т. 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 и 18; 3. има разрешение за поставяне на преместваем обект, издадено по реда на Закона за устройство на територията – за случаите по ал. 1, т. 9; 4. е възложител по смисъла на Закона за устройство на територията и/или има разрешение за поставяне на преместваем обект, издадено по реда на същия закон – за случаите по ал. 1, т. 2, 14, 15, 16 и 17. (3) Когато нивото на напрежението за електроснабдяване на обекта е определено, искането по ал. 1 се подава към оператора на електропреносната мрежа или към оператора на съответната електроразпределителна/затворена електроразпределителна мрежа по местонахождение на обекта, а когато нивото не е определено – към оператора на електроразпределителната/затворената електроразпределителна мрежа. (4) Когато в обекта ще се изграждат и несамостоятелни			

	съоръжения/инсталации за производство и/или съхранение на електрическа енергия, които да отдават електрическа енергия в мрежата, освен искането по ал. 1 се подават и документи по реда на глава трета и/или глава четвърта. (5) Исканията по ал. 1 за несамостоятелни съоръжения/инсталации за производство от възобновяеми източници се приемат и регистрират от оператора на съответната мрежа в регистъра по чл. 28, ал. 5 от Закона за енергията от възобновяеми източници по реда на постъпването им, като на заявителя се издава уникален входящ номер.			
Създава се нов чл. 7, ал. 1 и ал. 2 Асоциация за Производство, Съхранение и Търговия на Електроенергия	създава се нов чл. 7, ал. 1 и ал. 2	Чл. 7. (1) Операторът на електропреносната мрежа и операторите на електроразпределителните мрежи актуализират публичния регистър по чл. 28, ал.5 от ЗЕВИ своевременно, но не по-рядко от веднъж месечно. (2) В регистъра се посочва името на заявителя, заявената мощност на обекта на присъединяване, датата на постъпване на	Предложението има за цел да конкретизира вида, обхвата и актуалността на информацията, публикувана в публичния регистър, за да се повиши прозрачността на процеса по присъединяване и оценката за наличния капацитет в мрежата. Публичният регистър следва да дава информация за поредност на заявленията и проследимост на времето за административна обработка на заявлението. Тези данни дават възможност за	**Предложението не се приема във връзка с изложените по-горе аргументи.**

		заявлението и статута на подаденото заявление (в процедура по разглеждане, издадено становище, срок на действие на становището).	последващ анализ за идентифицирането на проблемните процедури и вземане на информирано решение, къде е нужно да се разшири административният капацитет или кои процедури отнемат най-много време и как биха могли да бъдат съкратени. Асоциацията счита, че е нужно наредбата да конкретизира информацията, която се публикува в регистрите, за да се избегнат превратни тълкувания на чл. 28, ал. 6 от ЗЕВИ (Нов - ДВ, бр. 86 от 2023 г., в сила от 13.10.2023 г.), които на практика да обезсмислят съществуването на тези регистри. Търговска информация, която има чувствителен характер съгласно чл. 28, ал. 6 е: информация за номера на банкови сметки, документи издадени от банкови институции, информация за цени и начини на плащане. Името на заявителя и заявената мощност не могат да бъдат определени като чувствителна търговска информация. Асоциацията посочва, че съществуващите добри практики, които Комисията да вземе предвид при преценката на	

			обхвата на информацията, която да бъде публично достъпна. Подобни регистри има в ECO, в КЕВР и в АУЕР, съответно за регистрите за пазарни участници, регистри за издадени лицензни и регистри за издадени гаранции за произход на енергия от ВИ. Публични регистри с детайлна информация за заявител, мощност, данни по процедурата се използват от години от операторите в ENTSO-E. Регистрите в Румъния и Сърбия, например, са публично достъпни на следните линкове: Appraisals / Contracts - Transelectrica Connection to the transmission grid - Elektromreza Srbiie (ems.rs) Освен това, следва да се прецизира какво се има предвид под актуален регистър, т.е. честотата на актуализиране. Асоциацията предлага това да става своевременно, но не по-рядко от веднъж месечно.	
Чл. 8, ал. 2 „Електроразпределение Север“ АД	Чл. 8. (2) Когато искането за проучване на условията и начина на присъединяване на обект към електрическата мрежа е подадено	Чл. 8, ал. 2, т. 1 Когато искането за проучване на условията и начина на присъединяване	Промяната в т. 1 е редакционна, тъй като в края погрешно е посочена т. 7, вместо т. 8.	**Предложението се приема по принцип.** Ал. 2 придобива следната редакция:

	до съответния мрежови оператор, към него се прилагат копия на: 1. виза за проектиране на присъединявания обект или влязъл в сила ПУП, когато издаването им е задължително съгласно разпоредбите по Закона за устройство на територията – в случаите по чл. 7, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 7; 2. документ, удостоверяващ вещното право върху обекта/имота или нотариално заверен договор за наем – в случаите по чл. 7, ал. 1, т. 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 , 12, 13 и 18; 3. разрешение за поставяне на преместваем обект – в случаите по чл. 7, ал. 1, т. 9; 4. документ, удостоверяващ вещното право върху обекта/имота или разрешение за поставяне на преместваем обект – за случаите по чл. 4, ал. 1, т. 14, 15, 16 и 17.	на обект към електрическата мрежа е подадено до съответния мрежови оператор, към него се прилагат копия на: 1. виза за проектиране на присъединявания обект или влязъл в сила ПУП, когато издаването им е задължително съгласно разпоредбите по Закона за устройство на територията – в случаите по чл. 7, ал. 1, т. 1, 2, 3 и **8**;		(2) 1. документ, удостоверяващ вещно право да строи в имота/обекта, в който е или ще бъде изграден обектът/несамостоятелното съоръжение/инсталация – в случаите по чл. 7, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 8; 2. документ, удостоверяващ вещно право да се строи в имота/обекта или нотариално заверено съгласие на собственика на имота/обекта или договор за наем и нотариално заверено съгласие на собственика на имота/обекта – в случаите по чл. 7, ал. 1, т. 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 и 18; 3. нотариално заверено съгласие на собственика на имота или договор за наем и нотариално заверено съгласие на собственика на имота – в случаите по чл. 7, ал. 1, т. 9; 4. за случаите по чл. 7, ал. 1, т. 14, 15, 16 и 17: а) документ, удостоверяващ вещно право да строи в имота/обекта, в който е или ще бъде изграден

				обектът/несамостоятелното съоръжение/инсталация, или б) нотариално заверено съгласие на собственика на имота, или в) договор за наем и нотариално заверено съгласие на собственика на имота
Чл. 8, ал. 2, т. 1 Асоциация свободен енергиен пазар	Чл. 8. (2) Когато искането за проучване на условията и начина на присъединяване на обект към електрическата мрежа е подадено до съответния мрежови оператор, към него се прилагат копия на: 1. виза за проектиране на присъединявания обект или влязъл в сила ПУП, когато издаването им е задължително съгласно разпоредбите по Закона за устройство на територията – в случаите по чл. 7, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 7;	няма предложен текст	В случая, това е само предварително проучване и би следвало процедурата да е възможна на база на предварителен ПУП, а не на влязъл в сила такъв. Влязъл в сила ПУП би бил необходим, само ако условията за присъединяване удовлетворяват възложителя.	**Предложението се приема по принцип в редакцията по-горе.**
Чл. 8, ал. 2, т. 2 „Електроразпределение Юг“ ЕАД	Чл. 8. (2) Когато искането за проучване на условията и начина на присъединяване на обект към електрическата мрежа е подадено до съответния мрежови оператор, към него се прилагат копия на: 2. документ, удостоверяващ вещното право върху обекта/имота или нотариално	Чл. 8, ал. 2, т. 2 „документ, удостоверяващ вещното право върху обекта/имота или ~~нотариално заверен~~ договор за наем – в случаите по чл. 7, ал. 1, т. 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 и~~,~~ 13 ~~и 18~~;“	След като има изискване за нотариално заверено съгласие от собственика (чл. 8, ал. 3), няма смисъл да се изисква и договорът за наем да е нотариално заверен, това излишно натоварва процедурата. Отпадането на т. 18 е във връзка с	**Предложението се приема по принцип в редакцията по-горе в частта относно отпадането на думите „нотариално заверен“.** **По отношение на отпадане на т. 18 предложението не се приема във връзка с**

	заверен договор за наем – в случаите по чл. 7, ал. 1, т. 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 , 12, 13 и 18;		предложението ни за редакция на чл. 7, ал. 1.	**изложените по-горе мотиви.**
Чл. 8, ал. 2, т. 3 „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД	Чл. 8. (2) Когато искането за проучване на условията и начина на присъединяване на обект към електрическата мрежа е подадено до съответния мрежови оператор, към него се прилагат копия на: 3. разрешение за поставяне на преместваем обект – в случаите по чл. 7, ал. 1, т. 9;	Чл. 8, ал. 2, т. 3 3. разрешение за поставяне на стационарен преместваем обект – в случаите по чл. 7, ал. 1, т. 9	Мотивите са същите като по чл.7, ал. 2, т. 3	**Предложението се приема по принцип в редакцията по-горе.**
Чл. 8, ал. 2, т. 4 „Електроразпределение Юг“ ЕАД	Чл. 8. (2) Когато искането за проучване на условията и начина на присъединяване на обект към електрическата мрежа е подадено до съответния мрежови оператор, към него се прилагат копия на: 4. документ, удостоверяващ вещното право върху обекта/имота или разрешение за поставяне на преместваем обект – за случаите по чл. 4, ал. 1, т. 14, 15, 16 и 17.	Да отпадне.	Във връзка с предложението ни за преместване на т. 14 – 18 от чл. 7, ал. 2.	**Предложението не се приема във връзка с отхвърленото предложение за преместване на т. 14 – 18 от чл. 7, ал. 2.**
Чл. 8, ал. 2 „Електроразпределение Север“ АД	Чл. 8. (2) Когато искането за проучване на условията и начина на присъединяване на обект към електрическата мрежа е подадено до съответния мрежови оператор, към него се прилагат копия на: 1. виза за проектиране на присъединявания обект или	Нова т. 5: **нова 5. документ, удостоверяващ дали имотът попада в регулационния план на населеното място.**	С цел избягване на спорове, които да забавят процедурата по присъединяване, дружеството предлага да се създаде нова т.5, съгласно която заявителят следва да предостави документ относно вида на територията, в която попада имотът. Тъй като от	**Предложението не се приема.** Недопустимо е да се създават допълнителни административни тежести за ползвателите на услугата с аргумент, че допълнителните запитвания, изпращани до общините

	влязъл в сила ПУП, когато издаването им е задължително съгласно разпоредбите по Закона за устройство на територията – в случаите по чл. 7, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 7; 2. документ, удостоверяващ вещното право върху обекта/имота или нотариално заверен договор за наем – в случаите по чл. 7, ал. 1, т. 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 , 12, 13 и 18; 3. разрешение за поставяне на преместваем обект – в случаите по чл. 7, ал. 1, т. 9; 4. документ, удостоверяващ вещното право върху обекта/имота или разрешение за поставяне на преместваем обект – за случаите по чл. 4, ал. 1, т. 14, 15, 16 и 17.		последното зависи и цената за присъединяване, която следва вече да се посочва и в становището за присъединяване, дружеството счита, че промяната ще оптимизира процедурата по присъединяване. Видно от административните производства пред КЕВР по разглеждане на жалби срещу определена цена за присъединяване съгласно чл. 33, ал. 4 от Наредба № 1/14.03.2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия, времето за решаване на спора, както и допълнителните запитвания, изпращани до общините относно вида на територията, в която попада имотът, водят до забавяне на процедурата по присъединяване. Ако в процедурата по присъединяване се наложи мрежовият оператор да отправи допълнително запитване до съответната община, няма да е възможно да се спази срокът за издаване на становище.	относно вида на територията, в която попада имотът, водят до забавяне на процедурата по присъединяване и мрежовият оператор ще се затрудни да изпълни нормативно определените срокове.
Чл. 8, ал. 3 „Електроразпределение Юг“ ЕАД	Чл. 8. (3) Когато лицето по чл. 7, ал. 2 е наемател на обекта, към искането се прилага нотариално заверено съгласие на собственика за подаване на искането по	Чл. 8, ал. 3 „Когато лицето по чл. 7, ал. 2 е наемател <u>или ползвател</u> на обекта, към искането се прилага нотариално заверено съгласие на собственика за	Предложението е с цел по-ясен изказ и последователност (с оглед разпоредбата на чл. 7, ал. 2, т. 2)	**Предложението се приема.**

	образец, предоставен от съответния мрежови оператор.	подаване на искането по образец, предоставен от съответния мрежови оператор.“		
Чл. 8 „Електроразпределение Златни пясъци“ АД	Чл. 8. (1) Искането за проучване на условията и начина на присъединяване на обект към електрическата мрежа се подава по образец, предоставен от съответния мрежови оператор или по реда на чл. 140а от Закона за устройство на територията. (2) Когато искането за проучване на условията и начина на присъединяване на обект към електрическата мрежа е подадено до съответния мрежови оператор, към него се прилагат копия на: 1. виза за проектиране на присъединявания обект или влязъл в сила ПУП, когато издаването им е задължително съгласно разпоредбите по Закона за устройство на територията – в случаите по чл. 7, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 7; 2. документ, удостоверяващ вещното право върху обекта/имота или нотариално заверен договор за наем – в случаите по чл. 7, ал. 1, т. 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 , 12, 13 и 18; 3. разрешение за поставяне на	няма предложен текст	Според чл. 8 от проекта, искането за проучване на условията и начина на присъединяване на обект към електрическата мрежа се подава по образец, предоставен от съответния мрежови оператор или по реда на чл. 140а от Закона за устройство на територията. Съгласно чл. 140а от ЗУТ възложителят или упълномощеното от него лице може да поиска с визата за проектиране да му бъдат предоставени и изходните данни, необходими за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура от съответните експлоатационни дружества, като опише инвестиционното си намерение. - не е регламентирано как и кога ще се представят на оператора изискуемите документи по ал.2 и ал. 3, Дружеството счита, че тази празнота трябва да бъде отстранена. -от текста на ал. 3 не става ясно дали посоченият образец, предоставен от съответния	**Предложението не се приема.** Текстът е достатъчно ясен и не създава необходимост от допълнително прецизиране.

	преместваем обект – в случаите по чл. 7, ал. 1, т. 9; 4. документ, удостоверяващ вещното право върху обекта/имота или разрешение за поставяне на преместваем обект – за случаите по чл. 4, ал. 1, т. 14, 15, 16 и 17. (3) Когато лицето по чл. 7, ал. 2 е наемател на обекта, към искането се прилага нотариално заверено съгласие на собственика за подаване на искането по образец, предоставен от съответния мрежови оператор. (4) Когато представените документи са непълни или не отговарят на изискванията на наредбата, съответният мрежови оператор писмено уведомява лицето, което е подало искането, в срок от 5 работни дни от датата на подаването му. (5) Лицето, подало искането, отстранява непълнотите и несъответствията в документите или представя допълнително необходимите документи и информация в 30-дневен срок от датата на получаване на уведомлението по ал. 4. Срокът за предоставяне на становище започва да тече от датата на представяне на допълнителните		мрежови оператор касае искането или нотариално заверено съгласие на собственика за подаване на искането. Като се има предвид, че нормата на чл.140а от ЗУТ е приложима и към обектите за производство и съхранение на електрическа енергия, дружеството счита че посоченото следва да намери отражение и по отношение на тези обекти.	

	документи и информация. (6) Процедурата по присъединяване на обекта се прекратява, когато лицето, подало искането, не отстрани непълнотите и несъответствията в документите или не представи допълнително необходимите документи и информация в срока по ал. 5.			
Чл. 9, ал. 1, т. 8 „Електроразпределение Север“ АД	Чл. 9. (1) В искането по чл. 7, ал. 1 се посочват: 8. точен адрес за кореспонденция;	Чл. 9, ал. 1, т. 8 /…/ 8. точен адрес за кореспонденция, **телефон и адрес на електронна поща на лицето, когато заявителят разполага с такава.**	Предложението е заимствано от разпоредбата на чл. 51, ал. 1, т. 7 от проекта на Наредба № 6, като е осигурена възможност на лицата, които нямат електронна поща, да не предоставят данни за такава.	**Предложението се приема.**
Чл. 9, ал. 2 „Електроразпределение Север“ АД	Чл. 9. (2) В искането по ал. 1 се посочва предоставената и/или присъединената мощност за целия обект, включително и в случаите на поетапно въвеждане в експлоатация на отделни части на присъединявания обект.	Чл. 9, ал. 2 В искането по ал. 1 се посочва предоставената и/или присъединената мощност за целия обект, включително в случаите по чл. 4, ал. 1 и при поетапно въвеждане в експлоатация на отделни части на присъединявания обект.	Допълнението относно случаите по чл. 4, ал. 1 е свързано с това, че, както е регламентирано и в самата разпоредба, обектът на потребление и несамостоятелните инсталация/съоръжение за производство/съхранение имат общи присъединителни съоръжения, т.е. обща предоставена и присъединена мощност. По този начин ще се избегнат спорове впоследствие относно предоставената мощност на обекта на потребление.	**Предложението се приема.**

			Пример: обектът на потребление е с предоставена мощност 6 kW, а инсталираната мощност на несамостоятелната инсталация за производство на електрическа енергия е 10,8 kW. В този случай предоставената мощност на „целия обект“ е 10,8 kW.	
Чл. 9, ал. 6 „Електроразпределение Север“ АД	Чл. 9. (6) За извършване на проучването съответният мрежови оператор може да поиска допълнителна информация за характеристиките на присъединявания обект съгласно правилата по чл. 83, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Закона за енергетиката.	Чл. 9, ал. 6 За извършване на проучването съответният мрежови оператор може да поиска допълнителна информация за характеристиките на присъединявания обект съгласно правилата по чл. 83, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Закона за енергетиката. Срокът за предоставяне на становище започва да тече от датата на представяне на допълнителната информация.	Дружеството предлага да се добави ново изречение към ал. 6 на чл. 9, с което да се регламентира, че срокът за предоставяне на становище ще започне да тече от датата на предоставяне на допълнителната информация. Липсата на този текст ще постави мрежовия оператор в ситуация, при която не е възможно да се извърши проучването, поради непълна информация на характеристиките на обекта, а срокът за предоставяне на становище тече.	**Предложението се приема по принцип, като разпоредбата придобива следната редакция:** Чл. 9. (6) За извършване на проучването съответният мрежови оператор може еднократно да поиска допълнителна информация за характеристиките на присъединявания обект съгласно правилата по чл. 83, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Закона за енергетиката, в 7-дневен срок от датата на подаване на искането по чл. 7, ал. 1. Срокът за предоставяне на становище започва да тече от датата на представяне на допълнителната информация.
Чл. 9, ал. 6 Асоциация	Чл. 9. (6) За извършване на проучването съответният мрежови оператор може да поиска	няма предложен текст	Следва да се добави и срок, в който операторът може да поиска допълнителна информация	**Предложението се приема по принцип**, като е отразено по-горе.

свободен енергиен пазар	допълнителна информация за характеристиките на присъединявания обект съгласно правилата по чл. 83, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Закона за енергетиката.			
Чл. 10, ал. 2 „Електроразпределение Север“ АД	Чл. 10. (2) Операторът на електроразпределителната мрежа съгласува с оператора на електропреносната мрежа условията за присъединяване на обект за потребление към електроразпределителната мрежа в 14-дневен срок от получаване на искането в случаите, когато присъединяването на обекта: 1. води до промени в договорите, сключени между двата мрежови оператора; 2. налага изграждане или реконструиране на съоръжения както в електроразпределителната, така и в електропреносната мрежа.	Чл. 10, ал. 2 Операторът на електроразпределителната мрежа съгласува с оператора на електропреносната мрежа условията за присъединяване на обект за потребление към електроразпределителната мрежа в 14-дневен срок от получаване на искането в случаите, когато присъединяването на обекта: 1. води до промени в договорите, сключени между двата мрежови оператора; 2. налага изграждане или реконструиране на съоръжения в електропреносната мрежа или **в електроразпределителната мрежа и електропреносната мрежа.**	Понякога не се налага изграждане или реконструиране на съоръжения в електроразпределителната, а само в електропреносната. В тази връзка дружеството предлага това да е водещото условие, за да се извърши съгласуването.	**Предложението се приема.**

Чл. 10, ал. 2 „Електроразпределение Златни пясъци“ АД	Чл. 10. (2) Операторът на електроразпределителната мрежа съгласува с оператора на електропреносната мрежа условията за присъединяване на обект за потребление към електроразпределителната мрежа в 14-дневен срок от получаване на искането в случаите, когато присъединяването на обекта: 1. води до промени в договорите, сключени между двата мрежови оператора; 2. налага изграждане или реконструиране на съоръжения както в електроразпределителната, така и в електропреносната мрежа.	няма предложен текст	Необходимо е да се уточни кои са договорите по т.1 като се има предвид, че договорът за присъединяване се прекратява след въвеждане в експлоатация на съответния обект, както и дали условието по т. 2 е кумулативно, или е достатъчно да се прояви по отношение на едната от мрежите.	**Текстът на разпоредбата е прецизиран по-горе.**
Чл. 10, ал. 4 „Електроразпределение Север“ АД	Чл. 10. (4) Операторът на съответната мрежа съгласува условията за присъединяване на обекти по ал. 2 и ал. 3 в срок до 7 дни от получаване на информацията за необходимо съгласуване от съответния мрежови оператор.	Чл. 10, ал. 4 Операторът на съответната мрежа съгласува условията за присъединяване на обекти по ал. 2 и ал. 3 в срок до 7 дни от получаване на информацията за необходимо съгласуване от съответния мрежови оператор **и посочва прогнозната цена за присъединяване, относима към неговата мрежа.**	Съгласно чл. 10, ал. 2 от проекта на Наредба № 6 съгласуване с оператора на електропреносната мрежа се извършва в случаите, когато присъединяването на обекта за потребление към електроразпределителната мрежа води до промени в договорите, сключени между двата мрежови оператора и/или налага изграждане или реконструиране на съоръжения в електроразпределителната и в електропреносната мрежа. В тези случаи операторът на	**Предложението се приема.**

			електропреносната мрежа следва да предостави информация за произтичащите във връзка с присъединяването на обекта на потребление разходи в електропреносната мрежа за целите на включването им в прогнозната цена по чл. 12, ал. 3, т. 4 от проекта на Наредба № 6.	
Чл. 10, ал. 5 „Електроразпределение Север“ АД	Чл. 10. (5) Съответният мрежови оператор създава досие за всеки присъединяван обект за потребление, в което се съхраняват всички документи по присъединяването.	Чл. 10, ал. 5 Съответният мрежови оператор създава досие за всеки присъединяван обект за потребление, в което се съхраняват всички документи по присъединяването. **Срокът за съхранение на досието се определя с вътрешна инструкция на мрежовия оператор, като договорът за присъединяване се съхранява заедно с всички негови изменения и допълнения за срок, не по-кратък от 5 години от прекратяването му по реда на чл. 27, ал. 1.**	Дружеството предлага да се регламентира срок за съхранение по отношение на договора за присъединяване. Дружеството счита, че предложеният минимален срок от 5 години е достатъчен, в случай че е необходимо да се доказват условията за присъединяване при разрешаване на спорове, при проверки и др. Тъй като съгласно чл. 27, ал. 2 от проекта на Наредба № 6 техническите параметри и условия, при които е присъединен обектът, запазват действието си и в договорите за достъп и пренос, не е необходимо съхранението на договора за присъединяване за по-дълъг срок, още повече че при ползването на обекта може да настъпят промени спрямо първоначалните договорни условия на присъединяване – увеличаване или намаляване на	**Предложението не се приема. Сроковете за съхранение на документи не е в предметния обхват на наредбата.**

			предоставената мощност и др. С предложения текст се предоставя и оперативна свобода за съответния мрежови оператор, да съхранява по своя преценка документацията от процедурата по присъединяване и за по-дълъг срок.	
Чл. 11. „Електроразпределение Златни пясъци“ АД	Чл. 11. (1) Условията за присъединяване на обекта за потребление се определят съобразно: 1. изискванията на Закона за енергетиката, както и на наредбите и правилата по чл. 83, ал. 1 от Закона за енергетиката; 2. предоставената информация в искането по чл. 7, включително за географското (териториалното) разположение на обекта; 3. резултатите от извършеното проучване за техническите възможности и начина на присъединяване към електрическата мрежа; 4. оптималната схема за присъединяване; 5. методика за присъединяване на обекти към електрическите мрежи, включваща критерии за определяне условията за присъединяване, одобрена от комисията; методиката гарантира,	няма предложен текст	В чл.11, ал.1, т.4 е посочено, че условията за присъединяване на обекта за потребление се определят съобразно „оптималната схема за присъединяване“. Нито този текст, нито определението по т.14 от ДР не пояснят как се определя оптималната схема, за да бъде съобразена при даване на условията за присъединяване и дали същата е оптимална по отношение на разходи, цена или други условия. Ал. 2 и 3 на чл. 11 разглеждат хипотеза за присъединяване на обект на потребление към мрежа на друг оператор в случаите, когато това е технически и икономически целесъобразно и не е в интерес на заявителя присъединяването да се осъществи към оператора на мрежата, на чиято територия се намира обектът. В тези норми	**Предложението не се приема.** Обективно не е възможно да се даде по-прецизна дефиниция на понятието „оптимална схема за присъединяване“, тъй като такава се определя и е различна за всеки конкретен случай и включва оценка на твърде голям брой специфични критерии. По отношение възраженията по ал. 2 и ал. 3 следва да се има предвид, че съгласно чл. 15, ал. 6 от наредбата в случаите по чл. 11, ал. 2 и 3 сроковете за издаване на становище започват да текат от датата на получаване на писмено разрешение за присъединяване от комисията. Допълнението на ал. 5 се явява излишно предвид текстът на чл. 117, ал. 8 от ЗЕ.

	че присъединяването на нов обект не предизвиква нарушаване на показателите за качеството на доставяната електрическа енергия както на вече присъединените, така и на новите обекти, съгласно стандартите за характеристики на напрежението на електрическата енергия. (2) Когато при проучване на условията за присъединяване на обекта за потребление се установи, че не е технически и икономически целесъобразно и не е в интерес на заявителя присъединяването да се осъществи към оператора на мрежата, на чиято територия се намира обектът, той препраща искането заедно с постъпилите документи към оператора на друга мрежа и уведомява за това лицето, подало искането, в срок от 3 дни. (3) Когато операторът на мрежата, получил уведомлението по ал. 2, прецени, че е възможно при условията на чл. 117, ал. 2 от Закона за енергетиката да присъедини обекта за потребление, който се намира на територията на друг мрежови оператор, той определя условията за присъединяване след получаване на писмено		обаче не е регламентиран реда за установяване на посоченото обстоятелство, как се процедира е случай на спор както от заявителя, така и от оператора, в какви срокове се разглежда искането от КЕВР {като се има предвид, че това е свързано със сроковете за издаване на становище за присъединяване). Евентуална бланкетна позиция на мрежовия оператор е много вероятно да бъде оспорена. Не е конкретизирано как тази възможност се прилага при хипотеза на присъединяване към преносната мрежа на преносния оператор, който няма територия, както и отношенията с оператора на разпределителната/затворена мрежа). Дружеството предлага ал.5 на чл. 11 да се допълни, не при непостигане на съгласие комисията разпорежда предоставяне на ползването и заплащане на цена, определена от комисията по методика.	

	разрешение за извършване на присъединяването от комисията. (4) Оператор на електрическа мрежа може при условията на чл. 117, ал. 8 от Закона за енергетиката да присъедини обект за потребление към съоръжение/уредба – собственост на трето лице, когато липсва техническа възможност за присъединяването му в искания срок. (5) В случаите по ал. 4 съответният мрежови оператор съгласува условията за присъединяване със собственика на съоръжението/уредбата, към която се предвижда да се осъществи присъединяването, и сключва договор за ползване с него.			
чл. 11, ал. 1, т. 5 „СРС - БЪЛГАРИЯ“ ООД	Чл. 11. (1) Условията за присъединяване на обекта за потребление се определят съобразно: 5. методика за присъединяване на обекти към електрическите мрежи, включваща критерии за определяне условията за присъединяване, одобрена от комисията; методиката гарантира, че присъединяването на нов обект не предизвиква нарушаване на	няма предложен текст	Методиката по чл. 11. ал. 1, т. 5, към която има референции и по-нататък в текста, следва да бъде утвърдена като приложение към настоящата Наредба.	**Предложението се приема по принцип.** В тази връзка се правят следните редакции: 1. В чл. 1 се създава ал. 3: (3) По предложение на операторът на електропреносната и операторите на електроразпределителни мрежи или по своя

	показателите за качеството на доставяната електрическа енергия както на вече присъединените, така и на новите обекти, съгласно стандартите за характеристики на напрежението на електрическата енергия.			инициатива, Комисията за енергийно и водно регулиране, наричана по нататък „комисията“, приема методика за присъединяване на обекти към електрическите мрежи, включваща критерии за определяне условията за присъединяване; методиката гарантира, че присъединяването на нов обект не предизвиква нарушаване на показателите за качеството на доставяната електрическа енергия както на вече присъединените, така и на новите обекти, съгласно стандартите за характеристики на напрежението на електрическата енергия. В тази връзка са отразени и препратките към чл. 1, ал. 3.
Чл. 11, ал. 2 „Електроразпределение Юг“ ЕАД	Чл. 11. (2) Когато при проучване на условията за присъединяване на обекта за потребление се установи, че не е технически и икономически целесъобразно и не е в интерес на заявителя присъединяването да се осъществи към оператора на	Чл. 11. (2) Когато при проучване на условията за присъединяване на обекта за потребление се установи, че не е технически и икономически целесъобразно и не е в интерес на заявителя	Срокът е съкратен от 7 на 3 дни (в сравнение с чл. 8, ал. 2 от сега действащата Наредба № 6), т.е. повече от два пъти. Приемането на съкратени срокове за изпълнение на задълженията на мрежовите оператори, без същевременна промяна в сроковете за клиентите,	**Предложението се приема.**

	мрежата, на чиято територия се намира обектът, той препраща искането заедно с постъпилите документи към оператора на друга мрежа и уведомява за това лицето, подало искането, в срок от 3 дни.	присъединяването да се осъществи към оператора на мрежата, на чиято територия се намира обектът, той препраща искането заедно с постъпилите документи към оператора на друга мрежа и уведомява за това лицето, подало искането, в срок от 7 ~~3~~ дни.“	поражда въпроси относно баланса и справедливостта в регулациите. Дружеството изразява тревога, че това се превръща в обичайна практика на КЕВР, при която сроковете автоматично се съкращават (някои дори двойно), без адекватна оценка на последствията от такива промени. Този подход може да доведе до обективна невъзможност за спазване на сроковете от страна на мрежовите оператори, по чисто обективни причини – постоянно нарастващия брой процедури и ограниченията в ресурсите за инвестиции. Вярно е, че голяма част от новите срокове са закрепени в ЗЕВИ и проектът няма как да предвиди различни срокове, но друга част – фигурират само в проекта и именно към тях са насочени притесненията на дружеството. То предлага да се запази досегашният срок.	
Чл. 11, ал. 5 „Електроразпределение Север“ АД	Чл. 11. (5) В случаите по ал. 4 съответният мрежови оператор съгласува условията за присъединяване със собственика на съоръжението/уредбата, към която се предвижда да се осъществи присъединяването, и	Да отпадне	Дружеството предлага отпадането на изискването за съгласуване и сключване на „договор за ползване“ по следните причини: - в тези случаи се прилага директно чл. 117, ал. 8 от Закона за енергетиката, където са	**Предложението се приема по принцип.** Разпоредбата придобива следната редакция: Чл. 11. (5) В случаите по ал. 4 съответният мрежови

	сключва договор за ползване с него.		уговорени условията, при които собственикът на съоръжението/уредбата предоставя достъп до него за целите на преобразуването и преноса на електрическа енергия до други клиенти, както и редът за действие при непостигане на съгласие; - собственикът на съоръжението/уредбата не е обвързан със срок да съгласува ползването им и да сключи договор. Подобно изискване води до невъзможност за спазване на срока за издаване на становище за присъединяване. Видно от чл. 15, ал. 5 от проекта на Наредба № 6 КЕВР не е предвидила удължаване на срока за издаване на становище със срока, в който третата страна съгласува условията за присъединяване и сключи договор с мрежовия оператор, предостави всички необходими документи и информация за изчисляване на цена за предоставен достъп и се съгласи с нея; - проектната разпоредба създава едно ново понятие „договор за ползване“, което не е уредено в нормативната уредба и противоречи на други установени	оператор съгласува условията за присъединяване със собственика на съоръжението/уредбата, към която се предвижда да се осъществи присъединяването, в 14-дневен срок от постъпване на искането. **Горната редакция води до необходимост от изменение на чл. 15, ал. 5 и създаване на ал. 7 в същия член:** Чл. 15. (5) В случаите по чл. 10, ал. 2 и 3 и чл. 11, ал. 5 срокът за издаване на становище за условията за присъединяване от оператора на електроразпределителната/затворената електроразпределителна мрежа се удължава със срока на съгласуване на условията за присъединяване от страна на съответния мрежови оператор или на съответния собственик на съоръжението/уредбата.

			понятия в действащото законодателство; - сключването на договор с третата страна на етап получено искане за проучване на условията за присъединяване е нецелесъобразно.	(7) В случаите по чл. 11, ал. 4, при непостигане на съгласие между съответния мрежови оператор и собственика на съоръжението/уредбата, сроковете по ал. 2 започват да текат от датата на получаване на решението на комисията, с което се разпорежда предоставянето на ползването и заплащането на съответната цена.
Чл. 11 „Електроразпределение Север“ АД	Чл. 11. (1) Условията за присъединяване на обекта за потребление се определят съобразно: 1. изискванията на Закона за енергетиката, както и на наредбите и правилата по чл. 83, ал. 1 от Закона за енергетиката; 2. предоставената информация в искането по чл. 7, включително за географското (териториалното) разположение на обекта; 3. резултатите от извършеното проучване за техническите възможности и начина на присъединяване към електрическата мрежа; 4. оптималната схема за присъединяване;	Нова алинея в чл. 11 със следния текст: Присъединяване към електропреносната мрежа на присъединен към друга мрежа клиент е възможно само на високо напрежение в случаите на разширение, реконструкция и/или ремонт на присъединения обект, когато това води до промяна на условията за присъединяване на присъединения обект и когато операторът на другата мрежа е дал писмен мотивиран отказ.	Целта на предложението на дружеството е да се регламентира окончателно въпросът за присъединяването към преносната мрежа на съществуващи обекти на потребители, които са вече присъединени към електроразпределителната мрежа. То е в съответствие с условията, при които инвеститорите са придобили собственост върху електроразпределителните дружества при приватизацията им и с концепцията, която е залегнала в подхода при разделянето на собствеността на НЕК ЕАД и електроразпределителните дружества при приватизацията. В	**Предложението не се приема във връзка с изложени по-горе мотиви.**

	5. методика за присъединяване на обекти към електрическите мрежи, включваща критерии за определяне условията за присъединяване, одобрена от комисията; методиката гарантира, че присъединяването на нов обект не предизвиква нарушаване на показателите за качеството на доставяната електрическа енергия както на вече присъединените, така и на новите обекти, съгласно стандартите за характеристики на напрежението на електрическата енергия. (2) Когато при проучване на условията за присъединяване на обекта за потребление се установи, че не е технически и икономически целесъобразно и не е в интерес на заявителя присъединяването да се осъществи към оператора на мрежата, на чиято територия се намира обектът, той препраща искането заедно с постъпилите документи към оператора на друга мрежа и уведомява за това лицето, подало искането, в срок от 3 дни. (3) Когато операторът на мрежата, получил уведомлението по ал. 2, прецени, че е възможно при условията на чл. 117, ал. 2 от Закона за енергетиката да		т. 10 от доклада относно „Окончателно разделяне на собствеността на подстанции 110 kV/СрН и електропроводи 110 kV между НЕК ЕАД и електроразпределителните дружества“, който е одобрен от Министъра на енергетиката и енергийните ресурси, е посочено, че: „Потребителите на електрическа енергия, захранвани пряко от разпределителните уредби СрН на подстанциите, да останат клиенти на разпределителните дружества“. При отпадането на големи потребители, които са били присъединени към електроразпределителната мрежа, утвърдените необходими приходи на оператора на електроразпределителната мрежа (в по-голямата си част с условно-постоянен характер по своята икономическа същност) ще следва да се разпределят спрямо намалени количества електрическа енергия, съответно предоставена мощност, което води до увеличаване на цените на мрежовите услуги на този оператор. В следствие на това допълнително се натоварват финансово ползвателите на	

	присъедини обекта за потребление, който се намира на територията на друг мрежови оператор, той определя условията за присъединяване след получаване на писмено разрешение за извършване на присъединяването от комисията. (4) Оператор на електрическа мрежа може при условията на чл. 117, ал. 8 от Закона за енергетиката да присъедини обект за потребление към съоръжение/уредба – собственост на трето лице, когато липсва техническа възможност за присъединяването му в исканията срок. (5) В случаите по ал. 4 съответният мрежови оператор съгласува условията за присъединяване със собственика на съоръжението/уредбата, към която се предвижда да се осъществи присъединяването, и сключва договор за ползване с него.		електроразпределителната мрежа. Предложението е в съответствие и с чл. 4, ал. 4 на приетата от КЕВР Наредба № 4/05.11.2013 г. за присъединяване към газопреносните и газоразпределителните мрежи.	
Чл. 12, ал. 1, т. 7 „Електроразпределение Юг“ ЕАД	Чл. 12. (1) Условията за присъединяване съдържат техническите изисквания на съответния мрежови оператор към съоръженията в присъединявания обект и информация за	Да отпадне.	Посочването на метрологичните и техническите характеристики на токовите и напреженовите трансформатори за търговско измерване в становището не е удачно. Техническите и	**Предложението не се приема.** Становището следва да съдържа цялата необходима информация за остойностяване на прогнозната цена за

	съоръженията за присъединяване относно: 7. метрологичните и техническите характеристики на токовите и напреженовите трансформатори за търговско измерване;		метрологичните характеристики на трансформаторите могат да варират в зависимост от конкретните условия на местоположението, експлоатационните характеристики и изискванията на мрежата. Тези параметри често се променят, и включването им в становището за присъединяване може да ограничи гъвкавостта и способността за адаптация към бъдещи промени. Освен това - токовите и напреженовите трансформатори трябва да отговарят на определени стандарти и изисквания, за да осигурят точност и надеждност на измерванията, т.е. достатъчно е да се посочи, че те трябва да отговарят на тази изисквания, не е нужно посочването на специфични характеристики в становището, тъй като – както посочихме - фиксирането на конкретни характеристики в становището може да ограничи тази гъвкавост и да затрудни ефективното присъединяване към мрежата.	присъединяване и постигането на оптимални технически и икономически условия за ползвателите на мрежите.
Чл. 12, ал. 1, т. 12 „Електроенерг	Чл. 12. (1) Условията за присъединяване съдържат техническите изисквания на	12. съоръженията за телемеханика и за предаване	С оглед прецизност.	**Предложението се приема.**

иен системен оператор“ ЕАД	съответния мрежови оператор към съоръженията в присъединявания обект и информация за съоръженията за присъединяване относно: 12. съоръженията за телемеханика;	на телеинформация в реално време;		
Чл. 12, ал. 1 Камара на инженерите в инвестиционното проектиране	чл. 12, ал. 1 се създава т. 15	няма предложен текст	Върху извадка от кадастралната карта и да се предоставя в графичен вид информация за мястото на търговското измерване (електромерно табло) като точка на присъединяване като граница на собственост между мрежови оператор и потребител/производител. Към този момент в становищата за присъединяване са описани само текстово мястото на монтаж на ново електромерно табло, но това в много от случаите не е достатъчно. При присъединяване на консуматори с малка мощност се посочва номера на стълба и извода, но в много от случаите стълбовете са стари и маркировката липсва. Друг проблем е когато се посочи в становището примерно, че електромерното табло ще се монтира на южната имотна граница, а имотът има 100м. лице на южна имотна граница и по този	**Предложението се приема по принцип.** Чл. 12, ал. 1, т. 3 придобива следната редакция: „3. начина и местата на присъединяване към мрежата с точните им географски координати, в т.ч. и необходимо разширение и/или повишаване на преносните възможности на мрежата, както и информацията по чл. 55, ал. 3 ~~в случаите, когато към нов или съществуващ обект за потребление се изгражда несамостоятелно съоръжение/инсталация за производство на електрическа енергия;~~

			начин няма конкретика. Това създава големи проблеми при проектиране на обекти финансирани по Евро програми.	
Чл. 12, ал. 5 и нова ал. 6 „Електроразпределение Север“ АД	Чл. 12. (5) В случаите по чл. 10, ал. 2 и ал. 3 поставените допълнителни технически изисквания и условия от оператора на електропреносна или електроразпределителна мрежа се включват към условията и техническите изисквания на оператора на електроразпределителната мрежа или оператора на затворената електроразпределителна мрежа.	Нови ал. 5 и ал. 6, а съществуващата ал. 5 да стане ал. 7. **Чл. 12, ал. 5 (нова)** Когато към нов или съществуващ обект за потребление, присъединен към електроразпределителна/затворена електроразпределителна мрежа, се предвижда да се изгради/постави несамостоятелно съоръжение/инсталация за производство и/или за съхранение на електрическа енергия, не се допуска работа в „островен режим“ на съоръжението/инсталацията. **Чл. 12, ал. 6 (нова)** При инсталирана мощност на несамостоятелно съоръжение/инсталация за производство и/или съхранение на електрическа енергия по-голяма от 10,8	Дружеството предлага в новата Наредба № 6 да се прехвърлят изискванията на чл. 94, ал. 3 и чл. 97, ал. 6 от действащата Наредба № 6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи. Тези изисквания са свързани с безопасната експлоатация и функциониране на мрежата и качеството на електрическата енергия. Изискването във връзка с изграждането на симетрична трифазна генерираща система е съобразено с новата разпоредба на чл. 26, ал. 15 от ЗЕВИ.	**Предложението се приема.**

		kW, което ще отдава електрическа енергия в мрежата, задължително се изисква изграждането на симетрична трифазна генерираща система.		
чл. 12, ал. 2, т. 1 Асоциация свободен енергиен пазар	Чл. 12. (2) Съответният мрежови оператор определя вида, местоположението и устройството на съоръженията за присъединяване в съответствие с изискванията: 1. на органа, който одобрява инвестиционния проект и издава разрешението за строеж и/или за поставяне, когато издаването им е задължително съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията;	няма предложен текст	Следва да се прецизира, тъй като има колизия между нормативни актове, тъй като органът, който издава разрешението за строеж го прави на база на проекти за присъединяване, тоест трябва да са ясни местоположение, вид и устройството на съоръженията за присъединяване при искане за издаване на разрешение за строеж.	**Предложението не се приема.** Не е налице колизия между нормативни актове, тъй като органът, който издава разрешението за строеж, следва да оцени инвестиционните проекти и с оглед съответствието им със ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и с други специални закони, и в този смисъл при одобряването на съответните инвестиционни проекти видът, местоположението и устройството на съоръженията за присъединяване може да се наложи да претърпят изменения.
Чл. 12, ал. 3, т. 4 „Електроразпр	Чл. 12. (3) В условията за присъединяване се определят и: 4. цена или прогнозна цена за присъединяване, в случаите,	чл. 12, ал. 3, т. 4: „цена или прогнозна цена за присъединяване, в случаите, когато такава не се	Изискването за предоставяне на количествено-стойностна сметка („КСС“) за формиране на прогнозната цена на този етап от	**Предложението се приема по принцип в редакцията по-долу.**

еделение Юг“ ЕАД	когато такава не се утвърждава. Прогнозната цена се представя заедно с количествено-стойностна сметка за формирането ѝ.	утвърждава. ~~Прогнозната цена се представя заедно с количествено-стойностна сметка за формирането ѝ.~~“	процедурата се явява лишено от практическа полза. Това е така, тъй като първо - липсват на необходимите изходни данни (няма яснота какви точно съоръжения ще са необходими за присъединяване на обекта), което затруднява точната оценка на разходите; второ – в контекста на волатилността на цените, се създава допълнително усложнение при съставянето на точна и практически значима КСС. Вместо да е полезно за клиентите, това изискване е ненужно обременяващо и водещо до увеличаване на административната тежести и разходите, потенциално забавяйки процеса на присъединяване, без в същото време да имам каквато и да е добавена стойност, тъй като изчисленията в КСС ще са меко казано приблизителни. Още повече, че проектът дава възможност да се правят промени на техническите условия на следващ етап, което ще се отрази на сметката.	
Чл. 12, ал. 3, т. 4 „Електроразпр	Чл. 12. (3) В условията за присъединяване се определят и: 4. цена или прогнозна цена за	Чл. 12, ал. 3, т. 4 В условията за присъединяване се	Допълнението на разпоредбата е във връзка с предложената от дружеството редакция на чл. 10,	**Предложението се приема по принцип в редакцията по-долу.**

еделение Север“ АД	присъединяване, в случаите, когато такава не се утвърждава. Прогнозната цена се представя заедно с количествено-стойностна сметка за формирането ѝ.	определят и: /…/ 4. цена или прогнозна цена за присъединяване, когато такава не се утвърждава. В случаите по чл. 10, ал. 2 се посочва и прогнозната на цена по чл. 10, ал. 4.	ал. 4 от проекта на Наредба № 6. Предложението е в съответствие с разпоредбата на чл. 33, ал. 3, предл. 2 от Наредба № 1/14.03.2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия, както и с разпоредбата на чл. 12, ал. 5 от проекта на Наредба № 6. Изискването за предоставяне на количествено-стойностна сметка ще оскъпи цената на услугата по проучване и ще изисква допълнително време при формирането ѝ и прегледа на документацията. Опитът на дружеството показва, че клиентите не са наясно със сключените договори по позиции, което ще доведе до спорове в бъдеще. Дори и клиент да иска да сравни цените и видовите дейности в други компании, извършващи строително-монтажни дейности от този тип, това няма да бъде коректно, тъй като мрежовият оператор ползва одобрени технически спецификации, съгласно чл. 12, ал. 2, т. 3 от проекта на Наредба № 6, и има сключени договори по позиции, докато различните компании ползват различни имена за сходни позиции и услуги, както и могат да се предлагат различен	

			обхват на услугите и продуктите, което прави сравнението сложно за клиентите.	
Чл. 12, ал. 3, т. 4 „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД	Чл. 12. (3) В условията за присъединяване се определят и: 4. цена или прогнозна цена за присъединяване, в случаите, когато такава не се утвърждава. Прогнозната цена се представя заедно с количествено-стойностна сметка за формирането ѝ.	4. цена или прогнозна цена за присъединяване, в случаите, когато такава не се утвърждава.	Дружеството предлага отпадане на изискването за представяне на количествено-стойностна сметка (КСС). На този етап от развитието на процедурата по присъединяване – етап Становище, ОРМ може да предостави само прогнозна цена, доколкото все още няма одобрен инвестиционен проект на присъединителните съоръжения, съответно няма данни за точни количества и параметри на бъдещите енергийни съоръжения /дължини на трасета, необходимост от учредяване на вещни права и заплащане на обезщетения и др./ Наред с това, с оглед задължението на електроразпределителното дружество да купува стоки и получава услуги по договори, сключени по реда на ЗОП, цените на материалите и строително монтажните работи дружеството може да определи по действащи към момента на изпълнение на присъединяването договори.	**Предложението се приема по принцип в редакцията по-долу.**

Чл. 12, ал. 3, т. 4 „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД	Чл. 12. (3) В условията за присъединяване се определят и: 4. цена или прогнозна цена за присъединяване, в случаите, когато такава не се утвърждава. Прогнозната цена се представя заедно с количествено-стойностна сметка за формирането ѝ.	Прогнозната цена се представя заедно с описание на включените в нея обосновани разходи, свързани с присъединяването на обекта.	Дружеството предлага прецизиране на текста. Следва да се има предвид, че при липса на инвестиционен проект за изграждане на конкретни присъединителни съоръжения, прогнозна цена може да се дава единствено по окрупнени показатели, например по вид съоръжение, цена за изграждане на километър мрежа и т.н.	**Предложението се приема по принцип.** Т. 4 придобива следната редакция: 4. цена или прогнозна цена за присъединяване, в случаите, когато такава не се утвърждава. Прогнозната цена се представя заедно с описание на включените в нея обосновани разходи, свързани с присъединяването на обекта. В случаите по чл. 10, ал. 2 и ал. 3 се посочва и прогнозната цена по чл. 10, ал. 4.
чл. 12, ал. 3, т. 4 „Електроразпределение Златни пясъци“ АД	Чл. 12. (3) В условията за присъединяване се определят и: 4. цена или прогнозна цена за присъединяване, в случаите, когато такава не се утвърждава. Прогнозната цена се представя заедно с количествено-стойностна сметка за формирането ѝ.	няма предложен текст	Предвидено е прогнозната, цена която трябва да се определи в условията за присъединяване по чл.12, ал. 3, т.4, да се представя заедно с количествено-стойностна сметка за формирането ѝ, което според дружеството е невъзможно на този етап от процедурата. То предлага да остане само задължението за посочване на прогнозна цена, но не и нейното конкретизиране.	**Предложението се приема по принцип в редакцията по-горе.**
Чл. 13, ал. 2, т. 2 „Електроразпр	Чл. 13. (2) Когато при проучването се установи, че присъединяваният обект и/или съоръженията за присъединяване	Чл. 13, ал. 2, т. 2: Когато при проучването се установи, че присъединяваният обект	Дружеството предлага текстът „и са изградени по реда на Закона за устройство на територията“ да отпадне. Съоръженията може да	**Предложението се приема.**

еделение Север“ АД	засягат съществуващи електрически съоръжения, изместването им се извършва от и за сметка на заявителя след сключване на договор и одобряване по реда на Закона за устройство на територията на съгласуваните проекти със съответния мрежови оператор, ако засегнатите съоръжения: 2. са електрически съоръжения за присъединяване на обекти за потребление, производство или съхранение на електрическа енергия, собственост на трето лице, и са изградени по реда на Закона за устройство на територията.	и/или съоръженията за присъединяване засягат съществуващи електрически съоръжения, изместването им се извършва от и за сметка на заявителя след сключване на договор и одобряване по реда на Закона за устройство на територията на съгласуваните проекти със съответния мрежови оператор, ако засегнатите съоръжения: /…./ 2. са електрически съоръжения за присъединяване на обекти за потребление, производство или съхранение на електрическа енергия, собственост на трето лице.	са изградени по друг ред и/или преди влизането в сила на ЗУТ. Операторът на мрежата може да ползва съоръжения на трето лице за присъединяване на други потребители с договор за цена за предоставен достъп (чл. 117, ал. 8 от ЗЕ), където няма изискване трето лице да доказва, че ги е изградило по реда на ЗУТ, а само, че е собственик и че има техническа възможност за присъединяване (напр. изградени от кооперации)	
чл. 13, ал. 2 „Електроразпределение Златни пясъци“ АД	Чл. 13. (2) Когато при проучването се установи, че присъединяваният обект и/или съоръженията за присъединяване засягат съществуващи електрически съоръжения, изместването им се извършва от и за сметка на заявителя след сключване на договор и одобряване по реда на Закона за устройство на територията на	няма предложен текст	Дружеството счита, че процедурата по чл.13, ал.2 следва да бъде разписана в повече детайли - с какъв акт се установява засягането на съществуващи електрически съоръжения и необходимостта от изместването им; какъв договор се сключва и между кои страни; как се уреждат взаимоотношенията по отношение на съоръжения,	**Предложението не се приема.** Текстът е ясен. Коментарите засягат детайли, които са неприложими при реалното изпълнение на задълженията на експлоатационното дружество.

	съгласуваните проекти със съответния мрежови оператор, ако засегнатите съоръжения: 1. принадлежат към съответната електрическа мрежа; или 2. са електрически съоръжения за присъединяване на обекти за потребление, производство или съхранение на електрическа енергия, собственост на трето лице, и са изградени по реда на Закона за устройство на територията.		собственост на трето лице. На следващо място, тъй като проблем с изместване на съществуващи съоръжения има по отношение присъединяване и на обекти за производство и съхранение, дружеството предлага в наредбата изрично да се посочи, че когато това се установи, процедурата по присъединяването на съответния обект продължава след постигане на съгласие относно условията за изместване на съществуващите съоръжения, както с мрежовия оператор, така и с третото лице, собственик на тези съоръжения,	
чл. 13, ал. 3 Асоциация свободен енергиен пазар	Чл. 13. (3) Съответният мрежови оператор може безвъзмездно да ползва части от присъединявания обект за монтиране, поддържане и експлоатация на средства за измерване, комутационни устройства и други съоръжения, свързани със захранването на обекта. Тези части от обекта не могат да бъдат използвани за други цели от съответния мрежови оператор.	няма предложен текст	Според Асоциация свободен енергиен пазар това право следва да се приложи след изричното писмено съгласие на собственика на присъединявания обект.	**Предложението не се приема.** Изискването за наличие на изрично писмено съгласие излишно утежнява текста, и не е в интерес на собственика на присъединявания обект, защото в противен случай, при липса на съгласие, разходите за присъединяване биха се повишили.
Чл. 14 Асоциация за Производство,	Чл. 14. (1) Съответният мрежови оператор може мотивирано да откаже да присъедини изцяло или	в чл. 14 се създава ал. 3: (3) Лицето, подало искането за проучване на условията за	Заявителят следва да има възможност за обжалване на отказ за присъединяване, както и	**Предложението не се приема.** Правото лицето, подало искането за

Съхранение и Търговия на Електроенергия	частично обект към електрическата мрежа при заявените условия: 1. при техническа невъзможност присъединяването да се осъществи в заявения срок за въвеждане на обекта в експлоатация, когато това е задължително съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията и/или 2. когато присъединяването на обекта би довело до влошаване условията за пренос на електрическа енергия до/от други обекти поради липса или превишение на необходимата мощност. (2) В случаите по ал. 1 съответният мрежови оператор уведомява писмено заявителя и посочва причините за отказа и необходимите мерки за тяхното отстраняване в срока по чл. 15, ал. 2, в т.ч. и за осигуряване на условия за присъединяване на обекта съобразно плановете за развитие на мрежата и договорите с други оператори на електрически мрежи и ползватели на мрежата.	присъединяване на обекта има право да обжалва отказа по ал. 1 пред КЕВР при условията и по реда на чл. 22 от Закона за енергетиката.	условия за присъединяване, които обезсмислят инвестицията.	проучване на условията за присъединяване на обекта има право да обжалва отказа по ал. 1 пред КЕВР при условията и по реда на чл. 22 от Закона за енергетиката е уредено в чл. 6., което включва всякакви правни и фактически действия или бездействия на мрежовите оператори, в т.ч. условията за присъединяване по издадени становища, проектите на договори за присъединяване, определената цена за присъединяване, отказите за присъединяване, промените в условията за присъединяване и др.
Чл. 15, ал. 2 „Електроразпр	Чл. 15. (2) Сроковете за изготвяне и предоставяне на становище са:	**Чл. 15, ал. 2** „Сроковете за изготвяне и	Обектите по чл. 6, ал. 1, т. 1 ЗЕВИ попадат в срока по чл. 26, ал. 4, т.	**Предложението не се приема.** За

еделение Юг“ ЕАД	1. в случаите по чл. 7, ал. 1, т. 1 и т. 3-13 и т. 17 – 14 дни, считано от датата на постъпване на искането за проучване; 2. в случаите по чл. 7, ал. 1, т. 2, т. 14, т. 16 и т. 18 за несамостоятелни съоръжения/инсталации за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 1 MW включително, които са изградени или се предвижда да бъдат изградени върху покривни и фасадни конструкции на присъединени към електроразпределителна/затворена електроразпределителна мрежа сгради и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии, с изключение на съоръжения/инсталации по чл. 6, ал. 1, т. 1 и чл. 27, ал. 5 от Закона за енергията от възобновяеми източници: а) 20 дни от подаване на искането за съоръжения/инсталации с обща инсталирана мощност до 30 kW включително; б) 40 дни от подаване на искането за съоръжения/инсталации с обща инсталирана мощност от 30 kW до 1 MW; 3. в случаите по чл. 7, ал. 1, т. 2, т.	предоставяне на становище са: 1. в случаите по чл. 7, ал. 1, т. 1 и т. 3-13 ~~и т. 17~~ – 14 дни, считано от датата на постъпване на искането за проучване; 2. в случаите по чл. 7, ал. 1, т. 2, ~~т. 14, т. 16 и т. 18~~ за несамостоятелни съоръжения/инсталации за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 1 MW включително, които са изградени или се предвижда да бъдат изградени върху покривни и фасадни конструкции на присъединени към електроразпределителна/затворена електроразпределителна мрежа сгради и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии, ~~е изключение на съоръжения/инсталации по чл. 6, ал. 1, т. 1 и чл. 27, ал. 5 от Закона за енергията от възобновяеми източници~~: а) 15 дни от подаване на искането за	2 ЗЕВИ (т.е. срокът е 20 дни) и няма логика да се изключват. За тези по чл. 27, ал. 5 ЗЕВИ (чл. 26, ал. 4, т. 1 ЗЕВИ), където срокът е 15 дни - има логика да има изключение, но пък няма посочване какъв точно е срокът. Предложението за отпадане на т. 14, т. 16 и т. 18 е във връзка с предложението ни за преместването на тези разпоредби от чл. 7, ал. 1 в чл. 49, ал. 1 и чл. 77, ал. 1.	съоръжения/инсталации по чл. 6, ал. 1, т. 1 и чл. 27, ал. 5 от ЗЕВИ са предвидени преференциални цени до размера на нетното специфично производство. За да се гарантира, че тези съоръжения/инсталации ще получат точния размер на предоставената им държавна помощ, е необходимо същите да имат отделно търговско измерване, тоест те никога не могат и не следва да бъдат несамостоятелни съоръжения/инсталации към обект за потребление и могат да се присъединят само като обект за производство. По отношение останалата част от предложението, мотиви са изложени по-горе.

	14, т. 16 и т. 18 за несамостоятелни съоръжения/инсталации за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, извън тези по т. 2 – 40 дни, считано от датата на постъпване на искането за проучване; 4. в случаите по чл. 7, ал. 1, т. 2 и т. 15 за несамостоятелни съоръжения/инсталации за съхранение на електрическа енергия – 20 дни, считано от датата на постъпване на искането за проучване; 5. в случаите по чл. 7, ал. 1, т. 2, т. 14 и т. 15 при искане за едновременно изграждане/поставяне на несамостоятелни съоръжения/инсталации за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници и за съхранение на електрическа енергия – 40 дни, считано от датата на постъпване на искането за проучване.	съоръжения/инсталации по чл. 27, ал. 5 от Закона за енергията от възобновяеми източници; ~~а~~б) 20 дни от подаване на искането за съоръжения/инсталации с обща инсталирана мощност от 30 kW включително; ~~б~~в) 40 дни от подаване на искането за съоръжения/инсталации с обща инсталирана мощност от 30 kW до 1 MW; 3. в случаите по чл. 7, ал. 1, т. 2, ~~т. 14, т. 16 и т. 18~~ за несамостоятелни съоръжения/инсталации за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, извън тези по т. 2 – 40 дни, считано от датата на постъпване на искането за проучване; 4. в случаите по чл. 7, ал. 1, т. 2 ~~и т. 15~~ за несамостоятелни съоръжения/инсталации за съхранение на електрическа енергия – 20 дни, считано от датата на постъпване на искането за проучване; 5. в случаите по чл. 7, ал. 1,		

		т. 2~~, т. 14 и т. 15~~ при искане за едновременно изграждане/поставяне на несамостоятелни съоръжения/ инсталации за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници и за съхранение на електрическа енергия – 40 дни, считано от датата на постъпване на искането за проучване.“		
Чл. 15, ал. 2, т. 1 „Електроразпределение Север“ АД	Чл. 15. (2) Сроковете за изготвяне и предоставяне на становище са: 1. в случаите по чл. 7, ал. 1, т. 1 и т. 3-13 и т. 17 – 14 дни, считано от датата на постъпване на искането за проучване;	Чл. 15, ал. 2, т. 1 Сроковете за изготвяне и предоставяне на становище са: 1. в случаите по чл. 7, ал. 1, т. 1 и т. 3-13 и т. 17 – **16 дни**, считано от датата на постъпване на искането за проучване;	Удължаването на срока за издаване на становище за присъединяване е необходимо предвид новото изискване, становището да съдържа и прогнозна цена за присъединяване. Тази дейност изисква допълнително време след извършването на проучвателните дейности.	**Предложението не се приема.** Чл. 15 се отнася за обекти за потребление, при основната част от които цената за присъединяване е фиксирана и не налага допълнителни 2 дни за изчисления.
Чл. 15, ал. 2, т. 2 Камара на инженерите в инвестиционното проектиране	Чл. 15. (2) Сроковете за изготвяне и предоставяне на становище са: 2. в случаите по чл. 7, ал. 1, т. 2, т. 14, т. 16 и т. 18 за несамостоятелни съоръжения/инсталации за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 1 MW включително,	няма предложен текст	В ал. 2 са записани стойности на инсталирана мощност за присъединяване, а не мощността, която ще се отдава в мрежата. Това е абсурдно. Има проекти, в които инвеститорът изобщо не иска да продава ел. енергия или да продава много малко ел. енергия, която си произвежда ток от	**Предложението не се приема във връзка с изложени по-горе мотиви.** Освен това текстът възпроизвежда дословно чл. 26, ал. 4 от ЗЕВИ.

	които са изградени или се предвижда да бъдат изградени върху покривни и фасадни конструкции на присъединени към електроразпределителна/затворена електроразпределителна мрежа сгради и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии, с изключение на съоръжения/инсталации по чл. 6, ал. 1, т. 1 и чл. 27, ал. 5 от Закона за енергията от възобновяеми източници: а) 20 дни от подаване на искането за съоръжения/инсталации с обща инсталирана мощност до 30 kW включително; б) 40 дни от подаване на искането за съоръжения/инсталации с обща инсталирана мощност от 30 kW до 1 MW;		фотоволтаици. И тук наредбата въвежда критерии, които не отчитат реално връщаната енергия в мрежата, а само един хипотетичен параметър, който няма пряка и еднозначна връзка с производството на ел. енергия. Производството на PV енергия зависи силно от местоположението на обекта, ориентацията на PV панелите, ъгълът под който са монтирани, времето, температурата, сезона, видът и цветът на покрива и др. Кога една PV система произвежда мощност, която е равна на инсталираната? Колко време в едно денонощие една PV система произвежда мощност, която е равна на инсталираната? Каква част от произведената ел. енергия ще се ползва от обекта и няма да се връща в мрежата? А един ветрогенератор дали винаги работи на 100%, защото вятърът винаги е много силен? Или една водна турбина винаги работи на максимум, през цялата година, без значение какво е потреблението и колко е наличният воден ресурс? За камарата е абсурдно да се използва термин като „инсталирана мощност” за ВЕИ. Вместо това следва да се използва	

			термина „отдавана мощност”. Отдаваната енергия винаги е разлика на произведеното минус използваното от обекта. Също така може да се използва и терминът, който е въведен за ЕРП-тата - „предоставена мощност”. Терминът „предоставена мощност” е записан в наредбата в чл.42, ал.1 както и на още други места.	
Чл. 15 Камара на инженерите в инвестиционното проектиране	Чл. 15. (1) Съответният мрежови оператор изготвя и предлага на лицата по чл. 7, ал. 2 писмено становище за условията за присъединяване. (2) Сроковете за изготвяне и предоставяне на становище са: 1. в случаите по чл. 7, ал. 1, т. 1 и т. 3-13 и т. 17 – 14 дни, считано от датата на постъпване на искането за проучване; 2. в случаите по чл. 7, ал. 1, т. 2, т. 14, т. 16 и т. 18 за несамостоятелни съоръжения/инсталации за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 1 MW включително, които са изградени или се предвижда да бъдат изградени върху покривни и фасадни конструкции на присъединени	няма предложен текст	Не са предвидени никакви санкции или възможност на заявителя да търси някаква отговорност когато съответния мрежови оператор не спазва посочените срокове на услугата която е поискал. Всъщност в целия проект на Наредба 6 липсва равнопоставеността между взаимоотношенията на съответния мрежови оператор и потребител/производител. Наредбата описва процедурите по които се сключват договори за присъединяване на потребители и производители на електрическа енергия но всъщност посочва рамката по която мрежовите оператори да следват стъпките а от друга страна клиентите, които искат да се присъединят са	**Предложението не се приема във връзка с изложени по-горе аргументи.** В допълнение, налагането на имуществени санкции, глоби и др. санкции не е предмет на наредбата, а е уредено в глава тринадесета „Принудителни административни мерки“ и глава четиринадесета „Административнонаказателни разпоредби“ от Закона за енергетиката и в глава седма „Контрол. Принудителни административни мерки и административнонаказателни разпоредби“ от ЗЕВИ. Обезщетението за вреди също не е предмет на

	към електроразпределителна/затворена електроразпределителна мрежа сгради и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии, с изключение на съоръжения/инсталации по чл. 6, ал. 1, т. 1 и чл. 27, ал. 5 от Закона за енергията от възобновяеми източници: а) 20 дни от подаване на искането за съоръжения/инсталации с обща инсталирана мощност до 30 kW включително; б) 40 дни от подаване на искането за съоръжения/инсталации с обща инсталирана мощност от 30 kW до 1 MW; 3. в случаите по чл. 7, ал. 1, т. 2, т. 14, т. 16 и т. 18 за несамостоятелни съоръжения/инсталации за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, извън тези по т. 2 – 40 дни, считано от датата на постъпване на искането за проучване; 4. в случаите по чл. 7, ал. 1, т. 2 и т. 15 за несамостоятелни съоръжения/инсталации за съхранение на електрическа енергия – 20 дни, считано от датата на постъпване на искането за проучване;		абсолютно задължени да спазват всички описани срокове. Ако при изтичане на сроковете за издаване на становище за присъединяване, издаване на предварителен или окончателен договор или за съгласуване на проекти, заявителят на услугата просто изчаква да му дойде времето това по никакъв начин не се отразява на оператора на мрежови услуги. Няма финансови санкции или друг вид рестрикция при неспазване на предвидените в наредбата срокове. Ако при някаква причина заявителят, потребители или производител, не подаде в срок съответното искане за предварителен договор или искане за окончателен договор то процедурата по присъединяване започва отначало със всички възможни такси и срокове. Много пъти това довежда до големи финансови щети свързани с доставка на оборудване, изплащане на банкови заеми и пропуснати ползи.	наредбата, а се търси по съдебен път.

	5. в случаите по чл. 7, ал. 1, т. 2, т. 14 и т. 15 при искане за едновременно изграждане/поставяне на несамостоятелни съоръжения/инсталации за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници и за съхранение на електрическа енергия – 40 дни, считано от датата на постъпване на искането за проучване. (3) В случаите по чл. 8, ал. 4 сроковете по ал. 2 започват да текат след отстраняване на непълнотите в документацията по реда на чл. 8, ал. 5. (4) При сложни схеми на присъединяване сроковете по ал. 2, т. 1 могат да се удължат по взаимно споразумение между страните. (5) В случаите по чл. 10, ал. 2 и 3 срокът за издаване на становище за условията за присъединяване от оператора на електроразпределителната/затворената електроразпределителна мрежа се удължава със срока на съгласуване на условията за присъединяване от страна на съответния мрежови оператор. (6) В случаите по чл. 11, ал. 2 и 3 сроковете по ал. 2 започват да			

	текат от датата на получаване на писмено разрешение за присъединяване от комисията.			
чл. 15, ал. 6 Асоциация свободен енергиен пазар	Чл. 15. (6) В случаите по чл. 11, ал. 2 и 3 сроковете по ал. 2 започват да текат от датата на получаване на писмено разрешение за присъединяване от комисията.	няма предложен текст	Следва да се добави конкретен срок за даване на писмено разрешение за присъединяване от страна на комисията.	**Предложението не се приема.** Поради множеството специфични случаи и необходимостта от извършване на сложни анализи относно техническата и икономическа целесъобразност на присъединяването на обект към електрическата мрежа на съседен оператор, не е възможно да се посочва конкретен срок.
Чл. 15 Асоциация за Производство, Съхранение и Търговия на Електроенергия	Чл. 15. (1) Съответният мрежови оператор изготвя и предлага на лицата по чл. 7, ал. 2 писмено становище за условията за присъединяване. (2) Сроковете за изготвяне и предоставяне на становище са: 1. в случаите по чл. 7, ал. 1, т. 1 и т. 3-13 и т. 17 – 14 дни, считано от датата на постъпване на искането за проучване; 2. в случаите по чл. 7, ал. 1, т. 2, т. 14, т. 16 и т. 18 за несамостоятелни съоръжения/инсталации за производство на електрическа	в чл. 15 се създава ал. 7 (7) Условия за присъединяване, издадени по реда на тази наредба, могат да се обжалват пред КЕВР, при условията и по реда на чл. 22 от Закона за енергетиката.	Заявителят следва да има възможност за обжалване на отказ за присъединяване, както и условия за присъединяване, които обезсмислят инвестицията.	**Предложението не се приема във връзка с изложени по-горе аргументи.**

	енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 1 MW включително, които са изградени или се предвижда да бъдат изградени върху покривни и фасадни конструкции на присъединени към електроразпределителна/затворена електроразпределителна мрежа сгради и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии, с изключение на съоръжения/инсталации по чл. 6, ал. 1, т. 1 и чл. 27, ал. 5 от Закона за енергията от възобновяеми източници: а) 20 дни от подаване на искането за съоръжения/инсталации с обща инсталирана мощност до 30 kW включително; б) 40 дни от подаване на искането за съоръжения/инсталации с обща инсталирана мощност от 30 kW до 1 MW; 3. в случаите по чл. 7, ал. 1, т. 2, т. 14, т. 16 и т. 18 за несамостоятелни съоръжения/инсталации за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, извън тези по т. 2 – 40 дни, считано от датата на постъпване на искането за проучване;			

	4. в случаите по чл. 7, ал. 1, т. 2 и т. 15 за несамостоятелни съоръжения/инсталации за съхранение на електрическа енергия – 20 дни, считано от датата на постъпване на искането за проучване; 5. в случаите по чл. 7, ал. 1, т. 2, т. 14 и т. 15 при искане за едновременно изграждане/поставяне на несамостоятелни съоръжения/инсталации за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници и за съхранение на електрическа енергия – 40 дни, считано от датата на постъпване на искането за проучване. (3) В случаите по чл. 8, ал. 4 сроковете по ал. 2 започват да текат след отстраняване на непълнотите в документацията по реда на чл. 8, ал. 5. (4) При сложни схеми на присъединяване сроковете по ал. 2, т. 1 могат да се удължат по взаимно споразумение между страните. (5) В случаите по чл. 10, ал. 2 и 3 срокът за издаване на становище за условията за присъединяване от оператора на електроразпределителната/затвор			

	ената електроразпределителна мрежа се удължава със срока на съгласуване на условията за присъединяване от страна на съответния мрежови оператор. (6) В случаите по чл. 11, ал. 2 и 3 сроковете по ал. 2 започват да текат от датата на получаване на писмено разрешение за присъединяване от комисията.			
Чл. 16 „Електроразпределение Юг“ ЕАД	Чл. 16. Издадените по реда на този раздел становища за условията и начина на присъединяване към електрическата мрежа са с валидност: 1. за съществуващи обекти за потребление, когато към тях се изграждат/модернизират несамостоятелни съоръжения/инсталации за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, с изключение на случаите по чл. 26, ал. 15 и чл. 26а, ал. 2, т. 2, изр. второ от Закона за енергията от възобновяеми източници – до три месеца от предоставяне на гаранцията по чл. 29, ал. 1 от Закона за енергията от възобновяеми източници; 2. за съществуващи обекти за потребление, когато към тях се изграждат/модернизират	Чл. 16“Издадените по реда на този раздел становища за условията и начина на присъединяване към електрическата мрежа са с валидност ~~1. за съществуващи обекти за потребление, когато към тях се изграждат/модернизират несамостоятелни съоръжения/инсталации за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, с изключение на случаите по чл. 26, ал. 15 и чл. 26а, ал. 2, т. 2, изр. второ от Закона за енергията от възобновяеми източници до три месеца от предоставяне на гаранцията по чл. 29, ал. 1 от Закона за енергията от~~	Предложението е във връзка с предложението на дружеството за преместване на т. 14-18 от чл. 7, ал. 1.	**Предложението не се приема във връзка с изложени по-горе аргументи.**

	несамостоятелни съоръжения/инсталации по чл. 26, ал. 15 от Закона за енергията от възобновяеми източници – 20 дни; 3. за всички други обекти за потребление – една година.	~~възобновяеми източници; 2. за съществуващи обекти за потребление, когато към тях се изграждат/модернизират несамостоятелни съоръжения/инсталации по чл. 26, ал. 15 от Закона за енергията от възобновяеми източници 20 дни; 3. за всички други обекти за потребление~~ – една година.		
Чл. 17, ал. 2 „Електроразпределение Юг“ ЕАД	Чл. 17. (2) С искането по ал. 1 може да се заяви промяна на заявените при подаване на искането за проучване обстоятелства или на условия, определени в становището за присъединяване, която не води до увеличение на присъединената мощност на обекта, като в този случай не е необходимо съгласието на мрежовия оператор и оператора по чл. 10, ал. 2 и 3 и чл. 11, ал. 2 и 3. Към искането се прилагат съответните допълнителни документи и информация.	Чл. 17, ал. 2 „С искането по ал. 1 може да се заяви промяна на заявените при подаване на искането за проучване обстоятелства или на условия, определени в становището за присъединяване, която не води до увеличение на присъединената мощност на обекта и не налагат извършване на ново проучване, като в този случай не е необходимо съгласието на мрежовия оператор и оператора по чл. 10, ал. 2 и 3 и чл. 11, ал. 2 и 3. Към искането се прилагат съответните допълнителни документи и информация.“	Дружеството счита, че текстът на тази разпоредба е формулиран прекалено широко, тъй като не само мощността на обекта е важна за проучване на начина и условията на присъединяване. Хипотетично би било напълно в рамките на тази разпоредба заявителят да запази мощността, но да промени имотът, в който ще се изгражда обект, а новият имот (примерно) да е на територията на друга община. Ето защо – по примера на следващата ал. 3 е разумно да се добави и допълнителното условие – да не се налага извършване на ново проучване.	**Предложението се приема по принцип в редакцията по-долу.**

Чл. 17, ал. 2 „Електроразпределение Север“ АД	Чл. 17. (2) С искането по ал. 1 може да се заяви промяна на заявените при подаване на искането за проучване обстоятелства или на условия, определени в становището за присъединяване, която не води до увеличение на присъединената мощност на обекта, като в този случай не е необходимо съгласието на мрежовия оператор и оператора по чл. 10, ал. 2 и 3 и чл. 11, ал. 2 и 3. Към искането се прилагат съответните допълнителни документи и информация.	Да отпадне ал. 2 на чл. 17 и преномерация на следващите, както и корекция на препратките към предложената за отпадане разпоредба (предвид чл. 18, ал. 2 и чл. 21, ал. 3):	Дружеството предлага отпадането на разпоредбата със следните мотиви: Промяна в обстоятелствата, заявени при подаване на искането за проучване (добавяне на втори възложител, обединяване на имоти и др.) винаги може да бъде заявена и не следва да се уговаря изрично в наредбата. Дружеството категорично не е съгласно заявителят да променя условия за присъединяване, които е определил мрежовия оператор, без съгласието на оператора. Видно от разпоредбата на чл. 12 от проекта на Наредба № 6 условията за присъединяване включват например всички технически изисквания; вид, местоположение и устройство на съоръженията за присъединяване; вида, броя и мястото на монтиране на средствата за търговско измерване; задълженията на страните, поставените допълнителни технически изисквания и условия от оператора на електропреносна мрежа и много други. Съгласно чл. 10, ал. 1 от проекта на Наредба № 6 компетентен да определя условията за присъединяване е единствено мрежовият оператор.	**Предложението се приема по принцип в частта относно твърдението за създаване на неравноправни условия за клиентите, тъй като разпоредбата е предвидена като право само за лицата, получили становище за присъединяване на обект по чл. 16, т. 1, като е отразено в приетата редакция по-долу.** **В останалата си част предложението не се приема предвид изложените по-долу мотиви и приетата по-долу нова редакция.** В допълнение, с оглед защита интересите на ползвателите на мрежата и въз основа на практиката на Комисията по разглеждане на жалби и решаване на спорове безспорно е установена необходимост подобна разпоредба да се въведе в наредбата. Правото на мрежовия оператор да определя условията за присъединяване не следва да се разглежда като

			В противен случай се обезсмисля самото извършване на проучване на условията и начина на присъединяване. Също така, разпоредбата създава неравноправни условия за клиентите, тъй като е предвидена като право само за лицата, получили становище за присъединяване на обект по чл. 16, т. 1.	абсолютно, особено в случаите на маловажни промени, които не засягат правата, задълженията и интересите на мрежовия оператор.
Чл. 17, ал. 2 „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД	Чл. 17. (2) С искането по ал. 1 може да се заяви промяна на заявените при подаване на искането за проучване обстоятелства или на условия, определени в становището за присъединяване, която не води до увеличение на присъединената мощност на обекта, като в този случай не е необходимо съгласието на мрежовия оператор и оператора по чл. 10, ал. 2 и 3 и чл. 11, ал. 2 и 3. Към искането се прилагат съответните допълнителни документи и информация.	Ал. 2 на чл. 17 да отпадне.	Допускането на възможност за едностранна, без съгласието на съответния оператор промяна, в условия, определени в становището, би означавало заявителя сам да изменя технически условия за начина на присъединяване, необходимите за изграждане нови съоръжения, размер на определена цена за присъединяване и др., което е недопустимо. По този начин би се допуснала и възможност за промяна на първоначално заявения и посочен в становището обект за присъединяване и поземлен имот, а когато поземленият имот или друг/нов обект попадат в изцяло друг район или населено място, е наложителна цялостна промяна на условията за присъединяването.	**Предложението не се приема във връзка с изложени по-горе мотиви.**

			Например – при желание от страна на клиента да присъедини обект в съседен имот, различен от определения по становището, в който съседен имот обаче са разположени съществуващи електрически съоръжения, на които присъединяваният обект би нарушил сервитута, би довело до последваща невъзможност за обслужването и експлоатирането им.	
Чл. 17, ал. 2 „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД	Чл. 17. (2) С искането по ал. 1 може да се заяви промяна на заявените при подаване на искането за проучване обстоятелства или на условия, определени в становището за присъединяване, която не води до увеличение на присъединената мощност на обекта, като в този случай не е необходимо съгласието на мрежовия оператор и оператора по чл. 10, ал. 2 и 3 и чл. 11, ал. 2 и 3. Към искането се прилагат съответните допълнителни документи и информация.	Чл. 17. (2) С искането по ал. 1 може да се заяви промяна на заявените при подаване на искането за проучване обстоятелства, която не води до увеличение на присъединената мощност на обекта, респ. не налага промяна на условия, определени в становището за присъединяване, като в този случай не е необходимо съгласието на мрежовия оператор и оператора по чл. 10, ал. 2 и 3 и чл. 11, ал. 2 и 3. Към искането се прилагат съответните допълнителни документи и информация.	Дружеството счита, че с така направената редакция на текста се постига по-голяма яснота и избягване на противоречиво тълкуване по отношение даване на право на присъединяваното лице само да променя/определя условията си за присъединяване към електрическата мрежа.	**Предложението се приема по принцип, като разпоредбата придобива следната редакция:** Чл. 17. (2) Лице, получило становище за присъединяване, може да заяви промяна на заявените при подаване на искането за проучване обстоятелства, която не води до промяна в мястото на присъединяване, увеличение на присъединената мощност на обекта, съответно не налага промяна на условия, определени в становището за присъединяване, като в този случай не е необходимо съгласието на мрежовия оператор и оператора по чл.

				10, ал. 2 и 3 и чл. 11, ал. 2 и 3. Към искането се прилагат съответните допълнителни документи и информация.
Чл. 17, ал. 3 „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД	Чл. 17. (3) Промяна на заявените при подаване на искането за проучване обстоятелства, които водят до увеличение на присъединената мощност на обекта, но не налагат извършване на ново проучване, може да бъда извършена от заявителя само със съгласието на мрежовия оператор и на оператора по чл. 10, ал. 2 и 3 и чл. 11, ал. 2 и 3. При изразено съгласие с променените условия, към искането по ал. 1 се прилагат съответните допълнителни документи и информация. В случай, че промяната води до увеличение на разходите за присъединяване, същото е за сметка на заявителя.	„(3) Увеличаването на първоначално заявената присъединена мощност на обекта за извършването на което не се налагат съществени изменения на определените със становището условия за присъединяване и промяна на мястото на присъединяване, както и нейното намаляване се договаря между присъединяваното лице и съответния мрежови оператор в хода на текущата процедурата по присъединяване.“	Дружеството счита, че с така направената редакция на текста се постига по-голяма яснота и избягване на противоречиво тълкуване. Наред с това счита за ненужно допълнението, че увеличението на разходите е за сметка на присъединяваното лице, тъй като тези разходи ще бъдат част от цената за присъединяване.	**Предложението се приема по принцип.** Разпоредбата придобива следната редакция: Чл. 17. (3) Промяна на заявените при подаване на искането за проучване обстоятелства, които водят до увеличение на присъединената мощност на обекта, но не променят мястото на присъединяване, както и не налагат извършване на ново проучване, може да бъде извършена от заявителя в хода на текущата процедура само със съгласието на мрежовия оператор и на оператора по чл. 10, ал. 2 и 3 и чл. 11, ал. 2 и 3. При изразено съгласие с променените условия, към искането по ал. 1 се прилагат съответните допълнителни документи и информация. В случай, че промяната води до увеличение на разходите за присъединяване, същото е за сметка на заявителя.

Чл. 17, ал. 4 „Електроразпределение Север“ АД	Чл. 17. (4) Промяна на издадено становище за присъединяване, която води до увеличение на разходите за присъединяване, може да бъде извършена от мрежовия оператор само със съгласието на заявителя, освен ако промяната е необходима за изпълнение на задължение, регламентирано в нормативен акт или акт на съответния компетентен орган. При изразено съгласие с променените условия, към искането по ал. 1 се прилагат съответните допълнителни документи и информация. Увеличението на разходите за присъединяване е за сметка на мрежовия оператор.	Ал. 4 на чл. 17 да отпадне и преномерация на следващите, както и корекция на препратките към предложената за отпадане разпоредба (вж. чл. 18, ал. 2 и чл. 21, ал. 3):	Срокът от издаването на становище за присъединяване до изтичане срока на валидността му е дълъг и са възможни промени в обстоятелствата по независещи от мрежовия оператор причини - промяна настилка по програми на общините; обвързаност на точката и условията за присъединяване с други обекти, които впоследствие са се отказали от инвестиционните си намерения; констатиране на други елементи на техническата инфраструктура, които не са отразени по надлежния ред и други. Също така, разходите може да произтичат от актуализирани технически изисквания от страна на мрежовия оператор по чл. 10, ал. 2 и ал. 3. В тези случаи не следва разходите да са за сметка на мрежовия оператор, тъй като същият няма вина за увеличаването на разходите за присъединяване. Също така, разпоредбата създава неравноправни условия за клиентите, тъй като уговаря частен случай и правото за изразяване на съгласие единствено за лицата, получили становище за присъединяване на обект по чл. 16, т. 1, докато	**Предложението не се приема във връзка с изложените по-горе мотиви и предвид приетата по-долу редакция.**

			подобна ситуация е възможна и при присъединяването на други обекти, например само за потребление. Разпоредбата не урежда случаите, в които заявителят не даде съгласие, а увеличението на разходите е по обективни причини, които не зависят от мрежовия оператор (вж. примери по-горе). В тези случаи не е ясно дали процедурата следва да се прекрати или въпреки наличието на обективни причини мрежовият оператор не може да промени първоначално определените условия за присъединяване.	
Чл. 17, ал. 4 „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД	Чл. 17. (4) Промяна на издадено становище за присъединяване, която води до увеличение на разходите за присъединяване, може да бъде извършена от мрежовия оператор само със съгласието на заявителя, освен ако промяната е необходима за изпълнение на задължение, регламентирано в нормативен акт или акт на съответния компетентен орган. При изразено съгласие с променените условия, към искането по ал. 1 се прилагат съответните допълнителни документи и информация.	(4) Промяна на издадено становище за присъединяване, която води до увеличение на разходите за присъединяване, може да бъде извършена от мрежовия оператор само със съгласието на заявителя. При изразено съгласие с променените условия, към искането по ал. 1 се прилагат съответните допълнителни документи и информация. Увеличението на разходите за присъединяване е за	Когато има промяна в нормативен акт, която оказва влияние върху хода и задълженията на страните в заварени процедури, то обикновено се дава изрична нормативна уредба за заварените случаи. Дружеството счита, че акт на компетентен орган не следва да отменя правото на заявителя да изрази съгласие или не с инициираната от МО промяна в издадено становище. Дружеството отбелязва, че в категорията акт на компетентен орган влизат и решенията на	**Предложението не се приема.** Предвидените изключения са извън сферата на влияние на мрежовия оператор. В този смисъл промяната на издадено становище ще бъде задължителна и няма как да зависи от съгласието на заявителя, съответно евентуално увеличение на разходите да е за сметка на оператора, още повече, че същият носи и административно-наказателна отговорност.

	Увеличението на разходите за присъединяване е за сметка на мрежовия оператор.	сметка на мрежовия оператор.	КЕВР, които имат предварително изпълнение, чието изпълнение не може да спира, което на практика лишава засегната страна от адекватна защита.	
Чл. 17, ал. 4 „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД	Чл. 17. (4) Промяна на издадено становище за присъединяване, която води до увеличение на разходите за присъединяване, може да бъде извършена от мрежовия оператор само със съгласието на заявителя, освен ако промяната е необходима за изпълнение на задължение, регламентирано в нормативен акт или акт на съответния компетентен орган. При изразено съгласие с променените условия, към искането по ал. 1 се прилагат съответните допълнителни документи и информация. Увеличението на разходите за присъединяване е за сметка на мрежовия оператор.	„(4) Промяна на издадено становище за присъединяване в хода на текущата процедурата по присъединяване, която води до увеличение на разходите за присъединяване, може да бъде извършена от мрежовия оператор само със съгласието на заявителя, освен ако промяната е необходима за изпълнение на задължение, регламентирано в нормативен акт или акт на съответния компетентен орган.“	Дружеството счита, че с така направената редакция на текста се постига по-голяма яснота и избягване на противоречиво тълкуване. Наред с това счита за ненужно допълнението, за чия сметка ще е увеличението на разходите, т.к. при описаните в текста различни хипотези разходите могат да бъдат както за сметка на присъединяваното лице, като част от цената за присъединяване, при промяна, обусловена от изпълнение на задължение, регламентирано в нормативен акт или акт на съответния компетентен орган (т.е. наложена от обстоятелства извън контрола на мрежовия оператор), така и за сметка на оператора, ако промяната не е наложена от описаните обстоятелства, още повече, че в тези случаи присъединяването лице следва изрично да е изразило съгласие с подобна промяна и поемането/разпределянето на разходите за нейното извършване	**Предложението се приема по принцип.** Разпоредбата придобива следната редакция: Чл. 17. (4) Промяна на издадено становище за присъединяване, която води до увеличение на разходите за присъединяване, може да бъде извършена от мрежовия оператор само със съгласието на заявителя, освен ако промяната е необходима за изпълнение на задължение, регламентирано в нормативен акт или акт на съответния компетентен орган.

			са предмет на договорка между страните (т.е. на присъединяваното лице не може да бъдат наложени едностранно от оператора утежняващи условия за присъединяване).	
Чл. 17, ал. 4 Асоциация свободен енергиен пазар	Чл. 17. (4) Промяна на издадено становище за присъединяване, която води до увеличение на разходите за присъединяване, може да бъде извършена от мрежовия оператор само със съгласието на заявителя, освен ако промяната е необходима за изпълнение на задължение, регламентирано в нормативен акт или акт на съответния компетентен орган. При изразено съгласие с променените условия, към искането по ал. 1 се прилагат съответните допълнителни документи и информация. Увеличението на разходите за присъединяване е за сметка на мрежовия оператор.	няма предложен текст	Следва да бъде регламентирано правото оператора да променя на разходите за присъединяване след издадено вече становище единствено преди подписване на предварителен договор, но не и след това.	**Предложението не се приема.** Обективно не е възможно на етап предварителен договор да се посочва окончателна цена за присъединяване.
Чл. 17, ал. 5 „Електроразпределение Юг“ ЕАД	Чл. 17. (5) В случай, че лицето по ал. 1 не подаде искане за изготвяне на предварителен договор за присъединяване, придружен с всички изискуеми документи, посочени в тази наредба, в срока по чл. 16, т. 1 и т.	Чл.17, ал. 5 „В случай, че лицето по ал. 1 не подаде искане за изготвяне на предварителен договор за присъединяване, придружен с всички изискуеми документи, посочени в тази	По аналогия с предложението за изменение на чл. 17, ал. 1 – да се обхванат всички хипотези по чл. 16.	**Предложението не се приема във връзка с изложени по-горе мотиви.** В допълнение, за обектите за потребление по чл. 16, т. 2 и т. 3 не се сключва предварителен договор.

	3, процедурата по присъединяване на обекта се прекратява.	наредба, в сроковете~~а~~ по чл. 16, т. 1 и т. 3, процедурата по присъединяване на обекта се прекратява.		**С оглед установена техническа грешка,** чл. 17, ал. 5 придобива следната редакция: (5) В случай, че лицето по ал. 1 не подаде искане за изготвяне на предварителен договор за присъединяване, придружен с всички изискуеми документи, посочени в тази наредба, в срока по чл. 16, т. 1, процедурата по присъединяване на обекта се прекратява.
Чл. 17, „Електроразпределение Златни пясъци“ АД	Чл. 17. (1) Лицето, получило становище за присъединяване на обект по чл. 16 т. 1, в срока на валидност на становището, подава до мрежовия оператор искане за изготвяне на предварителен договор за присъединяване. (2) С искането по ал. 1 може да се заяви промяна на заявените при подаване на искането за проучване обстоятелства или на условия, определени в становището за присъединяване, която не води до увеличение на присъединената мощност на обекта, като в този случай не е необходимо съгласието на	няма предложен текст	В чл.17 от проекта се регламентира възможността за промяна на заявените при подаване на искането за проучване обстоятелства или на условията за присъединяване в няколко различни хипотези. Дружеството счита, че следва да се определят срокове за подаване на искането за промяна (в срока на валидност, но не по-късно от определен срок), както и срок за становището на другата страна. В текста следва да се разпише и начина, по който се удостоверява съответната промяна - даване на допълнително становище по	**Предложението не се приема.** Не е необходимо уреждането на допълнителни срокове, тъй като няма яснота към кой момент може да възникне необходимост от промяна. Достатъчно е всички действия да се извършат в срока на валидност на становището.

	мрежовия оператор и оператора по чл. 10, ал. 2 и 3 и чл. 11, ал. 2 и 3. Към искането се прилагат съответните допълнителни документи и информация. (3) Промяна на заявените при подаване на искането за проучване обстоятелства, които водят до увеличение на присъединената мощност на обекта, но не налагат извършване на ново проучване, може да бъда извършена от заявителя само със съгласието на мрежовия оператор и на оператора по чл. 10, ал. 2 и 3 и чл. 11, ал. 2 и 3. При изразено съгласие с променените условия, към искането по ал. 1 се прилагат съответните допълнителни документи и информация. В случай, че промяната води до увеличение на разходите за присъединяване, същото е за сметка на заявителя. (4) Промяна на издадено становище за присъединяване, която води до увеличение на разходите за присъединяване, може да бъде извършена от мрежовия оператор само със съгласието на заявителя, освен ако промяната е необходима за изпълнение на задължение, регламентирано в нормативен акт		новите условия и свързаните с това разходи за присъединяване или включването им в договора за присъединяване.	

	или акт на съответния компетентен орган. При изразено съгласие с променените условия, към искането по ал. 1 се прилагат съответните допълнителни документи и информация. Увеличението на разходите за присъединяване е за сметка на мрежовия оператор. (5) В случай, че лицето по ал. 1 не подаде искане за изготвяне на предварителен договор за присъединяване, придружен с всички изискуеми документи, посочени в тази наредба, в срока по чл. 16, т. 1 и т. 3, процедурата по присъединяване на обекта се прекратява.			
Чл. 17 Камара на инженерите в инвестиционното проектиране	Чл. 17. (6) няма предложен текст	Чл. 17. (6) Лицата по ал. 1 могат да заявят до съответния Мрежови оператор, че желаят в предварителния договор да бъде посочена сумата за присъединяване, както и авансово плащане на разходите свързани с проектиране на съоръженията за присъединяване.	Тъй като договорите за присъединяване се сключват след издадено разрешение за строеж на съответния обект и след заплащане от страна на клиента пълната такса по договор тогава се започва проектиране на съоръжения за присъединяване. Този процес отнема много време и може да бъде компенсиран когато клиента заплати на съответния мрежови оператор авансово сумата за проектиране и този процес започне по-рано. В тази такса трябва да се включат и	**Предложението относно авансово плащане на разходите за проектиране на съоръженията за присъединяване е конструктивно, но посочената възможност следва да се уреди в предварителния договор, а не в настоящата наредба.** **Предложението не се приема в частта относно посочване на цената за присъединяване във**

			различните административни такси които дружеството прави при самото проектиране. След подписване на окончателен договор и заплащане на остатъка от сумата за присъединяване мрежовия оператор ще започне изграждане на съоръженията. Тази услуга да бъде като опция при поискване на предварителния договор.	**връзка с изложени по-горе мотиви.**
Чл. 18, ал. 1 „Електроразпределение Юг“ ЕАД	Чл. 18. (1) Мрежовият оператор изготвя и предлага проект на предварителен договор за присъединяване на обекта на лицето, подало искане по чл. 17, ал. 1, в срок до 15 дни от датата на постъпване на искането за сключване на предварителен договор.	Чл. 18, ал. 1 „Мрежовият оператор изготвя и предлага проект на предварителен договор за присъединяване на обекта на лицето, подало искане по чл. 17, ал. 1, в срок до 2~~1~~5 дни от датата на постъпване на искането за сключване на предварителен договор.“	Срокът е съкратен от 25 на 14 дни (в сравнение с чл. 12, ал. 2 от сега действащата Наредба № 6 във версията ѝ преди измененията от ДВ, бр. 76 от 2019), т.е. отново - почти два пъти - съгласно мотивите по предложението в чл. 11, ал. 3 дружеството предлага да се приложи срокът, който действаше преди премахването на ПД като етап от процедурата по присъединяване на обекти за потребление на електрическа енергия.	**Предложението не се приема.** Този срок се отнася само за лица, поискали присъединяване на обекти за потребление, към които се предвижда да бъдат изградени несамостоятелни съоръжения/инсталации за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници. За тези обекти срокът е фиксиран на 15 дни съгласно чл. 26, ал. 6 от ЗЕВИ
Чл. 18, ал. 4 „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД	Чл. 18. (4) Заявителят и съответният мрежови оператор могат по взаимно съгласие да уговорят валидност на предварителния договор, различна от тази по предходната алинея, с изключение на случаите,	да отпадне	Недопустимо е предвиждане на по-дълъг срок от посочения в ал. 3, тъй като при наличие на реален инвестиционен интерес, предприемането на стъпки за достигане на етап договор за присъединяване не би било	**Предложението се приема.**

	при които присъединяването или промяната на присъединяването на обекта включва или се извършва за изграждане на несамостоятелни съоръжения/обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници.		проблем в рамките на 2 години. Отпадането на текста ще ограничи възможността за злоупотреби и необосновано блокиране на разполагаемата мощност на електрическите мрежи.	
Чл. 19, ал. 1 „Електроразпределение Юг“ ЕАД	Чл. 19. (1) Лицето, получило становище за условията и начина за присъединяване или сключило предварителен договор за присъединяване, предоставя на съответния мрежовия оператор за съгласуване инвестиционен проект за обекта във фаза техническа и/или работна или други документи, предвидени в Закона за устройство на територията.	Чл. 19, ал. 1 „Лицето, ~~получило становище за условията и начина за присъединяване или~~ сключило предварителен договор за присъединяване, предоставя на съответния мрежовия оператор за съгласуване работен проект част архитектурна и част електрически уредби и инсталации до границата на собственост ~~инвестиционен проект за обекта във фаза техническа и/или работна~~ или други документи, предвидени в Закона за устройство на територията.“	Дружеството не може да идентифицира хипотеза, при която ПД не се сключва, ето защо предлага думите „получило становище за условията и начина на присъединяване или“ да се заличат. По-нататък - в сега действащата Наредба № 6 е уточнено, че се съгласува работен проект, част архитектурна и част електрически уредби (чл. 13, ал. 1), нещо повече – в проекта също (с изключение на чл. 19, ал. 1, чл. 59, ал. 1 и чл. 86, ал. 1) също се говори за работни проекти (чл. 21, ал. 2, т.. 2; чл. 26, ал. 1, т. 1, б. „б“ и ал. 2; чл. 28, ал. 1, ал. 2, ал. 6, т. 2 и ал. 12; чл. 59, ал. 2; чл. 62, ал. 1, ал. 2, ал. 6, т. 1 и ал. 11; чл. 86, ал. 2, т. 1 и ал. 3; чл. 110, ал. 2; чл. 113, ал. 1, ал. 2 и ал.5). Ето защо дружеството предлага да се запази предишната формулировка в тази ѝ част, като	**Предложението за отпадане на думите „получило становище за условията и начина за присъединяване или“ не се приема във връзка с изложени по-горе мотиви.** **Предложението в останалата си част се приема по принцип.** Ал. 1 придобива следната редакция: Чл. 19. (1) Лицето, получило становище за условията и начина за присъединяване или сключило предварителен договор за присъединяване, предоставя на съответния мрежовия оператор за съгласуване инвестиционен проект за обекта за потребление ~~във фаза техническа и/или~~

			остане предвиждането за други документи (когато става дума за обекти, за които не се изискват инвестиционни проекти).	~~работна~~ или други документи, предвидени в Закона за устройство на територията.
Чл. 19, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД	Чл. 19. (2) Когато е предвидено присъединителните съоръжения за обекта да бъдат изградени по реда на чл. 28, ал. 6, лицето по ал. 1 предоставя на мрежовия оператор за съгласуване и инвестиционен проект или проекти за присъединителните съоръжения в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията.	да отпадне ал. 2 и преномериране на ал. 3 и ал. 4 съответно на ал. 2 и ал. 3	във връзка с предложените промени в чл. 26, ал. 1 и чл. 28, ал. 6.	**Предложението не се приема.** С оглед яснота в отношенията между страните е необходимо да се уреди изрично, къде, от кой и по-какъв начин се поемат задълженията за изграждане на съоръженията за присъединяване. В тази връзка ал. 2 придобива редакция: Чл. 19. (2) Когато е предвидено съоръженията за присъединяване на обекта да бъдат изградени по реда на чл. 28, ал. 6 задълженията на страните се уреждат в договора по чл. 26.
Чл. 19, ал. 1, ал. 2 „Електроразпределение Златни пясъци“ АД	Чл. 19. (1) Лицето, получило становище за условията и начина за присъединяване или сключило предварителен договор за присъединяване, предоставя на съответния мрежовия оператор за съгласуване инвестиционен проект за обекта във фаза техническа и/или работна или други документи, предвидени в	няма предложен текст	Дружеството предлага да се определи срок, в който лицето, получило становище за условията и начина за присъединяване или сключило предварителен договор за присъединяване, да предоставя на съответния мрежовия оператор за съгласуване инвестиционен проект за обекта и за	**Предложението не се приема.** Обезсмисля сроковете на валидност на становището и/или на предварителния договор.

	Закона за устройство на територията. (2) Когато е предвидено присъединителните съоръжения за обекта да бъдат изградени по реда на чл. 28, ал. 6, лицето по ал. 1 предоставя на мрежовия оператор за съгласуване и инвестиционен проект или проекти за присъединителните съоръжения в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията.		присъединителните съоръжения - чл. 19, ал.1 и 2 от проекта.	
Чл. 19, ал. 3 Камара на инженерите в инвестиционното проектиране	Чл. 19. (3) Мрежовият оператор разглежда представените проекти за съответствието им с изискванията на действащите технически правила и нормативи за тяхното проектиране и издаденото становище или сключения предварителен договор и уведомява заявителя в срок от 10 работни дни от получаването им за съгласуването им или в същия срок ги връща на заявителя с констатираните забележки.	Чл. 19, ал. 3 Мрежовият оператор разглежда представените проекти ~~за съответствието им с изискванията на действащите технически правила и нормативи за тяхното проектиране~~ и издаденото становище или сключения предварителен договор и уведомява заявителя в срок от 10 работни дни от получаването им за съгласуването им или в същия срок ги връща на заявителя с констатираните забележки.	Получава се дублиране на функциите с тези на надзорните фирми, които по закон имат правото и задълженията да оценяват инвестиционните проекти за съответствието им с действащите норми за проектиране. Тези фирми подлежат на периодична акредитация с доказване на професионалния опит на лицата участващи в процеса на оценяване на инвестиционните проекти. Регистъра на тези фирми и лица е публичен и може да се провери от всеки. При извършване на тази дейност от Разпределителните дружества, служителите изпълняващи тази дейност не подлежат на никакъв	**Предложението се приема по принцип.** Ал. 3 и 4 придобиват следната редакция: (3) Мрежовият оператор съгласува представения инвестиционен проект единствено по отношение на съответствието на съоръженията за присъединяване с изискванията на действащите технически правила и нормативи за тяхното проектиране и издаденото становище или сключения предварителен договор и уведомява заявителя в срок от 10 работни дни от

			професионален контрол и много пъти са без необходимия опит и знания. Не без значение е факта, че инвеститорите ще заплащат такса съгласуване на проектите към разпределителното дружество което ще го съгласува за съответствие със необходимите норми за проектирани и втори път ще заплатят такса за оценка на проектите към надзорна фирма преди проекта да се внесе в Общинска администрация за издаване на разрешение за строеж. Не сме съгласни, операторите да одобряват инвестиционни проекти във фаза технически или работен проект за присъединяваните обекти, защото това ще отмени възможността, която ЗУТ дава за издаване на разрешение за строеж на основание идеен проект, което съществува дори и в предложенията за промени на ЗУТ, обявени до момента, отпадат всички възможности за обжалване на решения на операторите на мрежи пред КЕВР.	получаването на проекта за съгласуването му или в същия срок го връща на заявителя с констатираните забележки. (4) При необходимост от съгласуване с друг мрежови оператор, срокът по ал. 3 се удължава със срока на необходимото съгласуване, но не повече от 30 дни от представяне на проекта.
Чл. 20, ал. 1 „Електроразпр	Чл. 20. (1) Договор за присъединяване на обекти за потребление към електрическата	Чл. 20, ал. 1 „Договор за присъединяване на обекти за потребление към	Както и при чл. 19, ал. 1 по-горе дружеството не може да идентифицира хипотеза, при	**Предложението не се приема във връзка с изложени по-горе мотиви.**

еделение Юг“ ЕАД	мрежа се сключва между съответния мрежови оператор и лицето, на което е представено становище за условията за присъединяване или с което е сключен предварителен договор за присъединяване.	електрическата мрежа се сключва между съответния мрежови оператор и лицето, ~~на което е представено становище за условията за присъединяване или~~ с което е сключен предварителен договор за присъединяване.”	която ПД не се сключва, ето защо предлага думите „на което е издадено *становище за условията и начина на присъединяване или“* да се заличат.	
Чл. 21, ал. 1 „Електроразпределение Юг“ ЕАД	Чл. 21. (1) Не по-късно от датата на изтичане на срока на становището или на предварителния договор, когато такъв е сключен, и след съгласуване и одобряване на проектите, и при издадено разрешение за строеж от компетентния орган, когато това е необходимо съгласно изискванията на Закона за устройство на територията, лицето по чл. 20, ал. 1 или 2 подава до съответния мрежови оператор писмено искане за сключване на договор за присъединяване, към което прилага: 1. нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява лицето по чл. 20, ал. 1 или 2 в случаите, когато се представлява от пълномощник; 2. документ, удостоверяващ	Чл. 21, ал. 1 „Не по-късно от датата на изтичане на срока ~~на становището или~~ на предварителния договор, когато такъв е сключен, и след съгласуване и одобряване на проектите, и при издадено разрешение за строеж от компетентния орган, когато това е необходимо съгласно изискванията на Закона за устройство на територията, лицето по чл. 20, ал. 1 или 2 подава до съответния мрежови оператор писмено искане за сключване на договор за присъединяване, към което прилага: 1. нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява лицето по чл. 20, ал. 1 или 2 в случаите, когато се представлява от	За първото предложение – предвид мотивите по чл. 19, ал. 1 и по чл. 20, ал. 1. За второто предложение - Тези документи би трябвало вече да са представени с искането за проучване (чл. 8, ал. 2, т. 2), освен това има разминаване с цитираната разпоредба, където се говори за нотариално заверен договор за наем (предвид мотивите по тази разпоредба по-горе). Според дружеството е логично тази т. 2 да се прилага само в случаите на чл. 20, ал. 2. Тъй като в останалите случаи, тези документи се предполага, че вече са представени с искането за проучване.	**Предложението по чл. 21, ал. 1 не се приема във връзка с изложени по-горе мотиви.** **Предложението по чл. 21, ал. 1, т. 2 се приема по принцип.** Т. 2 придобива следната редакция: „2. документ, удостоверяващ вещно право върху обекта или договор за наем само за лицата по чл. 20, ал. 2, освен в случаите по чл. 22 от Закона за енергията от възобновяеми източници.“

	вещно право върху обекта, или договор за наем, освен в случаите по чл. 22 от Закона за енергията от възобновяеми източници.	пълномощник; 2. а в случаите по чл. 20, ал.2 и документ, удостоверяващ вещно право върху обекта, или договор за наем, освен в случаите по чл. 22 от Закона за енергията от възобновяеми източници.“		
Чл. 21, ал. 3 „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД	Чл. 21. (3) В искането може да се предлагат промени на условия, определени в предварителния договор за присъединяване по реда на чл. 17, ал. 2-4.	(3) В искането може да се предлагат промени на условия, определени в предварителния договор за присъединяване	Редът по чл. 17 е неприложим, това е договор и двете страни трябва да се съгласят с промените.	**Предложението не се приема.** Необходимостта от защита на интересите на ползвателите на мрежата от недобросъвестни практики на мрежовия оператор е налице и на този етап от процедурата по присъединяване. С оглед монополното положение на мрежовите оператори и с цел предотвратяване на излишни спорове, не следва да се допуска право на мрежовия оператор да отказва сключване на договор за присъединяване в случаите на маловажни промени, които не засягат правата, задълженията и интересите му. **С оглед пълнота, ал. 3 придобива следната редакция:**

				(3) С искането може да се предлагат промени на условия, определени в становището и/или предварителния договор за присъединяване по реда на чл. 17, ал. 2-4.
Чл. 21, ал. 5 „Електроразпределение Юг“ ЕАД	Чл. 21. (5) Договор за временно електроснабдяване по чл. 7, ал. 1, т. 8 за нуждите на строителството, с изключение на случаите по чл. 20, ал. 3, се представя и сключен договор за присъединяване на изграждания обект или виза за проектиране по чл. 140а от Закона за устройство на територията. Договор за временно захранване за строителство може да се сключи едновременно с договора за присъединяване на обекта.	Чл. 21, ал. 5 „Когато искането е за сключване на дДоговор за временно електроснабдяване по чл. 7, ал. 1, т. 8 за нуждите на строителството, с изключение на случаите по чл. 20, ал. 3, се представя и сключен договор за присъединяване на изграждания обект или виза за проектиране по чл. 140а от Закона за устройство на територията. Договор за временно захранване за строителство може да се сключи едновременно с договора за присъединяване на обекта.“	Предложението е с цел по-ясен изказ.	**Предложението се приема.**
Чл. 21, ал. 5 „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД	Чл. 21. (5) Договор за временно електроснабдяване по чл. 7, ал. 1, т. 8 за нуждите на строителството, с изключение на случаите по чл. 20, ал. 3, се представя и сключен договор за присъединяване на	(5) При сключване на договор за временно електроснабдяване по чл. 7, ал. 1, т. 8 за нуждите на строителството, с изключение на случаите по	Не може да има договор за временно снабдяване за строителство без издадено разрешение за строеж, за основния обект, т.е. без да има разрешен по надлежния ред	**Предложението не се приема.** Съгласно чл. 140а, ал. 8 от ЗУТ визата за проектиране е основание за сключване на договор с мрежовия оператор за

	изграждания обект или виза за проектиране по чл. 140а от Закона за устройство на територията. Договор за временно захранване за строителство може да се сключи едновременно с договора за присъединяване на обекта.	чл. 20, ал. 3, се представя и сключен договор за присъединяване на изграждания обект. Договор за временно захранване за строителство може да се сключи едновременно с договора за присъединяване на обекта.	строеж, за който да е необходимо електрозахранване за строителство. В противен случай има опасност обектът да остане присъединен с временно захранване, без да има издадено разрешение за строеж или договор за основното захранване и да се ползва за обитаване, което е забранено от нормите на ЗУТ.	временно електроснабдяване на строителния обект – когато в имота не е осигурено захранване, и на договори за присъединяване към електрическата мрежа при посочените в нея условия, ако в едногодишен срок от влизането ѝ в сила възложителят внесе за съгласуване и одобряване инвестиционния проект, като мрежовият оператор не може да поставя допълнителни условия, утежняващи възложителя. Когато в едногодишния срок от влизането в сила на визата за проектиране възложителят не внесе за съгласуване и одобряване инвестиционния проект, той следва да поиска от мрежовия оператор нови изходни данни и условия за присъединяване по реда на настоящата наредба.
Чл. 21, ал. 5 „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД	Чл. 21. (5) Договор за временно електроснабдяване по чл. 7, ал. 1, т. 8 за нуждите на строителството, с изключение на случаите по чл. 20, ал. 3, се представя и сключен	няма предложен текст	Според дружеството текстът на чл. 21, ал. 5 е неясен и следва да се прецизира	**Предложението се приема по принцип в редакцията по-горе.**

	договор за присъединяване на изграждания обект или виза за проектиране по чл. 140а от Закона за устройство на територията. Договор за временно захранване за строителство може да се сключи едновременно с договора за присъединяване на обекта.			
Чл. 22, ал. 1 „Електроразпределение Юг“ ЕАД	Чл. 22. (1) В срок до 15 дни от постъпване на искането по чл. 21, ал. 1, мрежовият оператор подготвя договор за присъединяване и изпраща писмена покана до заявителя за сключването му.	Чл. 22, ал. 1 „В срок до ~~15~~ 21 дни от постъпване на искането по чл. 21, ал. 1, мрежовият оператор подготвя договор за присъединяване и изпраща писмена покана до заявителя за сключването му.“	Срокът е съкратен от 21 на 15 дни (в сравнение с чл. 16, ал. 1 от сега действащата Наредба № 6) - съгласно мотивите изложени в чл. 11, ал. 3, дружеството предлага да се запази досегашният срок.	**Предложението не се приема.** Необосновано и водещо до неравнопоставеност е сроковете за подготовка на договор за присъединяване за обекти за потребление да са по-дълги от тези за обекти за производство и за съхранение на електрическа енергия.
Чл. 22, ал. 1 „Електроразпределение Север“ АД	Чл. 22. (1) В срок до 15 дни от постъпване на искането по чл. 21, ал. 1, мрежовият оператор подготвя договор за присъединяване и изпраща писмена покана до заявителя за сключването му.	Чл. 22, ал. 1 В срок до 15 дни от постъпване на искането по чл. 21, ал. 1, мрежовият оператор подготвя договор за присъединяване и изпраща писмена покана до заявителя за сключването му **или го уведомява по друг подходящ начин в съответствие с предоставените от заявителя данни за**	Предложението цели да отрази развитието на различните съвременни канали за контакт с клиентите. Те осигуряват по-бърза комуникация и скъсяват времето за получаване на уведомленията.	**Предложението се приема по принцип, като е отразено в изр. трето и четвърто на чл. 2, ал. 2.**

		контакт и/или направена регистрация в онлайн клиентски портал.		
Чл. 22, ал. 1 „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД	Чл. 22. (1) В срок до 15 дни от постъпване на искането по чл. 21, ал. 1, мрежовият оператор подготвя договор за присъединяване и изпраща писмена покана до заявителя за сключването му.	Чл. 22. (1) В срок до 21 дни от постъпване на искането по чл. 21, ал. 1, мрежовият оператор подготвя договор за присъединяване и изпраща писмена покана до заявителя за сключването му	С изменението на Наредба 6 (ДВ, бр. 55 от 2023 г., в сила от 27.06.2023 г.) срокът за подготовка на договора за присъединяване бе намален от 30 (тридесет) на 21 (двадесет и един) дни от подаване на искането за сключването му. Намаляването на срока на 15 (петнадесет) дни ще доведе до значително затруднение при администрирането на процеса по подготовка на договора, предвид което дружеството предлага същият да остане както е в момента 21 дни. Намаляването на сроковете в процедурата по присъединяване на обекти за потребление не е свързано със законови изисквания, какъвто е случая с присъединяването на обекти за производство. Дружеството проявява разбиране, че това е въпрос от компетентността на КЕВР, но призовава да се търси баланса в интересите на ползвателите на мрежата и мрежовия оператор. Процесът по присъединяване на клиенти и производители в дадено	**Предложението не се приема във връзка с изложените по-горе мотиви.**

			разпределително дружество се обслужва от един и същ брой висококвалифицирани служители. Скъсяването на сроковете по всички процедури едновременно – за крайни клиенти и производители, ще постави мрежовия оператор в ситуация, при която ще бъде необходимо да увеличи броя на служителите, обслужващ този процес. Дори и при увеличен брой на служителите, намаленият срок би затруднил изключително много администрирането на самия процес. Например искане от клиент за сключване на договор се подава в един областен център на страната и изпраща до централата на дружеството в София. След изготвянето на заявения документ същия следва да се изпрати обрано в центъра за клиенти, в който е постъпило искането. Този период от време е около седмица, което на практика е половината от предложения 15 дневен срок за представяне на договор. В същия времеви период следва да се включат и действия по проверка на представените от клиента документи, съгласуването на част от тях, подготовка на проект на договор,	

			както и самото му подписване. При присъединяването на големи консуматори на ел. енергия представените от клиента документи, които е необходимо операторът да прегледа, одобри и съгласува са в голям обем, за които действия е необходимо повече време. Непрекъснатото скъсяване на сроковете за изпълнение на дейностите на мрежовия оператор в процеса по присъединяване ще повлияе на тяхното качество. Опитът за оптимизиране на процеса не бива да бъде самоцел, отразяващ се на качеството на предоставяната от разпределителното дружество услуга на своите клиенти.	
Чл. 22, ал. 4 „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД	Чл. 22. (4) Когато лицето по чл. 20, ал. 1 или ал. 2 не върне на оператора подписан договора по ал. 1 в срок от 90 дни от получаване на писмената покана, а в случаите по чл. 7, ал. 1, т. 2, относно несамостоятелно съоръжение/инсталация за производство, т. 14, т. 16 и т. 18 – в 15-дневен срок от получаването на проекта, процедурата по присъединяване се прекратява. За започване на нова процедура по	„Когато лицето по чл. 20, ал. 1 или ал. 2 не върне на оператора подписан договора по ал. 1 в срок от **15** дни от получаване на писмената покана, а в случаите по чл. 7, ал. 1, т. 2, относно несамостоятелно съоръжение/инсталация за производство, т. 14, т. 16 и т. 18 – в 15-дневен срок от получаването на проекта, процедурата по	Предвиденият срок за връщане на подписан договор от страна на клиента е прекалено дълъг, създава неравнопоставеност между отделните видове присъединявани обекти и дружеството предлага да бъде синхронизиран с останалите аналогични срокове в текста на Наредба № 6, а именно да е 15 (петнадесет) дни от получаване на проекта.	**Предложението се приема по принцип.** Чл. 22. (4) Когато лицето по чл. 20, ал. 1 или ал. 2 не върне на оператора подписан договора по ал. 1 в срок от 30 дни от получаване на писмената покана, а в случаите по чл. 7, ал. 1, т. 2, относно несамостоятелно съоръжение/инсталация за производство, т. 14, т. 16 и т. 18 – в 15-дневен срок от

	присъединяване на обекта заявителят подава ново искане по реда на чл. 7.	присъединяване се прекратява. За започване на нова процедура по присъединяване на обекта заявителят подава ново искане по реда на чл. 7.“		получаването на проекта, процедурата по присъединяване се прекратява. За започване на нова процедура по присъединяване на обекта заявителят подава ново искане по реда на чл. 7.
Чл. 22, ал. 4 „Електроразпределение Юг“ ЕАД	Чл. 22. (4) Когато лицето по чл. 20, ал. 1 или ал. 2 не върне на оператора подписан договора по ал. 1 в срок от 90 дни от получаване на писмената покана, а в случаите по чл. 7, ал. 1, т. 2, относно несамостоятелно съоръжение/инсталация за производство, т. 14, т. 16 и т. 18 – в 15-дневен срок от получаването на проекта, процедурата по присъединяване се прекратява. За започване на нова процедура по присъединяване на обекта заявителят подава ново искане по реда на чл. 7.	Чл. 22, ал. 4 „Когато лицето по чл. 20, ал. 1 или ал. 2 не върне на оператора подписан договора по ал. 1 в срок от 90 дни от получаване на писмената покана~~, а в случаите по чл. 7, ал. 1, т. 2, относно несамостоятелно съоръжение/инсталация за производство, т. 14, т. 16 и т. 18 в 15-дневен срок от получаването на проекта~~, процедурата по присъединяване се прекратява. За започване на нова процедура по присъединяване на обекта заявителят подава ново искане по реда на чл. 7.“	Във връзка с предложението на дружеството за преместване на т. 14-18 от чл. 7, ал. 1.	**Предложението не се приема във връзка с отхвърляне на предложението за преместване на т. 14 – 18 от чл. 7, ал. 1.**
чл. 23, ал. 7 „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД	Чл. 23. (7) Всички разходи, свързани с реализацията на временната схема на достъп на обекта, са за сметка на заявителя.	„(7) Всички разходи, свързани с реализацията и с прекратяване на действието на временната схема на	С оглед пълнота.	**Предложението се приема.**

		достъп на обекта, са за сметка на заявителя.“		
Чл. 24, ал. 1, т. 5 „Електроразпределение Север“ АД	Чл. 24. (1) С договора за присъединяване се определят: 5. размерът и условията за заплащане на цената за присъединяване;	Чл. 24, ал. 1, т. 5: С договора за присъединяване се определят: /…/ 5. размерът и условията за заплащане на цената за присъединяване, **включително окончателната стойност на цената за присъединяване по чл. 10, ал. 4;**	Допълнението е във връзка с предложенията на дружеството за редакции в чл. 10, ал. 4 и чл. 12, ал. 3, т. 4 по-горе.	**Предложението се приема.**
чл. 26, ал. 1, т. 8 „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД	Чл. 26. (1) В договора за присъединяване се включват клаузи за: 8. техническите средства за телемеханика в уредбите на обекта;	„8. техническите средства за телемеханика в уредбите на обекта и за предаване на телеинформация в реално време;“	Допълване на текста с оглед прецизност	**Предложението се приема.**
Чл. 26, ал. 1 „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД	Чл. 26. (1) В договора за присъединяване се включват клаузи за: 1. вида и техническите параметри на съоръженията за присъединяване и електрическите уредби и съоръжения на заявителя, както и задълженията за изграждането им съгласно: а) становището за условията за присъединяване; б) съгласуваните работни проекти	добавяне на нова т. 11 и преномериране на настоящите т. 11 до т. 18 „11. задълженията на страните по отношение изготвяне на инвестиционен проект или проекти за съоръжения за присъединяване на обекта;“	Дружеството предлага добавяне на нова т. 11 във връзка с предложената промяна в чл. 19, ал. 2 и чл. 28, ал. 6. Счита че по този начин се постига систематична последователност в процедурата за присъединяване и се осигурява равнопоставеност в случаите, когато съоръженията за присъединяване на обекта (които са елемент от електрическите мрежи), се проектират и/или	**Предложението се приема по принцип.** Т. 17 придобива следната редакция: 17. задълженията на страните по отношение изготвяне на инвестиционен проект или проекти за съоръжения за присъединяване на обекта, както и особените условия, свързани с проектиране и

	на електрическите уредби и съоръжения на присъединявания обект; 2. предоставената мощност, която съответният мрежови оператор ще осигурява на границата на собственост, диференцирана по категории по осигуреност на електроснабдяването; 3. присъединената мощност, за която са оразмерени съоръженията за присъединяване, диференцирана по категории по осигуреност на електроснабдяването; 4. нивото на напрежение и броя на фазите на границата на собственост; 5. вида, техническите параметри, броя и мястото на монтиране на средствата за търговско измерване, на управляващите и комуникационни устройства към тях; 6. границите на собственост на електрическите съоръжения; 7. техническите средства, режима и начина за управление на генерацията и товарите на обекта; 8. техническите средства за телемеханика в уредбите на обекта; 9. техническите параметри на собствен резервен източник на		изграждат от мрежовия оператор или по реда на чл. 28, ал. 6 от лицето, с което се сключва договорът за присъединяване.	изграждане на съоръженията за присъединяване по реда на чл. 28, ал. 6.

	електрическа енергия; 10. задължителните технически условия и изисквания от страна на съответния мрежови оператор за работата на собствените резервни източници на електрическа енергия; 11. сроковете и етапите за изграждане и въвеждане в експлоатация на съоръженията за присъединяване; 12. сроковете и етапите за изграждане и въвеждане в експлоатация на присъединявания обект; 13. условията за промяна на договорените мощности за срока на договора; 14. сроковете и условията за учредяване на сервитутни права и за прехвърляне на собственост или учредяване право на строеж в полза на съответния мрежови оператор в случаите по чл. 13; 15. задълженията на страните да пазят съоръженията на другата страна и да осигуряват достъп до тях; 16. условията и реда за изменение и допълнение на договора; 17. особените условия, свързани с проектиране и изграждане на съоръженията за присъединяване по реда на чл. 28, ал. 6;			

	18. възможностите и последиците при заместване на страна по договора с трето лице.			
Чл. 26, ал. 3 „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД	Чл. 26. (3) В случаите на чл. 23 в договора за присъединяване, освен клаузите по ал. 1, се включват и клаузи за: 1. степен на изпълнение на договора за присъединяване, при достигане на която да се приложи временната схема на достъп; 2. права и задължения на страните във връзка с изпълнението на условията за реализиране на временната схема на достъп на обекта; 3. срок за прилагане на временната схема на достъп, който не може да бъде по-дълъг от срока за извършване на разширението или реконструкцията на електропреносната мрежа; 4. присъединената мощност на обекта, за която ще се прилага временната схема на достъп; 5. условия за временно ограничаване на преноса на електрическа енергия; 6. гаранция за обезпечаване на задълженията по договора за присъединяване, вкл. за изпълнение на задълженията по	„8. дейности по извеждане на временната схема на достъп при преминаване към постоянната договорена схема.“	С оглед пълнота.	**Предложението се приема.**

	изпълнение на постоянната схема за достъп; 7. вещни права върху съоръженията, които следва да бъдат изградени във връзка с присъединяването при временна схема на достъп.			
Чл. 28, ал. 3, т. 2 „Електроразпределение Юг“ ЕАД	Чл. 28. (3) Съответният мрежови оператор започва изграждането на съоръженията за присъединяване след: 2. учредяване на сервитутни права от собственика на имота;	Чл. 28, ал. 3, т. 2 „учредяване на сервитутни права от собственицитека на съответнитея имотиа;“	Предложението е продиктувано от факта, че много често възниква необходимост от учредяване на такива права не само от собственика на имота, в който се изгражда обектът, предмет на процедурата по присъединяване, но и през други имоти, в които се изграждат или пък през който преминават присъединителните съоръжения.	**Предложението се приема.**
Чл. 28, ал. 6 „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД	Чл. 28. (6) Лицето, с което се сключва договорът за присъединяване, може да поеме задължение за: 1. проектирането на съоръженията за присъединяване по ал. 1; 2. изпълнение на определен вид строителни и монтажни работи по присъединяването по работния проект по ал. 1; 3. изграждане на съоръженията по ал. 1.	чл. 28, ал. 6, добавяне на нова т. 2 и преномериране на настоящите т. 2 и т. 3 „2. предоставяне на мрежовия оператор за съгласуване на инвестиционен проект или проекти по т. 1 за присъединителните съоръжения в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията. Предоставените проекти се	Дружеството предлага добавяне на нова т. 2 във връзка с предложената промяна в чл. 19, ал. 2 и чл. 26, ал. 1. Счита че по този начин се постига систематична последователност в процедурата за присъединяване и се осигурява равнопоставеност в случаите, когато съоръженията за присъединяване на обекта (които са елемент от електрическите мрежи), се проектират и/или изграждат от мрежовия оператор или по реда на чл. 28, ал. 6 от	**Предложението се приема по принцип.** Чл. 28. (6) Лицето, с което се сключва договорът за присъединяване, може да поеме задължение за: 1. проектирането на съоръженията за присъединяване по ал. 1; 2. предоставяне на мрежовия оператор за съгласуване на инвестиционен проект или проекти по т. 1 за присъединителните

		разглеждат и съгласуват по реда на чл. 19, ал. 2 и ал. 3;“	лицето, с което се сключва договорът за присъединяване.	съоръжения в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията. Предоставените проекти се разглеждат и съгласуват по реда на чл. 19, ал. 2 и ал. 3; 3. изпълнение на определен вид строителни и монтажни работи по присъединяването по работния проект по ал. 1; 4. изграждане на съоръженията по ал. 1; 5. придобиване или подсигуряване на възникването на вещните права за изграждане на съоръженията за присъединяване, включително извършване от името на оператора на необходимите за това процедури.
Чл. 28, ал. 6 Асоциация за Производство, Съхранение и Търговия на Електроенергия	В чл. 28, ал. 6 се създава т. 4 Чл. 28. (6) Лицето, с което се сключва договорът за присъединяване, може да поеме задължение за: 1. проектирането на съоръженията за присъединяване по ал. 1; 2. изпълнение на определен вид строителни и монтажни работи по присъединяването по работния проект по ал. 1;	Лицето, с което се сключва договорът за присъединяване, може да поеме задължение за: 4. придобиване или подсигуряване на възникването на вещните права за изграждане на съоръженията за присъединяване,	Възможно е съгласно предварителния и/или окончателния договор за присъединяване, операторът на мрежата и лицето, подписало договора за присъединяване или предварителния договор за присъединяване да уговорят, че вещните права върху изградените съоръжения ще възникват директно в полза на мрежовия	**Предложението се приема, като е отразено в редакцията по-горе.**

	3. изграждане на съоръженията по ал. 1.	включително извършване от името на оператора на необходимите за това процедури.	оператор, като производителят извършва всички действия в процеса по изработване и одобряването на подробните устройствени планове, както и инвестиционните проекти и издаването на разрешението за строеж от името на оператора. В този случай, производителят се явява задължено лице по договора, но действа от името на мрежовия оператор и правата възникват директно за мрежовия оператор - сервитутните права/право на строеж/право на собственост, а впоследствие и собствеността върху изградените съоръжения за присъединяване въз основа на приращението. Възможна е и хипотеза лицето, с което е сключен договора за присъединяване да е задължено с договора да придобие определени вещни права или да подсигури възникването им в полза на оператора на мрежата (най-често сервитутите по 64 ЗЕ с одобрение на ПУП и заплащане на обезщетение).	
Чл. 30, ал. 3 „Електроразпределение Юг“ ЕАД	Чл. 30. (3) В случаите, когато към нов или към съществуващ обект за потребление се предвижда изграждане или увеличение на	Чл. 30, ал. 3 „(3) В случаите по чл. 7, ал. 1, т. 2, когато ~~към нов или към съществуващ обект за~~	Измененията преди т. 1 са във връзка с предложението ни за преместване на т. 14 – 18 от чл. 7, ал. 2	**Предложението се приема по принцип в редакцията по-долу.**

	общата инсталирана мощност на несамостоятелно съоръжение/инсталация за производство и/или за съхранение на електрическа енергия, които не се въвеждат в експлоатация съгласно Закона за устройство на територията, за присъединяването или за промяна в присъединяването на обекта за потребление към електрическата мрежа се изпълняват и следните условия: 1. лицето, сключило договор за присъединяване на обекта, подава искане по образец до съответния оператор за насрочване на дата за установяване на годността за ползване на съоръжението/инсталацията; 2. в случай, че искането по т. 1 отговаря на нормативните изисквания, в 3-дневен срок от постъпването му съответният мрежови оператор съгласува с лицето по т. 1 подходяща дата за провеждане на съвместно присъствено изпитване за установяване на годността за ползване на съоръжението/инсталацията и съответствието му с техническите параметри и изисквания от договора за присъединяване.	~~потребление~~ се предвижда изграждане ~~или увеличение на общата инсталирана мощност~~ на несамостоятелно съоръжение/инсталация за производство и/или за съхранение на електрическа енергия, които не се въвеждат в експлоатация съгласно Закона за устройство на територията, за присъединяването ~~или за промяна в присъединяването~~ на обекта за потребление към електрическата мрежа се изпълняват и следните условия: 1. лицето, сключило договор за присъединяване на обекта, подава искане по образец до съответния оператор за насрочване на дата за установяване на годността за ползване на съоръжението/инсталацията; 2. в случай, че искането по т. 1 отговаря на нормативните изисквания, в 7-дневен срок от постъпването му съответният мрежови оператор съгласува с лицето	Що се отнася до сроковете - тук е копиран чл. 96 от сегашната Наредба 6, но със значително съкратени срокове – три (3) дни вместо седем (7) за съгласуване на дата и седем (7) вместо четиринадесет (14) - за насрочване на изпитването. Съобразно мотивите изложени в чл. 11, ал. 3, дружеството предлага да се запазят досегашните срокове. За по-добро разбиране на предложението, дружеството дава два примера – (i) ако искането е подадено в петък, то срокът за насрочване на изпитване става 1 ден; (ii) ако е преди поредица от почивни дни (примерно на 01.3.2024) – на първия работен ден след почивните (05.3.2024) - срокът вече е изтекъл. Що се отнася до предложението за допълнение в т. 3 - дружеството счита за необходимо лицето, извършило строителните и монтажни работи („СМР“), да присъства на приемането и също да подпише съответния констативен протокол, тъй като лицето, сключило договора за присъединяване на обекта, не разполага със специални знания в тази област и при необходимост	

	Операторът насрочва дата за изпитването до 7 дни от постъпване на искането, освен ако е уговорено друго, за което уведомява писмено лицето по т. 1; 3. след провеждане на изпитването и при установяване на годността за ползване на съоръжението/инсталацията и съответствието му с техническите параметри и изисквания от договора за присъединяване, се подписва констативен протокол между оператора на електрическата мрежа и лицето, сключило договор за присъединяване на обекта;	по т. 1 подходяща дата за провеждане на съвместно присъствено изпитване за установяване на годността за ползване на съоръжението/инсталацията и съответствието му с техническите параметри и изисквания от договора за присъединяване. Операторът насрочва дата за изпитването до 147 дни от постъпване на искането, освен ако е уговорено друго, за което уведомява писмено лицето по т. 1; 3. след провеждане на изпитването и при установяване на годността за ползване на съоръжението/инсталацията и съответствието му с техническите параметри и изисквания от договора за присъединяване, се подписва констативен протокол между оператора на електрическата мрежа и лицето, сключило договор за присъединяване и техническото лице, което е извършило строителните и монтажи работи на обекта;“	от допълнителна информация или проверка във връзка с изпитването и установяването на годността за ползване, няма сигурност, че би могло да окаже необходимото съдействие и разполага с експертиза. Също така е важно именно лицето, извършило СМР да гарантира, че те отговарят на изискванията (така е и в сегашната Наредба № 6 - чл.96, ал. 6).	

Чл. 30, ал. 3 „Електроразпределение Север“ АД	Чл. 30. (3) В случаите, когато към нов или към съществуващ обект за потребление се предвижда изграждане или увеличение на общата инсталирана мощност на несамостоятелно съоръжение/инсталация за производство и/или за съхранение на електрическа енергия, които не се въвеждат в експлоатация съгласно Закона за устройство на територията, за присъединяването или за промяна в присъединяването на обекта за потребление към електрическата мрежа се изпълняват и следните условия: 1. лицето, сключило договор за присъединяване на обекта, подава искане по образец до съответния оператор за насрочване на дата за установяване на годността за ползване на съоръжението/инсталацията; 2. в случай, че искането по т. 1 отговаря на нормативните изисквания, в 3-дневен срок от постъпването му съответният мрежови оператор съгласува с лицето по т. 1 подходяща дата за провеждане на съвместно присъствено изпитване за установяване на годността за ползване на	Чл. 30, ал. 3 1. лицето, сключило договор за присъединяване на обекта, подава искане по образец до съответния оператор за насрочване на дата за **проверка** на съоръжението/инсталацията; 2. **в 7-дневен срок от постъпването искането по т. 1 съответният мрежови оператор съгласува с лицето по т. 1 подходяща дата за провеждане на съвместна присъствена проверка на съоръжението/инсталацията и съответствието му с изискванията от договора за присъединяване. Операторът насрочва дата за проверката до 15 дни от постъпване на искането,** освен ако е уговорено друго, за което уведомява лицето по т. 1; **3.** след провеждане **на проверката и при установяване на** съответствието на съоръжението/инсталацията с изискванията от договора за присъединяване, се	Предложената редакция цели да се направи разлика между изпитванията, провеждани за обекти, които се въвеждат в експлоатация съгласно ЗУТ, и тези, които не подлежат на въвеждане в експлоатация и не се изисква да се провеждат изпитвания. Удължаването на сроковете за организиране на проверката цели да обхване и случаите с почивни и празнични дни.	**Предложението се приема по принцип.** Чл. 30, ал. 3, т. 1-3 придобиват следната редакция: „1. лицето, сключило договор за присъединяване на обекта, подава искане по образец до съответния оператор за насрочване на дата за проверка на съоръжението/инсталацията; 2. в 7-дневен срок от постъпване на искането по т. 1 съответният мрежови оператор съгласува с лицето по т. 1 подходяща дата за провеждане на съвместна присъствена проверка на съоръжението/инсталацията за съответствие с изискванията на договора за присъединяване. Операторът насрочва дата за проверката до 14 дни от постъпване на искането, освен ако е уговорено друго, за което уведомява лицето по т. 1; 3. след провеждане на проверката и при установяване съответствието на съоръжението/инсталацията

	съоръжението/инсталацията и съответствието му с техническите параметри и изисквания от договора за присъединяване. Операторът насрочва дата за изпитването до 7 дни от постъпване на искането, освен ако е уговорено друго, за което уведомява писмено лицето по т. 1; 3. след провеждане на изпитването и при установяване на годността за ползване на съоръжението/инсталацията и съответствието му с техническите параметри и изисквания от договора за присъединяване, се подписва констативен протокол между оператора на електрическата мрежа и лицето, сключило договор за присъединяване на обекта;	подписва констативен протокол между оператора на електрическата мрежа и лицето, сключило договор за присъединяване на обекта;		с изискванията на договора за присъединяване, се подписва констативен протокол между оператора на електрическата мрежа и лицето, сключило договор за присъединяване на обекта, както и договори за достъп и за пренос с оператора на електрическата мрежа.
Чл. 30, ал. 3, т. 2 „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД	Чл. 30. (3) В случаите, когато към нов или към съществуващ обект за потребление се предвижда изграждане или увеличение на общата инсталирана мощност на несамостоятелно съоръжение/инсталация за производство и/или за съхранение на електрическа енергия, които не се въвеждат в експлоатация съгласно Закона за устройство на територията, за присъединяването	2. в случай, че искането по т. 1 отговаря на нормативните изисквания, в 7-дневен срок от постъпването му съответният мрежови оператор съгласува с лицето по т. 1 подходяща дата за провеждане на съвместно присъствено изпитване за установяване на годността за ползване на съоръжението/инсталацията	Предвид непрекъснато увеличаващия се брой на присъединяваните инсталации за производство на ел. енергия от ВИ, независимо дали са самостоятелни обекти или несамостоятелни съоръжения, предложените от КЕВР срокове за неизпълними. Дружеството предлага реалистични срокове.	**Предложението се приема по принцип в редакцията по-горе.**

	или за промяна в присъединяването на обекта за потребление към електрическата мрежа се изпълняват и следните условия: 2. в случай, че искането по т. 1 отговаря на нормативните изисквания, в 3-дневен срок от постъпването му съответният мрежови оператор съгласува с лицето по т. 1 подходяща дата за провеждане на съвместно присъствено изпитване за установяване на годността за ползване на съоръжението/инсталацията и съответствието му с техническите параметри и изисквания от договора за присъединяване. Операторът насрочва дата за изпитването до 7 дни от постъпване на искането, освен ако е уговорено друго, за което уведомява писмено лицето по т. 1;	и съответствието му с техническите параметри и изисквания от договора за присъединяване. Операторът насрочва дата за изпитването до **14** дни от постъпване на искането, освен ако е уговорено друго, за което уведомява писмено лицето по т. 1;		
Чл. 30, ал. 3 Камара на инженерите в инвестиционното проектиране	Чл. 30. (3) В случаите, когато към нов или към съществуващ обект за потребление се предвижда изграждане или увеличение на общата инсталирана мощност на несамостоятелно съоръжение/инсталация за производство и/или за съхранение на електрическа енергия, които не	няма предложен текст	Записан е терминът „инсталирана мощност”, вместо „отдавана мощност” в мрежата или „предоставена мощност”. Инвеститорът може да увеличи производството си само за собствени нужди или да не увеличи отдаваната ел. енергия в мрежата. Наредбата изобщо не се	**Предложението не се приема във връзка с изложени по-горе мотиви.**

	се въвеждат в експлоатация съгласно Закона за устройство на територията, за присъединяването или за промяна в присъединяването на обекта за потребление към електрическата мрежа се изпълняват и следните условия: 3. след провеждане на изпитването и при установяване на годността за ползване на съоръжението/инсталацията и съответствието му с техническите параметри и изисквания от договора за присъединяване, се подписва констативен протокол между оператора на електрическата мрежа и лицето, сключило договор за присъединяване на обекта;		интересува от количеството на отдаваната ел. енергия в мрежата, а само от това дали някой не е инсталирал или добавил нещо, без да се знае как ще бъде използвано то.	
Чл. 30 „Електроразпределение Север“ АД	Чл. 30. (5) Срокът за присъединяването на съществуващ обект за потребление, към който се предвижда изграждане или увеличение на инсталираната мощност на несамостоятелно съоръжение/инсталация по чл. 26, ал. 15 от Закона за енергията от възобновяеми източници, е до 30 дни след издаване на становището по чл. 15, ал. 1.	Чл. 30. (5) Когато съоръженията за присъединяване са изградени по реда на чл. 28, ал. 6, те се поставят под напрежение след сключване на договор(и) между собственика на имота и на съоръженията и съответния мрежови оператор за прехвърляне на собствеността върху съоръженията, правото на	Дружеството предлага да се уреди случаят, когато съоръженията за присъединяване са изградени по реда на чл. 28, ал. 6, така както този случай е понастоящем уреден чл. 24 от Наредба № 6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи.	**Предложението се приема, като предложената в проекта ал. 5 става ал. 6.**

		собственост или правото на строеж върху съответната част от имота и учредяване на сервитутни права.		
Чл. 30, ал. 5 „Електроразпределение Север“ АД	Чл. 30. (5) Срокът за присъединяването на съществуващ обект за потребление, към който се предвижда изграждане или увеличение на инсталираната мощност на несамостоятелно съоръжение/инсталация по чл. 26, ал. 15 от Закона за енергията от възобновяеми източници, е до 30 дни след издаване на становището по чл. 15, ал. 1.	Чл. 30, ал. 6 (след преномерация) Срокът за присъединяване **на несамостоятелно съоръжение/инсталация по чл. 26, ал. 15 от Закона за енергията от възобновяеми източници към съществуващ обект на потребление, включително при увеличаване на инсталираната мощност, е до 30 дни след издаване на становището по чл. 15, ал. 1.**	Текстът на чл. 30, ал. 5 от проекта на Наредба № 6 не е в съответствие с разпоредбата на чл. 26, ал. 15 от ЗЕВИ, съгласно която 30-дневният срок за присъединяване се отнася за инсталацията за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, а не за съществуващия обект за потребление. Последният е вече присъединен към електроразпределителната мрежа (предвид чл. 26, ал. 4 от ЗЕВИ, към който препраща ал. 15 от същия член, по отношение на наличието на присъединен обект).	**Предложението не се приема във връзка с изложени по-горе и по-долу мотиви.**
Чл. 30, ал. 5 „Електроразпределение Юг“ ЕАД	Чл. 30. (5) Срокът за присъединяването на съществуващ обект за потребление, към който се предвижда изграждане или увеличение на инсталираната мощност на несамостоятелно съоръжение/инсталация по чл. 26, ал. 15 от Закона за енергията от възобновяеми източници, е до 30	Да отпадне	Предложението е във връзка с предложението на дружеството за преместване на т. 14-18 от чл. 7, ал. 1. Отделно - срокът по чл. 26, ал. 15 ЗЕВИ е за присъединяване на инсталацията за производство на електрическа енергия, а не за обекта за потребление, т.е. мястото на тази разпоредба (ако се приеме, че е нужно да се повтаря	**Предложението не се приема във връзка с изложени по-горе мотиви.** В допълнение, в съответствие с новата концепция на наредбата спрямо действащата към момента, несамостоятелни съоръжения/инсталации не се присъединяват към мрежата, а се променя

	дни след издаване на становището по чл. 15, ал. 1.		съдържанието на текста от закона и в наредбата) е в глава трета, където такъв текст впрочем фигурира (чл. 65, ал. 3). Тази ал. 5 за съжаление не е прецизно формулирана и (поне според дружеството) е неприложима. В допълнение (като се подразбира, че именно този срок е заложен в закона), все пак дружеството държи да отбележи, че той (срокът) е неизпълним на практика. Това е така, тъй като срокът за присъединяване е 30 дни, считано от датата на издаване на становище (което според чл. чл. 16, т. 2/57, ал. 1, т. 2 от Проекта е с валидност 20 дни, т.е., още тук 2/3 от срока са изтекли). По-нататък - присъединяване няма как да се осъществи без договор, а срокът за сключване на договор е 30 дни (15 дни за изготвяне – чл. 26, ал. 7 и ал. 8 ЗЕВИ, съответно чл. 22, ал. 1/чл. 58, ал. 5 и чл. 22, ал. 4/чл. 58, ал. 9 от Проекта). Всичко това показва, че само допустимият максимален срок за документално оформяне на процедурата е 50 дни, т.е. с 2/3 по-дълъг от допустимия максимален срок за присъединяване.	начинът на присъединяване на обекта, в случая за потребление, от който обект съоръжението/инсталацията ще стане част. В този смисъл неправилно дружеството посочва, че не се присъединява обектът за потребление. Освен това, възражението, че срокът е нереалистичен и неизпълним, е основателно, но предвид изричния текст на закона – иррелевантно.

Чл. 31, ал. 2, т. 2 „Електроразпределение Юг“ ЕАД	Чл. 31. (2) Преди поставяне под напрежение на електрическо съоръжение с високо и средно напрежение в случаите по чл. 117, ал. 5 от Закона за енергетиката: 2. заявителят, съвместно с упълномощени представители на съответния мрежови оператор, проверяват изправността на средствата за връзка с оператора на мрежата, автоматичните системи за пожарни сигнализации и пожарогасене и аварийното осветление;	Чл. 31, ал. 2, т. 2 „заявителят, съвместно с упълномощени представители на съответния мрежови оператор, проверяват изправността на средствата за връзка с оператора на мрежата~~, автоматичните системи за пожарни сигнализации и пожарогасене и аварийното осветление~~;“	Проверката на автоматичните системи за пожарни сигнализации и пожарогасене преди поставянето под напрежение на електрическо съоръжение е важен аспект от гледна точка на безопасността. Операторите на електрически мрежи имат значителен опит и знания в управлението, поддръжката и ремонта на електрически системи, но те не биха могли ефективно да извършват проверка на системи за пожарна безопасност. Редно е проверките на такива системи да бъдат извършвани от специализирани фирми или лица с подходящите квалификации, лицензи и застраховки, които гарантират, че системите са в изправно състояние и отговарят на всички регулаторни изисквания. Аналогични са аргументите и за аварийното осветление. Ето защо дружеството предлага частта от текста, посветена на системите за пожарогасене и за аварийното осветление да отпадне.	**Предложението не се приема.** Създават се допълнителни пречки и излишна административна тежест за заявителите, като се предлага изменение на действащата и към настоящия момент процедура, с цел допълнително да се забави поставянето под напрежение на електрическо съоръжение.
чл. 33, ал. 2 „Електроразпределение	Чл. 33. (2) Съответният мрежови оператор може да разширява електрическата мрежа високо и	няма предложен текст	Това право може да се упражни при учредяване на съответните вещни права в полза на оператора,	**Липсва конкретно предложение, което да бъде обсъдено, а коментарът**

Златни пясъци“ АД	средно напрежение, като изгражда за своя сметка нови части от мрежата от уредби, собственост на ползватели на мрежата, по реда на Закона за енергетиката.		в противен случай текстът няма да може да се приложи.	**представлява констатация, без позиция по конкретната разпоредба.**
Чл. 37, ал. 2, „Електроразпределение Юг“ ЕАД	Чл. 37. (2) Когато част от електрически уредби с високо и средно напрежение, изграждани по реда на чл. 117, ал. 5 от Закона за енергетиката, освен за захранване на лицето с обект за потребление, предизвикало изграждането им, ще се използват за пренос на електрическа енергия към други обекти за потребление, тази част се използва от оператора на мрежата по реда на чл. 117, ал. 8 от Закона за енергетиката. За останалите съоръжения се прилага чл. 117, ал. 5 от Закона за енергетиката, като в договора за присъединяване се уточнява границата на собственост в зависимост от конкретното техническо решение и вида на присъединителните съоръжения.	Чл. 37, ал. 2 Когато част от електрически уредби с високо и средно напрежение, изграждани по реда на чл. 117, ал. 5 от Закона за енергетиката, освен за захранване на лицето с обект за потребление, предизвикало изграждането им, ще се използват за пренос на електрическа енергия към други обекти за потребление, тази част остава собственост на оператора на съответната мрежа или се използва от него ~~оператора на мрежата~~ по реда на чл. 117, ал. 8 от Закона за енергетиката. За останалите съоръжения се прилага чл. 117, ал. 5 от Закона за енергетиката, като в договора за присъединяване се уточнява границата на собственост в зависимост от конкретното техническо решение и вида	В чл. 31, ал. 2 от сега действащата Наредба № 6 е записано, че тези съоръжения остават собственост на мрежовия оператор, според дружеството е положително да се даде възможност съоръженията да се използват по реда на чл. 117, ал. 8 от Закона за енергетиката („***ЗЕ***“), но дружеството не счита за удачно това да е задължително. В някои случаи е от изключителна важност частта, която се използва за пренос на енергия към други обекти, да остана собственост на оператора на мрежата, ето защо дружеството предлага да се предвидят и двете възможности.	**Предложението не се приема.** Не е възможно изграждани по реда на чл. 117, ал. 5 електрически уредби да „останат“ собственост на мрежовия оператор, тъй като последният изначално никога не е имал собственост върху тях или част от тях. Когато в периода на изграждане на уредби по чл. 117, ал. 5 се установи необходимост от използването на част от тях за целите на преноса до други ползватели, мрежовият оператор би следвало да предложи промяна в сключения договор за присъединяване, по силата на която тепърва да придобие собствеността върху необходимата част от тях.

		на присъединителните съоръжения.“		
Чл. 39 „Електроразпределение Юг“ ЕАД	Чл. 39. Съответният мрежови оператор може по искане и за сметка на доставчик или клиент да монтира техническо устройство, позволяващо предварително заплащане на определено количество електрическа енергия.	Да отпадне.	Този текст е неразбираем за дружеството. На първо място - нищо не пречи на клиента и доставчика да договорят частично предварително плащане и без да има такова техническо устройство, на второ – този Проект (видно от заглавието му) урежда обществените отношения, свързани с присъединяване на обекти към електрическите мрежи, които протичат между клиентите/производителите/операторите на съоръжения за съхранения на електрическа енергия и операторите на електрически мрежи, т.е. дори и хипотетично да се допусне (без дружеството да го приема), че една такава разпоредба е необходима, то нейното място по-скоро е в Правилата за измерване на количеството електрическа енергия („***ПИКЕЕ***“), а не в Проекта.	**Предложението се приема по принцип. В тази връзка:** **1. Чл. 38, ал. 2 отпада от проекта;** **2. Чл. 39 придобива следната редакция:** Чл. 39. (1) Съответният мрежови оператор осигурява на лицето с обект за потребление възможност за лесна проверка на показанията на средствата за търговско измерване, както непосредствено, така и чрез електронен интерфейс, онлайн или чрез друг подходящ интерфейс. (2) При липса на системно въвеждане на интелигентни измервателни системи, всяко лице има право, като поеме свързаните с това разходи, да поиска да му бъде инсталирано интелигентно средство за търговско измерване при справедливи, разумни и икономически ефективни условия или, когато е

				приложимо, неговото съществуващо средство за търговско измерване да бъде модернизирано, така че: 1. да е оборудвано, когато това е технически осъществимо, с функционалните възможности, в съответствие с чл. 67, ал. 6, т. 1 и 2 от Закона за енергийната ефективност, или с минималния набор от функционални възможности, определени в правилата по чл. 83, ал. 1, т. 6 от Закона за енергетиката; 2. да е оперативно съвместимо и да може да осъществява желаните връзки с инфраструктурата за измерване на системите за управление на потреблението на енергия във време близо до реалното.
Чл. 39 „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД	Чл. 39. Съответният мрежови оператор може по искане и за сметка на доставчик или клиент да монтира техническо устройство, позволяващо предварително заплащане на определено количество електрическа енергия.	Да отпадне	Систематичното място на такава разпоредба е в Правила за измерване на количеството електрическа енергия.	**Предложението се приема по принцип в редакцията по-горе.**

Чл. 39 „Електроразпределение Златни пясъци“ АД	Чл. 39. Съответният мрежови оператор може по искане и за сметка на доставчик или клиент да монтира техническо устройство, позволяващо предварително заплащане на определено количество електрическа енергия.	Да отпадне	В чл. 39 е посочено, че „Съответният мрежови оператор по искане и за сметка на доставчик или клиент да монтира техническо устройство, позволяващо предварително заплащане на определено количество електрическа енергия“. Дружеството предлага този член да отпадне.	**Предложението се приема по принцип в редакцията по-горе.**
Чл. 39 От портала за обществени консултации на Министерството на енергетиката от user name „От портала за обществени консултации на Министерството на енергетиката от user name „draghetto“„	Чл. 39. Съответният мрежови оператор може по искане и за сметка на доставчик или клиент да монтира техническо устройство, позволяващо предварително заплащане на определено количество електрическа енергия.	Чл. 39. Съответният мрежови оператор може по искане ~~и за сметка~~ на доставчик или клиент да монтира техническо устройство, позволяващо предварително заплащане на определено количество електрическа енергия	Техническите средства са собственост на мрежовия оператори не следва да се заплащат от клиентите	**Предложението се приема по принцип в редакцията по-горе.**
Чл. 40, ал. 1 От портала за обществени консултации	Чл. 40. (1) Предоставената мощност се заявява от лицето в искането за проучване на условията за присъединяване на	няма предложен текст	Не става ясно тези 15 минути на ден ли са, месец или година. Също така не става ясно какво налага това ограничение за	**Предложението не се приема.** Текстът е пределно ясен – тези 15 минути са еднократен, хипотетичен

на Министерство то на енергетиката от user name „draghetto“	база на необходимите за ползване в обекта приемници на електрическа енергия при предполагаем режим на едновременната им работа с максимален товар в продължение на 15 минути.		потребителите, тъй като предоставената мощност така или иначе винаги е по-ниска от присъединената мощност. В днешно време, с навлизането на електрическата мобилност, всеки битов потребител може спокойно да консумира до лимита в продължение на часове, зареждайки превозно средство.	период, за целите на определяне на предоставената мощност. Освен това, ако под лимит лицето разбира присъединена мощност, то описаният начин на потребление ще наложи увеличаване на предоставената мощност до размера на присъединената такава и заплащане на съответната цена.
Чл. 41, ал. 2 „Електроразпределение Златни пясъци“ АД	Чл. 41. (2) Присъединената мощност се определя от съответния мрежови оператор в границите от 110% до 130% от предоставената мощност, осигурявайки резерв за увеличаване на предоставената мощност в бъдещ период.	няма предложен текст	Дружеството предлага в хипотезата на чл. 41, ал.2 изрично да се предвиди, че когато се иска повишаване на мощност в бъдещ период в рамките до 30 % не трябва да се подава ново искане и да се сключва нов договор и да се изграждат присъединителни съоръжения.	**Предложението се приема по принцип, като вече е отразено в предложената редакция на чл. 46, ал. 1.**
Чл. 44-47 „Електроразпределение Златни пясъци“ АД	Чл. 40. (1) Предоставената мощност се заявява от лицето в искането за проучване на условията за присъединяване на база на необходимите за ползване в обекта приемници на електрическа енергия при предполагаем режим на едновременната им работа с максимален товар в продължение	няма предложен текст	В чл. 44 - 47 се регламентира правото за промяна на предоставената и присъединената мощност (в посока увеличение или намаление). Дружеството предлага нормите да се прецизират текста по отношение разграничаване на различните хипотези. То счита, че следва по-точно да се разпише процедурата	**Предложението се приема по принцип, като е отразено по-долу.**

	на 15 минути. (2) Предоставената мощност, нивото на напрежение на обекта и броят на фазите определят техническите параметри, по които съответният мрежови оператор извършва избор на средствата за търговско измерване в съответствие с действащата нормативна уредба, както и избор на комутационната и защитна техника. (3) Минималните стойности на предоставената мощност за обектите за потребление се определят с наредбите и правилата по чл. 83, ал. 1от Закона за енергетиката. Чл. 41. (1) Присъединената мощност определя минималните технически параметри, по които се проектират и изграждат съоръженията за присъединяване. (2) Присъединената мощност се определя от съответния мрежови оператор в границите от 110% до 130% от предоставената мощност, осигурявайки резерв за увеличаване на предоставената мощност в бъдещ период. (3) Нивото на напрежение, броят на фазите и факторът на мощността на присъединената		за реализация на това право в различните хипотези, като това се приложи и в останалите раздели от наредбата по отношение на обектите на мрежовите оператори.	

	мощност не могат да се различават от тези на предоставената мощност. (4) За обект за потребление със заявена предоставена мощност по чл. 40, по-голяма от 50 kW, присъединената мощност се определя от заявителя съгласувано със съответния мрежови оператор в границите по ал. 2. Чл. 42. (1) При договорена предоставена мощност на високо или средно напрежение и в случаите, когато тя е по-голяма от 100 kW, електрическите мощности се контролират чрез регистриране на стойностите им от средствата за търговско измерване. (2) В случаите по ал. 1 за максимална потребена активна мощност за даден месец се счита максималната средна стойност за интервал от 15 минути, измерена в рамките на един месец. (3) В случаите по ал. 1 средствата за защита на съоръженията се оразмеряват в зависимост от големината на предоставената мощност при фактор на мощността 0,9.			

	Чл. 43. Когато средствата за търговско измерване не позволяват регистриране на активна мощност, предоставената мощност се контролира чрез ограничаване на ползваната електрическа енергия по ток, при фактор на мощността 0,9, с монтиране непосредствено след средствата за търговско измерване на подбрани по големината на номиналния им ток автоматични прекъсвачи или токоограничаващи устройства. Чл. 44. (1) Предоставената и присъединената мощност може да се увеличи или намали до изтичане срока на договора за присъединяване. (2) В случаите по ал. 1 лицето подава до съответния мрежови оператор ново искане по реда на глава втора, раздел I. (3) Извършените проектни и строителни работи, необходимостта от които отпада след промяната по ал. 1, са за сметка на заявителя. Чл. 45. Договорената предоставена и присъединена мощност може да се намали след изграждане на съоръженията за			

	присъединяване по искане на лицето и след заплащане на цена за присъединяване в размер на първоначално договорените мощности. Чл. 46. (1) Договорената предоставена мощност може да се увеличи до размера на присъединената мощност след изграждане на съоръженията за присъединяване по искане на лицето и доплащане на разликата между дължимата цена за присъединяване за новата предоставена мощност и заплатената цена за присъединяване, определени съгласно действащата нормативна уредба. (2) Договорената предоставена мощност може да се намали и след въвеждането на обекта в експлоатация и приключване на действието на договора за присъединяване. (3) Когато месечната максимална използвана активна мощност в два последователни месеца е по-голяма от договорената предоставена мощност и не е направено искане за увеличение в други по-големи размери, от следващия месец за предоставена			

	мощност по договора/договорите по чл. 104, ал. 1 от Закона за енергетиката се приема по-голямата от двете регистрирани месечни максимални използвани мощности, но не повече от присъединената мощност за обекта. В този случай се доплаща разликата между дължимата цена за присъединяване за новата предоставена мощност и заплатената цена за присъединяване, определени съгласно действащата нормативна уредба. (4) В случаите по ал. 1, 2 и 3 средствата за търговско измерване се подменят от и за сметка на съответния мрежови оператор. Чл. 47. (1) Предоставената мощност може да се увеличи над присъединената мощност след предварително писмено съгласие на съответния мрежови оператор и промяна в договора/договорите по чл. 104, ал. 1 от Закона за енергетиката, при условие че: 1. техническите параметри на съоръженията за присъединяване и на електрическата мрежа позволяват това; 2. увеличението не води до смущения или до снижаване			

	сигурността на електроснабдяването на други обекти; 3. увеличението не води до смущаващи обратни въздействия върху устройства на съответния мрежови оператор или на трети лица. (2) В случаите по ал. 1 се доплаща съответната разлика между дължимата цена за присъединяване за новата предоставена мощност и заплатената цена за присъединяване. (3) В случаите по ал. 1, при необходимост от подмяна на средствата за търговско измерване, тя се извършва от и за сметка на съответния мрежови оператор. (4) За увеличаване на предоставената мощност над присъединената мощност се подава писмено искане за проучване на условията за присъединяване по реда на чл. 7, сключва се договор за присъединяване и се заплаща цена за присъединяване за целия размер на новата предоставена мощност, определена съгласно действащата нормативна уредба, когато:			

	1. не са налице условията по ал. 1, и 2. се изисква проектиране и изграждане по реда на Закона за устройство на територията на нови съоръжения за присъединяване за увеличаване на договорената предоставена и присъединената мощност на обекта.			
Чл. 45 От портала за обществени консултации на Министерството на енергетиката от user name „От портала за обществени консултации на Министерството на енергетиката от user name „draghetto“„	Чл. 45. Договорената предоставена и присъединена мощност може да се намали след изграждане на съоръженията за присъединяване по искане на лицето и след заплащане на цена за присъединяване в размер на първоначално договорените мощности.	няма предложен текст	Няма причина при намаляване на вече присъединената мощност, което не съставлява разход за мрежовия оператор, напротив, това е събитие от което имат финансов интерес, клиентът да заплаща такса.	**Предложението не се приема.** В случаите на намаляване на присъединената мощност възникват разходи за мрежовия оператор във връзка с подмяна, демонтаж и/или монтаж на различни технически съоръжения. Освен това твърдението, че мрежовият оператор има финансов интерес от намаляване на присъединената мощност е невярно и показва неразбиране на начина на финансиране на дейностите по пренос и разпределение на електрическа енергия.
Чл. 46, ал. 1 „Електроразпределителни	Чл. 46. (1) Договорената предоставена мощност може да се увеличи до размера на	Чл. 46. (1) Договорената предоставена мощност може да се увеличи до размера на	Значителен брой клиенти системно превишават договорената предоставена	**Предложението не се приема.** Мотивите на дружеството са

мрежи Запад“ ЕАД	присъединената мощност след изграждане на съоръженията за присъединяване по искане на лицето и доплащане на разликата между дължимата цена за присъединяване за новата предоставена мощност и заплатената цена за присъединяване, определени съгласно действащата нормативна уредба. (2) Договорената предоставена мощност може да се намали и след въвеждането на обекта в експлоатация и приключване на действието на договора за присъединяване. (3) Когато месечната максимална използвана активна мощност в два последователни месеца е по-голяма от договорената предоставена мощност и не е направено искане за увеличение в други по-големи размери, от следващия месец за предоставена мощност по договора/договорите по чл. 104, ал. 1 от Закона за енергетиката се приема по-голямата от двете регистрирани месечни максимални използвани мощности, но не повече от присъединената мощност за обекта. В този случай се доплаща разликата между дължимата цена	присъединената мощност след изграждане на съоръженията за присъединяване по искане на лицето и доплащане на разликата между дължимата цена за присъединяване за новата предоставена мощност и заплатената цена за присъединяване, определени съгласно действащата нормативна уредба. (2) <u>За обекти, присъединени към електроразпределителната мрежа, за които не се изисква изграждане на присъединителни съоръжения, цената за присъединяване на новата предоставена мощност отразява действителните преки разходи, които ще извърши мрежовия оператор при увеличаване на мощността.</u> (3) Когато месечната максимална използвана активна мощност в два последователни месеца е по-голяма от договорената предоставена мощност и не е направено искане за	мощност и не се отзовават на изпратените им писмени покани от оператора на електроразпределителната мрежа за промяна на договорните отношения с разпределителното дружество. Същевременно, временно преустановяване на преноса на електрическа енергия към такива клиенти не винаги е възможно или безопасно, поради особености на дейността на самия клиент – непрекъсваеми технологични процеси и др. Съществуващите технически съоръжения за ограничаване, особено на СН, лимитиращи работата по номинален ток на използване, са с голям мощностен диапазон на ограничаване, в диапазон на десетки киловати. Поради изложените особености и практики, дружеството счита за целесъобразно и в клиентски интерес при запазване сигурността на доставката на електрическа енергия, когато е налично превишаване на договорената мощност в два последователни месеца, операторът на разпределителната мрежа да има право да промени договорените условия по присъединяването и да фактурира	основателни, но развитите аргументи се отнасят за действия след присъединяване на обектите към електроразпределителната мрежа и систематичното място на тези разпоредби е в правилата по чл. 83, ал. 1, т. 6 от Закона за енергетиката.

	за присъединяване за новата предоставена мощност и заплатената цена за присъединяване, определени съгласно действащата нормативна уредба. (4) В случаите по ал. 1, 2 и 3 средствата за търговско измерване се подменят от и за сметка на съответния мрежови оператор.	увеличение в други по-големи размери, от следващия месец за предоставена мощност по договора/договорите по чл. 104, ал. 1 от Закона за енергетиката се приема по-голямата от двете регистрирани месечни максимални използвани мощности. Клиентът заплаща дължимата цена за присъединяване в зависимост от конкретния случай на увеличение на предоставената мощност - по ал. 1 или по ал. 2. (4) Договорената предоставена мощност може да се намали и след въвеждането на обекта в експлоатация и приключване на действието на договора за присъединяване. (5) В случаите по ал. 1, 3 и 4 средствата за търговско измерване се подменят от и за сметка на съответния мрежови оператор.	цена достъп до електроразпределителната мрежа по максимално измерената мощност, използвана от клиента. Регламентирането на подобна възможност ще допринесе значително за справедливост в договорните отношения, които в момента са с нарушен баланс. Разместването на алинея 3 и алинея 4 от съществуващата Наредба 6 се определя от тяхната приоритетност.	
Чл. 46, ал. 3 „Електроразпределение	Чл. 46. (3) Когато месечната максимална използвана активна мощност в два последователни	няма предложен текст	В чл. 46, ал. 3 се предвижда доплащане на разликата между дължимата цена за	**Предложението не се приема.** Тъй като договорът за достъп е безсрочен, е

Златни пясъци“ АД	месеца е по-голяма от договорената предоставена мощност и не е направено искане за увеличение в други по-големи размери, от следващия месец за предоставена мощност по договора/договорите по чл. 104, ал. 1 от Закона за енергетиката се приема по-голямата от двете регистрирани месечни максимални използвани мощности, но не повече от присъединената мощност за обекта. В този случай се доплаща разликата между дължимата цена за присъединяване за новата предоставена мощност и заплатената цена за присъединяване, определени съгласно действащата нормативна уредба.		присъединяване за новата предоставена мощност и заплатената цена за присъединяване в случаите когато месечната максимална използвана активна мощност в два последователни месеца е по-голяма от договорената предоставена мощност, но това право не може да е безсрочно във времето след прекратяване на договора за присъединяване.	логично и правото на мрежовия оператор едностранно да увеличи предоставената мощност до по-големия размер също да е безсрочно.
Чл. 47, ал. 1 „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД	Чл. 47. (1) Предоставената мощност може да се увеличи над присъединената мощност след предварително писмено съгласие на съответния мрежови оператор и промяна в договора/договорите по чл. 104, ал. 1 от Закона за енергетиката, при условие че: 1. техническите параметри на съоръженията за присъединяване и на електрическата мрежа позволяват това;	Чл. 47. (1) Предоставената мощност може да се увеличи над присъединената мощност след писмено становище на съответния мрежови оператор и промяна в договора/договорите по чл. 104, ал. 1 от Закона за енергетиката, при условие че: 1. техническите параметри	Предложеният текст изяснява приложимостта на нормата на чл. 36 от Наредба №1 за регулиране на цените на електрическата енергия и неговата специфика спрямо различните случаи на увеличаване на предоставената мощност и с направената конкретизация се постига по-голяма справедливост при разпределяне на разходите между клиентите и оператора на	**Предложението не се приема.** Служебното увеличаване на стойността на предоставената мощност излиза извън договорното начало в процедурите по присъединяване и ограничава правата на клиента.

	2. увеличението не води до смущения или до снижаване сигурността на електроснабдяването на други обекти; 3. увеличението не води до смущаващи обратни въздействия върху устройства на съответния мрежови оператор или на трети лица. (2) В случаите по ал. 1 се доплаща съответната разлика между дължимата цена за присъединяване за новата предоставена мощност и заплатената цена за присъединяване. (3) В случаите по ал. 1, при необходимост от подмяна на средствата за търговско измерване, тя се извършва от и за сметка на съответния мрежови оператор. (4) За увеличаване на предоставената мощност над присъединената мощност се подава писмено искане за проучване на условията за присъединяване по реда на чл. 7, сключва се договор за присъединяване и се заплаща цена за присъединяване за целия размер на новата предоставена мощност, определена съгласно	на съоръженията за присъединяване и на електрическата мрежа позволяват това; 2. увеличението не води до смущения или до снижаване сигурността на електроснабдяването на други обекти; 3. увеличението не води до смущаващи обратни въздействия върху устройства на съответния мрежови оператор или на трети лица. (2) В случаите по ал. 1, когато в два последователни месеца максимално измерената мощност е с над 30% по-голяма от предоставената, Операторът може служебно да увеличи стойността на предоставената мощност до максимално измерената. Клиентът доплаща действителните преки разходи по увеличаване на мощността, които ще извърши мрежовия оператор. (3) За увеличаване на предоставената мощност над присъединената мощност се	мрежата. В действителност, има немалко клиенти, които са присъединени със собствен трафопост или са в заварено положение спрямо Наредба № 6 и те надхвърлят значително предоставената си мощност. По тази причина дружеството счита, че предложенията ще допринесат за защита интересите на останалите клиенти и ползватели на мрежата, както и за запазване качеството на предлаганата услуга, тъй като всеки клиент ще заплати това, което ползва от експлоатационния капацитет на мрежата. Изложените аргументи към предложените изменения на чл.46 са напълно валидни и към промените на чл.47. Практиката на електроразпределителното дружество показва, че чрез писма и покани за увеличаване на предоставената (използваната) мощност не се постига желания ефект, а приемането на направените предложения ще позволи, при съблюдаване на договорните отношения и изискванията както на нормативната база, така и на разпоредбите в общите условия,	

	действащата нормативна уредба, когато: 1. не са налице условията по ал. 1, и 2. се изисква проектиране и изграждане по реда на Закона за устройство на територията на нови съоръжения за присъединяване за увеличаване на договорената предоставена и присъединената мощност на обекта.	извършва проучване на условията за присъединяване по реда на чл. 7 (от проекта), сключва се договор за увеличаване на присъединената мощност и се заплаща цена за присъединяване, определена съгласно действащата нормативна уредба, когато: 1. не са налице условията по ал. 1 – клиентът заплаща разликата между дължимата цена за присъединяване за новата предоставена мощност и заплатената цена за присъединяване; 2. се изисква проектиране и изграждане по реда на Закона за устройство на територията на нови съоръжения за присъединяване за увеличаване на договорената предоставена и присъединена мощност на обекта – клиентът заплаща цена за присъединяване за целия размер на новата предоставена мощност. (4) В случаите по ал. 1, при необходимост от подмяна на средствата за търговско измерване, тя се извършва от	при доказано превишаване и при наличие на техническа възможност, да се увеличи предоставената мощност на клиента, за което същия ще заплаща цена достъп до електроразпределителната мрежа. Разместването на алинея 3 и алинея 4 от съществуващата Наредба 6 се определя от тяхната приоритетност.	

		и за сметка на съответния мрежови оператор.		
Чл. 47, ал. 1 „Електроразпределение Златни пясъци“ АД	Чл. 47. (1) Предоставената мощност може да се увеличи над присъединената мощност след предварително писмено съгласие на съответния мрежови оператор и промяна в договора/договорите по чл. 104, ал. 1 от Закона за енергетиката, при условие че: 1. техническите параметри на съоръженията за присъединяване и на електрическата мрежа позволяват това; 2. увеличението не води до смущения или до снижаване сигурността на електроснабдяването на други обекти; 3. увеличението не води до смущаващи обратни въздействия върху устройства на съответния мрежови оператор или на трети лица.	няма предложен текст	Съгласно чл. 47, ал.1, предоставената мощност може да се увеличи над присъединената мощност след предварително писмено съгласие на съответния мрежови оператор и промяна в договора/договорите по чл. 104, ал. 1 от Закона за енергетиката, но тези договори не касаят крайните клиенти. Дружеството счита, че следва да се регламентират реда и условията за промяна и при посочените клиенти. То счита, че искане за увеличаване на предоставената мощност над присъединената мощност, трябва да се подава винаги, като операторът трябва да прецени дали са налице условията по ал.1 от чл.47.	**Предложението не се приема.** Всички ползватели на мрежата сключват договор за достъп, като само за крайните клиенти този договор е при публично известни общи условия.
Чл. 49, ал. 1 „Електроразпределение Юг“ ЕАД	Чл. 49. (1) За проучване на условията за присъединяване на обект за производство към електрическата мрежа, извън случаите по чл. 48, се подава писмено искане до съответния мрежови оператор по местонахождение на обекта или	Чл. 49, ал. 1 „За проучване на условията за присъединяване на обект за производство към електрическата мрежа, извън случаите по чл. 48, се подава писмено искане до съответния мрежови	Предложението за допълнение на т. 1, 2 и 7 е с цел последователност в използваните понятия. Що се отнася до новите т. 8 – 10 – те са във връзка с предложението ни за преместване на т. 14, 16 и 18 от чл. 7, ал. 1 именно в този чл. 49, ал. 1	**Предложението се приема в частта относно допълнението на ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7.** **В останалата си част предложението не се приема във връзка с**

	по реда на чл. 140а от Закона за устройство на територията в случаите: 1. при изграждане на нов обект; 2. при изграждане на нов обект, когато се предвижда към този обект да се изгради/постави несамостоятелно съоръжение за съхранение на електрическа енергия; 3. при разширение/преустройство по реда на Закона за устройство на територията на съществуващ обект за производство с промяна на инсталираната му мощност; 4. при модернизация на съществуващ обект за производство с промяна на инсталираната му мощност; 5. при промяна на вида и технологията на производствените мощности; 6. при изграждане/поставяне на несамостоятелно съоръжение/инсталация за съхранение на електрическа енергия към/в съществуващ, присъединен към електрическата мрежа обект за производство, водещо до увеличаване на присъединената мощност; 7. при обособяване на нов обект със самостоятелно измерване на електрическата енергия чрез	оператор по местонахождение на обекта или по реда на чл. 140а от Закона за устройство на територията в случаите: 1. при изграждане на нов обект за производство; 2. при изграждане на нов обект за производство, когато се предвижда към този обект да се изгради/постави несамостоятелно съоръжение за съхранение на електрическа енергия; 3. при разширение/преустройство по реда на Закона за устройство на територията на съществуващ обект за производство с промяна на инсталираната му мощност; 4. при модернизация на съществуващ обект за производство с промяна на инсталираната му мощност; 5. при промяна на вида и технологията на производствените мощности; 6. при изграждане/поставяне на несамостоятелно съоръжение/инсталация за съхранение на електрическа		**изложените по-горе мотиви.**

	отделяне от съществуващ обект, който е присъединен към електрическа мрежа.	енергия към/в съществуващ, присъединен към електрическата мрежа обект за производство, водещо до увеличаване на присъединената мощност; 7. при обособяване на нов обект за производство със самостоятелно измерване на електрическата енергия чрез отделяне от съществуващ обект, който е присъединен към електрическа мрежа. 8. при искане за изграждане/поставяне на несамостоятелно съоръжение /инсталация за производство на електрическа енергия към/в съществуващ, присъединен към електрическата мрежа обект за потребление, когато се предвижда отдаване на електрическа енергия в мрежата; 9. при искане за увеличаване на общата инсталирана мощност на изградено/поставено несамостоятелно съоръжение/инсталация по т. 8; 10. за започване отдаването на електрическа енергия в		

		мрежата от несамостоятелно съоръжение/инсталация за производство на електрическа енергия само за собствено потребление, изградено/поставено към/в съществуващ, присъединен към електрическата мрежа обект за потребление.“		
Чл. 49, ал. 1 Българска ветроенергийна асоциация	Чл. 49. (1) За проучване на условията за присъединяване на обект за производство към електрическата мрежа, извън случаите по чл. 48, се подава писмено искане до съответния мрежови оператор по местонахождение на обекта или по реда на чл. 140а от Закона за устройство на територията в случаите: 1. при изграждане на нов обект; 2. при изграждане на нов обект, когато се предвижда към този обект да се изгради/постави несамостоятелно съоръжение за съхранение на електрическа енергия; 3. при разширение/преустройство по реда на Закона за устройство на територията на съществуващ обект за производство с промяна на инсталираната му мощност; 4. при модернизация на	няма предложен текст	Следва да има прецезирани текстове в чл. 49, ал. 1, които да бъдат приведени в съответствие с чл. 26б от ЗЕВИ, и които да предвиждат хипотеза, в която се кандидатства за присъединяване на обекти, които увеличават само инсталираната мощност на обекта (нов или съществуващ), без да променят присъединената мощност, както и да бъде описана облекчена процедура за тези случаи, с оглед на това, че от страна на операторите на мрежата параметрите на обекта, в т.ч. мощността, не се променят.	**Предложението не се приема.** Съгласно чл. 26а, ал. 1 от ЗЕВИ, при извършване на модернизация на обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, когато не се увеличава общата инсталирана мощност на обекта (номиналната променливотокова мощност (АС мощност) на обекта за производство), процедура по присъединяване изначално не се провежда, съответно няма необходимост от облекчена такава. В тези случаи производителят уведомява съответния оператор на електрическа мрежа за промяната в техническите

	съществуващ обект за производство с промяна на инсталираната му мощност; 5. при промяна на вида и технологията на производствените мощности; 6. при изграждане/поставяне на несамостоятелно съоръжение/инсталация за съхранение на електрическа енергия към/в съществуващ, присъединен към електрическата мрежа обект за производство, водещо до увеличаване на присъединената мощност; 7. при обособяване на нов обект със самостоятелно измерване на електрическата енергия чрез отделяне от съществуващ обект, който е присъединен към електрическа мрежа.			характеристики на обекта. Ал. 1, т. 3 и 4 предвиждат хипотеза, в която се подава искане за проучване на присъединяването на обекти, при които се увеличава инсталираната мощност на обекта, съответно присъединената му мощност. Чл. 26б от ЗЕВИ урежда специален случай, при който вече има сключен договор за присъединяване, като не се предвижда ново проучване.
Чл. 49, ал. 2 „Електроразпределение Юг“ ЕАД	Чл. 49. (2) Искането се подава от лице, имащо вещни права върху имота, в който ще се изгражда обектът за производство (за строежи по смисъла на Закона за устройство на територията) или от лице, на което въз основа на договор е предоставено правото да оперира такъв обект (за преместваеми обекти по смисъла	Чл. 49, ал. 2 „Искането се подава от <u>възложителя на строежа</u> ~~лице, имащо вещни права върху имота, в който ще се изгражда обектът за производство~~ (за строежи по смисъла на Закона за устройство на територията) или от лице, на което въз основа на договор е предоставено правото да	Предложението е с цел последователност в използваните понятия.	**Предложението не се приема.** Предложената редакция ограничава в значителна степен лицата, които могат да подадат искане за проучване.

	на Закона за устройство на територията).	**експлоатира** ~~оперира~~ такъв обект (за преместваеми обекти по смисъла на Закона за устройство на територията).“		
Чл. 49, ал. 2 адв. Стоянов и Цекова	Чл. 49. (2) Искането се подава от лице, имащо вещни права върху имота, в който ще се изгражда обектът за производство (за строежи по смисъла на Закона за устройство на територията) или от лице, на което въз основа на договор е предоставено правото да оперира такъв обект (за преместваеми обекти по смисъла на Закона за устройство на територията).	Чл. 49. (2) Искането се подава от лицето, което ще бъде възложител на обекта за производство по смисъла на Закона за устройството на територията. В случай че след иницииране на процедурата заявителят желае да прехвърли правата по издаденото становище за присъединяване на трето лице, заявителят подава писмено искане до мрежовия оператор, който издава потвърждение за промяната в 14-дневен срок от получаване на искането.“	Предложението цели съкращаване на цялостния срок за развитие на обект за производство или съхранение от момента на избора на подходящ поземлен имот до въвеждане на проекта в експлоатация. Лицата препоръчват първата стъпка в инвестиционния процес да бъде получаването на становище за присъединяване, с оглед на което инвеститорът да прецени дали ще може да осъществи определен проект при предложените условия за присъединяване и планираните срокове.	**Предложението не се приема.** С оглед на правна сигурност е необходимо „лицето, което ще бъде възложител на обекта за производство по смисъла на Закона за устройството на територията“ да притежава вещни права върху имота, в противен случай се създават предпоставки за злоупотреби, при които се проучват имоти без знанието на действителните им собственици или титуляри на други вещни права с единствена цел спекулация, без реален инвеститорски интерес.
Чл. 49, ал. 2 „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД	Чл. 49. (2) Искането се подава от лице, имащо вещни права върху имота, в който ще се изгражда обектът за производство (за строежи по смисъла на Закона за устройство на територията) или от лице, на което въз основа на договор е предоставено правото	няма предложен текст	Разпоредбата е неясна в частта: „лице, на което въз основа на договор е предоставено правото да оперира такъв обект (за преместваеми обекти по смисъла на Закона за устройство на територията). Дружеството счита, че в нормативната уредба следва	**Предложението се приема по принцип.** Ал. 2 придобива следната редакция: Чл. 49. (2) Искането се подава от лице, имащо вещни права да строи върху имота, в който е изграден/ще

	да оперира такъв обект (за премествaеми обекти по смисъла на Закона за устройство на територията).		ясно да са разписани документите, които заявителят следва да представи пред мрежовия оператор. В случая не е ясно какво се има предвид и какъв би бил този договор, с което се възлага „правото да оперира“ такъв обект. Подобна неяснота не е от полза нито за заявителя, нито за мрежовия оператор и създава условия за противоречиво тълкуване.	се изгражда обектът за производство (за строежи по смисъла на Закона за устройство на територията) или от лице – собственик, наемател или ползвател на имота, в който ще бъде поставен обектът (за премествaеми обекти по смисъла на Закона за устройство на територията).
Чл. 49, ал. 3 „Електроразпределение Север“ АД	Чл. 49. (3) Искане по ал. 1 не се подава за обекти за производство по чл. 26а, ал. 1 от Закона за енергията от възобновяеми източници, както и в случаите по чл. 116, ал. 11 от Закона за енергетиката.	Чл. 49, ал. 3 Искане по ал. 1 не се подава за обекти за производство по чл. 26а, ал. 1 и **чл. 26б** от Закона за енергията от възобновяеми източници, както и в случаите по чл. 116, ал. 11 от Закона за енергетиката.	Допълването на разпоредбата цели осигуряване на съответствие с предвиденото в чл. 26б от ЗЕВИ.	**Предложението се приема.**
Чл. 49, ал. 3 Асоциация за Производство, Съхранение и Търговия на Електроенергия	Чл. 49. (3) Искане по ал. 1 не се подава за обекти за производство по чл. 26а, ал. 1 от Закона за енергията от възобновяеми източници, както и в случаите по чл. 116, ал. 11 от Закона за енергетиката.	Чл. 49, ал. 3 Искане по ал. 1 не се подава за обекти за производство по чл. 26а, ал. 1 и **26б** от Закона за енергията от възобновяеми източници, както и в случаите по чл. 116, ал. 11 от Закона за енергетиката.	Съгласно чл. 266. (Нов - ДВ, бр. 86 от 2023 г., в сила от 13.10.2023 г.) от Закона за енергия от възобновяеми източници (ЗЕВИ) „При изграждане на допълнителни съоръжения за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници и/или съхранение на електрическа	**Предложението се приема.**

			енергия към енергиен обект, за който е подписан договор за присъединяване, без да се увеличава договорената присъединена мощност, производителят подава до оператора на съответната мрежа искане за подписване на допълнително споразумение към предварителния договор или договора за присъединяване, без да предоставя гаранция по чл. 29, ал. 1. Операторът на съответната мрежа се задължава да подпише допълнително споразумение към договора за присъединяване в срок до 30 дни от искането на производителя.“ Следователно, доколкото в хипотезата на чл. 266 от ЗЕВИ не се предвижда да бъде извършвана процедура по проучване на условията за присъединяване на обект за производство към електрическата мрежа, а се изисква единствено подаване на искане за подписване на допълнително споразумение към предварителния договор или договора за присъединяване, без да предоставя гаранция по чл. 29, ал. 1 ЗЕВИ, то дружеството счита, че тази хипотеза също следва да	

			бъде изключена от приложното поле на чл. 49 от Наредбата.	
Чл. 49, ал. 4 адв. Стоянов и Цекова	Чл. 49. (4) Исканията по ал. 1 за обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници се приемат и регистрират от оператора на съответната мрежа в регистъра по чл. 28, ал. 5 от Закона за енергията от възобновяеми източници по реда на постъпването им, като на заявителя се издава уникален входящ номер.	Чл. 49. (4) Исканията по ал. 1 за обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници се приемат и регистрират от оператора на съответната мрежа в регистъра по чл. 28, ал. 5 от Закона за енергията от възобновяеми източници по реда на постъпването им, като на заявителя се издава уникален входящ номер и в регистъра се обявяват датата и часът на подаване на искането за проучване на условията за присъединяване. В случай че искането е подадено чрез Системата за сигурно електронно връчване, за дата и час на подаване на искането се считат датата и часа на изпращане, посочени в удостоверението за време на изпращане, генерирани от системата. В случай че заявлението е подадено по електронна поща, за дата и час на подаване на заявлението се считат датата и часа на получаване на	С оглед на това, че чл. 28, ал. 5, т. 4 от ЗЕВИ не конкретизира кои условия за присъединяване се публикуват в регистъра, а чл. 28, ал. 6 от ЗЕВИ въвежда ограничение за публикуване на търговска информация, която има чувствителен характер, за да се избегне различно прилагане и тълкуване на текстовете от мрежовите оператори, в наредбата следва да се конкретизира изискуемият минимум на информацията с публичен достъп. По този начин ще се гарантира прозрачното провеждане на процедурите за присъединяване и спазване на принципа за равно третиране на всички лица, които желаят да присъединят обект за производство на енергия от възобновяеми източници. По време на общественото обсъждане на наредбата в КЕВР бе споменато от работната група, че законодателят е дал „слгъпка назад“ по отношение на публичните регистри. Следва да се отбележи, че в чл. 28, ал. 5 на ЗЕВИ няма промяна, като регистрите и информацията, която	**Предложението не се приема във връзка с изложени по-горе мотиви.**

		електронното съобщение в информационната система на мрежовия оператор.	задължително трябва да се съдържа в тях и да е публична са изрично изброени. Законодателят основателно цели да не се допуска публикуването на чувствителна търговска информация, но това не означава, че приложението на правилата за регистрите трябва да се остави на заден план. КЕВР разполага с правомощията да развие по-детайлно точното съдържание и начина на публикуване на информацията по всяка една от следните точки: 1. подадените искания за присъединяване към съответната мрежа и заявената мощност; 2. подадените искания от операторите на електроразпределителните мрежи към оператора на електропреносната мрежа за съгласуване на искания за присъединяване на обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници към съответната разпределителна мрежа и съответно сключените договори между операторите; 3. статута на подадените заявления (в процедура по разглеждане, издадено становище, срок на действие на становището),	

			сключените предварителни договори и техния срок на действие, сключените договори за присъединяване и срока за присъединяване по тях; 4. техническите данни за реконструкция на мрежата и поставените условия за присъединяване по издадените становища, по сключените предварителни договори и договорите за присъединяване; 5. разполагаемата свободна мощност за присъединяване във всяка една точка от електропреносната, съответно електроразпределителната мрежа, отразени в географска информационна система.	
Чл. 49, ал. 5 адв. Стоянов и Цекова	Чл. 49. (5) няма предложен текст	В Чл. 49, се добавя ал. 5 (5) Регистърът по чл. 28, ал. 5 от Закона за енергията от възобновяеми източници съдържа минимум следната публична информация, включена в становището за присъединяване: 1. дата на издаване; 2. присъединена мощност; 3. начин и място на присъединяване към съществуващата електрическа мрежа, в т.ч. и	Във връзка с изложени по-горе мотиви.	**Предложението не се приема във връзка с изложени по-горе мотиви.**

		необходимо разширение и/или повишаване на преносните възможности на съществуващата електрическа мрежа, както и необходимите срокове за осъществяване на тези дейности; 4. краен срок за присъединяване.		
Чл. 49, ал. 6 адв. Стоянов и Цекова	Чл. 49. (6) няма предложен текст	В Чл. 49, се добавя ал. 6: (6) Регистърът по чл. 28, ал. 5 от Закона за енергията от възобновяеми източници съдържа минимум следната публичнаинформация, включена в договора за присъединяване: 1. дата на сключване на договора; 2. място на присъединяване; 3. срокове и етапи за изграждане на обекта и съоръженията за присъединяване; 4. вид и технически параметри на съоръженията за присъединяване; 5. мощност на присъединявания обект.“	Във връзка с изложени по-горе мотиви.	**Предложението не се приема във връзка с изложени по-горе мотиви.**
Чл. 50, ал. 1 „Електроразпр	Чл. 50. (1) Писменото искане за проучване на условията и начина	Чл. 50, ал. 1 „Писменото искане за	Дружеството счита, че едно такова двойно увеличение на	**Предложението не се приема.** Мотивите на

еделение Юг“ ЕАД	на присъединяване на обект за производство към електрическа мрежа се подава до: 1. оператора на електропреносната мрежа, когато общата инсталирана електрическа генераторна мощност е над 10 MW; 2. оператора на електроразпределителна мрежа по местонахождението на обекта, когато общата инсталирана електрическа генераторна мощност е равна на или по-малка от 10 MW; 3. оператор на затворена електроразпределителна мрежа в случаите, когато местонахождението на обекта е на лицензионната територия на този оператор.	проучване на условията и начина на присъединяване на обект за производство към електрическа мрежа се подава до: 1. оператора на електропреносната мрежа, когато общата инсталирана електрическа генераторна мощност е над 5~~10~~ MW; 2. оператора на електроразпределителна мрежа по местонахождението на обекта, когато общата инсталирана електрическа генераторна мощност е равна на или по-малка от 5~~10~~ MW; 3. оператор на затворена електроразпределителна мрежа в случаите, когато местонахождението на обекта е на лицензионната територия на този оператор. 4. операторът на съответната мрежа, към която е присъединен съществуващия обект за потребление в случаите по чл. 49, ал. 1, т. 8 – т. 10.“	прага на инсталирана мощност за присъединяване към електроразпределителната мрежа от 5 MW на 10 MW може да предизвика значителни проблеми. Опасенията му са, че това предложение не е резултат от задълбочен анализ или оценка на въздействието, а по-скоро изглежда като произволно решение. Липсата на задълбочено изследване и прозрачност в процеса на вземане на решения може да доведе до недостатъчно разбиране на последствията, недоверие от страна на заинтерваните страни и пропускане на възможности за подобрения. Поради тези причини, е важно всяко предложение за промяна (особено толкова мащабна) да бъде подкрепено със задълбочен анализ и оценка на въздействието, за да се гарантира, че взетите решения са информирани, балансирани и в интерес на устойчивото развитие на сектора. Негативните последици, които дружеството идентифицира и то през малкото време, които е имало за реакция са многобройни – (i) по-големите производствени мощности могат значително да	дружеството са общи и неоснователни, без да се посочват конкретни пречки за увеличение на прага на инсталирана мощност за присъединяване към електроразпределителната мрежа от 5 MW на 10 MW. Практиката и към настоящия момент показва, че производители с обща инсталирана мощност до 10 MW не се присъединяват към електропреносната мрежа. Вместо това инвеститорите разделят проектите на два и/или повече обекта с инсталирана мощност до 5 MW, като се търсят различни технически решения за общо присъединяване, което води до излишни административни и икономически тежести за инвеститорите. Допълнителен аргумент е и практиката на електроразпределителните дружества да определят място за присъединяване на по-големите обекти за производство директно в килия в подстанция на

			увеличат натоварването на разпределителната мрежа, което може да наложи допълнителни инвестиции в нейното укрепване и модернизация за поддържане на надеждността и стабилността на електрозахранването (ii) по-големите проекти изискват повече ресурси за планиране и координация, което може да забави въвеждането на нови мощности в експлоатация и да усложни управлението; (iii) увеличаването на прага ще ограничи възможностите за по-малки производители от възобновяеми енергийни източници. Това може да затрудни диверсификацията и устойчивото развитие на енергийния микс; (iv) по-големите обекти за производство обикновено се присъединяват директно към подстанциите на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, което означава, че увеличаването на прага няма да доведе до разтоварване на оператора на преносната мрежа. Що се отнася до новата т. 4, тя е във връзка с предложението на дружеството за преместване на т. 14, 16 и 18 от чл. 7, ал. 1 в чл. 49, ал. 1.	електропреносния оператор (чийто капацитет е 10 MW), а не към електроразпределителната мрежа. В заключение с увеличение на прага на инсталирана мощност за присъединяване към електроразпределителната мрежа от 5 MW на 10 MW, на практика не се променя съществуващото положение, като единствено се постига намаляване на административната тежест и облекчаване на инвестиционния процес.

Чл. 50, ал. 1 „Електроразпределение Север“ АД	Чл. 50. (1) Писменото искане за проучване на условията и начина на присъединяване на обект за производство към електрическа мрежа се подава до: 1. оператора на електропреносната мрежа, когато общата инсталирана електрическа генераторна мощност е над 10 MW; 2. оператора на електроразпределителна мрежа по местонахождението на обекта, когато общата инсталирана електрическа генераторна мощност е равна на или по-малка от 10 MW; 3. оператор на затворена електроразпределителна мрежа в случаите, когато местонахождението на обекта е на лицензионната територия на този оператор.	Чл. 50, ал. 1 Писменото искане за проучване на условията и начина на присъединяване на обект за производство към електрическа мрежа се подава до: 1. оператора на електропреносната мрежа, когато общата инсталирана електрическа генераторна мощност е над **5** MW; 2. оператора на електроразпределителна мрежа по местонахождението на обекта, когато общата инсталирана електрическа генераторна мощност е равна на или по-малка от **5** MW; 3. оператор на затворена електроразпределителна мрежа в случаите, когато местонахождението на обекта е на лицензионната територия на този оператор.	Дружеството предлага да се коригира инсталираната мощност на 5 MW. Съществуващите мрежи средно напрежение не следва да се натоварват с повече от 5 MW. Съгласно чл. 270, ал. 2 от Наредба 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии – съществуващите електропроводи не следва да се натоварват с по-голям от половината на допустимия ток, за който са изградени, което съответства на не повече от 5 MW. Присъединяване на мощност от 10 MW ще наложи присъединяване директно в килии на подстанции. Това от своя страна ще доведе до по-бързо запълване на свободните килии в подстанциите и блокиране на бъдещи присъединявания както на производители, така и на потребители.	**Предложението не се приема във връзка с изложени по-горе мотиви.** В допълнение: 1. В чл. 270, ал. 2 от Наредба № 3 липсват цитирани стойности на мощност 5 MW, посочена от дружеството. 2. Съгл. чл. 270, ал. 1 от Наредба № 3 районните електрически мрежи (на средно напрежение) за електроснабдяване на селските райони и за захранване на обществени и битови потребители в градовете се изграждат и работят по отворена „пръстеновидна схема“ (при нормален режим на работа); 3. В чл. 270, ал. 2 от Наредба № 3 е посочено „при пръстеновидна схема в нормален режим“ на работа; 4. Максималния ток на централа с мощност 10 MW е 289 А. Съгласно чл. 57 от Наредба № 3 продължителното посочено токово натоварване може да бъде пренесено по кабел за всяка от трите фази, едножилен, с алуминиево жило, със сечение по-голямо

				или равно на 120 кв. мм или неизолиран АС проводник със сечение по-голямо или равно на 70 кв. мм, избрани по реда на Глава Трета от Наредба № 3. 5. Изградена ФЕЦ 10 MW може да работи с максималния ток и мощност под 20% от времето през годината. През останалото време изградените присъединителни съоръжения биха могли да се ползват като елементи на електроразпределителната мрежа за захранване на други обекти на ползватели на мрежата, включително и за резервирането им при аварийни ситуации.
Чл. 50, ал. 1, т. 2 „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД	Чл. 50. (1) Писменото искане за проучване на условията и начина на присъединяване на обект за производство към електрическа мрежа се подава до: 2. оператора на електроразпределителна мрежа по местонахождението на обекта, когато общата инсталирана електрическа генераторна мощност е равна на или по-малка от 10 MW;	2. оператора на електроразпределителна мрежа по местонахождението на обекта, когато общата инсталирана електрическа генераторна мощност е равна на или по-малка от 5 MW;	Дружеството възразява срещу увеличението на допустимата генераторна мощност, която задължително се присъединява към разпределителната мрежа от 5 на 10 MW. Като се има предвид, че 10 MW е естествената мощност и преносна способност на един извод СрН, подобно решение би означавало, че с едно присъединяване ще се е изчерпала преносната възможност на	**Предложението не се приема във връзка с изложени по-горе мотиви.**

			разпределителната мрежа в района, в който се присъединява производителя. По никакъв начин не е мотивирано предложението, какви са обстоятелствата, налагащи тази промяна, както и оценка на последиците от нея.	
Чл. 50, ал. 2 Българска Фотоволтаична Асоциация	Чл. 50. (2) Когато при проучването за присъединяване в случаите по ал. 1, т. 1 операторът на електропреносната мрежа прецени, че обектът подлежи на присъединяване към електроразпределителна/затворена електроразпределителна мрежа, той уведомява съответния мрежови оператор и лицето, подало искането, за резултатите от проучването в 30-дневен срок от датата на подаване на искането.	(2) Когато при проучването за присъединяване в случаите по ал. 1, т. 1 операторът на електропреносната мрежа прецени, че обектът подлежи на присъединяване към електроразпределителна/затворена електроразпределителна мрежа, той уведомява съответния мрежови оператор и лицето, подало искането, за резултатите от проучването в 10-дневен срок от датата на подаване на искането.	В чл. 50 е регламентирана процедура за определяне на оператора, който да извърши проучване на условията за присъединяване, когато операторът, до когото е подадено заявлението прецени, че обектът подлежи на присъединяване към друга мрежа. Асоциацията счита, че сроковете, в които се развива тази процедура, са прекалено дълги, като общият срок заедно с процедурата по чл. 22 от ЗЕ може да надмине 4 месеца. Едва след това стартира същинското проучване на условията за присъединяване. Предвид на това асоциацията предлага сроковете да се оптимизират и да се намалят поне наполовина.	**Предложението се приема по принцип.** Ал. 2 придобива следната редакция: Чл. 50. (2) Когато при проучването за присъединяване в случаите по ал. 1, т. 1 операторът на електропреносната мрежа прецени, че обектът подлежи на присъединяване към електроразпределителна/затворена електроразпределителна мрежа, той уведомява съответния мрежови оператор и лицето, подало искането, за резултатите от проучването в 15-дневен срок от датата на подаване на искането.
Чл. 50, ал. 3 Българска	Чл. 50. (3) Когато при проучването за присъединяване операторът на	(3) Когато при проучването за присъединяване операторът на	В чл. 50 е регламентирана процедура за определяне на оператора, който да извърши	**Предложението се приема по принцип.** Ал. 3

Фотоволтаична Асоциация	електроразпределителна/ затворена електроразпределителна мрежа прецени, че обектът подлежи на присъединяване към електропреносната мрежа или към друга електроразпределителна мрежа на ниво средно напрежение, той уведомява съответния мрежови оператор и лицето, подало искането, за резултатите от проучването в 30-дневен срок от датата на подаване на искането.	електроразпределителна/ затворена електроразпределителна мрежа прецени, че обектът подлежи на присъединяване към електропреносната мрежа или към друга електроразпределителна мрежа на ниво средно напрежение, той уведомява съответния мрежови оператор и лицето, подало искането, за резултатите от проучването в 10-дневен срок от датата на подаване на искането.	проучване на условията за присъединяване, когато операторът, до когото е подадено заявлението прецени, че обектът подлежи на присъединяване към друга мрежа. Асоциацията счита, че сроковете, в които се развива тази процедура, са прекалено дълги, като общият срок заедно с процедурата по чл. 22 от ЗЕ може да надмине 4 месеца. Едва след това стартира същинското проучване на условията за присъединяване. Предвид на това асоциацията предлага сроковете да се оптимизират и да се намалят поне наполовина.	придобива следната редакция: Чл. 50. (3) Когато при проучването за присъединяване операторът на електроразпределителна/ затворена електроразпределителна мрежа прецени, че обектът подлежи на присъединяване към електропреносната мрежа или към друга електроразпределителна мрежа на ниво средно напрежение, той уведомява съответния мрежови оператор и лицето, подало искането, за резултатите от проучването в 15-дневен срок от датата на подаване на искането.
Чл. 50, ал. 4 Българска Фотоволтаична Асоциация	Чл. 50. (4) В случаите по ал. 2 и 3 операторите на съответните мрежи в 30-дневен срок от постъпване на уведомлението постигат съгласие относно задължението за присъединяване на обекта, за което операторът, поел това задължение, уведомява лицето, подало искането. На този оператор се предоставят искането и документите към него в случай,	(4) В случаите по ал. 2 и 3 операторите на съответните мрежи в 15-дневен срок от постъпване на уведомлението постигат съгласие относно задължението за присъединяване на обекта, за което операторът, поел това задължение, уведомява лицето, подало искането. На този оператор се	В чл. 50 е регламентирана процедура за определяне на оператора, който да извърши проучване на условията за присъединяване, когато операторът, до когото е подадено заявлението прецени, че обектът подлежи на присъединяване към друга мрежа. Асоциацията счита, че сроковете, в които се развива тази процедура, са прекалено дълги, като общият срок заедно с	**Предложението се приема по принцип.** Ал. 4 придобива следната редакция: Чл. 50. (4) В случаите по ал. 2 и 3 операторите на съответните мрежи в 15-дневен срок от постъпване на уведомлението постигат съгласие относно задължението за присъединяване на обекта,

	че те са подадени в другия оператор.	предоставят искането и документите към него в случай, че те са подадени в другия оператор.	процедурата по чл. 22 от ЗЕ може да надмине 4 месеца. Едва след това стартира същинското проучване на условията за присъединяване. Предвид на това асоциацията предлага сроковете да се оптимизират и да се намалят поне наполовина.	за което операторът, поел това задължение, уведомява лицето, подало искането. На този оператор се предоставят искането и документите към него в случай, че те са подадени в другия оператор, като за целта операторите по ал. 2 и ал. 3 уведомяват лицето, подало искането.
Чл. 50, ал. 4 Асоциация свободен енергиен пазар	Чл. 50. (4) В случаите по ал. 2 и 3 операторите на съответните мрежи в 30-дневен срок от постъпване на уведомлението постигат съгласие относно задължението за присъединяване на обекта, за което операторът, поел това задължение, уведомява лицето, подало искането. На този оператор се предоставят искането и документите към него в случай, че те са подадени в другия оператор.	„На този оператор служебно се предоставят искането и документите към него в случай, че те са подадени в другия оператор, като за целта операторите по ал.2 и ал.3 уведомяват лицето, подало искането“.	Според асоциацията чл. 50, ал. 4 следва да се прецизира, тъй като от настоящия текст не става ясно как и чия отговорност е да се предоставят документите на съответния оператор, когато те са подадени към другия такъв, няма посочени срокове и задължение да се уведоми заявителят.	**Предложението се приема.**
чл. 50 и сл. „Електроразпределение Златни пясъци“ АД	Чл. 50. (1) Писменото искане за проучване на условията и начина на присъединяване на обект за производство към електрическа мрежа се подава до: 1. оператора на електропреносната мрежа, когато общата инсталирана електрическа	няма предложен текст	В чл.50 и сл. от проекта се използва понятието „инсталирана електрическа генераторна мощност“, а не даденото по т. 26в от ДР на ЗЕ определение - „Инсталирана мощност“ е номиналната променливотокова мощност (АС мощност) на	**Предложението не се приема.** Отново липсва конкретика.

	генераторна мощност е над 10 MW; 2. оператора на електроразпределителна мрежа по местонахождението на обекта, когато общата инсталирана електрическа генераторна мощност е равна на или по-малка от 10 MW; 3. оператор на затворена електроразпределителна мрежа в случаите, когато местонахождението на обекта е на лицензионната територия на този оператор. (2) Когато при проучването за присъединяване в случаите по ал. 1, т. 1 операторът на електропреносната мрежа прецени, че обектът подлежи на присъединяване към електроразпределителна/затворена електроразпределителна мрежа, той уведомява съответния мрежови оператор и лицето, подало искането, за резултатите от проучването в 30-дневен срок от датата на подаване на искането. (3) Когато при проучването за присъединяване операторът на електроразпределителна/ затворена електроразпределителна мрежа прецени, че обектът подлежи на		електрическа централа или на съоръжението за съхранение на електрическа енергия, която се измерва в MW или kW. С оглед на това, мощността на батериите, които могат да се монтират от производител е в рамките на генериращата мощност, като при нейното превишаване трябва да се проведе изцяло нова процедура. Дружеството счита, че за да се избегнат спорове е необходимо прецизиране на текстовете в проекта на наредбата.	

	присъединяване към електропреносната мрежа или към друга електроразпределителна мрежа на ниво средно напрежение, той уведомява съответния мрежови оператор и лицето, подало искането, за резултатите от проучването в 30-дневен срок от датата на подаване на искането. (4) В случаите по ал. 2 и 3 операторите на съответните мрежи в 30-дневен срок от постъпване на уведомлението постигат съгласие относно задължението за присъединяване на обекта, за което операторът, поел това задължение, уведомява лицето, подало искането. На този оператор се предоставят искането и документите към него в случай, че те са подадени в другия оператор. (5) При непостигане на съгласие по ал. 4 операторът, до който е подадено искането по ал. 1, сезира комисията при условията и по реда на чл. 22 от Закона за енергетиката, за което уведомява лицето, подало искането. Чл. 51. (1) В искането за проучване на условията и начина на присъединяване се посочват:			

	1. наименованието и местонахождението на обекта (адресът, списък на имотите, в които ще се изгражда); 2. срокът и етапността за въвеждане на обекта в експлоатация; 3. инсталираната генерираща мощност, максимално отдаваната активна мощност към съответната електрическа мрежа, режимите на работа, прогнозното производство на електрическа енергия (помесечен график) по етапи на въвеждане в експлоатация, техническите данни на основните съоръжения и на обекта като цяло; 4. изискванията към сигурността на захранване на собствените нужди по групи и мощности; 5. основните характеристики на първичния енергоносител; 6. дали се предвижда използване на произвежданата електрическа енергия за собствено потребление; 7. точният адрес за кореспонденция, телефонът и факсът, както и адресът на електронна поща на лицето. (2) Когато искането за проучване на условията за присъединяване на обект за производство към електрическата мрежа е подадено			

	до съответния мрежови оператор, към него се прилагат: 1. документ, удостоверяващ вещното право върху имота; 2. копие на виза за проектиране или влязъл в сила ПУП или разрешение за поставяне на преместваем обект, когато издаването им е задължително съгласно разпоредбите по Закона за устройство на територията; 3. описание на резервния източник на електрическа енергия, ако има такъв, и на неговия режим на работа; (3) Мрежовият оператор може да поиска в 14-дневен срок от постъпване на искането допълнителна информация за характеристиките на присъединявания обект, свързана с правилата по чл. 83, ал. 1, т. 4 и 5 от Закона за енергетиката. (4) Лицето, поискало проучването, представя информацията по ал. 3 в 14-дневен срок от получаване на искането. При забава със срока на забавата се удължава и срокът за проучването по чл. 56. (5) Когато представените информация и документи са непълни или не отговарят на изискванията на наредбата,			

	мрежовият оператор в 7-дневен срок от постъпване на искането писмено уведомява лицето, подало искането. (6) Лицето, подало искането за проучване, отстранява непълнотите и несъответствията в документите или представя допълнително необходимите документи и информация в 30-дневен срок от датата на уведомлението по ал. 5. (7) Процедурата по присъединяване на обекта се прекратява, когато лицето, подало искането, не отстрани непълнотите и несъответствията в документите или не представи допълнително необходимите документи и информация в срока по ал. 6. (8) Алинеи 1 и 2 се прилагат и относно искането за сключване на предварителен договор, когато обектът за производство се изгражда въз основа на спечелен конкурс по реда на Закона за енергетиката.			
Чл. 51, ал. 1, т. 1 „Електроразпределение Север“ АД	Чл. 51. (1) В искането за проучване на условията и начина на присъединяване се посочват: 1. наименованието и местонахождението на обекта	Чл. 51, ал. 1, т. 1 В искането за проучване на условията и начина на присъединяване се посочват:	С писма МРРБ и ДНСК са дадени указания, че за строителство на електрически централи в два или повече имота, следва да бъде издадено разрешение за строеж за	**Предложението не се приема.** На този етап от процедурата не е необходим влязъл в сила ПУП.

	(адресът, списък на имотите, в които ще се изгражда);	1. наименованието и местонахождението на обекта (адресът, **имотът,** в кой**и**то ще се изгражда); /…./	всяка централа, разположена в самостоятелен поземлен имот, при наличие на одобрен и влязъл в сила ПУП- ПРЗ, както и уредени вещни права (вж. в тази връзка и Решение на КЕВР с № Ж-546/28.06.2023 г.). Следователно този ред е аналогичен и приложим и за изграждане на обект за съхранение на електрическа енергия.	
Чл. 51, ал. 1, т. 3 Българска соларна асоциация	Чл. 51. (1) В искането за проучване на условията и начина на присъединяване се посочват: 3. инсталираната генерираща мощност, максимално отдаваната активна мощност към съответната електрическа мрежа, режимите на работа, прогнозното производство на електрическа енергия (помесечен график) по етапи на въвеждане в експлоатация, техническите данни на основните съоръжения и на обекта като цяло;	Член 51, алинея 1, точка 3: „генериращата мощност, максимално отдаваната активна мощност към съответната електрическа мрежа, режимите на работа, прогнозното производство на електрическа енергия (помесечен график) по етапи на въвеждане в експлоатация, техническите данни на основните съоръжения и на обекта като цяло“	„Инсталирана“ и „генерираща“ мощност са две различни понятия и предлаганата първоначална редакция създава предпоставки за различно тълкуване, съответно правоприлагане от страна на мрежовите оператори и производителите на енергия. За да се избегне това, асоциацията предлага да остане по-ясното и технически проверимо понятие „генерираща мощност“.	**Предложението не се приема.** Не следва да има различни тълкувания, предвид обстоятелството, че в ДР на Закона за енергетиката се съдържа легална дефиниция на понятието „инсталирана мощност“.
Чл. 51, ал. 1, т. 3 Българска Фотоволтаична Асоциация	Чл. 51. (1) В искането за проучване на условията и начина на присъединяване се посочват: 3. инсталираната генерираща мощност, максимално отдаваната активна мощност към съответната електрическа мрежа, режимите на	Чл. 51. (1), точка 3: инсталирана мощност, максимално отдаваната активна мощност към съответната електрическа мрежа, режимите на работа, прогнозното производство	По отношение на нормата на чл. 51 асоциацията предлага: - в ал. 1, т. 3 да отпадне изискването в искането за проучване на условията и начина на присъединяване да се посочват техническите данни на основните	**Предложението се приема.**

	работа, прогнозното производство на електрическа енергия (помесечен график) по етапи на въвеждане в експлоатация, техническите данни на основните съоръжения и на обекта като цяло;	на електрическа енергия (помесечен график) по етапи на въвеждане в експлоатация.	съоръжения и на обекта като цяло. Становище се издава за определяне на условията за присъединяване, на база на които след това се извършва проектиране на централата. Предвид на това че искането се подава още преди етап проектиране, асоциацията счита, че не е обосновано с него да се подават тези данни. Освен това, информацията за марки, модули и технически характеристики на оборудването по никакъв начин не се използва от мрежовите оператори при проучване условията за присъединяване на инсталация за производство на електрическа енергия и поради което няма необходимост от такава информация. За присъединяването има значение присъединената инсталирана мощност, определяща допустимата мощност, която може да се отдава в дадена електрическа мрежа. В допълнение, с изрична норма на Закона за енергетиката бе предвидено, че съгласуването на проектите се извършва само по отношение на присъединителните съоръжения. При положение, че операторите не съгласуват	

			елементите на дадена централа, няма никаква логика да се подава информация за същите. Предоставянето на подобна информация и евентуална промяна на компоненти от нея на практика могат да доведат до допълнително забавяне на процедурите по присъединяване.	
Чл. 51, ал. 1 Асоциация свободен енергиен пазар	Чл. 51. (1) В искането за проучване на условията и начина на присъединяване се посочват: 1. наименованието и местонахождението на обекта (адресът, списък на имотите, в които ще се изгражда); 2. срокът и етапността за въвеждане на обекта в експлоатация; 3. инсталираната генерираща мощност, максимално отдаваната активна мощност към съответната електрическа мрежа, режимите на работа, прогнозното производство на електрическа енергия (помесечен график) по етапи на въвеждане в експлоатация, техническите данни на основните съоръжения и на обекта като цяло; 4. изискванията към сигурността на захранване на собствените нужди по групи и мощности; 5. основните характеристики на	няма предложен текст	Асоциацията счита, че следва да се дефинира кои технически данни са изискуеми и на кои точно съоръжения, като се отчете и че това изискване е на етап искане за проучване, където още не са ясни всички инвестиционни детайли.	**Предложението се приема по принцип в редакцията по-горе.**

	първичния енергоносител; 6. дали се предвижда използване на произвежданата електрическа енергия за собствено потребление; 7. точният адрес за кореспонденция, телефонът и факсът, както и адресът на електронна поща на лицето.			
Чл.51, ал. 1, т. 6 „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД	Чл. 51. (1) В искането за проучване на условията и начина на присъединяване се посочват: 6. дали се предвижда използване на произвежданата електрическа енергия за собствено потребление;	Да отпадне	Дружеството счита, че с въвеждането на фигурата на потребител на собствена електрическа енергия от ВЕИ всички производители, които при действието на ЗЕВИ преди измененията бяха класифицирани като „за собствени нужди и продажба“, сега всъщност преминават в категорията „потребител на собствена ел. енергия“. При положение, че на всеки производител, дори и само „за продажба“ се монтира двупосочно СТИ, дружеството не разбира каква би била практическата разлика между „потребител на собствена ел. енергия“ и „производител на ел. енергия, който заяви, че ще използва част от нея за собствено потребление“. Правилното категоризиране има значение впоследствие при ползването на	**Предложението не се приема.** При производителите по чл. 6, ал. 1, т. 1 от ЗЕВИ задължително следва да се монтира отделно СТИ с оглед недопускане надвземане на държавна помощ, като в тази връзка практиката на дружеството да монтира двупосочни СТИ буди недоумение и противоречи на закона. Именно за постигане на тази цел, чл. 26, ал. 2 от ЗЕВИ изрично предвижда лицето да посочи задължително дали се предвижда използване на произвежданата електрическа енергия за собствено потребление.

			мрежата и какви мрежови услуги ще се ползват, респективно, и заплащат.	
Чл. 51, ал. 2 „Електроразпределение Юг“ ЕАД	Чл. 51. (2) Когато искането за проучване на условията за присъединяване на обект за производство към електрическата мрежа е подадено до съответния мрежови оператор, към него се прилагат: 1. документ, удостоверяващ вещното право върху имота; 2. копие на виза за проектиране или влязъл в сила ПУП или разрешение за поставяне на преместваем обект, когато издаването им е задължително съгласно разпоредбите по Закона за устройство на територията; 3. описание на резервния източник на електрическа енергия, ако има такъв, и на неговия режим на работа;	Чл. 51. (2) „Към ~~Когато~~ искането по ал. 1 ~~за проучване на условията за присъединяване на обект за производство към електрическата мрежа е подадено до съответния мрежови оператор, към него~~ се прилагат: 1. документ, удостоверяващ вещното право върху имота; 2. скица на имота – за обекти по чл. 147, ал. 1, т. 14 от Закона за устройство на територията, а за всички останали обекти - копие на виза за проектиране или влязъл в сила ПУП или разрешение за поставяне на преместваем обект, когато издаването им е задължително съгласно разпоредбите по Закона за устройство на територията; 3. описание на резервния източник на електрическа енергия, ако има такъв, и на неговия режим на работа.~~;~~“	Предложението е с цел олекотяване на изказа и по своята същност копира чл. 52, ал. 2 от сега действащата Наредба № 6. Що се отнася до скицата – дружеството предлага това изискване да се запази (предвид чл. 80, ал. 3, т. 2 от сега действащата Наредба № 6).	**Предложението по ал. 2 за олекотяване на изказа не се приема.** Текстът има за цел да разграничи случаите, когато тези документи се предоставят на оператора пряко от заявителя, и случаите, когато същите се предоставят от органа по чл. 22 от ЗЕВИ. **Предложението по т. 2 се приема по принцип, като разпоредбата придобива следната редакция:** 2. актуална скица на имота**.**

Чл.51, ал. 2, т. 2 адв. Стоянов и Цекова	Чл. 51. (2) Когато искането за проучване на условията за присъединяване на обект за производство към електрическата мрежа е подадено до съответния мрежови оператор, към него се прилагат: 2. копие на виза за проектиране или влязъл в сила ПУП или разрешение за поставяне на преместваем обект, когато издаването им е задължително съгласно разпоредбите по Закона за устройство на територията;	Да отпадне	Предложението цели съкращаване на цялостния срок за развитие на обект за производство или съхранение от момента на избора на подходящ поземлен имот до въвеждане на проекта в експлоатация. Лицата препоръчват първата стъпка в инвестиционния процес да бъде получаването на становище за присъединяване, с оглед на което инвеститорът да прецени дали ще може да осъществи определен проект при предложените условия за присъединяване и планираните срокове. От гледна точка на изпълнение на административните процедури за одобрение/изменение на подробен устройствен план („ПУП“), както и приложимите процедури по Закона за опазване на околната среда, инвеститорът ще има възможност да инициира едновременно процедурата за ПУП за имота, където е разположен обектът за производство и/или съхранение и процедурата за ПУП за присъединителни съоръжения (най-често парцеларен план за техническа инфраструктура (електропровод), разположена извън урбанизираните	**Предложението се приема по принцип в редакцията по-горе.**

			територии), за приемането на който е необходима информацията от становището за присъединяване. Паралелното развитие на процедурите за ПУП би съкратило значително цялостния срок за развитие на проект за възобновяеми енергийни източници в съответствие с принципите за ускоряване разгръщането на енергията от възобновяеми източници, установени с Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 година за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и Препоръка на Комисията от 18.5.2022 година относно ускоряване на процедурите за издаване на разрешения за проекти за енергия от възобновяеми източници и улесняване на споразуменията за закупуване на електроенергия. При наличие на изискване за представяне на влязъл в сила ПУП на етап искане за проучване на начина и условията за присъединяване, инвеститорът трябва да придобие предварително вещни права върху	

			земята и да премине през процедурата за приемане или изменение на ПУП за поземления имот, без да разполага с информация за сроковете за присъединяване, начина и мястото на присъединяване и въобще какви ще бъдат задълженията на страните по изграждане на присъединяването. Изискването затруднява инвестиционния процес, тъй като задължава инвеститорите да вложат значителни разходи за придобиването на вещни права върху имоти и за приемане/изменение на ПУП за същите, като впоследствие може да се окаже, че при текущото състояние на мрежата няма капацитет за присъединяване на допълнителни производствени мощности, а за увеличаването на преносната способност на мрежата е необходима инвестиция, която производителят не може да покрие. Тъй като изискването за представяне на влязъл в сила ПУП често е свързано с проекти извън урбанизираните територии, при които се налага смяна на предназначението на земеделска	

			земя, отчитайки уредбата за защита на земеделските земи, залегнала в Конституцията на Република България и Закона за опазване на земеделските земи, по-разумният подход при изграждане на нови мощности за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници е първо да се получи становище за присъединяване за определени поземлени имоти и впоследствие да се пристъпва към промяна на предназначението им, ако е допустима и законна. По този начин ще се ограничи практиката да се променя предназначението на земеделска земя със спекулативна цел (продажба на проект развит до етап подробен устройствен план), при която смяната на предназначението на земите се осъществява без наличието на реално инвестиционно намерение. Такива имоти често остават неизползвани с години поради липсата на купувач, който да изгради обекта за производство на енергия от възобновяеми източници. Що се отнася до информация и технически данни, необходими за изготвяне на становище за	

			присъединяване, лицата считат, че визата за проектиране или влязъл в сила ПУП не са обективно необходими, за да могат операторите на мрежите да подготвят становище за присъединяване. От заявителя може да се изиска актуална скица на имота, схема с планирано разположение на обектите и друга допълнителна информация, необходима на оператора на мрежата, за да подготви становището.	
Чл.51, ал. 2, т. 2 Българска ветроенергийна асоциация	Чл. 51. (2) Когато искането за проучване на условията за присъединяване на обект за производство към електрическата мрежа е подадено до съответния мрежови оператор, към него се прилагат: 2. копие на виза за проектиране или влязъл в сила ПУП или разрешение за поставяне на преместваем обект, когато издаването им е задължително съгласно разпоредбите по Закона за устройство на територията;	няма предложен текст	Да отпадне по отношение на ветроенергийните проекти с мотивите, посочени в чл. 2, ал. 4. Копие на виза за проектиране или влязъл в сила ПУП, когато издаването им е задължително, съгласно разпоредбите по ЗУТ, да се прилагат към писменото искане до мрежовия оператор за сключване на договор за присъединяване.	**Предложението се приема по принцип в редакцията по-горе.**
Чл.51, ал. 2, т. 2 Асоциация	Чл. 51. (2) Когато искането за проучване на условията за присъединяване на обект за производство към електрическата	няма предложен текст	В случая, това е само предварително проучване и би следвало процедурата да е възможна на база на	**Предложението се приема по принцип в редакцията по-горе.**

свободен енергиен пазар	мрежа е подадено до съответния мрежови оператор, към него се прилагат: 2. копие на виза за проектиране или влязъл в сила ПУП или разрешение за поставяне на преместваем обект, когато издаването им е задължително съгласно разпоредбите по Закона за устройство на територията;		предварителен ПУП, а не на влязъл в сила такъв. Влязъл в сила ПУП би бил необходим, само ако условията за присъединяване удовлетворяват възложителя.	
Чл. 51, ал. 2 „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД	Чл. 51. (2) Когато искането за проучване на условията за присъединяване на обект за производство към електрическата мрежа е подадено до съответния мрежови оператор, към него се прилагат: 1. документ, удостоверяващ вещното право върху имота; 2. копие на виза за проектиране или влязъл в сила ПУП или разрешение за поставяне на преместваем обект, когато издаването им е задължително съгласно разпоредбите по Закона за устройство на територията; 3. описание на резервния източник на електрическа енергия, ако има такъв, и на неговия режим на работа;	Добавя се т. 4 към ал. 2: (2) Когато искането за проучване на условията за присъединяване на обект за производство към електрическата мрежа е подадено до съответния мрежови оператор, към него се прилагат: 1. документ, удостоверяващ вещното право върху имота; 2. копие на виза за проектиране или влязъл в сила ПУП или разрешение за поставяне на преместваем обект, когато издаването им е задължително съгласно разпоредбите по Закона за устройство на територията; 3. описание на резервния източник на електрическа енергия, ако има такъв, и на неговия режим на работа;	Без конкретно посочено нормативно задължение за представяне на документ, удостоверяващ заплащането на услугата, може да се стигне до липса на предварително заплатена такава, което пък би довело до извършването на редица дейности и разходи от страна на съответния оператор, които да не бъдат заплатени от заявителя на услугата, респ. безвъзмездно предоставяне на услуги. В тази връзка дружеството предлага текстът от сега действащата Наредба 6 да бъде запазен.	**Предложението не се приема**. Информацията, дали дадено лице е заплатило поискана услуга, следва да се установява служебно от мрежовия оператор с цел намаляване на административната тежест. Освен това, изразените опасения на дружеството са неоснователни, тъй като съгласно променената редакция на чл. 5 всяка услуга се заплаща преди извършването ѝ, съответно срокът за предоставяне на тази услуга започва да тече от деня, следващ деня, в който съответната услуга е заплатена. В допълнение, цените на предоставяни услуги, свързани с

		4. копие от документ за платена цена за проучване на условията и начина на присъединяване по ценоразпис на услугите на съответния мрежови оператор, утвърден от КЕВР.		проучване и присъединяване на обекти към електрическа мрежа, се утвърждават по реда на наредбата по чл. 36, ал. 3 от ЗЕ, което не е необходимо да се посочва в наредбата.
Чл.51, ал. 2 адв. Стоянов и Цекова	Чл. 51. (2) Когато искането за проучване на условията за присъединяване на обект за производство към електрическата мрежа е подадено до съответния мрежови оператор, към него се прилагат: 1. документ, удостоверяващ вещното право върху имота; 2. копие на виза за проектиране или влязъл в сила ПУП или разрешение за поставяне на преместваем обект, когато издаването им е задължително съгласно разпоредбите по Закона за устройство на територията; 3. описание на резервния източник на електрическа енергия, ако има такъв, и на неговия режим на работа;	В чл. 51, ал. 2, се добавя нова точка: ... „нотариално заверено съгласие от лицето, притежаващо вещни права върху имота, в случай че искането не е подадено от същото лице.“	Тъй като в практиката има случаи, при които лицето, получило становище за присъединяване, желае да прехвърли правата по процедурата за присъединяване на трето лице, лицата предлагат тази хипотеза да бъде изрично уредена в наредбата, за да се избегнат спорове между заявителите и операторите на мрежите.	**Предложението не се приема.** Лицето, искащо проучване присъединяването на обект за производство, следва да е титуляр на вещно право върху имота, което не е възможно да се учреди чрез нотариално заверено съгласие, а единствено чрез сделка, сключена във формата на нотариален акт.
Чл. 51, ал. 5 „Електроразпределение Юг“ ЕАД	Чл. 51. (5) Когато представените информация и документи са непълни или не отговарят на изискванията на наредбата, мрежовият оператор в 7-дневен	Чл. 51, ал. 5 „Когато представените информация и документи са непълни или не отговарят на изискванията на наредбата,	Срокът е съкратен от 14 на 7 дни (в сравнение с чл. 52, ал. 4 от сега действащата Наредба № 6) - съгласно мотивите изложени в	**Предложението не се приема във връзка с изложени по-горе мотиви.**

	срок от постъпване на искането писмено уведомява лицето, подало искането.	мрежовият оператор в 14~~7~~-дневен срок от постъпване на искането писмено уведомява лицето, подало искането.“	чл.11, ал. 3, дружеството предлага да се запази досегашният срок.	
Чл. 51, ал. 5 „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД	Чл. 51. (5) Когато представените информация и документи са непълни или не отговарят на изискванията на наредбата, мрежовият оператор в 7-дневен срок от постъпване на искането писмено уведомява лицето, подало искането.	Чл. 51, ал. 5 (5) Когато представените информация и документи са непълни или не отговарят на изискванията на наредбата, мрежовият оператор в 14 - дневен срок от постъпване на искането писмено уведомява лицето, подало искането.	Мотивите са същите като по чл. 22, ал. 1	**Предложението не се приема във връзка с изложени по-горе мотиви.**
Чл. 51 Асоциация за Производство, Съхранение и Търговия на Електроенергия	Чл. 51. (9) няма предложен текст	Чл. 51. (9) Всяко проучване се заплаща по ценоразписа на услугите на съответния мрежови оператор, утвърден от КЕВР.	Разходите за проучване следва да са предвидими, икономически обосновани и да подлежат на контрол от енергийния регулатор.	**Предложението не се приема във връзка с изложени по-горе мотиви.**
Чл. 52, ал. 2 „Електроразпределение Юг“ ЕАД	Чл. 52. (2) За съгласуване условията за присъединяване на обект за производство към електроразпределителна/затворена електроразпределителна мрежа средно или високо напрежение, мрежовият оператор подава искане за проучване на условията и начина на присъединяване на собствен обект до оператора на	Чл. 52, ал. 2 „За съгласуване условията за присъединяване на обект за производство към електроразпределителна/ затворена електроразпределителна мрежа средно или високо напрежение, мрежовият оператор подава искане за	Не винаги, когато се присъединява нов обект за производство на електрическа енергия, условията за присъединяване на който следва да се съгласуват по реда на този чл. 52 има и изграждане на нов „*собствен обект*“ на мрежовия оператор, който иска съгласуването. Често обектът за	**Предложението не се приема.** Никъде в текста не се говори за присъединяване на нов обект на мрежовия оператор. Освен това е напълно ясно и не е необходимо навсякъде в наредбата да се уточнява, че присъединяване означа както присъединяване на

	електропреносната мрежа или съответния оператор на електроразпределителна мрежа в 14-дневен срок от получаване на искането по чл. 49, ал. 1.	проучване на условията и начина на присъединяване ~~на собствен обект~~ до оператора на електропреносната мрежа или съответния оператор на електроразпределителна мрежа в 14-дневен срок от получаване на искането по чл. 49, ал. 1.“	производство се предвижда да се присъедини към съществуващи съоръжения от електроразпределителната мрежа Ето защо дружеството предлага думите „*на собствен обект*“ да отпаднат.	нов обект, така и промяна в присъединяването на съществуващ обект.
Чл. 52, ал. 2 „Електроразпределение Север“ АД	Чл. 52. (2) За съгласуване условията за присъединяване на обект за производство към електроразпределителна/затворена електроразпределителна мрежа средно или високо напрежение, мрежовият оператор подава искане за проучване на условията и начина на присъединяване на собствен обект до оператора на електропреносната мрежа или съответния оператор на електроразпределителна мрежа в 14-дневен срок от получаване на искането по чл. 49, ал. 1.	Чл. 52. (2) За съгласуване условията за присъединяване на обект за производство към електроразпределителна/затворена електроразпределителна мрежа средно или високо напрежение, мрежовият оператор подава искане за проучване на условията и начина на присъединяване до оператора на електропреносната мрежа или съответния оператор на електроразпределителна мрежа в 14-дневен срок от получаване на искането по чл. 49, ал. 1. **Цената на услугата, свързана със съгласуването на условията за присъединяване, се**	Мрежовият оператор подава до съответния оператор на електропреносна мрежа/ електроразпределителна мрежа искане за съгласуване на условията за присъединяване на обект за производство към разпределителната/затворената разпределителна мрежа. Присъединяване на обекти на оператор на електроразпределителна мрежа във връзка с разширяване, реконструкция и модернизация на електроразпределителните мрежи, когато се налага към електропреносната мрежа да бъде присъединен нов обект, собствен на мрежовия оператор, или реконструкция в присъединен обект на оператора на разпределителната мрежа, то процедурата ще бъде развита по	**Предложението се приема по принцип, като е отразено в новата редакция на чл. 5.**

		заплаща от лицето по чл. 49, ал. 2 на оператора на електроразпределителната /затворената електроразпределителна мрежа, който я превежда на мрежовия оператор, извършващ проучването.	реда на Глава пета от Наредбата. Регулаторният подход при определянето на услугите, свързани с лицензионната дейност, е разходът да се заплати от лицето, което го е предизвикало. В противен случай тези разходи, които в случая биха били в значителен размер предвид броя на съгласуванията през годината и цената на услугата, ще следва да се заявят като оперативен разход от операторите на електроразпределителните мрежи за признаване в цените на мрежовите услуги и да се поемат от ползвателите на електроразпределителната мрежа. С предложението се запазва и настоящия начин на прилагане на разпоредбата по отношение на поемането на разходите за съгласуване на условията за присъединяване с ЕСО ЕАД	
Чл. 52, ал. 2 Българска Фотоволтаична Асоциация	Чл. 52. (2) За съгласуване условията за присъединяване на обект за производство към електроразпределителна/затворена електроразпределителна мрежа средно или високо напрежение, мрежовият оператор подава искане за проучване на условията и начина на присъединяване на	В Чл. 52 се създава нова ал. 2: (2) При постъпване на искане по чл. 26а, ал. 2 от Закона за енергията от възобновяеми източници, операторът на съответната мрежа е длъжен да разгледа и определи условията за	Да се създаде нова ал. 2 във връзка с развиване на законовата норма относно присъединяването при модернизация на съществуващи енергийни обекти съгласно чл. 26а от ЗЕВИ - разглеждане на постъпилите искания с предимство;	**Предложението не се приема.** Предложената норма не развива, а възпроизвежда съществуващия текст от ЗЕВИ. Предвид обстоятелството, че законът е с по висок ранг от наредбата, не е необходимо

	собствен обект до оператора на електропреносната мрежа или съответния оператор на електроразпределителна мрежа в 14-дневен срок от получаване на искането по чл. 49, ал. 1.	присъединяване с предимство пред вече постъпили искания, по които не са издадени становища за присъединяване;		разпоредбите му да се пренасят и в подзаконовите нормативни актове.
Чл. 52 Българска Фотоволтаична Асоциация	Чл. 52.(3) Искането за проучване на начина и условията за присъединяване на обекта на мрежовия оператор се изпраща на мрежовия оператор, извършващ проучването, заедно с необходимата за съгласуване информация по чл. 99, в т.ч. информация за предварителните условия и начин за присъединяване на обекта за производство, както и алтернативни условия и начин за присъединяване на обекта за производство, когато такива са технически възможни и икономически обосновани.	В Чл. 52 се създава нова ал. 3: (3) В случаите на присъединяване към затворена разпределителна мрежа, отделните обекти с интегрирана дейност се присъединяват при условия, съгласно споразумението за формиране на система от обекти с интегрирана дейност, сключено между лицето, което ще осъществява дейността по разпределение на електрическа енергия в затворената мрежа и лицата, които ще изграждат отделните енергийни обекти. Съществуващите алинеи се преномерират съответно.	Да се създаде нова ал. 3 с оглед въвеждане на правна норма, че при присъединяването на обекти с интегрирана дейност е необходимо да се следва общата договореност между страните, които ще притежават тези обекти. Хибридизацията изисква общо съгласие на отделните собственици на енергийните обекти за функционирането на бъдещата система и не може операторът на затворената разпределителна мрежа да присъединява тези обекти независимо един от друг;	**Предложението се приема по принцип.** Чл. 52, ал. 1 придобива следната редакция: Чл. 52. (1) Мрежовият оператор определя условията за присъединяване на обект за производство към съответната електрическа мрежа при спазване на изискванията на методиката по чл. 1, ал. 3. Операторът на затворена електроразпределителна мрежа, която служи за разпределение на електрическа енергия между енергийни обекти с интегрирана дейност, определя условията за присъединяване на обект за производство и с оглед постигане на общата цел за оптимално използване на технологичните възможности на съответните

				обекти и на предоставената преносна способност на мрежата.
Чл. 52, ал. 3 „Електроразпределение Юг“ ЕАД	Чл. 52. (3) Искането за проучване на начина и условията за присъединяване на обекта на мрежовия оператор се изпраща на мрежовия оператор, извършващ проучването, заедно с необходимата за съгласуване информация по чл. 99, в т.ч. информация за предварителните условия и начин за присъединяване на обекта за производство, както и алтернативни условия и начин за присъединяване на обекта за производство, когато такива са технически възможни и икономически обосновани.	Чл. 52, ал. 3 „Искането по ал. 2 ~~за проучване на начина и условията за присъединяване на обекта на мрежовия оператор~~ се изпраща на мрежовия оператор, извършващ проучването, заедно с необходимата за съгласуване информация по чл. 99, в т.ч. информация за предварителните условия и начин за присъединяване на обекта за производство, както и алтернативни условия и начин за присъединяване на обекта за производство, когато такива са технически възможни и икономически обосновани.“	Предвид мотивите по чл. 52, ал. 2.	**Предложението не се приема във връзка с отхвърляне на предложението на дружеството по чл. 52, ал. 2.**
Чл. 52, ал. 3 Българска Фотоволтаична Асоциация	Чл. 52. (3) Искането за проучване на начина и условията за присъединяване на обекта на мрежовия оператор се изпраща на мрежовия оператор, извършващ проучването, заедно с необходимата за съгласуване информация по чл. 99, в т.ч. информация за предварителните	Да се добави ново изречение: „Мрежовия оператор уведомява заявителя за изпращане на искането и представя информацията по изречение първо.“	Във връзка със съгласувателната процедура между операторите, съгласно чл. 52, ал. 3, към искането за съгласуване изпращащият оператор трябва да предостави информация за алтернативните условия и начин за присъединяване на обекта за производство, когато такива са	**Предложението не се приема.** На този етап от процедурата предоставянето на тази информация е излишно. Такава заявителят ще получи със становището.

	условия и начин за присъединяване на обекта за производство, както и алтернативни условия и начин за присъединяване на обекта за производство, когато такива са технически възможни и икономически обосновани.		технически възможни и икономически обосновани. Дружеството счита, че тази информация следва да се предоставя и на заявителя, още повече, че съгласуване може да бъде отказано при липса на алтернативни условия и начин на присъединяване на обекта на съответния мрежови оператор;	
Чл. 52, ал. 4 „Електроразпределение Юг“ ЕАД	Чл. 52. (4) В 14-дневен срок от получаване на искането и информацията по ал. 3, съответният мрежови оператор извършва проучване на условията и начина на присъединяване на обекта на оператора на електроразпределителна/затворена електроразпределителна мрежа и съгласува условията и начина за присъединяване на обекта за производство.	Чл. 52, ал. 4 „В 14-дневен срок от получаване на искането и информацията по ал. 3, съответният мрежови оператор извършва проучване ~~на условията и начина на присъединяване на обекта на оператора на електроразпределителна/ затворена електроразпределителна мрежа~~ и съгласува условията и начина за присъединяване на обекта за производство.“	Предвид мотивите по чл. 52, ал. 2.	**Предложението не се приема във връзка с отхвърляне на предложението на дружеството по чл. 52, ал. 2.**
Чл. 52, ал. 4 „Електроразпределение Север“ АД	Чл. 52. (4) В 14-дневен срок от получаване на искането и информацията по ал. 3, съответният мрежови оператор извършва проучване на условията и начина на присъединяване на обекта на оператора на електроразпределителна/затворен	Чл. 52, ал. 4: В 14-дневен срок от получаване на искането и информацията по ал. 3, съответният мрежови оператор извършва проучване на условията и начина на присъединяване	С Решение № Ц-24/22.11.2023 г. КЕВР утвърди цена на услугата на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД ЕАД с наименование „Проучване на условията за присъединяване на обекти на оператори на електроразпределителни мрежи и	**Предложението не се приема.** В тази хипотеза, за разлика от тази в ал. 5, не се налага присъединяване на нов обект, увеличаване на присъединената мощност на съществуващ обект и/или подмяна на съоръжения за

	а електроразпределителна мрежа и съгласува условията и начина за присъединяване на обекта за производство.	на обекта на оператора на електроразпределителна/затворена електроразпределителна мрежа, съгласува условията и начина за присъединяване на обекта за производство **и посочва прогнозната цена за присъединяване, относима към неговата мрежа.**	операторите на затворени електроразпределителни мрежи (електропроводи и/или уредби средно или високо напрежение) към електропреносната мрежа за съгласуване на условията за присъединяване на електрическа централа към електроразпределителна мрежа средно напрежение“ в размер на 3 690 лв., без ДДС. Видно от състава на дейностите, които включва услугата и нейната цена, като позиция № 8 са включени разходите за дейността „Определяне цената за присъединяване по окрупнени показатели“ на стойност 229 лв. Тоест, в цената на всяка услуга по съгласуване са включени тази дейност и разходи. Предвид това дружеството предлага да се посочи в чл. 52, ал. 4 и ал. 5, че „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД предоставя информация за прогнозната цена за присъединяване, относима към преносната мрежа, тъй като изчислението ѝ е заплатено с цената на услугата. Същата ще послужи за целите на добавянето ѝ към прогнозната цена по чл. 55, ал. 5, т. 4 от проекта на Наредба № 6.	присъединяване на оператор на електроразпределителна/затворена електроразпределителна мрежа, съответно не може да има и цена за присъединяване.

			Предложенията са в съответствие и с предвиденото в чл. 55, ал. 7.	
Чл. 52, ал. 5 „Електроразпределение Север“ АД	Чл. 52. (5) В случаите, в които се налага присъединяване на нов обект, увеличаване на присъединената мощност на съществуващ обект и/или подмяна на съоръжения за присъединяване на оператор на електроразпределителна/затворена електроразпределителна мрежа, операторът, извършващ проучването, посочва условията за присъединяване.	Чл. 52, ал. 5 В случаите, в които се налага присъединяване на нов обект, увеличаване на присъединената мощност на съществуващ обект и/или подмяна на съоръжения за присъединяване на оператор на електроразпределителна/затворена електроразпределителна мрежа, операторът, извършващ проучването, посочва условията за присъединяване **и прогнозната цена за присъединяване, относима към неговата мрежа.**	С Решение № Ц-24/22.11.2023 г. КЕВР утвърди цена на услугата на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД ЕАД с наименование „Проучване на условията за присъединяване на обекти на оператори на електроразпределителни мрежи и оператори на затворени електроразпределителни мрежи (електропроводи и/или уредби средно или високо напрежение) към електропреносната мрежа за съгласуване на условията за присъединяване на електрическа централа към електроразпределителна мрежа средно напрежение“ в размер на 3 690 лв., без ДДС. Видно от състава на дейностите, които включва услугата и нейната цена, като позиция № 8 са включени разходите за дейността „Определяне цената за присъединяване по окрупнени показатели“ на стойност 229 лв. Тоест, в цената на всяка услуга по съгласуване са включени тази дейност и разходи. Предвид това дружеството предлага да се посочи в чл. 52, ал. 4 и ал. 5, че	**Предложението се приема.**

			„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД ЕАД предоставя информация за прогнозната цена за присъединяване, относима към преносната мрежа, тъй като изчислението ѝ е заплатено с цената на услугата. Същата ще послужи за целите на добавянето ѝ към прогнозната цена по чл. 55, ал. 5, т. 4 от проекта на Наредба № 6. Предложенията са в съответствие и с предвиденото в чл. 55, ал. 7.	
Чл. 52 Българска Фотоволтаична Асоциация	Чл. 52. (9) няма предложен текст.	Чл. 52. (9) Разпоредбите на ал. 4-6 не се прилагат за присъединяване на обекти за производство на електрическа енергия, които са част от енергийни обекти с интегрирана дейност“.	Да се създаде нова алинея последна, с която да се регламентира, че повторно съгласуване с оператора на преносната или разпределителната мрежа не се прави. Такова съгласуване не е необходимо, тъй като присъединяването на затворена мрежа на енергийни обекти с интегрирана дейност към съответната електрическа мрежа следва да предшества процедурата по присъединяване на отделните обекти към ЗРМ. Условията по присъединяване на тази ЗРМ към преносната мрежа се основават на предоставеното искане и данни на заявителя за	**Предложението не се приема**. Няма законово ограничение за броя енергийни обекти с интегрирана дейност, което означава, че такива в бъдеще могат да се присъединят към затворената електроразпределителна мрежа. Възможно е също така да се увеличи мощността на първоначално включените в системата енергийни обекти. В горните случаи е налице необходимост от съгласуване с оператора, към чиято мрежа ще се присъедини затворената електроразпределителна

			обектите, включени в системата за интегрирана дейност;	мрежа, която служи за разпределение на електрическа енергия между енергийни обекти с интегрирана дейност.
чл. 52, ал. 6 „СРС - БЪЛГАРИЯ“ ООД	Чл. 52. (6) Операторът на електропреносната/електроразпределителната мрежа може мотивирано да откаже да съгласува условията за присъединяване на обект за производство към електроразпределителна/затворена електроразпределителна мрежа по ал. 2 само при техническа невъзможност присъединяването да се осъществи в заявения срок при условията по ал. 3 и при липса на алтернативни условия и начин на присъединяване на обекта на съответния мрежови оператор.	няма предложен текст	Текстът е в конфликт със следващите разпоредби, където е дадена възможност на производителя да плати за проектиране и изграждане на мрежата (чл. 55. ал. 3. т.“г“ и чл. 62. ал.6). Предлага се винаги да се дава становище с възможностите и сроковете за присъединяване, а не отказ или цялата алинея да отпадне.	**Предложението не се приема.** В хипотезата на ал. 6 попадат само исканията, в които има заявен срок за присъединяване.
Чл. 52, ал. 7 Българска соларна асоциация	Чл. 52. (7) Разпоредбите на ал. 2 – 6 не се прилагат за присъединяване на обекти за производство на електрическа енергия със заявена мощност до 200 kW, като за присъединяването на тези обекти операторите на електроразпределителни/затворени електроразпределителни мрежи уведомяват оператора на електропреносната или	Чл. 52. (7) „Разпоредбите на ал. 2 - 6 не се прилагат за присъединяване на обекти за производство на електрическа енергия със заявена генерираща мощност до 200 kW *или присъединени на ниско напрежение, независимо от мощността,* като за присъединяването на тези	Асоциацията приветства идеята централите с мощност до 200 kW да няма нужда да се съгласуват с ЕСО, както досега. Предлага в облекчения режим да бъдат включени и централи, дори с по-голяма мощност от 200 kW, но присъединени на ниско напрежение, тъй като за такива обекти няма техническа необходимост да се съгласуват с	**Предложението се приема.**

	съответния оператор на електроразпределителна мрежа.	обекти операторите на електроразпределителни/затворени електроразпределителни мрежи уведомяват оператора на електропреносната или съответния оператор на електроразпределителна мрежа.	оператора на електропреносната мрежа.	
Чл. 52, ал. 7 „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД	Чл. 52. (7) Разпоредбите на ал. 2 – 6 не се прилагат за присъединяване на обекти за производство на електрическа енергия със заявена мощност до 200 kW, като за присъединяването на тези обекти операторите на електроразпределителни/затворени електроразпределителни мрежи уведомяват оператора на електропреносната или съответния оператор на електроразпределителна мрежа.	(7) Разпоредбите на ал. 2 - 6 не се прилагат за присъединяване на обекти за производство на електрическа енергия със заявена мощност до 200 kW, като за присъединяването на тези обекти операторите на електроразпределителни/затворени електроразпределителни мрежи уведомяват оператора на електропреносната мрежа или съответния оператор на електроразпределителна мрежа, освен в случаите на изчерпан капацитет на електропреносната мрежа.	При изрично уведомление от страна на ОПМ, че електропреносната мрежа в определен район е с изчерпан капацитет, независимо от заявената за присъединяване мощност, условията за присъединяване следва изрично да бъдат съгласувани и възприети от ОПМ. Противното би довело до застрашаване техническото и експлоатационно състояние на електрическите мрежи.	**Предложението не се приема.** Независимо от обстоятелството, че преносният оператор е уведомил оператора на електроразпределителната мрежа за изчерпан капацитет на електропреносната мрежа, това би следвало да се посочи в становището и не следва да се изисква за такива малки обекти да заплащат цена за „Проучване на условията за присъединяване на обекти на оператори на електроразпределителни мрежи и оператори на затворени електроразпределителни мрежи (електропроводи и/или уредби средно или

				високо напрежение) към електропреносната мрежа за съгласуване на условията за присъединяване на електрическа централа към електроразпределителна мрежа средно напрежение“.
Чл. 52 „Електроразпределение Златни пясъци“ АД	Чл. 52. (2) За съгласуване условията за присъединяване на обект за производство към електроразпределителна/затворена електроразпределителна мрежа средно или високо напрежение, мрежовият оператор подава искане за проучване на условията и начина на присъединяване на собствен обект до оператора на електропреносната мрежа или съответния оператор на електроразпределителна мрежа в 14-дневен срок от получаване на искането по чл. 49, ал. 1. (3) Искането за проучване на начина и условията за присъединяване на обекта на мрежовия оператор се изпраща на мрежовия оператор, извършващ проучването, заедно с необходимата за съгласуване информация по чл. 99, в т.ч. информация за предварителните условия и начин за присъединяване на обекта за	няма предложен текст	В чл. 52 дружеството предлага да се направят следните уточнения: - в текста на чл. 52, ал.2 да се внесе уточнение за присъединяване на какъв собствен обект се прави съгласуване на условията и начина на присъединяване. - е текста на чл. 52, ал. 3 да се уточни, че посочването на алтернативни условия и начин за присъединяване на обекта за производство, когато такива са технически възможни и икономически обосновани, не изисква от оператора да извършва анализи и обосновки за тях. - Дружеството счита, че ал.4 и ал.5 се припокриват и следва да се прередактират е една норма, като ясно се посочи как приключва този етап от процедурата - съгласуване на условията и начина за присъединяване на обекта за производство или посочване на условията за присъединяване.	**Предложението не се приема във връзка с изложени по-горе мотиви.**

	производство, както и алтернативни условия и начин за присъединяване на обекта за производство, когато такива са технически възможни и икономически обосновани. (4) В 14-дневен срок от получаване на искането и информацията по ал. 3, съответният мрежови оператор извършва проучване на условията и начина на присъединяване на обекта на оператора на електроразпределителна/затворена електроразпределителна мрежа и съгласува условията и начина за присъединяване на обекта за производство.			
Чл. 54, ал. 1 Българска Фотоволтаична Асоциация	Чл. 54. (1) Мрежовият оператор може мотивирано да откаже да присъедини обект за производство към съответната електрическа мрежа при техническа невъзможност присъединяването да се осъществи в заявения срок за въвеждане на обекта в експлоатация. (2) В случаите по ал. 1 мрежовият оператор посочва причините за отказа и необходимите мерки за тяхното отстраняване, както и за осигуряване на условия за	няма предложен текст	Асоциацията предлага в чл. 54 изрично да се посочи срок, в който оператор на мрежа може да откаже мотивирано присъединяване на обект, като този срок не може да е по-дълъг от срока за даване на становище по чл. 56. Основание за отказ не може да бъде липса на капацитет.	**Предложението не се приема.** Ясно е, че срокът съвпада със срока за издаване на становище. В чл. 54, ал. 2 е посочено, че мрежовият оператор посочва причините за отказа и необходимите мерки за тяхното отстраняване, както и за осигуряване на условия за присъединяване на обекта за производство съобразно плановете за развитие на мрежата, т.е. отказът по ал. 1 е свързан единствено с

	присъединяване на обекта за производство съобразно плановете за развитие на мрежата.			невъзможност присъединяването да се осъществи в заявения срок за въвеждане на обекта в експлоатация. Винаги съществува възможността по чл. 26, ал. 10 от ЗЕВИ инвеститорът да заплати разходите за дейности за повишаване на преносната способност на съответната електрическа мрежа в случаите, в които тези дейности са необходими за присъединяване на обекта и инвестиционната програма на оператора не предвижда изпълнението им в договорените срокове за присъединяване.
Чл. 54 Асоциация за Производство, Съхранение и Търговия на Електроенергия	Чл. 54. (3) няма предложен текст	Чл. 54. (3) Лицето, подало искането за проучване на условията за присъединяване на обекта има право да обжалва отказа по ал. 1 пред КЕВР при условията и по реда на чл. 22 от Закона за енергетиката.	Заявителят следва да има възможност за обжалване на отказ за присъединяване, както и условия за присъединяване, които обезсмислят инвестицията.	**Предложението не се приема, във връзка с изложени по-горе мотиви.**
Чл. 55, ал. 1 Асоциация за Производство, Съхранение и	Чл. 55. (1) Мрежовият оператор извършва проучване, изготвя и предоставя писмено становище за условията за присъединяване на	Чл. 55 (1) Мрежовият оператор извършва проучване, изготвя и предоставя писмено копие	Стандартна практика в другите страни от ЕС е техническото проучване да е част от издаденото становище. При условие, че това е	**Предложението не се приема.** В случаите, когато становището не удовлетворява заявителя,

Търговия на Електроенергия	лицето, подало искане за присъединяване по чл. 49, ал. 1.	на извършеното проучване и становище за условията за присъединяване на лицето, подало искане за присъединяване по чл. 49, ал. 1.	услуга, която се заплаща от заявителя, редно е техническата обосновка на становището да бъде неразделна част от него.	той може да го обжалва пред Комисията. В процедурата по разглеждане на жалбата, КЕВР изисква цялата документация от оператора на мрежата, в т.ч. и техническата обосновка на становището.
Чл. 55, ал. 1 „СРС - БЪЛГАРИЯ“ ООД	Чл. 55. (1) Мрежовият оператор извършва проучване, изготвя и предоставя писмено становище за условията за присъединяване на лицето, подало искане за присъединяване по чл. 49, ал. 1.	Чл. 55, ал. 1 Мрежовият оператор извършва проучване, изготвя и предоставя писмено становище за условията за присъединяване на лицето, подало искане за присъединяване по чл. 49, ал. 1 при отчитане на възможно най-доброто икономическо и техническо решение.	не са посочени	**Предложението се приема, като е отразено на систематичното му място в чл. 2, ал. 1:** Чл. 2. (1) Обекти за потребление, за производство и за съхранение на електрическа енергия се присъединяват към съответната електрическа мрежа при технически условия и начин, определени от съответния мрежови оператор, при отчитане на възможно най-доброто икономическо и техническо решение.
Чл. 55, ал. 2, т. 1 „Електроразпределение Юг“ ЕАД	Чл. 55. (2) Условията за присъединяване съдържат техническите изисквания на съответния мрежови оператор към съоръженията в присъединявания обект и информация за съоръженията за присъединяване	Чл. 55, ал. 2, т. 1 „инсталираната генераторна ~~присъединената~~ мощност и максимално отдаваната активна мощност към съответната електрическа мрежа.“	Предложението е с цел унифициране на изискванията (в искането за проучване се посочват именно инсталираната мощност и максимално отдаваната активна мощност към съответната електрическа мрежа (чл. 51, ал. 1,	**Предложението не се приема.** Искането за проучване следва да се синхронизира с наредбата, а не наредбата с него.

	относно: 1. присъединената мощност;		т. 3 от проекта), то отговаря и на определението от § 1, т. 26в ДР ЗЕ.	
Чл. 55, ал. 2, т. 7 „Електроразпределение Юг“ ЕАД	Чл. 55. (2) Условията за присъединяване съдържат техническите изисквания на съответния мрежови оператор към съоръженията в присъединявания обект и информация за съоръженията за присъединяване относно: 7. метрологичните и техническите характеристики на токовите и напреженовите трансформатори за търговско измерване;	Да отпадне	Предвид мотивите по чл. 12, ал. 1, т. 7.	**Предложението не се приема, предвид отхвърлянето на предложението по чл. 12, ал. 1, т. 7.**
Чл. 55, ал. 2, т. 12 „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД	Чл. 55. (2) Условията за присъединяване съдържат техническите изисквания на съответния мрежови оператор към съоръженията в присъединявания обект и информация за съоръженията за присъединяване относно: 12. съоръженията за телемеханика;	„12. съоръженията за телемеханика и изискванията за предаване на информация реално време;“	Допълване на текста с оглед прецизност	**Предложението се приема.**
Чл. 55, ал. 2, т. 14 адв. Илия Грозданов	Чл. 55. (2) Условията за присъединяване съдържат техническите изисквания на съответния мрежови оператор към съоръженията в присъединявания обект и информация за съоръженията за присъединяване относно:	няма предложен текст	В т. 14 на ал. 2 да се добави „границата на собственост“. Мотиви: Към момента, установяването на границата на собственост е предвидено в окончателния договор т.е. в един доста по-късен момент от инвестиционния процес. С	**Предложението се приема.** 14. границата на собственост, вида, броя и мястото на монтиране на средствата за търговско измерване.

	14. вида, броя и мястото на монтиране на средствата за търговско измерване.		кратките срокове за сключване на предварителния и окончателния договор, установени в ЗЕВИ на практика инвеститорите се лишават от възможността за преговори по условията за присъединяване. Затова, счита, че е важно възможно най-подробна информация относно условията за присъединяване да бъде включена в текста на становището, за да могат инвеститорите да преценят на този ранен етап от развитието на проекта каква ще е очакваната цена за присъединяване и времето, в което обектът ще бъде присъединен. Един от важните елементи е границата на собственост на присъединителните съоръжения, която е определяща за загубите в преноса от централата до точката на присъединяване, разпределението на задълженията за поддръжка на електропроводите и размерът на реактивната енергия, съответно, необходимостта от инсталиране на компенсаторни уредби. Всички тези фактори би следвало да бъдат ясни на инвеститорите още при първоначалната преценка, а не както е предвидено сега - с окончателния договор. Лицето	

			счита, че с определяне на границата на собственост със становището, няма да се утежни задачата на преносното или разпределителните предприятия, защото останалите елементи вече са включени в обхвата на становището.	
Чл. 55, ал. 2 Камара на инженерите в инвестиционното проектиране	В Чл. 55, ал. 2 се създава т. 15 Чл. 55. (2) Условията за присъединяване съдържат техническите изисквания на съответния мрежови оператор към съоръженията в присъединявания обект и информация за съоръженията за присъединяване относно: 1. присъединената мощност; 2. номиналното напрежение на електрическата мрежа, към която ще бъде присъединен обектът; 3. начина и местата на присъединяване към съществуващата електрическа мрежа, в т.ч. и необходимо разширение и/или повишаване на преносните възможности на съществуващата електрическа мрежа, което може да бъде свързано единствено с осигуряване на преносните възможности на съответната мрежа за предоставяне на достъп	няма предложен текст	Върху извадка от кадастралната карта и да се предоставя в графичен вид информация за мястото на търговското измерване (електромерно табло) като точка на присъединяване като граница на собственост между мрежови оператор и потребител/производител. Към този момент в становищата за присъединяване са описани само текстово мястото на монтаж на ново електромерно табло но това в много от случаите не е достатъчно. При присъединяване на консуматори с малка мощност се посочва номера на стълба и извода но в много от случаите стълбовете са стари и маркировката липсва. Друг проблем е когато се посочи в становището примерно, че електромерното табло ще се монтира на южната имотна граница а имота има 100м. лице на	**Предложението не се приема.** Предложението е приложимо за малки обекти за потребление и производство, но за повечето обекти за производство би създало повече затруднения, отколкото да облекчи процедурата по присъединяване.

	на обекта, както и необходимите срокове за осъществяване на тези дейности; 4. сервитутните зони на съоръженията – размери и видове сервитутни права; 5. схемите на уредбите с брой на полетата за присъединяване и на резервните полета за развитие на електрическата мрежа в района; 6. групите на свързване и начин на заземяване на звездните центрове на силовите трансформатори; 7. метрологичните и техническите характеристики на токовите и напреженовите трансформатори за търговско измерване; 8. комутационните апарати; 9. релейните защити и устройства за автоматика и препоръки за техните настройки; 10. системите за автоматично регулиране и техните настройки; 11. мерките за защита от пренапрежения; 12. съоръженията за телемеханика; 13. средствата за връзка с оператора на електрическата мрежа; 14. вида, броя и мястото на монтиране на средствата за търговско измерване.		южна имотна граница и по този начин няма конкретика. Това създава големи проблеми при проектиране на обекти финансирани по европрограми.	

Чл. 55, ал. 3 Асоциация за Производство, Съхранение и Търговия на Електроенергия	Чл. 55. (3) В случаите по ал. 2, т. 3 съответният мрежови оператор посочва и: 1. разходи за дейности за повишаване на преносната способност на съответната електрическа мрежа като елемент от цената по ал. 5, т. 4, когато тези дейности са необходими за присъединяване на обекта и инвестиционната програма на оператора не предвижда изпълнението им в договорените срокове за присъединяване, представляващи част от общите разходи, определена въз основа на пропорционалното съотношение между присъединената мощност на обекта и допълнителните преносни възможности, които ще бъдат осигурени в съответната мрежа; 2. информация, че: а) операторът на съответната електрическа мрежа започва изпълнението на дейностите по проектиране за повишаване на преносната способност на мрежата в тримесечен срок от сключване на договора за присъединяване, в който същите са предвидени; б) строително-монтажните дейности за повишаване на	Чл. 55 (3) В случаите по ал. 2, т. 3 съответният мрежови оператор посочва и: 1. разходи на мрежовия оператор за дейности за повишаване на преносната способност на съответната електрическа мрежа като ~~елемент от цената по ал. 5, т. 4~~, когато тези дейности са необходими за присъединяване на обекта и инвестиционната програма на оператора не предвижда изпълнението им в договорените срокове за присъединяване, ~~представляващи част от общите разходи, определена въз основа на пропорционалното съотношение между присъединената мощност на обекта и допълнителните преносни възможности, които ще бъдат осигурени в съответната мрежа;~~ 2. информация, че: а) операторът на съответната електрическа мрежа започва изпълнението на дейностите по проектиране за повишаване на преносната способност на мрежата в	Предложеният подход за разпределение на разходите за повишаване на преносната способност на мрежата при ползване на новата преносна способност от повече от един производител влиза в противоречие с действащи законови разпоредби, както и с Наредба №1 за регулиране на цените на електрическа енергия. Асоциацията предлага редакция, която взима в предвид, че: Според Чл. 26. (5) от ЗЕВИ, „Когато за присъединяване на енергиен обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници е необходимо да се извърши разширение и/или реконструкция на електропреносната или съответната електроразпределителна мрежа, операторът посочва това в становището по ал. 3, както и необходимите срокове за осъществяване на тези дейности. Разширението и/или реконструкцията на електропреносната или съответната електроразпределителна мрежа в тези случаи може да бъде свързано единствено с	**Предложението не се приема.** Разпоредбата отразява изискванията на чл. 26, ал. 10 и сл. от ЗЕВИ. Мотивите, свързани с РБА на дружествата, са неотносими. В НРЦЕЕ е предвиден механизъм, съгласно който активи, придобити по безвъзмезден начин, в т.ч. чрез цена за присъединяване, не се включват в РБА, не се признават амортизации за тези активи и съответно не участват в ценообразуването. Недопустимо е битови крайни клиенти да заплащат разходите за реконструкция на мрежата за присъединяване на големи генериращи мощности.

	преносната способност на мрежата започват след сключване на договори за обекти с присъединена мощност не по-малко от 75 на сто от предвиденото повишение на преносната способност на мрежата; в) разходите за проектиране подлежат на възстановяване на оператора и в случаите, в които строително-монтажните дейности не бъдат извършени поради неизпълнение на условията по б. „б“; г) заявителят може да заплати изцяло общите разходи за дейностите по т. 1, като ако в срок от 10 години от извършване на дейностите операторът използва създадения свободен капацитет за присъединяване на друг обект, в цената за присъединяване на този обект се включва част от извършените разходи за повишаване на преносната способност на мрежата, пропорционална на присъединяваната мощност. В тримесечен срок от заплащане на посочената сума операторът я възстановява на лицето, заплатило изцяло общите разходи. В случай, че разходите за повишаване на	тримесечен срок от предоставяне на гаранцията по чл. 29. (1) от ЗЕВИ ~~сключване на договора за присъединяване, в който същите са предвидени~~; извършени поради неизпълнение на условията по б. „б“; г) в случай, че ~~заявителят може да заплати изцяло~~ общите разходи за дейностите по т. 1 възлизат на над 50 000 лв. на MW, заявителите с подписни договори за присъединяване могат да предоставят 10-годишен заем на съответния оператор за останалата част от разходите съгласно основния лихвен процент на БНБ, като операторът може да погаси заема на части преждевременно от постъпленията от такси за пренос, достъп и присъединяване на нови потребители и производители, които ще ползват увеличения капацитет. ~~като ако в срок от 10 години от извършване на дейностите операторът използва създадения~~	осигуряване на преносните възможности на съответната мрежа за предоставяне на достъп на производителя.“ Съгласно Чл. 116. (3) от ЗЕ „Операторът на електропреносната мрежа, съответно операторът на електроразпределителна мрежа, е длъжен да извършва разширението и реконструкцията на електропреносната или съответната електроразпределителна мрежа, свързани с присъединяването на обекти на производители или на съоръжения за съхранение на електрическа енергия, до мястото на присъединяването.“ Съгласно Чл. 10 от Наредба №1, цените за пренос и разпределение, които се заплащат от всички ползватели на мрежата, се определят на база норма на възвръщаемост върху определена призната регулаторна база на активите. Инвестициите в разширение на преносната способност на мрежата, доколкото касаят активи собственост на мрежовия оператор, се отразяват в регулаторната база на активите. В допускането, че подобни инвестиции се финансират	

	преносната способност на мрежата са заплатени от повече от едно лице, операторът разпределя сумата пропорционално на направените от тях плащания; 3. разходи като елемент от цената по ал. 5, т. 4, които заявителят дължи във връзка със заплатени и извършени по искане на друго лице или лица дейности за повишаване на преносната способност на мрежата, пропорционално на присъединяваната мощност на обекта.	~~свободен капацитет за присъединяване на други обекти, в цената за присъединяване на тези обект ее включва чает ет извършените разходи за повишаване на преносната способност на мрежата, пропорционалма на присъодпняванота мощ! юст. В тримесечен срок от заплощано на посочената сума операторът я възстановява на лицето, заплатило изцяло общите разходи. В случай, че разходите за повишаване на преносната способност на мрежата са заплатени от повече от едно лице, операторът разпределя сумата пропорционалмо на направените от тях плащания.~~ ~~3. разходи като елемент от цената по ал. 5, т. 4, които заявителят дължи във връзка със заплатени и извършени по искаме на друго лице или лица дейности за повишаване на преносн ата способност на мрежата, пропорционално на~~	безвъзмездно от трети лица, настъпва значително усложнение при определяне на регулаторната база на активите и съответно цените за пренос и достъп. Съгласно чл.32. (1) от Наредба №1, „цените за присъединяване на производители са индивидуални и включват действителните разходи за изграждане на съоръженията за присъединяване към мрежата на електропреносното или електроразпределителното предприятие.“ На база горното е видно, че отделен производител не следва да бъде задължен да финансира разходи за повишаване на преносната способност на мрежата и тези разходи не могат да бъдат част от цената за присъединяване. Или ако такова развитие е нужно и не е част от предвиденото развитие на мрежата, то финансираните от производителя съоръжения следва да остават негова собственост и съответно той да получава такси за достъп/пренос за всеки бъдещ потребител/производител/мрежов и оператор (съгласно методика на КЕВР), присъединен към собствените му съоръжения.	

		~~присъединяваната мощност на обекта.~~	От друга страна, мрежовите оператори са изправени пред голям брой заявки за присъединяване, които могат да изискват разширение на мрежата и съответно средствата за това да не са предвидени в бизнес плановете им. За да регулира този процес и подсигури оператора за направените от него разходи за повишаване на преносната способност на мрежата, законодателят е въвел нови разпоредби в ЗЕВИ, които изискват предоставяне депозит или банкова гаранция в размер на 50 000 лв. за всеки мегават (MW) присъединена мощност на бъдещия енергиен обект още на етап след издаване на становище. Доколкото чл. 29, ал. 2 от ЗЕВИ не съдържа ясни условия за връщане на банковата гаранция на производителя, проектът на Наредба следва да прецизира тези условия и да уточни, че банковата гаранция се връща на производителя при неподписване на предварителен или окончателен договор за присъединяване (неподаване на заявление в срок или невръщане в срок на подписан проект на договор) след приспадане на	

			евентуално направени от оператора разходи по присъединяването.	
Чл. 55, ал. 3, т. 1 Асоциация свободен енергиен пазар	Чл. 55. (3) В случаите по ал. 2, т. 3 съответният мрежови оператор посочва и: 1. разходи за дейности за повишаване на преносната способност на съответната електрическа мрежа като елемент от цената по ал. 5, т. 4, когато тези дейности са необходими за присъединяване на обекта и инвестиционната програма на оператора не предвижда изпълнението им в договорените срокове за присъединяване, представляващи част от общите разходи, определена въз основа на пропорционалното съотношение между присъединената мощност на обекта и допълнителните преносни възможности, които ще бъдат осигурени в съответната мрежа;	няма предложен текст	Текстът е нереалистичен и предпоставка за преразход и несъразмерност между разходите за присъединяване на еднакви по мощност присъединени обекти, което може да се третира като дискриминиращо отношение.	**Липсва предложен текст.** Мотивите са неясни без конкретика. Текстът на чл. 55, ал. 3 е в съответствие с разпоредбите на ЗЕВИ.
Чл. 55, ал. 3, т. 2, б. „а“ „СРС - БЪЛГАРИЯ“ ООД	Чл. 55. (3) В случаите по ал. 2, т. 3 съответният мрежови оператор посочва и: 2. информация, че: а) операторът на съответната електрическа мрежа започва изпълнението на дейностите по	няма предложен текст	Предлага се това да се случва още при предварителен договор.	**Предложението не се приема.** Противоречи на чл. 26, ал. 12 от ЗЕВИ.

	проектиране за повишаване на преносната способност на мрежата в тримесечен срок от сключване на договора за присъединяване, в който същите са предвидени;			
Чл. 55, ал. 3, т. 2, б. „а“ Асоциация свободен енергиен пазар	Чл. 55. (3) В случаите по ал. 2, т. 3 съответният мрежови оператор посочва и: 2. информация, че: а) операторът на съответната електрическа мрежа започва изпълнението на дейностите по проектиране за повишаване на преносната способност на мрежата в тримесечен срок от сключване на договора за присъединяване, в който същите са предвидени;	няма предложен текст	Асоциация свободен енергиен пазар настоява проектирането да върви в паралел с всички дейности и да започне веднага след подписване на договора, а не отложено в тримесечен срок, както е посочено в проекта.	**Предложението не се приема.** Противоречи на чл. 26, ал. 12 от ЗЕВИ.
Чл. 55, ал. 3, т. 2, б. „б“ „СРС - БЪЛГАРИЯ“ ООД	Чл. 55. (3) В случаите по ал. 2, т. 3 съответният мрежови оператор посочва и: 2. информация, че: б) строително-монтажните дейности за повишаване на преносната способност на мрежата започват след сключване на договори за обекти с присъединена мощност не по-малко от 75 на сто от предвиденото повишение на	да отпадне	Като условие за присъединяване се поставя инвестиционни намерения на трети лица, което няма как да е определящо в правоотношенията на двете страни в конкретния случай.	**Предложението не се приема.** Противоречи на чл. 26, ал. 12 от ЗЕВИ.

	преносната способност на мрежата;			
Чл. 55, ал. 3, т. 2, б. „б“ Асоциация свободен енергиен пазар	Чл. 55. (3) В случаите по ал. 2, т. 3 съответният мрежови оператор посочва и: 2. информация, че: б) строително-монтажните дейности за повишаване на преносната способност на мрежата започват след сключване на договори за обекти с присъединена мощност не по-малко от 75 на сто от предвиденото повишение на преносната способност на мрежата;	няма предложен текст	Текстът на б.“б“ не е особено прецизиран, не става ясно как ще се проследява този процес, как ще се гарантира обективността при вземане на решение за повишаване на капацитета на мрежата, как ще се осигури публичност, за да се избегнат злоупотреби. Въпреки предвидените в закона и отразените в чл. 55, ал. 3, т. 2	**Предложението не се приема.** Текстът е в съответствие с чл. 26, ал. 12 от ЗЕВИ.
Чл. 55, ал. 3, т. 2, б. „в“ „СРС - БЪЛГАРИЯ“ ООД	Чл. 55. (3) В случаите по ал. 2, т. 3 съответният мрежови оператор посочва и: 2. информация, че: в) разходите за проектиране подлежат на възстановяване на оператора и в случаите, в които строително-монтажните дейности не бъдат извършени поради неизпълнение на условията по б. „б“;	няма предложен текст	Според дружеството трябва да се уточнят условията.	**Предложението не се приема.** Условията са ясни – липса на сключване на договори за обекти с присъединена мощност не по-малко от 75 на сто от предвиденото повишение на преносната способност на мрежата.
Чл. 55, ал. 3, т. 2, б. „г“ „СРС - БЪЛГАРИЯ“ ООД	Чл. 55. (3) В случаите по ал. 2, т. 3 съответният мрежови оператор посочва и: 2. информация, че: г) заявителят може да заплати	чл. 55, ал. 3, т. 2, б. „г“ заявителят може да заплати изцяло общите разходи за дейностите по т. 1, като ако в срок от 20 години от	Според дружеството проекти с подобен мащаб са доста дълги и тежки като процедури.	**Предложението не се приема.** Противоречи на чл. 26, ал. 13 от ЗЕВИ.

	изцяло общите разходи за дейностите по т. 1, като ако в срок от 10 години от извършване на дейностите операторът използва създадения свободен капацитет за присъединяване на друг обект, в цената за присъединяване на този обект се включва част от извършените разходи за повишаване на преносната способност на мрежата, пропорционална на присъединяваната мощност. В тримесечен срок от заплащане на посочената сума операторът я възстановява на лицето, заплатило изцяло общите разходи. В случай, че разходите за повишаване на преносната способност на мрежата са заплатени от повече от едно лице, операторът разпределя сумата пропорционално на направените от тях плащания;	извършване на дейностите операторът използва създадения свободен капацитет за присъединяване на друг обект, в цената за присъединяване на този обект се включва част от извършените разходи за повишаване на преносната способност на мрежата, пропорционална на присъединяваната мощност. В тримесечен срок от заплащане на посочената сума операторът я възстановява на лицето, заплатило изцяло общите разходи. В случай, че разходите за повишаване на преносната способност на мрежата са заплатени от повече от едно лице, операторът разпределя сумата пропорционално на направените		
Чл. 55, ал. 3, т. 2, б. „г“ Асоциация свободен енергиен пазар	Чл. 55. (3) В случаите по ал. 2, т. 3 съответният мрежови оператор посочва и: 2. информация, че: г) заявителят може да заплати изцяло общите разходи за дейностите по т. 1, като ако в срок	няма предложен текст	Според асоциацията следва да се помисли за намаляването на сроковете по б. „г“, тъй като 10 години е прекалено дълъг срок, в който може да се промени фактическата ситуация. Също така не се вменява задължение за	**Предложението не се приема.** Противоречи на чл. 26, ал. 13 от ЗЕВИ. Освен това, срокът е в полза на заявителя, а не на оператора.

	от 10 години от извършване на дейностите операторът използва създадения свободен капацитет за присъединяване на друг обект, в цената за присъединяване на този обект се включва част от извършените разходи за повишаване на преносната способност на мрежата, пропорционална на присъединяваната мощност. В тримесечен срок от заплащане на посочената сума операторът я възстановява на лицето, заплатило изцяло общите разходи. В случай, че разходите за повишаване на преносната способност на мрежата са заплатени от повече от едно лице, операторът разпределя сумата пропорционално на направените от тях плащания;		уведомяване на заявителя, че операторът е присъединил друг обект, за който заявителят е платил вече. Липсва пълнота на тази процедура и начин за комуникация и проследяване на дейностите на оператора.	
Чл. 55, ал. 3, т. 3 „СРС - БЪЛГАРИЯ“ ООД	Чл. 55. (3) В случаите по ал. 2, т. 3 съответният мрежови оператор посочва и: 2. информация, че: 3. разходи като елемент от цената по ал. 5, т. 4, които заявителят дължи във връзка със заплатени и извършени по искане на друго лице или лица дейности за повишаване на преносната способност на мрежата, пропорционално на	да отпадне	Въвеждат се трети лица, което е дискриминационно и ограничаващо инвеститорите, като ги поставя в зависимост от действия на трети лица.	**Предложението не се приема.** Текстът е в съответствие с чл. 26, ал. 13 от ЗЕВИ. Освен това е напълно логично и справедливо, когато едно лице е заплатило по-голям капацитет от необходимия му, да му бъдат пропорционално възстановени част от заплатените разходи от

	присъединяваната мощност на обекта.			лица, които се възползват от създадения допълнителен капацитет.
Чл. 55, ал. 5, т. 1 Българска Фотоволтаична Асоциация	Чл. 55. (5) В условията за присъединяване се определят и: 1. задълженията на страните по изграждане на присъединяването;	1. Присъединителните съоръжения, техническите им характеристики и граница на собственост между електрическите съоръжения и задължения на страните по изграждането на присъединителните съоръжения (собственост на мрежовия оператор и собственост на производителя).	Съгласно чл. 55, ал. 5, т. 1, в условията за присъединяване се определят „задълженията на страните по изграждане на присъединяването“. Този текст е неясен, тъй като може да се тълкува, че операторът едностранно предопределя прилагането на чл. 62, ал. 6 още на този етап от процедурата, независимо, че посочената норма е разписана в раздела на договора за присъединяване. Предвид на това, асоциацията предлага този текст да се прередактира.	**Предложението не се приема.** Текстът е действащ и към момента, ясен е и не води до противоречия при прилагането му
Чл. 55, ал. 5, т. 4 „Електроразпределение Юг“ ЕАД	Чл. 55. (5) В условията за присъединяване се определят и: 1. задълженията на страните по изграждане на присъединяването; 4. прогнозната цена за присъединяване заедно с количествено-стойностна сметка за формирането ѝ.	Чл. 55, ал. 5, т. 4 „прогнозната цена за присъединяване ~~заедно с количествено-стойностна сметка за формирането ѝ~~.“	Предвид мотивите по чл. 12, ал. 3, т. 4.	**Предложението се приема по принцип в редакцията по-долу.**
Чл. 55, ал. 5, т. 4 „Електроразпределение Север“ АД	Чл. 55. (5) В условията за присъединяване се определят и: 1. задълженията на страните по изграждане на присъединяването; 4. прогнозната цена за присъединяване заедно с	4. прогнозната цена за присъединяване, като в случаите по чл. 52, ал. 2 се посочва и прогнозната цена по чл. 52, ал. 4 или ал. 5.	Предложението гарантира, че разходите, които възникват в електропреносната мрежа във връзка с присъединяването на обект за производство на електрическа енергия към	**Предложението се приема по принцип в редакцията по-долу.**

	количествено-стойностна сметка за формирането ѝ.		електроразпределителната мрежа, са част от цената за присъединяване на този обект и не се възстановяват чрез цените на мрежовите услуги, заплащани от клиентите на електроразпределителната мрежа. В противен случай, разходите за реконструкции, разширяване, повишаване на преносните възможности и др. в електропреносната мрежа ще се възстановяват от клиентите на електроразпределителната мрежа както чрез цените за достъп до и пренос през електропреносната мрежа, които заплащат, така и чрез цените за достъп до и пренос през електроразпределителната мрежа. Изискването за предоставяне на количествено-стойностна сметка ще оскъпи цената на услугата по проучване и ще изисква допълнително време при формирането ѝ и прегледа на документацията. Опитът на дружеството показва, че клиентите не са наясно със сключените договори по позиции, което ще доведе до спорове в бъдеще. Дори и клиент да иска да сравни цените и видовите дейности в други компании,	

			извършващи строително-монтажни дейности от този тип, това няма да бъде коректно, тъй като мрежовият оператор ползва одобрени технически спецификации, съгласно чл. 55, ал. 4, т. 3 от проекта на Наредба № 6, и има сключени договори по позиции, докато различните компании ползват различни имена за сходни позиции и услуги, както и могат да се предлагат различен обхват на услугите и продуктите, което прави сравнението сложно за клиентите. Освен това, изискването за включване на прогнозна цена в становището за присъединяване е въведено с чл. 26, ал. 3 ЗЕВИ. Същото е прехвърлено и в проекта на Наредба № 6, при което обаче КЕВР е разширила обхвата му, без за това да са посочени аргументи.	
Чл.55, ал.5, т.4 „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД	Чл. 55. (5) В условията за присъединяване се определят и: 1. задълженията на страните по изграждане на присъединяването; 4. прогнозната цена за присъединяване заедно с количествено-стойностна сметка за формирането ѝ.	т. 4 да отпадне.	Мотивите са същите като по чл. 12, ал. 3, т. 4.	**Предложението се приема по принцип в редакцията по-долу.**

Чл.55, ал.5, т.4 „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД	Чл. 55. (5) В условията за присъединяване се определят и: 1. задълженията на страните по изграждане на присъединяването; 4. прогнозната цена за присъединяване заедно с количествено-стойностна сметка за формирането ѝ.	„4. прогнозната цена се представя заедно с описание на включените в нея обосновани разходи, свързани с присъединяването на обекта.“	Дружеството предлага прецизиране на текста. Следва да се има предвид, че при липса на инвестиционен проект за изграждане на конкретни присъединителни съоръжения, прогнозна цена може да се дава единствено по окрупнени показатели, например по вид съоръжение, цена за изграждане на километър мрежа и т.н.	**Предложението се приема по принцип.** Т. 4 придобива следната редакция: 4. прогнозната цена за присъединяване, заедно с описание на включените в нея обосновани разходи, свързани с присъединяването на обекта. В случаите по чл. 52, ал. 2 се посочва и прогнозната цена по чл. 52, ал. 5.
Чл.55, ал.5, т.4 адв. Илия Грозданов	Чл. 55. (5) В условията за присъединяване се определят и: 1. задълженията на страните по изграждане на присъединяването; 4. прогнозната цена за присъединяване заедно с количествено-стойностна сметка за формирането ѝ.	няма предложен текст	Според лицето следва да се уточнят и изброят всички очаквани разходи по присъединяване. В текстът на ал. 5 т. 4 може да се добави „ и изчерпателно да се изброят всички разходи на мрежовия оператор по присъединяването“ Мотиви: Възможността за преговори по условията на присъединяване е силно ограничена. Стойността на присъединяването на централата към мрежата е един от най-важните компоненти при преценката на финансовата рентабилност на проектите. Ето защо за инвеститорите е важно да имат предвидимост за цената на присъединяване във възможно най-ранния етап от развитието на	**Предложението се приема по принцип в редакцията по-горе.**

			проектите, за да могат да преценят инвестиционните разходи по изграждането на проекта и рентабилността му. Проучването на лицето показва, че България е една от малкото европейски страни, в която инвеститорите нямат яснота относно цената за присъединяване в началните етапи на развитие на проекта и тази цена подлежи на увеличение при завършването на проекта както е в момента. Много международни инвеститори отказват да разглеждат проекти в България именно поради тази несигурност. С оглед новия ред за сключване на договорите и отношенията между инвеститори и мрежови оператори, лицето счита, че е редно цената да бъде фиксирана със становището като бъдат посочени всички дейности, които са необходими за присъединяването на обекта и съответните цени към датата на становището. В предварителния договор може да бъде записано, че тези цени могат да се изменят само с размера на официалната инфлация или в случай на съществено изменение на цените на труда и материали, за да се предостави поне някаква	

			сигурност по отношение на разходите за присъединяване.	
Чл. 55, ал. 7 „Електроразпределение Север“ АД	Чл. 55. (7) В случаите по чл. 52, ал. 3 поставените допълнителни технически изисквания и условия от оператора на електропреносната/съответната електроразпределителна мрежа се включват към условията и техническите изисквания на оператора на електроразпределителната/затворената електроразпределителна мрежа.	Чл. 55, ал. 7 В случаите по чл. 52, ал. 3 поставените допълнителни технически изисквания и условия от оператора на електропреносната/ съответната електроразпределителна мрежа се включват към условията и техническите изисквания на оператора на електроразпределителната/ затворената електроразпределителна мрежа, **включително условията по чл. 52, ал. 5.**	Предложението е с цел да се изяснят в цялост поставените от оператора на електропреносната/ съответната електроразпределителна мрежа условия за присъединяване.	**Предложението не се приема.** Не променя текста по същество.
Чл. 55 Асоциация за Производство, Съхранение и Търговия на Електроенергия	Чл. 55. (8) няма предложен текст	Чл. 55. (8) Извършеното проучване следва да отразява съществуващите мощности, валидните към момента на неговото извършване предварителни и окончателни договори за присъединяване, информация за които е публикувана в регистъра по чл. 28 от ЗЕВИ, анализ на потокоразпределението, проверка за изпълнение на критерий за сигурност „п-1“,	Не са посочени конкретни мотиви	**Предложението се приема по принцип,** но следва да бъде отразено в методиката по чл. 1, ал. 3.

		нива на токовете на къси съединения и анализ на различни варианти за присъединяване.“		
Чл. 56, Камара на инженерите в инвестиционното проектиране	Чл. 56. (1) Сроковете за изготвяне и предоставяне на становище по чл. 55, ал. 1 са: 1. за обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 1 MW включително, които се предвижда да бъдат изградени върху покривни и фасадни конструкции на присъединени към електроразпределителна/затворена електроразпределителна мрежа сгради и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии: а) 15 дни от подаване на искането в случаите по чл. 27, ал. 5 от Закона за енергията от възобновяеми източници; б) 20 дни от подаване на искането за обекти с обща инсталирана мощност до 30 kW включително, с изключение на обектите по буква „а“; в) 40 дни от подаване на искането за обекти с обща инсталирана мощност от 30 kW до 1 MW; 2. за обекти за производство по чл.	няма предложен текст	Не са предвидени никакви санкции или възможност на заявителя да търси някаква отговорност когато съответния мрежови оператор не спазва посочените срокове на услугата която е поискал. Всъщност в целия Проект на Наредба 6 липсва равнопоставеността между взаимоотношенията на съответния мрежови оператор и потребител/производител. Наредбата описва процедурите по които се сключват договори за присъединяване на потребители и производители на електрическа енергия но всъщност посочва рамката по която мрежовите оператори да следват стъпките, а от друга страна клиентите, които искат да се присъединят са абсолютно задължени да спазват всички описани срокове. Ако при изтичане на сроковете за издаване на становище за присъединява, издаване на предварителен или окончателен договор или за съгласуване на проекти,	**Предложението не се приема, във връзка с изложени по-горе мотиви.**

	26а, ал. 2 от Закона за енергията от възобновяеми източници – един месец от подаване на искането; 3. за всички други обекти за производство: а) 40 дни за оператор на електроразпределителна/затворена електроразпределителна мрежа от датата на постъпване на искането; б) 60 дни за оператора на електропреносната мрежа от датата на постъпване на искането. (2) В случаите по чл. 51, ал. 6 сроковете по ал. 1 започват да текат след отстраняване на непълнотите в документацията. (3) В случаите по чл. 50, ал. 2 и 3 сроковете по ал. 1 текат съответно от датата на: 1. постигане на съгласие в случаите по чл. 50, ал. 4; 2. влизане в сила на решението на комисията в случаите по чл. 50, ал. 5. (4) В случаите по чл. 52, ал. 3 сроковете по ал. 1 за оператор на електроразпределителна/затворена електроразпределителна мрежа започват да текат от датата на съгласуването на техническите условия от страна на оператора на електропреносната/съответната електроразпределителна мрежа.		заявителят на услугата просто изчаква да му дойде времето и това по никакъв начин не се отразява на оператора на мрежови услуги. Няма финансови санкции или друг вид рестрикция при неспазване на предвидените в наредбата срокове. Ако при някаква причина заявителят, потребители или производител, не подаде в срок съответното искане за предварителен договор или искане за окончателен договор то процедурата по присъединяване започва отначало със всички възможни такси и срокове. Много пъти това довежда до големи финансови щети свързани с доставка на оборудване, изплащане на банкови заеми и пропуснати ползи.	

	(5) Мрежовият оператор създава досие, в което се съхраняват всички документи по присъединяването на обекта за производство.			
Чл. 56, ал. 1 Камара на инженерите в инвестиционното проектиране	Чл. 56. (1) Сроковете за изготвяне и предоставяне на становище по чл. 55, ал. 1 са: 1. за обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 1 MW включително, които се предвижда да бъдат изградени върху покривни и фасадни конструкции на присъединени към електроразпределителна/затворена електроразпределителна мрежа сгради и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии: а) 15 дни от подаване на искането в случаите по чл. 27, ал. 5 от Закона за енергията от възобновяеми източници; б) 20 дни от подаване на искането за обекти с обща инсталирана мощност до 30 kW включително, с изключение на обектите по буква „а“; в) 40 дни от подаване на искането за обекти с обща инсталирана мощност от 30 kW до 1 MW;	няма предложен текст	В текста е записан терминът „инсталирана мощност”, вместо „отдавана мощност” в мрежата или „предоставена мощност“.	**Предложението не се приема, във връзка с изложени по-горе мотиви.**

	2. за обекти за производство по чл. 26а, ал. 2 от Закона за енергията от възобновяеми източници – един месец от подаване на искането; 3. за всички други обекти за производство: а) 40 дни за оператор на електроразпределителна/затворена електроразпределителна мрежа от датата на постъпване на искането; б) 60 дни за оператора на електропреносната мрежа от датата на постъпване на искането.			
Чл. 56, ал. 5 „Електроразпределение Север“ АД	Чл. 56. (5) Мрежовият оператор създава досие, в което се съхраняват всички документи по присъединяването на обекта за производство.	Чл. 56, ал. 5 Мрежовият оператор създава досие, в което се съхраняват всички документи по присъединяването на обекта за производство. **Срокът за съхранение на досието се определя с вътрешна инструкция на мрежовия оператор, като договорът за присъединяване се съхранява заедно с всички негови изменения и допълнения за срок, не по-кратък от 5 години от прекратяването му по реда на чл. 61, ал. 1. В случаите по чл. 55, ал. 3, т. 2, б. „г“**	Дружеството предлага да се регламентира срок за съхранение по отношение на договора за присъединяване. Счита, че предложеният минимален срок от 5 години е достатъчен, в случай че е необходимо да се доказват условията за присъединяване при разрешаване на спорове, при проверки и др. Тъй като съгласно чл. 61, ал. 2 от проекта на Наредба № 6 техническите параметри и условия, при които е присъединен обектът, запазват действието си и в договорът за достъп, не е необходимо съхранението на договора за присъединяване за по-дълъг срок С предложения текст се	**Предложението не се приема във връзка с изложени по-горе мотиви.**

		договорът за присъединяване се съхранява за срок, който осигурява спазването на разпоредбата.	предоставя и оперативна свобода за съответния мрежови оператор, да съхранява по своя преценка документацията от процедурата за присъединяване и за по-дълъг срок. За случаите по чл. 55, ал. 3, т. 2, б. „г“ срокът за съхранение на договора за присъединяване следва да е по-дълъг, за да се осигури спазването на разпоредбата относно възстановяването на поетите разходи.	
чл. 57, ал. 1 Българска Фотоволтаична Асоциация	Чл. 57. (1) Издадените по реда на този раздел становища за условията и начина на присъединяване към електрическата мрежа са с валидност: 1. за обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, с изключение на обектите по чл. 26, ал. 15 и чл. 26а, ал. 2, т. 2, изр. второ от Закона за енергията от възобновяеми източници – до три месеца от предоставяне на гаранцията по чл. 29, ал. 1 от Закона за енергията от възобновяеми източници; 2. за обекти по чл. 26, ал. 15 от Закона за енергията от	чл. 57. (1) Издадените по реда на този раздел становища за условията и начина на присъединяване към електрическата мрежа са с валидност: 1. за обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, с изключение на обектите по чл. 26, ал. 15 и чл. 26а, ал. 2, т. 2, изр. второ от Закона за енергията от възобновяеми източници - до три месеца от предоставяне на гаранцията по чл. 29, ал. 1 от Закона за енергията от възобновяеми източници;	Асоциацията предлага да се предвиди срок на валидност на становището при модернизация на енергиен обект при условията на чл. 26а, ал. 2, т. 2 - 2 години, по аналогия със срока на предварителния договор.	**Предложението не се приема.** Предложението противоречи на чл. 26, ал. 3, изр. трето от ЗЕВИ.

	възобновяеми източници – 20 дни; 3. за всички други обекти за производство – една година.	2. за обекти по чл. 26, ал. 15 от Закона за енергията от възобновяеми източници - 20 дни; 3. за обекти по чл. чл. 26а, ал. 2, т. 2 от Закона за енергията от възобновяеми източници - 2 години; 4. за всички други обекти за производство - една година.		
Чл. 57, ал. 2 „Електроразпределение Север“ АД	Чл. 57. (2) В случай, че лицето, получило становище за присъединяване, не подаде искане за изготвяне на предварителен договор за присъединяване или договор за присъединяване – в случаите по чл. 26, ал. 15 и чл. 26а, ал. 2 от Закона за енергията от възобновяеми източници, на обекта за производство, придружен с всички изискуеми документи, посочени в тази наредба, в срока по ал. 1, процедурата по присъединяване на обекта се прекратява.	Чл. 57, ал. 2: В случай, че лицето, получило становище за присъединяване, не подаде искане за изготвяне на предварителен договор за присъединяване или договор за присъединяване – в случаите по чл. 26а, ал. 2 от Закона за енергията от възобновяеми източници, на обекта за производство, придружен с всички изискуеми документи, посочени в тази наредба, в срока по ал. 1, процедурата по присъединяване на обекта се прекратява.	За случаите по чл. 26, ал. 15 от ЗЕВИ не е предвидено сключването на договор за присъединяване, като присъединяването се извършва въз основа на издадено становище. Сключването на договор за присъединяване не е предвидено и в Глава Втора от проекта на Наредба № 6. В тази връзка следва да се вземе предвид и текстът на чл. 65, ал. 3 от проекта на Наредба № 6.	**Предложението не се приема.** Не е възможно да се осъществи присъединяване без договор за присъединяване и/или изменение на съществуващ договор за достъп, тъй като становището не задължава нито една от страните да извърши каквито и да било действия по присъединяване.
Чл. 58, ал. 2 „Електроразпределение Юг“ ЕАД	Чл. 58. (2) С искането по ал. 1 може да се заяви промяна на заявените при подаване на искането за проучване	Чл. 58, ал. 2 „С искането по ал. 1 може да се заяви промяна на заявените при подаване на искането за	Предвид мотивите по чл. 17, ал. 2.	**Предложението се приема по принцип в редакцията по-долу.**

	обстоятелства или на условия, определени в становището за присъединяване, която не води до увеличение на присъединената мощност на обекта, като в този случай не е необходимо съгласието на мрежовия оператор и оператора по чл. 52, ал. 3. Към искането се прилагат съответните допълнителни документи и информация.	проучване обстоятелства или на условия, определени в становището за присъединяване, която не води до увеличение на присъединената мощност на обекта и не налагат извършване на ново проучване, като в този случай не е необходимо съгласието на мрежовия оператор и оператора по чл. 52, ал. 3. Към искането се прилагат съответните допълнителни документи и информация.“		
Чл. 58, ал. 2 „Електроразпределение Север“ АД	Чл. 58. (2) С искането по ал. 1 може да се заяви промяна на заявените при подаване на искането за проучване обстоятелства или на условия, определени в становището за присъединяване, която не води до увеличение на присъединената мощност на обекта, като в този случай не е необходимо съгласието на мрежовия оператор и оператора по чл. 52, ал. 3. Към искането се прилагат съответните допълнителни документи и информация.	Ал. 2 на чл. 58 да отпадне и преномерация на следващите, както и корекция на препратките към предложената за отпадане разпоредба (предвид чл. 58, ал. 6, чл. 59, ал. 10):	Дружеството предлага отпадането на разпоредбата със следните мотиви: Промяна в обстоятелствата, заявени при подаване на искането за проучване (добавяне на втори възложител, обединяване на имоти и др.) винаги може да бъде заявена и не следва да се уговаря изрично в наредбата. Дружеството изразява категорично несъгласие заявителят да променя условия за присъединяване, които е определил мрежовия оператор, без неговото съгласие. Видно от разпоредбата на чл. 55 от проекта	**Предложението се приема по принцип в редакцията по-долу.**

			на Наредба № 6 условията за присъединяване включват например всички технически изисквания; вид, местоположение и устройство на съоръженията за присъединяване; вида, броя и мястото на монтиране на средствата за търговско измерване; задълженията на страните, поставените допълнителни технически изисквания и условия от оператора на електропреносна мрежа и много други. Съгласно чл. 52, ал. 1 от проекта на Наредба № 6 компетентен да определя условията за присъединяване е единствено мрежовият оператор. В противен случай се обезсмисля самото извършване на проучване на условията и начина на присъединяване.	
Чл. 58, ал. 2 „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД	Чл. 58. (2) С искането по ал. 1 може да се заяви промяна на заявените при подаване на искането за проучване обстоятелства или на условия, определени в становището за присъединяване, която не води до увеличение на присъединената мощност на обекта, като в този случай не е необходимо съгласието на мрежовия оператор	(2) С искането по ал. 1 може да се заяви промяна на заявените при подаване на искането за проучване обстоятелства, която не води до увеличение на присъединената мощност на обекта и до промяна на определените в становището условия за присъединяване, като в този случай не е	Според дружеството увеличаването или не на предоставената мощност, не е достатъчен критерий, на който да се стъпи. Има случаи в практиката, при които има промяна в обстоятелствата, които налагат извършване на проучвателна работа, макар и формално да не водят до увеличаване на мощността.	**Предложението се приема по принцип в редакцията по-долу.**

	и оператора по чл. 52, ал. 3. Към искането се прилагат съответните допълнителни документи и информация.	необходимо съгласието на мрежовия оператор и оператора по чл. 52, ал. 3. Към искането се прилагат съответните допълнителни документи и информация.	За да се запази идеята на комисията, в тези случаи да не се иска съгласието на мрежовия оператор, то освен да не се увеличава мощността, е необходимо и да не се променят техническите условия по издаденото вече становище.	
Чл. 58, ал. 2 „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД	Чл. 58. (2) С искането по ал. 1 може да се заяви промяна на заявените при подаване на искането за проучване обстоятелства или на условия, определени в становището за присъединяване, която не води до увеличение на присъединената мощност на обекта, като в този случай не е необходимо съгласието на мрежовия оператор и оператора по чл. 52, ал. 3. Към искането се прилагат съответните допълнителни документи и информация.	„(2) С искането по ал. 1 може да се заяви промяна на заявените при подаване на искането за проучване обстоятелства, която не води до увеличение на присъединената мощност на обекта, респ. не налага промяна на условия, определени в становището за присъединяване, като в този случай не е необходимо съгласието на мрежовия оператор и оператора по чл. 52, ал. 3. Към искането се прилагат съответните допълнителни документи и информация.“	Мотивите за това предложение са аналогични на тези по чл. 17, ал. 2.	**Предложението се приема по принцип, предвид мотивите изложени по чл. 17, ал. 2.** Чл. 58. (2) С искането по ал. 1 може да се заяви промяна на заявените при подаване на искането за проучване обстоятелства, която не води до промяна в мястото на присъединяване, увеличение на присъединената мощност на обекта, съответно не налага промяна на условия, определени в становището за присъединяване, като в този случай не е необходимо съгласието на мрежовия оператор и оператора по чл. 52, ал. 3. Към искането се прилагат съответните допълнителни документи и информация.

Чл. 58, ал. 2 Асоциация свободен енергиен пазар	Чл. 58. (2) С искането по ал. 1 може да се заяви промяна на заявените при подаване на искането за проучване обстоятелства или на условия, определени в становището за присъединяване, която не води до увеличение на присъединената мощност на обекта, като в този случай не е необходимо съгласието на мрежовия оператор и оператора по чл. 52, ал. 3. Към искането се прилагат съответните допълнителни документи и информация.	няма предложен текст	В чл. 58, ал. 2 следва да се добави задължение за уведомяване на оператора при промяна на заявените при подаване на искането за проучване обстоятелства или на условия, както и че тази промяна е възможна единствено при спазване на условията по чл. 58, ал. 6. Щом не се изисква съгласие на оператора, в последното изречение на алинеята думата „искане“, следва да се замени с уведомление.	**Предложението се приема по принцип в редакцията по-горе.**
Чл. 58, ал. 2 и ал. 3 „Електроразпределение Златни пясъци“ АД	Чл. 58. (2) С искането по ал. 1 може да се заяви промяна на заявените при подаване на искането за проучване обстоятелства или на условия, определени в становището за присъединяване, която не води до увеличение на присъединената мощност на обекта, като в този случай не е необходимо съгласието на мрежовия оператор и оператора по чл. 52, ал. 3. Към искането се прилагат съответните допълнителни документи и информация. (3) Промяна на заявените при подаване на искането за проучване обстоятелства, които	няма предложен текст	Дружеството предлага в чл. 58, ал.2 и 3 изрично да се посочи, че предложение за промяна на условията за присъединяване могат да се правят едновременно с искането за сключване на предварителен договор, като към искането трябва да се прилагат съответните допълнителни документи и информация. При приемане на предложението операторът залага приетите промени е проекта на предварителния договор, който предоставя на заявителя. При неприемане на предложението, в проекта на предварителния	**Предложението не се приема предвид изложените мотиви по чл. 17, ал. 2.**

	водят до увеличение на присъединената мощност на обекта, но не налагат извършването на ново проучване, може да бъда извършена от заявителя само със съгласието на мрежовия оператор и на оператора по чл. 52, ал. 3. При изразено съгласие с променените условия, към искането по ал. 1 се прилагат съответните допълнителни документи и информация. В случай, че такава промяна води до увеличение на разходите за присъединяване, същото е за сметка на заявителя.		договор се отразяват условията по даденото вече становище.	
Чл. 58, ал. 3 „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД	Чл. 58. (3) Промяна на заявените при подаване на искането за проучване обстоятелства, които водят до увеличение на присъединената мощност на обекта, но не налагат извършването на ново проучване, може да бъда извършена от заявителя само със съгласието на мрежовия оператор и на оператора по чл. 52, ал. 3. При изразено съгласие с променените условия, към искането по ал. 1 се прилагат съответните допълнителни документи и информация. В случай, че такава промяна води до увеличение на	„(3) Увеличаването на първоначално заявената присъединена мощност на обекта, за извършването на което не се налагат съществени изменения на определените със становището условия за присъединяване и промяна на мястото на присъединяване, както и нейното намаляване, се договаря между присъединяваното лице и съответния мрежови оператор в хода на текущата	Мотивите за това предложение са аналогични на тези по чл. 17, ал. 3.	**Предложението се приема по принцип.** Разпоредбата придобива следната редакция: Чл. 58. (3) Промяна на заявените при подаване на искането за проучване обстоятелства, които водят до увеличение на присъединената мощност на обекта, но не променят мястото на присъединяване, както и не налагат извършване на ново проучване, може да бъде извършена от заявителя в хода на текущата процедура само със съгласието на

	разходите за присъединяване, същото е за сметка на заявителя.	процедурата по присъединяване.“		мрежовия оператор и на оператора по чл. 52, ал. 3. При изразено съгласие с променените условия, към искането по ал. 1 се прилагат съответните допълнителни документи и информация. В случай, че промяната води до увеличение на разходите за присъединяване, същото е за сметка на заявителя.
Чл. 58, ал. 3 Българска Фотоволтаична Асоциация	Чл. 58. (3) Промяна на заявените при подаване на искането за проучване обстоятелства, които водят до увеличение на присъединената мощност на обекта, но не налагат извършването на ново проучване, може да бъда извършена от заявителя само със съгласието на мрежовия оператор и на оператора по чл. 52, ал. 3. При изразено съгласие с променените условия, към искането по ал. 1 се прилагат съответните допълнителни документи и информация. В случай, че такава промяна води до увеличение на разходите за присъединяване, същото е за сметка на заявителя.	няма предложен текст	В чл. 58 асоциацията предлага да се регламентират срокове за получаване на съгласието от съответния мрежови оператор и допълване на становището (ал. 3 и 4), които трябва да са максимално кратки.	**Предложението не се приема.** Не са нужни допълнителни срокове, промяната на заявените при подаване на искането за проучване обстоятелства следва да се случи в сроковете на отделните етапи по процедурата по присъединяване.
Чл. 58, ал. 4 „Електроразпр	Чл. 58. (4) Промяна на издадено становище за присъединяване,	Ал. 4 на чл. 58 да отпадне и преномерация на	Според дружеството срокът от издаването на становище за	**Предложението не се приема във връзка с**

еделение Север“ АД	която води до увеличение на разходите за присъединяване, може да бъде извършена от мрежовия оператор само със съгласието на заявителя, освен ако промяната е необходима за изпълнение на задължение, регламентирано в нормативен акт или акт на съответния компетентен орган. При изразено съгласие с променените условия, към искането по ал. 1 се прилагат съответните допълнителни документи и информация. Увеличението на разходите за присъединяване е за сметка на мрежовия оператор.	следващите, както и корекция на препратките към предложената за отпадане разпоредба (предвид чл. 58, ал. 6, чл. 59, ал. 10):	присъединяване до изтичане срока на валидността му е дълъг и са възможни промени в обстоятелствата по независещи от мрежовия оператор причини - промяна настилка по програми на общините; обвързаност на точката и условията за присъединяване с процедурите по присъединяване на други обекти, които впоследствие са се отказали от инвестиционните си намерения; констатиране на други елементи на техническата инфраструктура, които не са отразени по надлежния ред и други. Също така, разходите може да произтичат от актуализирани технически изисквания от страна на мрежовия оператор по чл. 52, ал. 3. В тези случаи не следва разходите да са за сметка на мрежовия оператор, тъй като същият няма вина за увеличаването на разходите за присъединяване. На последно място, разпоредбата не урежда случаите, в които заявителят не даде съгласие, а увеличението на разходите е по обективни причини, които не зависят от мрежовия оператор (вж. примери по-горе). В тези случаи не е ясно дали процедурата	**изложените по-горе мотиви и предвид приетата по-долу редакция.**

			следва да се прекрати или въпреки наличието на обективни причини мрежовият оператор не може да промени първоначално определените условия за присъединяване.	
Чл. 58, ал. 4 „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД	Чл. 58. (4) Промяна на издадено становище за присъединяване, която води до увеличение на разходите за присъединяване, може да бъде извършена от мрежовия оператор само със съгласието на заявителя, освен ако промяната е необходима за изпълнение на задължение, регламентирано в нормативен акт или акт на съответния компетентен орган. При изразено съгласие с променените условия, към искането по ал. 1 се прилагат съответните допълнителни документи и информация. Увеличението на разходите за присъединяване е за сметка на мрежовия оператор.	„(4) Промяна на издадено становище за присъединяване в хода на текущата процедурата по присъединяване, която води до увеличение на разходите за присъединяване, може да бъде извършена от мрежовия оператор само със съгласието на заявителя, освен ако промяната е необходима за изпълнение на задължение, регламентирано в нормативен акт или акт на съответния компетентен орган.“	Мотивите за това предложение са аналогични на тези по чл. 17, ал. 4.	**Предложението се приема по принцип.** Разпоредбата придобива следната редакция: Чл. 58. (4) Промяна на издадено становище за присъединяване, която води до увеличение на разходите за присъединяване, може да бъде извършена от мрежовия оператор само със съгласието на заявителя, освен ако промяната е необходима за изпълнение на задължение, регламентирано в нормативен акт или акт на съответния компетентен орган.
Чл. 58, ал. 4 Българска Фотоволтаична Асоциация	Чл. 58. (4) Промяна на издадено становище за присъединяване, която води до увеличение на разходите за присъединяване, може да бъде извършена от мрежовия оператор само със съгласието на заявителя, освен ако	(4) Промяна на издадено становище за присъединяване, която води до увеличение на разходите за присъединяване, може да бъде извършена от мрежовия оператор само със	В ал. 4 асоциацията предлага да отпадне текста „освен ако промяната е необходима за изпълнение на нормативен акт или акт на съответния компетентен орган“. При издаване на становище, операторът е	**Предложението не се приема.** Предвидените изключения са извън сферата на влияние на мрежовия оператор. В този смисъл промяната на издадено становище ще бъде

	промяната е необходима за изпълнение на задължение, регламентирано в нормативен акт или акт на съответния компетентен орган. При изразено съгласие с променените условия, към искането по ал. 1 се прилагат съответните допълнителни документи и информация. Увеличението на разходите за присъединяване е за сметка на мрежовия оператор.	съгласието на заявителя, ~~освен ако промяната е необходима за изпълнение на задължение, регламентирано в нормативен акт или акт на съответния компетентен орган~~. При изразено съгласие, с променените условия, към искането по ал. 1 се прилагат съответните допълнителни документи и информация. Увеличението на разходите за присъединяване е за сметка на мрежовия оператор.	длъжен да съобрази действащите нормативни актове и издадените от компетентни органи актове и ако това не е направено, налице е пропуск от страна на оператора, последиците от който не могат да се отстранят по посочения в нормата начин. При налагане на задължения с нормативен акт или акт на съответния компетентен орган след издаване на становището, следва да се съобразят общите правила за тяхното прилагане, а не това да става с норма на подзаконов акт.	задължителна и няма как да зависи от съгласието на заявителя, съответно евентуално увеличение на разходите да е за сметка на оператора, още повече, че същият носи и административно-наказателна отговорност.
Чл. 58, ал. 4 адв. Илия Грозданов	Чл. 58. (4) Промяна на издадено становище за присъединяване, която води до увеличение на разходите за присъединяване, може да бъде извършена от мрежовия оператор само със съгласието на заявителя, освен ако промяната е необходима за изпълнение на задължение, регламентирано в нормативен акт или акт на съответния компетентен орган. При изразено съгласие с променените условия, към искането по ал. 1 се прилагат съответните допълнителни документи и информация. Увеличението на разходите за	(4) Промяна на издадено становище за присъединяване, която води до увеличение на разходите за присъединяване, може да бъде извършена от мрежовия оператор само със съгласието на заявителя, ~~освен ако промяната е необходима за изпълнение на задължение, регламентирано в нормативен акт или акт на съответния компетентен орган.~~ При изразено съгласие с променените условия, към искането по ал.	Според лицето този текст оставя възможност за мрежовите оператори да изменят цената на присъединяване и условията, установени в становището от самите тях, без реално основание за това. В практиката липсват хипотези, в които по силата на нормативен акт да се налага изменение на условията на присъединяване, а камо ли цената. Условията, установени с нормативни актове, които касаят разходите и изискванията към присъединяването, са установени и към датата на издаване на становището-три месеца преди	**Предложението не се приема, предвид изложените по-горе мотиви.**

	присъединяване е за сметка на мрежовия оператор.	1 се прилагат съответните допълнителни документи и информация. Увеличението на разходите за присъединяване е за сметка на мрежовия оператор.	периода, който се визира в тази разпоредба. Следователно, ако има такива изисквания на нормативен акт, то те би следвало да са съобразени при издаване на становището. Недопустимо е да се санира небрежност от страна на оператора при издаване на становището с последващо изменение на условията и то за сметка на инвеститора. Ако се касае за нови изисквания, които евентуално биха били въведени в нов нормативен акт, който е приет в периода между издаване на становището и подписването на предварителния договор, то приложението на новия закон е уредено в преходните и заключителни разпоредби. Там, а не в наредбата, се урежда дали новият закон се прилага спрямо заварени процедури или не. Да се остави този текст в настоящия му вид означава да се даде възможност на операторите едностранно и без контрол да тълкуват всеки нов закон и да решат, че това налага изменение на условията и цената. Ако в крайна сметка Комисията реши, че текстът трябва да остане, то тогава е редно да се предвиди възможност за спор по това	

			становище между заявителя и оператора, който да бъде решен от Комисията. От друга страна, възможно решение е разходите в тези случаи да са за сметка на оператора. Решението, оператора едностранно да налага нови условия и увеличава цената без никакъв контрол от страна на Комисията или друг независим орган представлява нарушение на чл. 21 т. 1 от ЗЗК.	
Чл. 58, ал. 5 Българска Фотоволтаична Асоциация	Чл. 58. (5) Мрежовият оператор изготвя и предлага проект на предварителен договор за присъединяване на обекта за производство, на лицето, подало искане по ал. 1, или на лицето по чл. 48, в срок до 15 дни от датата на постъпване на искането за сключване на предварителен договор.	нова ал. 5 „В искането по ал.1, лицето може да предложи поемане на конкретни задължения по чл. 62, ал. 6.“	Асоциацията предлага в предварителния договор да се уреди хипотезата на чл. 62. Мотивите са, че при издаване на становището, даден производител получава необходимата информация как ще се извърши присъединяването и какъв присъединителен електропровод следва да се изгради до точката на присъединяване в съществуващата електрическа мрежа, както и дали този електропровод следва да бъде негова собственост или собственост на съответния мрежови оператор. Едва от този момент нататък могат да се анализират какви законови процедури следва да се изпълнят, за да се изгради този	**Предложението се приема по принцип, като е отразено в редакцията на чл. 58, ал. 1.** Чл. 58. (1) Лицето, получило становище за присъединяване, в срока на валидност на становището, подава до мрежовия оператор искане за изготвяне на предварителен договор за присъединяване на обекта за производство. В искането, лицето може да предложи поемане на конкретни задължения по чл. 62, ал. 6.

			присъединителен електропровод - определяне на трасе, екологични процедури, приемане на подробен устройствен план - парцеларен план, дали следва да се извършват процедури по Закона за опазване на земеделските земи, учредяване на сервитутни права и т.н. Тези процедури могат да отнемат значително време, което да е по-дълго от предвидените 2 години между предварителния и окончателния договор (особено ако е налице обжалване на екологични процедури, ПУП и т.н.). Посоченото по-горе налага още в предварителния договор производителят да е наясно къде ще е границата на собственост, от там чия собственост ще бъде присъединителния електропровод и какви ангажименти ще има по и във връзка с този провод, ако съответния мрежови оператор счита, че същият е част от неговата мрежа.	
Чл. 58, ал. 5 адв. Илия Грозданов	Чл. 58. (5) Мрежовият оператор изготвя и предлага проект на предварителен договор за присъединяване на обекта за производство, на лицето, подало искане по ал. 1, или на лицето по	нова ал. 5 „ В случаите по ал. 3 мрежовият оператор издава съгласието или несъгласието си в срок до 5 дни от подаване на искането“. В	не са посочени	**Предложението не се приема във връзка с изложени по-горе мотиви.**

	чл. 48, в срок до 15 дни от датата на постъпване на искането за сключване на предварителен договор.	случаите по ал. 4 мрежовият оператор може да подаде уведомление за промяна не по-късно от 3 дни от подаване на искането за сключване на предварителен договор. Промени след този срок са недействителни.“		
Чл. 58, ал. 6 „Електроразпределение Север“ АД	Чл. 58. (6) Проектът на предварителен договор не може да съдържа условия, различни от тези, посочени в издаденото становище за присъединяване, освен в случаите по ал. 2, 3 и 4, и включва техническите изисквания по чл. 72.	Чл. 58, ал. 6 Проектът на предварителен договор не може да съдържа условия, различни от тези, посочени в издаденото становище за присъединяване, освен в случаите по ал. 3 и 4, и включва **предварителна цена за присъединяване** и техническите изисквания по чл. 72.	Предложението цели привеждане на разпоредбата в съответствие с изискването на чл. 26, ал. 6 от ЗЕВИ.	**Предложението се приема по принцип.** Чл. 58. (6) Проектът на предварителен договор не може да съдържа условия, различни от тези, посочени в издаденото становище за присъединяване, освен в случаите по ал. 2, 3 и 4, и включва прогнозна цена за присъединяване и техническите изисквания по чл. 72.
Чл. 58, ал. 6 Българска Фотоволтаична Асоциация	Чл. 58. (6) Проектът на предварителен договор не може да съдържа условия, различни от тези, посочени в издаденото становище за присъединяване, освен в случаите по ал. 2, 3 и 4, и включва техническите изисквания по чл. 72.	чл. 58, нова ал. 6 Становища по заявена промяна по ал. 3 и 4 се предоставят от съответната страна в 10 -дневен срок от получаване на искането за заявена промяна. Липсата на становище съставлява отказ за предложената промяна.	Асоциацията предлага да се посочи срок, в който може да се направи искането за промяна от страна на оператора, реципрочно на ал. 1 (срок за подаване на искането за предварителен договор) - напр. не по-късно от 7 дни от подаване на искането за сключване на предварителен договор. Асоциацията счита, че трябва да се регламентират	**Предложението не се приема предвид изложени по-горе мотиви.**

			последиците при липса на изразено от страните съгласие в определените срокове.	
Чл. 58, ал. 6 адв. Илия Грозданов	Чл. 58. (6) Проектът на предварителен договор не може да съдържа условия, различни от тези, посочени в издаденото становище за присъединяване, освен в случаите по ал. 2, 3 и 4, и включва техническите изисквания по чл. 72.	нова ал. 6 „При изразено несъгласие на заявителя или мрежовия оператор в случаите по ал. 3 и 4 всяка от страните може да отнесе спора за произнасяне пред Комисията, която се произнася с решение по заявените промени. В тези случаи сроковете за подготовка на предварителния договор текат от датата на влизане в сила на решението на Комисията.“ .	Лицето изразява позиция, че ако Комисията реши да остави текста на ал. 4, посочен по-горе, приемането на процедура по уреждане на спорове и спиране на сроковете за сключване на предварителен договор е изключително необходимо, за да се предотвратят злоупотреби от страна на мрежовите оператори. Той счита, че въвеждането на такава процедура ще запълни липсващата към момента регулация, която да отговори на въпроса какво се случва, ако едната или другата страна не изразят съгласие. Липсата на срок за въвеждане на тези изменения също създава опасна възможност мрежовият оператор да представи измененията направо с проекта на договор и инвеститорът да има само 15 дни да го подпише без право на отговор или възражение. Затова лицето счита, че ако Комисията реши да остави тази възможност, текстовете следва да се прецизират и да се установи ред за решаване на спорове при несъгласие на една от страните с	**Предложението не се приема предвид изложени по-горе мотиви.**

			предложените от другата изменения.	
Чл. 58, ал. 8 Фондация „Грийнпийс - България“	Чл. 58. (8) Заявителят и съответният мрежови оператор могат по взаимно съгласие да уговорят валидност на предварителния договор, различна от тази по предходната алинея, с изключение на обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници.	няма предложен текст	Според фондацията разпоредбата е очевидно дискриминационна. Целта на този текст е да се избегнат спекулативните договори на множество незавършвани ВЕИ проекти. Фондацията счита обаче, че валидността на предварителния договор трябва да може да се уговаря по взаимно съгласие за всички видове проекти, като се премахне забраната за такава уговорка за обектите за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници.	**Предложението се приема.**
Чл. 58, ал. 8 „СРС - БЪЛГАРИЯ“ ООД	Чл. 58. (8) Заявителят и съответният мрежови оператор могат по взаимно съгласие да уговорят валидност на предварителния договор, различна от тази по предходната алинея, с изключение на обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници.	да отпадне	Според дружеството в текста е налице дискриминационен подход и следва или да отпадне или да се редактира (напр. с оглед случаите на забавяне от страна на мрежовия оператор).	**Предложението се приема.**
Чл. 58, ал. 9 Българска Фотоволтаична Асоциация	Чл. 58. (9) Когато заявителят не върне на оператора подписан предварителния договор за присъединяване в 15-дневен срок	чл. 58, ал. 11 Когато заявителят не върне на оператора подписан предварителния договор за	При обжалване на условията по предварителния договор пред КЕВР, срокът за подписване на предварителния договор следва да	**Предложението се приема по принцип, като е отразено на**

	от получаването на проекта, процедурата по присъединяване на обекта се прекратява.	присъединяване в 15- дневен срок от получаването на проекта, съответно от влизане в сила на решението на КЕВР ако е налице жалба по чл. 6, процедурата по присъединяване на обекта се прекратява.	тече от датата на решението на КЕВР.	**систематичното му място в чл. 6, ал. 2.**
Чл. 58, ал. 9 Фондация „Грийнпийс - България“	Чл. 58. (9) Когато заявителят не върне на оператора подписан предварителния договор за присъединяване в 15-дневен срок от получаването на проекта, процедурата по присъединяване на обекта се прекратява.	да отпадне	Разпоредбата, чл. 58, ал. 9 е противоречива на обичайните търговски практики, като ограничава възможността за свободно договаряне на условията по предварителния договор (който все пак е търговски договор).	**Предложението не се приема.** Противоречи на чл. 26 от ЗЕВИ. Следва и двете страни, не единствено операторите на мрежи, да са обвързани с конкретни срокове. При непостигане на съгласие в посочения срок, лицето има право да обжалва.
Чл. 58а адв. Илия Грозданов	да се създаде Чл. 58а, ал. 1, ал. 2 и ал. 3	„чл. 58а (1) Мрежовият оператор уведомява заявителя за разходи, които следва да извърши по реда на чл. 29 ал. 2 от ЗЕВИ в срок до 10 работни дни от възникването на необходимостта. С уведомлението се посочват размера и основанието за извършване на разходите. (2) В срок до 10 работни дни от получаване на уведомлението заявителят	Детайлизиране на процедурата по връщане на гаранциите по чл. 29 от ЗЕВИ. Към момента, липсва регламентация на процедурата, по която може да се извършват разходи от мрежовите оператори, които да се приспадат от предоставените гаранции и как следва да се процедира в случай на несъгласие от страна на заявителите. От друга страна, не е предвиден срок за връщане на гаранциите, което оставя нерешен въпрос, който е от съществено	**Предложението не се приема.** Няма нужда от детайлизиране на процедурата по връщане на гаранциите по чл. 29 от ЗЕВИ, предвид ясния текст на разпоредбата и предвидената хипотеза, че операторът на мрежа извършва разходи по присъединяване на производителя само след писмено съгласие на последния.

		уведомява мрежовия оператор дали е съгласен с предложените разходи или не. Ако отговор не е получен в посочения срок се счита, че заявителят е съгласен с извършването на разходите. (3) При подаване на несъгласие с извършването на разходите от заявителя, мрежовият оператор отлага извършването на разходите или по собствена преценка ги извършва за своя сметка. В този случай, разходите се включват в крайната цена за присъединяване.	значение за сигурността на инвеститорите. С предложените текстове се решават тези проблеми и се предлага възможност за решаване на потенциално възникнали спорове. Фондацията счита, че с това допълнение ще се преодолее празнина в съществуващата нормативна уредба.	
Чл. 58б адв. Илия Грозданов	да се създаде Чл. 58б, ал. 1 и ал. 2	Чл. 58б (1) В случаите по чл. 29 ал. 2 от ЗЕВИ мрежовият оператор връща гаранцията в срок от 5 работни дни от получаване на искане от заявителя. (2) При спор между заявителя и мрежовият оператор за приспадане на разходи от предоставената гаранция всяка от страните може да отнесе спора за решаване пред Комисията, която се произнася с решение. „	Детайлизиране на процедурата по връщане на гаранциите по чл. 29 от ЗЕВИ. Към момента, липсва регламентация на процедурата, по която може да се извършват разходи от мрежовите оператори, които да се приспадат от предоставените гаранции и как следва да се процедира в случай на несъгласие от страна на заявителите. От друга страна, не е предвиден срок за връщане на гаранциите, което оставя нерешен въпрос, който е от съществено значение за сигурността на инвеститорите. С предложените	**Предложението не се приема предвид изложени по-горе мотиви.**

			текстове се решават тези проблеми и се предлага възможност за решаване на потенциално възникнали спорове. Фондацията счита, че с това допълнение ще се преодолее празнина в съществуващата нормативна уредба.	
Чл. 59, ал. 1 „Електроразпределение Юг“ ЕАД	Чл. 59. (1) Лицето, сключило предварителен договор за присъединяване, предоставя на съответния мрежовия оператор за съгласуване инвестиционен проект за обекта във фаза техническа и/или работна или други документи, предвидени в Закона за устройство на територията.	Чл. 59, ал. 1 „Лицето, сключило предварителен договор за присъединяване, предоставя на съответния мрежовия оператор за съгласуване инвестиционен проект за обекта във фаза техническа – част архитектурна и част конструктивна, отнасящ се до монтирането на съоръженията за присъединяване и подхода към тях и работни проекти – част електро ~~и/или работна~~ или други документи, предвидени в Закона за устройство на територията.“	Предвид мотивите по чл. 19, ал. 1.	**Предложението се приема по принцип в редакцията по-долу.**
Чл. 59, ал. 1 „Електроразпределение Север“ АД	Чл. 59. (1) Лицето, сключило предварителен договор за присъединяване, предоставя на съответния мрежовия оператор за съгласуване инвестиционен проект за обекта във фаза	Чл. 59, ал. 1: Лицето, сключило предварителен договор за присъединяване, предоставя **инвестиционния проект за обекта** на съответния	Предложението цели привеждане на разпоредбата с изискването на чл. 116, ал. 15 от Закона за енергетиката.	**Предложението се приема по принцип, като ал. 1 придобива следната редакция:** Чл. 59, ал. 1: Лицето, сключило предварителен договор за

	техническа и/или работна или други документи, предвидени в Закона за устройство на територията.	мрежовия оператор за съгласуване **единствено по отношение на съответствието на съоръженията за присъединяване с изискванията на действащите технически правила и нормативи за тяхното проектиране и предварителния договор** или други документи, предвидени в Закона за устройство на територията.		присъединяване, предоставя инвестиционния проект за обекта за производство на съответния мрежовия оператор за съгласуване единствено по отношение на съответствието на съоръженията за присъединяване с изискванията на действащите технически правила и нормативи за тяхното проектиране и предварителния договор, или други документи, предвидени в Закона за устройство на територията.
Чл. 59, ал. 1 адв. Илия Грозданов	Чл. 59. (1) Лицето, сключило предварителен договор за присъединяване, предоставя на съответния мрежовия оператор за съгласуване инвестиционен проект за обекта във фаза техническа и/или работна или други документи, предвидени в Закона за устройство на територията.	Чл. 59, ал. 1 Лицето, сключило предварителен договор за присъединяване, предоставя на съответния мрежовия оператор за съгласуване инвестиционен проект ~~за обекта~~ *„на присъединителните съоръжения, които по силата на предварителния договор следва да бъдат проектирани от заявителя“* във фаза техническа и/или работна или други документи, предвидени в	Според лицето въвеждането на съгласуване на техническите и работни проекти за обектите на присъединяване следва да бъде отменено. Това изискване до сега не е налице и не е предвидено в закона. Мрежовият оператор няма отношение към проектирането на централите. Такова изискване само ще забави инвестиционния процес и постави допълнително натоварване на техническите екипи на мрежовите оператори, които и към момента са претоварени. Липсва процедура какво следва, ако мрежовият	**Предложението се приема по принцип в редакцията по-горе.**

		Закона за устройство на територията.	оператор откаже да съгласува проектите или постави изисквания, с които инвеститора не е съгласен. Доколкото мрежовият оператор има отношение само към съоръженията за присъединяване, в които се включва и повишаващата подстанция на обекта, последният би следвало да съгласува само тези проекти, а не проектите за изграждане на централата.	
Чл. 59, ал. 1 Асоциация за Производство, Съхранение и Търговия на Електроенергия	Чл. 59. (1) Лицето, сключило предварителен договор за присъединяване, предоставя на съответния мрежовия оператор за съгласуване инвестиционен проект за обекта във фаза техническа и/или работна или други документи, предвидени в Закона за устройство на територията.	Лицето, сключило предварителен договор за присъединяване, предоставя на съответния мрежовия оператор за съгласуване инвестиционен проект за обекта за производство във фаза техническа и/или работна или други документи, предвидени в Закона за устройство на територията.	няма	**Предложението се приема по принцип в редакцията по-горе.**
Чл. 59, ал. 1 „СРС - БЪЛГАРИЯ“ ООД	Чл. 59. (1) Лицето, сключило предварителен договор за присъединяване, предоставя на съответния мрежовия оператор за съгласуване инвестиционен проект за обекта във фаза техническа и/или работна или	да отпадне или да се редактира	Дружеството предлага да не се съгласува инвестиционния проект за обекта, а само за присъединителните съоръжения (ако е приложимо) или тази алинея изцяло да отпадне, тъй	**Предложението се приема по принцип в редакцията по-горе.**

	други документи, предвидени в Закона за устройство на територията.		като в следващата алинея 2 смисълът е същият.	
Чл. 59, ал. 1 Българска ветроенергийна асоциация	Чл. 59. (1) Лицето, сключило предварителен договор за присъединяване, предоставя на съответния мрежовия оператор за съгласуване инвестиционен проект за обекта във фаза техническа и/или работна или други документи, предвидени в Закона за устройство на територията.	няма предложен текст	Според асоциацията тълкувайки тази разпоредба, инвеститорът, след сключването на предварителен договор, следва да заплати значителни средства за изготвянето на инвестиционен проект, който да представи за одобрение от оператора на мрежата, още преди сключването на окончателен договор. С оглед на това следва тези текстове да се прецизират, като инвестиционният проект да се съгласува с оператора на етап сключване на окончателен договор.	**Предложението се приема по принцип в редакцията по-горе.**
Чл. 59, ал. 1 Асоциация свободен енергиен пазар	Чл. 59. (1) Лицето, сключило предварителен договор за присъединяване, предоставя на съответния мрежовия оператор за съгласуване инвестиционен проект за обекта във фаза техническа и/или работна или други документи, предвидени в Закона за устройство на територията.	няма предложен текст	Според асоциацията не става ясно кой обект се визира - с или без присъединителни съоръжения? Необходимо е да се предвиди етапността на изграждане на обекта, ако има такава.	**Предложението се приема по принцип в редакцията по-горе.** Пояснено е, че се визира обектът без присъединителни съоръжения.
Чл. 59, ал. 1, 2, 7, 10 и 11 Българска	Чл. 59. (1) Лицето, сключило предварителен договор за присъединяване, предоставя на	Чл. 59, ал.1, 2, 7, 10 и 11: (1) Лицето, сключило предварителен договор за	Редакция	**Предложението не се приема във връзка с**

Фотоволтаична Асоциация	съответния мрежовия оператор за съгласуване инвестиционен проект за обекта във фаза техническа и/или работна или други документи, предвидени в Закона за устройство на територията.	присъединяване, предоставя на съответния мрежовия оператор за съгласуване инвестиционен проект за присъединителните съоръжения - електрически уредби на обекта във фаза техническа и/или работна или други документи, предвидени в Закона за устройство на територията.		**изложените по-горе мотиви.**
Чл. 59, ал. 2 Българска Фотоволтаична Асоциация	Чл. 59. (2) Когато е предвидено присъединителните съоръжения за обекта да бъдат изградени по реда на чл. 62, ал. 6, лицето по ал. 1 предоставя на мрежовия оператор за съгласуване и инвестиционен проект или проекти за присъединителните съоръжения в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията.	да отпадне	не са посочени	**Предложението не се приема във връзка с отхвърлянето на предложението по ал. 1.**
Чл. 59, ал. 2 „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД	Чл. 59. (2) Когато е предвидено присъединителните съоръжения за обекта да бъдат изградени по реда на чл. 62, ал. 6, лицето по ал. 1 предоставя на мрежовия оператор за съгласуване и инвестиционен проект или проекти за присъединителните съоръжения в съответствие с	Чл. 59. (2) Когато е предвидено присъединителните съоръжения за обекта да бъдат изградени по реда на чл. 62, ал. 6 задълженията на страните се уреждат в договора по ал. 11.	Във връзка с предложените промени в чл. 59, ал. 11 и чл. 62, ал. 6.	**Предложението се приема.**

	изискванията на Закона за устройство на територията.			
Чл. 59, ал. 2 адв. Илия Грозданов	Чл. 59. (2) Когато е предвидено присъединителните съоръжения за обекта да бъдат изградени по реда на чл. 62, ал. 6, лицето по ал. 1 предоставя на мрежовия оператор за съгласуване и инвестиционен проект или проекти за присъединителните съоръжения в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията.	5.1. Нова ал. 2 на чл. 59: „ (2) В срок до един месец след сключване на предварителния договор, мрежовият оператор изготвя и съгласува инвестиционните проекти за изграждане на присъединителните съоръжения. Мрежовият оператор съгласува проектите, с лицето, с което е сключен предварителния договор“.	В настоящата редакция, мрежовите оператори започват да проектират съоръженията за присъединяване след подписване на окончателен договор за присъединяване. Но изискванията на закона са този договор да се подпише след издаване на разрешение за строеж на обекта. Тоест, според така заложените правила, изграждането на присъединителните съоръжения в почти всички случаи ще се забави и то сериозно след изграждането на обекта. Инвеститорите ще имат изграден обект, който не могат да пуснат в експлоатация, защото мрежовият оператор няма да е завършил проектирането и изграждането на присъединителните съоръжения. Практиката показва, че това забавяне в повечето случаи е повече от година. Ето защо, счита, че е по- правилно проектирането да започне веднага след сключване на предварителния договор, за да могат двата процеса - по проектиране на централата и проектиране на присъединителните съоръжения	**Предложението не се приема.** В общия случай не е възможно да започне проектирането и изграждането на присъединителните съоръжения преди подписването на окончателен договор за присъединяване на обекта за производство, тъй като е свързано с извършването на големи инвестиции в съчетание с правна несигурност. В същото време чл. 29, ал. 2 от ЗЕВИ предвижда такава възможност/изключение, от която инвеститорите могат да се възползват след изрично писмено съгласие от тяхна страна.

			да се процедират успоредно. Съответно строителството на централата и съоръженията също ще могат да се движат успоредно, което оптимизира пускането в експлоатация на проекта	
Чл. 59, ал. 2 Асоциация за Производство, Съхранение и Търговия на Електроенергия	Чл. 59. (2) Когато е предвидено присъединителните съоръжения за обекта да бъдат изградени по реда на чл. 62, ал. 6, лицето по ал. 1 предоставя на мрежовия оператор за съгласуване и инвестиционен проект или проекти за присъединителните съоръжения в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията.	да отпадне и останалите алинеи да се преномерират	Изработването на технически или работен проект предполага избор на конкретно оборудване и подписване на договор за поръчка/строителство, за да може да се подсигури, че точно това оборудване ще се използва в проекта. Стандартна практика е, тези договори да бъдат подписвани едва след осигуряване на финансиране за проекта, което от своя страна, пък обичайно се предоставя от банкови институции едва след сключването на договор за присъединяване. Поради тази причина асоциацията предлага да отпадне изискването за съгласуване на инвестиционните проекти за присъединителните съоръжения преди подписване на окончателния договор за присъединяване. Счита за по-целесъобразен подхода инвестиционните проекти за присъединителните	**Предложението се приема по принцип, като изложените мотиви на асоциацията са съобразени с изменената редакция на ал. 2.** Съгласно приетата редакция по-горе, съгласуване на инвестиционните проекти за присъединителните съоръжения се уговаря в окончателния договор, съответно се извършва на по-късен етап след подписване на окончателния договор за присъединяване.

			съоръжения да се съгласуват след подписване на окончателния договор, но преди начало на строителството на съоръженията за присъединяване.	
Чл. 59, ал. 2 Асоциация свободен енергиен пазар	Чл. 59. (2) Когато е предвидено присъединителните съоръжения за обекта да бъдат изградени по реда на чл. 62, ал. 6, лицето по ал. 1 предоставя на мрежовия оператор за съгласуване и инвестиционен проект или проекти за присъединителните съоръжения в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията.	няма предложен текст	в ал. 2 трябва да се добави съгласуване на всяко „съоръжение отделно“,	**Предложението не се приема.** Липсват мотиви какво налага допълнението на разпоредбата.
Чл. 59, ал. 3 Асоциация за Производство, Съхранение и Търговия на Електроенергия	Чл. 59. (3) Когато представените проекти съответстват на изискванията на действащите технически правила и нормативи за тяхното проектиране и сключения предварителен договор, мрежовият оператор съгласува представените части от работните проекти в 14-дневен срок от тяхното представяне.	(2~~3~~) Когато представените~~е~~ проект~~и~~ съответстват на изискванията на действащите технически правила и нормативи за ~~тяхното~~ проектиране и сключения предварителен договор, мрежовият оператор съгласува представените части от ~~работните~~ проекта~~и~~ в 14-дневен срок от ~~тяхното~~ неговото представяне.	няма	**Предложението се приема по принцип.** Чл. 59. (3) Когато представеният проект съответства на изискванията на действащите технически правила и нормативи за проектиране и сключения предварителен договор, мрежовият оператор съгласува представените части от проекта в 14-дневен срок от неговото представяне.
Чл. 59, ал. 4 Асоциация за	Чл. 59. (4) При наличие на несъответствия по ал. 3,	(3~~4~~) При наличие на несъответствия по ал. 2~~3~~,	няма	**Предложението се приема по принцип.** Чл. 59. (4) При

Производство, Съхранение и Търговия на Електроенергия	мрежовият оператор връща проектите с констатираните забележки в 7-дневен срок от постъпването им.	мрежовият оператор връща проекта~~ите~~ с констатираните забележки в 7-дневен срок от постъпването му~~им~~.		наличие на несъответствия по ал. 3, мрежовият оператор връща проекта с констатираните забележки в 7-дневен срок от постъпването му.
Чл. 59, ал. 5 Асоциация за Производство, Съхранение и Търговия на Електроенергия	Чл. 59. (5) След отстраняване на констатираните забележки заявителят внася отново проектите за съгласуване от мрежовия оператор, но не по-късно от 30 дни преди изтичане на валидността на предварителния договор.	(4~~5~~) След отстраняване на констатираните забележки заявителят внася отново проекта~~ите~~ за съгласуване от мрежовия оператор, но не по-късно от 30 дни преди изтичане на валидността на предварителния договор.	няма	**Предложението се приема по принцип.** Чл. 59. (5) След отстраняване на констатираните забележки заявителят внася отново проекта за съгласуване от мрежовия оператор, но не по-късно от 30 дни преди изтичане на валидността на предварителния договор.
Чл. 59, ал. 6 Асоциация за Производство, Съхранение и Търговия на Електроенергия	Чл. 59. (6) Не по-късно от датата на изтичане на срока на предварителния договор, когато такъв е сключен, и след съгласуване и одобряване на проектите по ал. 1 и ал. 2, и при издадено разрешение за строеж от компетентния орган, когато това е необходимо съгласно изискванията на Закона за устройство на територията, заявителят подава до мрежовия оператор писмено искане за сключване на договор за присъединяване, към което прилага:	(5~~6~~) Не по-късно от датата на изтичане на срока на предварителния договор, когато такъв е сключен, и след съгласуване и одобряване на проекта~~ите~~ по ал. 1~~ и ал. 2~~, и при издадено разрешение за строеж на енергийния обект за производство на електрическа енергия, от компетентния орган, когато това е необходимо съгласно изискванията на Закона за устройство на територията, заявителят подава до	няма	**Предложението се приема по принцип.** Чл. 59. (6) Не по-късно от датата на изтичане на срока на предварителния договор, когато такъв е сключен, и след съгласуване и одобряване на проекта по ал. 1, и при издадено и влязло в сила разрешение за строеж от компетентния орган, когато това е необходимо съгласно изискванията на Закона за устройство на територията, заявителят подава до мрежовия

	1. нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява заявителя, в случаите, когато се представлява от пълномощник; 2. документи, удостоверяващи правата на заявителя за изграждане или разширение на обекта; 3. разрешение за строеж на присъединявания обект, когато издаването му е задължително съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията.	мрежовия оператор писмено искане за сключване на договор за присъединяване, към което прилага: 1. нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява заявителя, в случаите, когато се представлява от пълномощник; 2. документи, удостоверяващи правата на заявителя за изграждане или разширение на обекта; 3. разрешение за строеж на присъединявания обект, когато издаването му е задължително съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията.		оператор писмено искане за сключване на договор за присъединяване, към което прилага: 1. нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява заявителя, в случаите, когато се представлява от пълномощник; 2. документи, удостоверяващи правата на заявителя за изграждане или разширение на обекта; 3. влязло в сила разрешение за строеж на присъединявания обект, без съоръженията за присъединяване, и влязло в сила разрешение за строеж и/или за поставяне на несамостоятелните съоръжения/инсталации към него, освен в случаите по чл. 22 от Закона за енергията от възобновяеми източници, когато издаването им е задължително съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията.

Чл. 59, ал. 6, т. 3 „Електроразпределение Север“ АД	Чл. 59. (6) Не по-късно от датата на изтичане на срока на предварителния договор, когато такъв е сключен, и след съгласуване и одобряване на проектите по ал. 1 и ал. 2, и при издадено разрешение за строеж от компетентния орган, когато това е необходимо съгласно изискванията на Закона за устройство на територията, заявителят подава до мрежовия оператор писмено искане за сключване на договор за присъединяване, към което прилага: 3. разрешение за строеж на присъединявания обект, когато издаването му е задължително съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията.	Чл. 59, ал. 6, т. 3 Не по-късно от датата на изтичане на срока на предварителния договор, когато такъв е сключен, и след съгласуване и одобряване на проектите по ал. 1 и ал. 2, и при издадено **и влязло в сила** разрешение за строеж от компетентния орган, когато това е необходимо съгласно изискванията на Закона за устройство на територията, заявителят подава до мрежовия оператор писмено искане за сключване на договор за присъединяване, към което прилага: /…/ 3. **влязло в сила разрешение за строеж на присъединявания обект, освен в случаите по чл. 22 от Закона за енергията от възобновяеми източници**, когато издаването му е задължително съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията.	Предложението цели привеждане на разпоредбата в съответствие с чл. 22, ал. 5 от ЗЕВИ и хармонизиране на текстовете в проекта на Наредба № 6 – вж. аналогичен текст в чл. 21, ал. 2. Допълненията относно влязлото в сила разрешение за строеж е мотивирано от дружеството по-горе относно редакцията на чл. 2, ал. 6.	**Предложението се приема, като е отразено в приетата по горе редакция на ал. 6.**
Чл. 59, ал. 6, т. 3 „Електроразпр	Чл. 59. (6) Не по-късно от датата на изтичане на срока на предварителния договор, когато	няма предложен текст	Предвид регламентираната в закона възможност за изграждане на нов обект, към който се	**Предложението се приема по принцип. като е**

еделение Златни пясъци“ АД	такъв е сключен, и след съгласуване и одобряване на проектите по ал. 1 и ал. 2, и при издадено разрешение за строеж от компетентния орган, когато това е необходимо съгласно изискванията на Закона за устройство на територията, заявителят подава до мрежовия оператор писмено искане за сключване на договор за присъединяване, към което прилага: 3. разрешение за строеж на присъединявания обект, когато издаването му е задължително съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията.		предвижда да се изгради/постави несамостоятелно съоръжение за съхранение на електрическа енергия (напр. централа за производство на енергия и съоръжение за съхранение на енергия), дружеството предлага това изрично да се посочи в нормата на чл.59, ал.6, т.3, тъй като разрешението за строеж (когато такова се изисква) на отделните обекти може да бъде издадено в различно време.	**отразено в приетата по горе редакция на ал. 6, т. 3.**
Чл. 59, ал. 6, т. 3 Асоциация свободен енергиен пазар	Чл. 59. (6) Не по-късно от датата на изтичане на срока на предварителния договор, когато такъв е сключен, и след съгласуване и одобряване на проектите по ал. 1 и ал. 2, и при издадено разрешение за строеж от компетентния орган, когато това е необходимо съгласно изискванията на Закона за устройство на територията, заявителят подава до мрежовия оператор писмено искане за сключване на договор за присъединяване, към което	т. 3 разрешение за строеж на присъединявания обект без присъединителните съоръжения, когато издаването му е задължително съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията.	Според асоциацията не става ясно кой обект се визира - със или без присъединителни съоръжения.	**Предложението не се приема във връзка с изложени по-горе мотиви.**

	прилага: 3. разрешение за строеж на присъединявания обект, когато издаването му е задължително съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията.			
Чл. 59, ал. 4 „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД	Чл. 59. (4) При наличие на несъответствия по ал. 3, мрежовият оператор връща проектите с констатираните забележки в 7-дневен срок от постъпването им.	(4) При наличие на несъответствия по ал. 3, мрежовият оператор връща проектите с констатираните забележки в 14-дневен срок от постъпването им.	Мотивите на дружеството са същите като по чл. 22, ал. 1	**Предложението не се приема.** Срокът по ал. 2 е 14 дневен, следователно срокът по ал. 4 трябва да е по-кратък. Противното би дало възможност на оператора изкуствено да забавя процедурата.
Чл. 59, ал. 4 „Електроразпределение Юг“ ЕАД	Чл. 59. (4) При наличие на несъответствия по ал. 3, мрежовият оператор връща проектите с констатираните забележки в 7-дневен срок от постъпването им.	Чл. 59, ал. 4 „При наличие на несъответствия по ал. 3, мрежовият оператор връща проектите с констатираните забележки в 307-дневен срок от постъпването им.“	В чл. 59, ал. 3 от настоящата Наредба № 6 няма предвиден срок. Дружеството е съгласно, че е добра регулаторна практика такъв да се предвиди, но според него 7 дни са напълно недостатъчни, особено ако става дума за по-големи и съответно по-сложни проекти (каквито се предвиждат съгласно чл. 50, ал. 1 от Проекта). В допълнение, за съжаление към момента всички проекти се изготвят и съответно съгласуват на хартиен носител, което още повече забавя процеса. Ето защо, предложението е срокът да се фиксира на 30 дни.	**Предложението не се приема във връзка с изложените по-горе мотиви.**

Чл. 59, ал. 6 адв. Стоянов и Цекова	Чл. 59. (6) Не по-късно от датата на изтичане на срока на предварителния договор, когато такъв е сключен, и след съгласуване и одобряване на проектите по ал. 1 и ал. 2, и при издадено разрешение за строеж от компетентния орган, когато това е необходимо съгласно изискванията на Закона за устройство на територията, заявителят подава до мрежовия оператор писмено искане за сключване на договор за присъединяване, към което прилага: 1. нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява заявителя, в случаите, когато се представлява от пълномощник; 2. документи, удостоверяващи правата на заявителя за изграждане или разширение на обекта; 3. разрешение за строеж на присъединявания обект, когато издаването му е задължително съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията.	„4. разрешение за поставяне, когато издаването му е задължително съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията.“	Разрешението за поставяне е административен акт, който се изисква за поставяне на преместваеми обекти по смисъла на Закона за устройството на територията и се издава в съответствие с местните наредби на общините. Разрешението за поставяне е акт близък по своята същност на разрешението за строеж - в единия случай се разрешава поставянето на преместваем обект върху земята, а в другия се разрешава извършването на строеж с трайно прикрепване към земната повърхност. Цялостният подход в наредбата е разрешението за строеж за обект да се предоставя преди сключването на окончателен договор за присъединяване. В тази връзка, разрешението за поставяне не следва да се изисква към момента на искането за проучване на условията за присъединяване, а към момента на подаване на заявление за сключване на окончателен договор за присъединяване. Следва да се има предвид, че дори и обектът за съхранение да може да бъде поставен чрез разрешение за поставяне, в общия случай за	**Предложението се приема по принцип, като е отразено в приетата по-горе редакция на ал. 6, т. 3.**

			съоръженията за присъединяване в имота ще е необходимо да се извади и разрешение за строеж. Следователно, по-добрият вариант е проектирането на обекта за съхранение и прилежащите съоръжения за присъединяване, съответно получаването на разрешение за поставяне и/или разрешение за строеж, да се извършват паралелно след сключване на предварителния договор.	
Чл. 59, ал. 7 „Електроразпределение Север“ АД	Чл. 59. (7) В срок до 15 дни от постъпване на искането по ал. 6, мрежовият оператор подготвя договор за присъединяване и изпраща писмена покана до заявителя за сключването му. Когато заявителят не върне на оператора подписан договора в 15-дневен срок от получаването на проекта, процедурата по присъединяване се прекратява.	Чл. 59, ал. 7 В срок до 15 дни от постъпване на искането по ал. 6, мрежовият оператор подготвя договор за присъединяване и изпраща писмена покана до заявителя за сключването му **или го уведомява по друг подходящ начин в съответствие с предоставените от заявителя данни за контакт и/или направена регистрация в онлайн клиентски портал**. Когато заявителят не върне на оператора подписан договора в 15-дневен срок от получаването на проекта,	Предложението цели да отрази развитието на различните съвременни канали за контакт с клиентите. Те осигуряват по-бърза комуникация и скъсяват времето за получаване на уведомленията.	**Предложението се приема по принцип, като е отразено в чл. 2, ал. 2, изр. трето и четвърто.**

		процедурата по присъединяване се прекратява.		
Чл. 59, ал. 7 Българска Фотоволтаична Асоциация	Чл. 59. (7) В срок до 15 дни от постъпване на искането по ал. 6, мрежовият оператор подготвя договор за присъединяване и изпраща писмена покана до заявителя за сключването му. Когато заявителят не върне на оператора подписан договора в 15-дневен срок от получаването на проекта, процедурата по присъединяване се прекратява.	Чл. 59, ал. 7 В срок до 15 дни от постъпване на искането по ал. 6, мрежовият оператор подготвя договор за присъединяване и изпраща писмена покана до заявителя за сключването му. Когато заявителят не върне на оператора подписан договора в 15-дневен срок от получаването на проекта, съответно от влизане в сила на решението на КЕВР ако е налице жалба по чл. 6, процедурата по присъединяване се прекратява.	По аналогия с мотивите по чл. 58, нова ал. 11	**Предложението се приема по принцип, като е отразено на систематичното му място в чл. 6, ал. 2.**
Чл. 59, ал. 7 Асоциация свободен енергиен пазар	Чл. 59. (7) В срок до 15 дни от постъпване на искането по ал. 6, мрежовият оператор подготвя договор за присъединяване и изпраща писмена покана до заявителя за сключването му. Когато заявителят не върне на оператора подписан договора в 15-дневен срок от получаването на проекта, процедурата по присъединяване се прекратява.	няма предложен текст	Следва да се приложи подход с тристранен договор между заявител, разпределително предприятие и преносното, а не два отделни. Освен че ще се улесни значително процеса, ще се избегнат и противоречия между заявител и присъединително предприятие и между присъединително и преносно предприятие.	**Предложението не се приема.** Заявителят няма договорни отношения със съгласуващия оператор.

Чл. 59, ал. 8 Фондация „Грийнпийс - България“	Чл. 59. (8) За обекти за производство по чл. 26а, ал. 2 от Закона за енергията от възобновяеми източници, договорът за присъединяване се сключва в 15-дневен срок от подаване на искането по ал. 6.	няма предложен текст	Според фондацията текстът повтаря разпоредбата на чл. 26а, ал. 2, т. 3 от ЗЕВИ. Текстът на разпоредбата не разяснява за кого е задължението да се сключи договора в 15-дневен срок - за оператора или за клиента. Няма разяснение какви са последиците, ако не се сключи договор в 15-дневен срок, както и каква е възможността за защита на клиента, ако операторът се забави. Трябва да се поставят конкретни срокове за действия от страна на оператора, а не общ срок, за който е неясно кого задължава. Трябва да се предвидят и последици при нарушаване на сроковете.	**Предложението се приема по принцип.** Ал. 8 придобива следната редакция: (8) За обекти за производство по чл. 26а, ал. 2 от Закона за енергията от възобновяеми източници, в срок до 7 дни от постъпване на искането по ал. 6, мрежовият оператор подготвя договор за присъединяване и изпраща писмена покана до заявителя за сключването му. Когато заявителят не върне на оператора подписан договора в 7-дневен срок от получаването на проекта, процедурата по присъединяване се прекратява.
чл. 59, ал. 10 Българска Фотоволтаична Асоциация	Чл. 59. (10) Проектът на договора за присъединяване не може да съдържа условия, различни от тези, посочени в предварителния договор, освен в случаите по чл. 58, ал. 2 – 4.	да отпадне	Според фондацията промените се отразяват в предварителния договор и затова договорът за присъединяване съдържа условията, посочени в предварителния договор;	**Предложението не се приема във връзка с изложени по-горе мотиви.**
чл. 59, ал. 10 Асоциация свободен енергиен пазар	Чл. 59. (10) Проектът на договора за присъединяване не може да съдържа условия, различни от тези, посочени в предварителния	няма предложен текст	Условията в договора за присъединяване не трябва да се различават и от тези в становището, което е първият	**Предложението не се приема във връзка с изложени по-горе мотиви.**

	договор, освен в случаите по чл. 58, ал. 2 – 4.		официален документ от оператора и то служи за основа на моделирането на инвестиционния проект и не следва да се различава от следващите издадени документи.	
Чл. 59, ал. 11, т. 4 Българска Фотоволтаична Асоциация	Чл. 59. (11) В договора за присъединяване се посочват: 4. сроковете и етапите за изграждане на обекта и съоръженията за присъединяване;	нова т. 4 Срокове за изготвяне и съгласуване на инвестиционните проекти за присъединителните съоръжения - електропроводни линии (следващите точки се преномерират)	Според фондацията като условие за сключване на окончателния договор следва да са налични: а. съгласувани от съответния мрежови оператор инвестиционни проекти относно присъединителните съоръжения - електрическите уредби на даден енергиен обект; б. разрешение за строеж на енергийния обект.	**Предложението се приема по принцип в редакцията на т. 17 по-долу.**
Чл. 59, ал. 11, т. 5, б. „б“ Асоциация свободен енергиен пазар	Чл. 59. (11) В договора за присъединяване се посочват: 5. видът и техническите параметри на съоръженията за присъединяване, както и задълженията за изграждането им и въвеждането им в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията съгласно: б) съгласуваните проекти на електрическите уредби и съоръжения за присъединяване на обекта;	да отпадне	Според асоциацията текстът противоречи на този на чл. 62, където след сключването на договора се съгласуват работните проекти.	**Предложението не се приема във връзка с изложените по-горе мотиви.**

Чл. 59, ал. 11, т. 6 „Електроразпределение Север“ АД	Чл. 59. (11) В договора за присъединяване се посочват: 6. размерът и условията за заплащане на цената за присъединяване на обекта и финансовите взаимоотношения между страните;	Чл. 59, ал. 11, т. 6 В договора за присъединяване се посочват: /…/ 6. размерът и условията за заплащане на цената за присъединяване на обекта, **включително окончателната цена за присъединяване по чл. 52, ал. 4 или ал. 5,** и финансовите взаимоотношения между страните; /…./	Предложението е във връзка с направените от дружеството допълнения в чл. 52, ал. 4 и ал. 5 и изложените към тях мотиви. Тази цена ще е вече известна предвид разпоредбата на чл. 59, ал. 9 от проекта на Наредба № 6.	**Предложението се приема по принцип.** Т. 6 придобива следната редакция: 6. размерът и условията за заплащане на цената за присъединяване на обекта, включително окончателната цена за присъединяване в случаите по чл. 52, ал. 5, и финансовите взаимоотношения между страните;
Чл. 59, ал. 11, т. 7 „Електроразпределение Юг“ ЕАД	Чл. 59. (11) В договора за присъединяване се посочват: 7. мощността на присъединявания обект;	Чл. 59, ал. 11, т. 7 „~~мощността~~ инсталираната генераторна мощност и максимално отдаваната активна мощност към съответната електрическа мрежа ~~на присъединявания обект~~;“	Предвид мотивите по чл. 55, ал.2, т. 1	**Предложението не се приема във връзка с изложени по-горе мотиви.**
В Чл. 59, ал. 11 „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД	Чл. 59. (11) В договора за присъединяване се посочват: 1. мястото на присъединяване; 2. разположението и видът на съоръженията на територията на обекта и свързаните с тях сервитутни зони; 3. границата на собственост на	„3. задълженията на страните по отношение изготвяне на инвестиционен проект или проекти за съоръжения за присъединяване на обекта;“ Досегашната т. 11 става т. 12 и придобива следната	Дружеството предлага добавяне на нова т. 3 във връзка с предложената промяна в чл. 59, ал. 2 и чл. 62, ал. 6. Счита че по този начин се постига систематична последователност в процедурата за присъединяване и се осигурява равнопоставеност в	**Предложението се приема по принцип.** Т. 11 и т. 17 придобиват следната редакция: 11. техническите средства за телемеханика в уредбите на обекта и за предаване на телеинформация в реално

	електрическите съоръжения; 4. сроковете и етапите за изграждане на обекта и съоръженията за присъединяване; 5. видът и техническите параметри на съоръженията за присъединяване, както и задълженията за изграждането им и въвеждането им в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията съгласно: а) условията за присъединяване; б) съгласуваните проекти на електрическите уредби и съоръжения за присъединяване на обекта; 6. размерът и условията за заплащане на цената за присъединяване на обекта и финансовите взаимоотношения между страните; 7. мощността на присъединявания обект; 8. нивото на напрежение и броят на фазите на границата на собственост; 9. видът, техническите параметри, броят и мястото на монтиране на средствата за търговско измерване и на управляващите и комуникационни устройства към тях; 10. техническите средства, режимът и начинът за управление	редакция: „12. техническите средства за телемеханика в уредбите на обекта и за предаване на телеинформация в реално време;“	случаите, когато съоръженията за присъединяване на обекта (които са елемент от електрическите мрежи), се проектират и/или изграждат от мрежовия оператор или по реда на чл. 62, ал. 6 от лицето, с което се сключва договорът за присъединяване.	време; 17. задълженията на страните по отношение изготвянето на инвестиционен проект или проекти за съоръженията за присъединяване на обекта, в т.ч. особените условия, свързани с проектиране и изграждане на съоръженията за присъединяване по реда на чл. 62, ал. 6;

	на обекта; 11. техническите средства за телемеханика в уредбите на обекта; 12. техническите параметри на източника/източниците на електрическа енергия; 13. задължителните технически условия и изисквания от страна на съответния мрежови оператор за работата обекта; 14. сроковете и условията за учредяване на сервитутни права и за прехвърляне на собственост или учредяване право на строеж в полза на оператора на електрическата мрежа в случаите по чл. 53, ал. 1; 15. задълженията на страните да пазят съоръженията на другата страна и да осигуряват достъп до тях; 16. условията и реда за изменение и допълнение на договора; 17. особените условия, свързани с проектиране и изграждане на съоръженията за присъединяване по реда на чл. 62, ал. 6; 18. обезщетенията и/или неустойките за неизпълнение на договора; 19. други условия в зависимост от конкретния случай.			

Чл. 59, ал. 11, т. 19 Българска Фотоволтаична Асоциация	Чл. 59. (11) В договора за присъединяване се посочват: 19. други условия в зависимост от конкретния случай.	нова т. 19 „19. сроковете и условията за възстановяване на разходите, заплатени от производителя за дейностите по чл. 26, ал. 10 от Закона за енергията от възобновяеми източници“	Във връзка с регламентирана в Закона за енергията от възобновяеми източници възможност за възстановяване на част от разходите, които производителите са направили за повишаване на преносната способност на съответната електрическа мрежа във връзка с присъединяването на своя обект, фондацията счита, че операторът не следва да се ограничава само в предоставяне на информация на съответния производител, а да поеме съответни ангажименти за възстановяване на тези разходи.	**Предложението се приема по принцип.** Т. 19 придобива следната редакция и се създава т. 20: 19. сроковете и условията за възстановяване на разходите, заплатени от заявителя в случаите по чл. 26, ал. 13 от Закона за енергията от възобновяеми източници; 20. други условия в зависимост от конкретния случай. **Предвид горното, в задължителното съдържание на договора за присъединяване на обекти за потребление следва да се предвиди идентична точка.**
Чл. 59 Българска Фотоволтаична Асоциация	Чл. 59. (1) Лицето, сключило предварителен договор за присъединяване, предоставя на съответния мрежовия оператор за съгласуване инвестиционен проект за обекта във фаза техническа и/или работна или други документи, предвидени в Закона за устройство на територията.	няма предложен текст	Според асоциацията изключително важно е, че одобряване на инвестиционни проекти за присъединителния електропровод и получаване на разрешение за строеж за същия (независимо чия собственост е и дали производителят поема задължението за проектиране и изграждане на същия, ако този провод е част от съответната	**Предложението се приема по принцип в променената редакция на чл. 59.**

	(2) Когато е предвидено присъединителните съоръжения за обекта да бъдат изградени по реда на чл. 62, ал. 6, лицето по ал. 1 предоставя на мрежовия оператор за съгласуване и инвестиционен проект или проекти за присъединителните съоръжения в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията.		мрежа) не следва да бъде условие за сключване на договора за присъединяване - това е изрично предвидено и в ЗЕВИ - чл. 26, ал. 7: „След влизане в сила на разрешението за строеж на енергийния обект за производство на електрическа енергия, с изключение за съоръженията за присъединяване, но не по-късно от датата на изтичане на срока на предварителния договор, производителят подава искане до оператора на съответната електрическа мрежа за сключване на договор за присъединяване при условията и по реда на наредбата по чл. 116, ал. 7 от Закона за енергетиката.“ В допълнение, в чл. 116, ал. 14 е въведено изрична правна норма какво подлежи на съгласуване от съответния оператор: „Операторът на електропреносната мрежа, съответно операторът на електроразпределителна мрежа съгласува представените от производителя инвестиционни проекти на обекта на производителя единствено по отношение на съответствието на съоръженията за присъединяване с изискванията на действащите	

			технически правила и нормативи за тяхното проектиране и предварителния договор или договора за присъединяване, подписан от производителя“.	
Чл. 60, ал. 4 „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД	Чл. 60. (4) Допълнителното споразумение по ал. 3 включва: 8. няма предложен текст	8. дейности по извеждане на временната схема на достъп при преминаване към постоянната договорена схема.	с оглед пълнота	**Предложението се приема.**
Чл. 60, ал. 6 Асоциация свободен енергиен пазар	Чл. 60. (6) Когато конкретното техническо решение, съдържащо се в допълнителното споразумение по ал. 3, е приложимо по отношение на повече от един обект, за които са подадени искания по ал. 1 за присъединяване при временна схема, операторът на електропреносната мрежа е длъжен да предложи допълнително споразумение към договора за присъединяване на лицето, чието искане е постъпило първо.	няма предложен текст	Според асоциацията се регламентира процедура „първи по ред, първи по право“, но за гарантиране спазването на този принцип трябва да се осигури публичност и прозрачност на процеса, което е възможно с конкретно разписване на задължителни параметри информация, предоставяна от оператора в публичния регистър, съгласно ал. 2 на същия член.	**Предложението не се приема във връзка с изложени по-горе мотиви.**
Чл. 61, ал. 2 „Електроразпределение Север“ АД	Чл. 61. (2) Техническите параметри и условия от договора за присъединяване, при които е присъединен обектът, се посочват и в договорите за достъп и пренос.	Чл. 61, ал. 2 Техническите параметри и условия от договора за присъединяване, при които е присъединен обектът,	С оглед хармонизиране текста на разпоредбата с чл. 27, ал. 2 от проекта на Наредба № 6, тъй като за една немалка част от производителите на електрическа енергия от възобновяеми	**Предложението се приема по принцип.** Чл. 61, ал. 2 придобива следната редакция: Чл. 61 (2) Техническите параметри и условия от

		запазват действието си и в договора за достъп.	източници в чл. 30, ал. 2 от ЗЕВИ е предвидено прилагането на общи условия, в които трудно могат да се посочат индивидуални технически параметри и условия от договора за присъединяване. Договорът за пренос е премахнат с цел привеждане на разпоредбата в съответствие с изискването на чл. 18, ал. 1 от Правилата за условията и реда за предоставяне на достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи, съгласно който производителите използват електропреносната и електроразпределителната мрежа на основание на сключени договори за достъп.	договора за присъединяване, при които е присъединен обектът, запазват действието си и в договорите за достъп и пренос.
Чл. 62, ал. 1 Българска Фотоволтаична Асоциация	Чл. 62. (1) След сключване на договор за присъединяване мрежовият оператор изготвя и съгласува работните проекти за изграждане на съоръженията за присъединяване.	Чл. 62. (1) След сключване на <u>предварителния</u> договор за присъединяване мрежовият оператор изготвя и съгласува работните проекти за изграждане на съоръженията за присъединяване.	Според асоциацията отлагането на проектирането необосновано забавя развитието на проектите - от една страна производителят е задължен в определени срокове да извърши определени дейности, а от друга операторът не предприема никакви действия до датата на сключване на окончателния договор (а при изграждане на ВЕИ централи се дължи и депозит). В тази връзка, асоциацията счита, че операторите също трябва да	**Предложението не се приема във връзка с изложени по-горе мотиви.**

			поемат определени задължения по и във връзка с присъединяването	
Чл. 62, ал. 1 адв. Илия Грозданов	Чл. 62. (1) След сключване на договор за присъединяване мрежовият оператор изготвя и съгласува работните проекти за изграждане на съоръженията за присъединяване.	да отпадне	В настоящата редакция, мрежовите оператори започват да проектират съоръженията за присъединяване след подписване на окончателен договор за присъединяване. Но изискванията на закона са този договор да се подпише след издаване на разрешение за строеж на обекта. Тоест, според така заложените правила, изграждането на присъединителните съоръжения в почти всички случаи ще се забави и то сериозно след изграждането на обекта. Инвеститорите ще имат изграден обект, който не могат да пуснат в експлоатация, защото мрежовият оператор няма да е завършил проектирането и изграждането на присъединителните съоръжения. Практиката показва, че това забавяне в повечето случаи е повече от година. Ето защо, лицето счита, че е по- правилно проектирането да започне веднага след сключване на предварителния договор, за да могат двата процеса - по проектиране на централата и проектиране на	**Предложението не се приема във връзка с изложени по-горе мотиви.**

			присъединителните съоръжения да се процедират успоредно. Съответно строителството на централата и съоръженията също ще могат да се движат успоредно, което оптимизира пускането в експлоатация на проекта.	
Чл. 62, ал. 1 Българска ветроенергийна асоциация	Чл. 62. (1) След сключване на договор за присъединяване мрежовият оператор изготвя и съгласува работните проекти за изграждане на съоръженията за присъединяване.	няма предложен текст	Според асоциацията по отношение на тази разпоредба, ангажиментът от страна на Оператора на мрежата за проектирането на присъединителните съоръжения следва да стартира много по-рано, за да се избегне допълнително забавяне на целия процес до влизане в експлоатация на обекта за производство на електрическа енергия, т.е редно е проектирането на присъединителните съоръжения да върви успоредно с изпълнението на проекта. В тази връзка проектирането на присъединителните съоръжения от страна на оператора следва да започне още при получаването на депозита/банковата гаранция по чл. 29 от ЗЕВИ, тъй като на практика на този етап, операторът вече разполага със средствата, необходими за подобряване и	**Предложението не се приема във връзка с изложени по-горе мотиви.**

			изграждане на инфраструктурата и необходимите съоръжения.	
чл. 62, ал. 2 „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД	Чл. 62. (2) Мрежовият оператор съгласува работните проекти с лицето, с което е сключен договорът за присъединяване.	„ (2) Мрежовият оператор съгласува работните проекти по ал. 1 с лицето, с което е сключен договорът за присъединяване, по отношение на: 1. мястото на присъединяване; 2. разположението и вида на съоръженията на територията на обекта и свързаните с тях сервитутни зони; 3. границата на собственост на електрическите съоръжения; 4. етапите и сроковете за изграждане.“	С оглед уеднаквяване с аналогични текстове от проекта, касаещи други видове обекти за присъединяване.	**Предложението се приема.**
Чл. 62, ал. 2 адв. Илия Грозданов	Чл. 62. (2) Мрежовият оператор съгласува работните проекти с лицето, с което е сключен договорът за присъединяване.	да отпадне	В настоящата редакция, мрежовите оператори започват да проектират съоръженията за присъединяване след подписване на окончателен договор за присъединяване. Но изискванията на закона са този договор да се подпише след издаване на разрешение за строеж на обекта. Тоест, според така заложените правила, изграждането на присъединителните съоръжения в	**Предложението не се приема във връзка с изложени по-горе мотиви.**

			почти всички случаи ще се забави и то сериозно след изграждането на обекта. Инвеститорите ще имат изграден обект, който не могат да пуснат в експлоатация, защото мрежовият оператор няма да е завършил проектирането и изграждането на присъединителните съоръжения. Практиката показва, че това забавяне в повечето случаи е повече от година. Ето защо, лицето счита, че е по- правилно проектирането да започне веднага след сключване на предварителния договор, за да могат двата процеса - по проектиране на централата и проектиране на присъединителните съоръжения да се процедират успоредно. Съответно строителството на централата и съоръженията също ще могат да се движат успоредно, което оптимизира пускането в експлоатация на проекта.	
Чл. 62, ал. 3 Асоциация за Производство, Съхранение и Търговия на Електроенергия	Чл. 62. (3) Мрежовият оператор започва изграждането на съоръженията за присъединяване след прехвърляне на собствеността или учредяване право на строеж в случаите по чл. 53, ал. 1 и учредяване на	Чл. 62 (3) Мрежовият оператор започва изграждането на съоръженията за присъединяване след прехвърляне на собствеността или	Предложението за изменение е свързано с чл. 64, ал. 1 ЗЕ „При разширение на съществуващи и при изграждане на нови линейни енергийни обекти в полза на лицата, които ще изграждат и експлоатират енергийния обект	**Предложението се приема по принцип.** Ал. 3 придобива следната редакция: (3) Съответният мрежови оператор започва изграждането на

	сервитутни права от собственика на имота.	учредяване право на строеж в случаите по чл. 53, ал. 1 и учредяване <u>или възникване по силата на закон</u> на сервитутни права от собственика на имота.	възникват сервитути.“ Съгласно чл. 64, ал. 4 от ЗЕ „Сервитутите по ал. 2 възникват, когато: 1. (изм. - ДВ, бр. 83 от 2018 г.) има влязъл в сила подробен устройствен план, с който се определя местоположението и размерите на сервитутните зони на линейния енергиен обект в засегнатите имоти, и 2. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 83 от 2018 г.) титулярят на сервитута изплати или внесе еднократно обезщетение по реда на ал. 6 на разположение на собственика и на носителите на други вещни права върху засегнатия имот.“ Следователно, сервитутите по чл. 64 от ЗЕ възникват по силата на закона, когато са изпълнени описаните в чл. 64, ал. 4 от ЗЕ елементи от фактическия състав, а именно влизане в сила на ПУП и заплащане на обезщетение. В този смисъл, тези сервитути не се учредяват, а възникват по силата на закон.	съоръженията за присъединяване след: 1. прехвърляне на собствеността или учредяване право на строеж в случаите по чл. 53, ал. 1; 2. учредяване на сервитутни права от собствениците на съответните имоти или възникването на тези права по силата на закон;
Чл. 62, ал. 5 „Електроразпределение Север“ АД	Чл. 62. (5) Разходите по ал. 1 и ал. 4 са за сметка на мрежовия оператор в случаите, когато присъединителните съоръжения са негова собственост и са	Ал. 5 на чл. 62 да отпадне и преномерация на следващите алинеи	Съгласно чл. 32, ал. 1 от Наредба № 1 от 14 март 2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия цените за присъединяване на	**Предложението не се приема.** Когато в инвестиционната програма на съответния оператор е предвидено разширение на

	елементи на съответната електрическа мрежа, с изключение на случаите, когато съгласно наредбата по чл. 36, ал. 3 от Закона за енергетиката цените за присъединяване са индивидуални.		производителите са индивидуални и включват действителните разходи за изграждане на съоръженията за присъединяване към мрежата на електропреносното или електроразпределителното предприятие.	мрежата, в което са включени и съоръжения, чрез които даден обект може да бъде присъединен, разходите за проектиране и изграждане на съоръжението са за сметка на мрежовия оператор. Обстоятелството, че съгласно действащата наредба по чл. 36, ал. 3 от ЗЕ цените за присъединяване на обекти за производство винаги са индивидуални, не означава, че в бъдещ период тези цени, по примера на други държави, няма да бъдат фиксирани като конкретна стойност на MW инсталирана мощност или по-друг начин.
Чл. 62, ал. 5 Българска Фотоволтаична Асоциация	Чл. 62. (5) Разходите по ал. 1 и ал. 4 са за сметка на мрежовия оператор в случаите, когато присъединителните съоръжения са негова собственост и са елементи на съответната електрическа мрежа, с изключение на случаите, когато съгласно наредбата по чл. 36, ал. 3 от Закона за енергетиката цените за присъединяване са индивидуални.	Разходите по ал. 1 и ал. 4 са за сметка на мрежовия оператор в случаите, когато присъединителните съоръжения са негова собственост и са елементи на съответната електрическа мрежа~~, с изключение на случаите, когато съгласно наредбата по чл. 36, ал. 3 от Закона за енергетиката~~	Според асоциацията предложеният текст е в противоречие с чл. 27 от ЗЕВИ. Цените за присъединяване на производители по чл. 32 от Наредбата за регулиране на цените винаги са индивидуални	**Предложението не се приема във връзка с изложени по-горе мотиви.** В допълнение, чл. 27 урежда общия случай, като разпоредбата не следва да се разглежда изолирано, а заедно и с предвидените изключения, в т.ч. по чл. 26, ал. 10 от ЗЕВИ.

		~~цените за присъединяване са индивидуални~~.		
Чл. 62, ал. 6 „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД	Чл. 62. (6) Лицето, с което се сключва договор за присъединяване, може да поеме задължение за: 1. изпълнение на определен вид проектни, строителни и монтажни работи или други дейности по присъединяването, в т.ч. изготвяне на работния проект за изграждане на присъединителните съоръжения; 2. изграждане на съоръженията за присъединяване със съгласието на мрежовия оператор.	чл. 62, ал. 6, добавяне на нова т. 2 и преномериране на настоящата т. 2 „2. предоставяне на мрежовия оператор за съгласуване на инвестиционен проект или проекти по т. 1 за присъединителните съоръжения в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията. Предоставените проекти се разглеждат и съгласуват по реда на чл. 59, ал. 3 и ал. 4;“	Дружеството предлага добавяне на нова т. 2 във връзка с предложената промяна в чл. 59, ал. 2 и чл. 59, ал. 11. Счита че по този начин се постига систематична последователност в процедурата за присъединяване и се осигурява равнопоставеност в случаите, когато съоръженията за присъединяване на обекта (които са елемент от електрическите мрежи), се проектират и/или изграждат от мрежовия оператор или по реда на чл. 62, ал. 6 от лицето, с което се сключва договорът за присъединяване.	**Предложението се приема по принцип.** Ал. 6 придобива следната редакция: Чл. 62. (6) Лицето, с което се сключва договорът за присъединяване, може да поеме задължение за: 1. проектирането на съоръженията за присъединяване по ал. 1; 2. предоставяне на мрежовия оператор за съгласуване на инвестиционен проект или проекти по т. 1 за присъединителните съоръжения в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията. Предоставените проекти се разглеждат и съгласуват по реда на чл. 59, ал. 3 и ал. 4; 3. изпълнение на определен вид строителни и монтажни работи по присъединяването по работния проект по ал. 1; 4. изграждане на съоръженията по ал. 1; 5. придобиване или подсигуряване на възникването на вещните

				права за изграждане на съоръженията за присъединяване, включително извършване от името на оператора на необходимите за това процедури.
Чл. 62, ал. 6 Българска Фотоволтаична Асоциация	Чл. 62. (6) Лицето, с което се сключва договор за присъединяване, може да поеме задължение за: 1. изпълнение на определен вид проектни, строителни и монтажни работи или други дейности по присъединяването, в т.ч. изготвяне на работния проект за изграждане на присъединителните съоръжения; 2. изграждане на съоръженията за присъединяване със съгласието на мрежовия оператор.	(6) Лицето, с което се сключва предварителен договор за присъединяване, съответно договор за присъединяване, може да поеме задължение за: 1. изпълнение на определен вид проектни, строителни и монтажни работи или други дейности по присъединяването, в т.ч. изготвяне на работния проект за изграждане на присъединителните съоръжения; 2. изграждане на съоръженията за присъединяване със съгласието на мрежовия оператор	Във връзка с промените по чл. 62, ал. 1	**Предложението не се приема във връзка с изложени по-горе мотиви.**
чл. 62, ал. 6, т. 1 и т. 2 „СРС - БЪЛГАРИЯ“ ООД	Чл. 62. (6) Лицето, с което се сключва договор за присъединяване, може да поеме задължение за: 1. изпълнение на определен вид	няма предложен текст	Според дружеството би било по-добре тези две условия да се съдържат още на етап предварителен договор.	**Предложението не се приема във връзка с изложени по-горе мотиви.**

	проектни, строителни и монтажни работи или други дейности по присъединяването, в т.ч. изготвяне на работния проект за изграждане на присъединителните съоръжения; 2. изграждане на съоръженията за присъединяване със съгласието на мрежовия оператор.			
чл. 62, ал. 7 „СРС - БЪЛГАРИЯ“ ООД	Чл. 62. (7) В случаите по ал. 6 мрежовият оператор съгласува проектните работи и извършва контрол по изпълнението на строителните и монтажните работи в съответствие с проектните разработки и техническите спецификации по ред, установен в договора за присъединяване.	няма предложен текст	Според дружеството ако се допусне предложената редакция на ал. 6. следва да бъдат регламентирани поне сроковете за съгласуване и правомощията при упражняване на контрола, иначе това остава едностранно в преценката на мрежовия оператор.	**Предложението се приема по принцип, като е отразено в променената редакция на чл. 62, ал. 6 по-горе.**
Чл. 62, ал. 8 Асоциация за Производство, Съхранение и Търговия на Електроенергия	Чл. 62. (8) Изградените съоръжения за присъединяване по ал. 6 се прехвърлят възмездно в собственост на мрежовия оператор на база на взаимно признати разходи.	Чл. 62 (8) Изградените съоръжения за присъединяване по ал. 6 се прехвърлят възмездно в собственост на мрежовия оператор на база на взаимно признати разходи, <u>в случаите в които вещните права върху тези съоръжения не възникват директно в полза на мрежовия оператор</u>.	Според асоциацията посоченото допълнение е важно, тъй като съгласно предварителния и/или окончателния договор за присъединяване, страните могат да уговорят, че вещните права върху изградените съоръжения ще възникват директно в полза на мрежовия оператор, като производителят извършва всички действия в процеса по изработване и одобряването на подробните устройствени	**Предложението се приема.**

			планове, както и инвестиционните проекти и издаването на разрешението за строеж от името на оператора. В този случай, производителят се явява задължено лице по договора, но действа от името на мрежовия оператор въз основа на изрично пълномощно, дадено в негова полза. Възможна е и хипотеза лицето, с което е сключен договора за присъединяване, да е задължено с договора да придобие определени вещни права или да подсигури възникването им в полза на оператора на мрежата (най-често сервитутите по чл. 64 от ЗЕ с одобрение на ПУП и заплащане на обезщетение).	
Чл. 62, ал. 8 „СРС - БЪЛГАРИЯ“ ООД	Чл. 62. (8) Изградените съоръжения за присъединяване по ал. 6 се прехвърлят възмездно в собственост на мрежовия оператор на база на взаимно признати разходи.	няма предложен текст	Според дружеството в хипотезата на ал. 6 може да се стигне до ситуация, в която разходите на производителя надвишават тези на оператора, което прави целия проект нецелесъобразен. Следва да се редактира, за да е справедливо разпределението на разходите.	**Предложението не се приема.** В случай на несъгласие производителя може да обжалва пред Комисията по реда чл. 22.
Чл. 62, ал. 11 „Електроразпр	Чл. 62. (11) Мрежовият оператор съгласува работните проекти за електрическите уредби и	Ал. 11 на чл. 62 да отпадне	Според дружеството разпоредбата не е в съответствие с чл. 116, ал. 14 от Закона за енергетиката.	**Предложението не се приема.** Посоченият текст се отнася до

еделение Север“ АД	инсталации на присъединявания обект в обем, достатъчен за доказване изпълнението на условията за присъединяване.			присъединителните съоръжения и уговореното в договора за присъединяване.
Чл. 62, ал. 11 „СРС - БЪЛГАРИЯ“ ООД	Чл. 62. (11) Мрежовият оператор съгласува работните проекти за електрическите уредби и инсталации на присъединявания обект в обем, достатъчен за доказване изпълнението на условията за присъединяване.	няма предложен текст	Според дружеството следва да се опишат критериите за достатъчност.	**Предложението не се приема във връзка с изложеното по-горе.**
Чл. 63, ал. 1 Българска Фотоволтаична Асоциация	Чл. 63. (1) Заявителят проектира и изгражда електрическите уредби и съоръжения за своя сметка в случаите по чл. 116, ал. 4 и ал. 5 от Закона за енергетиката.	няма предложен текст	Нормата на чл. 63, ал. 1 препраща към чл. 116, ал. 4 и ал. 5 от Закона за енергетиката и това отново поставя въпроса относно принадлежността на електрическите уредби и съоръжения към съответната мрежа. Безпротиворечивото решаване на този въпрос е от съществено значение за определяне на границата на собственост. По този начин ще се предотврати злоупотреба от страна на мрежовите оператори и евентуални спорове относно мястото на присъединяване.	**Липсва конкретно предложение.** Разпоредбата е ясна и се отнася за електрическите уредби и съоръжения, собственост на производителя.
Чл. 63, ал. 1 „СРС - БЪЛГАРИЯ“ ООД	Чл. 63. (1) Заявителят проектира и изгражда електрическите уредби и съоръжения за своя сметка в случаите по чл. 116, ал. 4 и ал. 5 от Закона за енергетиката.	няма предложен текст	За дружеството не е налице яснота какво се случва с поддръжката на тези съоръжения и чия е отговорността при авария.	**Липсва конкретно предложение.** Разпоредбата е ясна и се отнася за електрическите уредби и съоръжения собственост на

				производителя, следователно той следва да ги поддържа и носи отговорност за тяхното състояние.
Чл. 65, ал. 1 „Електроразпределение Север“ АД	Чл. 65. (1) За обекти за производство, които се въвеждат в експлоатация съгласно Закона за устройство на територията, присъединяването към електрическата мрежа се осъществява на четири етапа: 1. първи етап – електрическите съоръжения за присъединяване на обект за производство към електрическата мрежа се поставят под напрежение за извършване на единични, комплексни и 72-часови изпитвания и получаване на документ за въвеждането им в експлоатация при условията и по реда на Закона за устройство на територията; 2. втори етап – електрическата уредба на обекта, необходима в процеса на строителството за извършване на единични, комплексни и 72-часови изпитвания на отделни съоръжения и подобекти на обекта, се поставя под напрежение след получаване на документ за въвеждането ѝ в експлоатация при	Чл. 65, ал. 1 За обекти за производство **и/или присъединителни съоръжения към обект за производство**, които се въвеждат в експлоатация съгласно Закона за устройство на територията, присъединяването към електрическата мрежа се осъществява на четири етапа:	Разпоредбата на чл. 65, ал. 1 от проекта на Наредба № 6 е предвидена да се отнася за обекти за производство на електрическа енергия, които подлежат на въвеждане в експлоатация по реда на ЗУТ. Обектът за производство може обаче да не подлежи на въвеждане в експлоатация съгласно ЗУТ, но присъединителните съоръжения, които са друга категория строеж, подлежат на въвеждане в експлоатация по реда на ЗУТ. В тази връзка следва да се добавят към реда по чл. 65, ал. 1.	**Предложението се приема.**

	условията и по реда на Закона за устройство на територията и се оформя като самостоятелен подобект; 3. трети етап – включване на обекта за производство в паралел към електрическата мрежа за извършване на единични, комплексни и 72-часови изпитвания и получаване на документ за въвеждането му в експлоатация при условията и по реда на Закона за устройство на територията; 4. четвърти етап – включване на обекта за производство в редовна експлоатация за работа в паралел към електрическата мрежа.			
Чл. 65, ал. 1, т. 2 „Електроразпределение Север“ АД	Чл. 65. (1) За обекти за производство, които се въвеждат в експлоатация съгласно Закона за устройство на територията, присъединяването към електрическата мрежа се осъществява на четири етапа: 2. втори етап – електрическата уредба на обекта, необходима в процеса на строителството за извършване на единични, комплексни и 72-часови изпитвания на отделни съоръжения и подобекти на обекта, се поставя под напрежение	Т. 2 на чл. 65, ал. 1 да отпадне	За дружеството не става ясно какво се има предвид под „електрическата уредба на обекта, необходима в процеса на строителството за извършване на единични, комплексни и 72-часови изпитвания на отделни съоръжения и подобекти на обекта“. От друга страна 72-часови изпитвания при експлоатационни условия на строежа се правят преди въвеждането му в експлоатация. За да е възможно да се направят изпитванията, обектът	**Предложението не се приема.** Този етап обезпечава осигуряване на захранване за периода на строителството на големи енергийни обекти за присъединяване към електропреносната мрежа, за които такова не може да бъде осигурено по друг начин (ядрени централи, големи ТЕЦ и др.).

	след получаване на документ за въвеждането ѝ в експлоатация при условията и по реда на Закона за устройство на територията и се оформя като самостоятелен подобект;		следва да се постави под напрежение, което противоречи на записаното в т. 2 на чл. 65, ал. 1 и в частност - електрическата уредба се поставя под напрежение след получаване на документ за въвеждането ѝ в експлоатация при условията и по реда на Закона за устройство на територията и се оформя като самостоятелен подобект;	
чл. 65, ал. 1 „Електроразпределение Златни пясъци“ АД	Чл. 65. (1) За обекти за производство, които се въвеждат в експлоатация съгласно Закона за устройство на територията, присъединяването към електрическата мрежа се осъществява на четири етапа: 1. първи етап – електрическите съоръжения за присъединяване на обект за производство към електрическата мрежа се поставят под напрежение за извършване на единични, комплексни и 72-часови изпитвания и получаване на документ за въвеждането им в експлоатация при условията и по реда на Закона за устройство на територията; 2. втори етап – електрическата уредба на обекта, необходима в процеса на строителството за извършване на единични,	няма предложен текст	Дружеството предлага в чл. 65, ал.1 {раздела присъединяване към електрическата мрежа) изрично да се посочи, че се прилага за обектите за производство от I-V категория, според ЗУТ, тъй като присъединяването на обектите от VI категория и описано в ал.2.	**Предложението не се приема.** Излишно се усложнява разпоредбата при положение, че е пределно ясна. Категориите строежи са обект на друг нормативен акт, който е възможно да се промени във времето и да създаде правен вакуум до привеждане на наредбата в съответствие с измененията му.

	комплексни и 72-часови изпитвания на отделни съоръжения и подобекти на обекта, се поставя под напрежение след получаване на документ за въвеждането ѝ в експлоатация при условията и по реда на Закона за устройство на територията и се оформя като самостоятелен подобект; 3. трети етап – включване на обекта за производство в паралел към електрическата мрежа за извършване на единични, комплексни и 72-часови изпитвания и получаване на документ за въвеждането му в експлоатация при условията и по реда на Закона за устройство на територията; 4. четвърти етап – включване на обекта за производство в редовна експлоатация за работа в паралел към електрическата мрежа.			
Чл. 65, ал. 2 „Електроразпределение Юг“ ЕАД	Чл. 65. (2) Извън случаите по ал. 1, обектите за производство се присъединяват към електрическата мрежа при следните условия: 1. лицето, сключило договор за присъединяване на обекта, подава искане по образец до съответния оператор за насрочване на дата за	**Чл. 65, ал. 2** „Извън случаите по ал. 1, обектите за производство се присъединяват към електрическата мрежа при следните условия: 1. лицето, сключило договор за присъединяване на обекта, подава искане по	Предвид мотивите по чл. 30, ал. 3.	**Предложението се приема в частта, касаеща сроковете. В останалата част предложението не се приема.** Присъствието на техническото лице, което е извършило строителните и монтажи работи на обекта е отговорност на заявителя,

	установяване на годността за ползване на обекта; 2. в случай, че искането по т. 1 отговаря на нормативните изисквания, в 3-дневен срок от постъпването му съответният мрежови оператор съгласува с лицето по т. 1 подходяща дата за провеждане на съвместно присъствено изпитване за установяване на годността за ползване на обекта и съответствието му с техническите параметри и изисквания от договора за присъединяване. Операторът насрочва дата за изпитването до 7 дни от постъпване на искането, освен ако е уговорено друго, за което уведомява писмено лицето по т. 1; 3. след провеждане изпитването и при установяване на годността за ползване на обекта и съответствието му с техническите параметри и изисквания от договора за присъединяване, се подписва констативен протокол между оператора на електрическата мрежа и лицето, сключило договор за присъединяване на обекта;	образец до съответния оператор за насрочване на дата за установяване на годността за ползване на обекта; 2. в случай, че искането по т. 1 отговаря на нормативните изисквания, в 7~~3~~-дневен срок от постъпването му съответният мрежови оператор съгласува с лицето по т. 1 подходяща дата за провеждане на съвместно присъствено изпитване за установяване на годността за ползване на обекта и съответствието му с техническите параметри и изисквания от договора за присъединяване. Операторът насрочва дата за изпитването до 14~~7~~ дни от постъпване на искането, освен ако е уговорено друго, за което уведомява писмено лицето по т. 1; 3. след провеждане изпитването и при установяване на годността за ползване на обекта и съответствието му с техническите параметри и изисквания от договора за присъединяване, се		мрежовият оператор няма взаимоотношения с него.

		подписва констативен протокол между оператора на електрическата мрежа, и лицето, сключило договор за присъединяване на обекта и техническото лице, което е извършило строителните и монтажи работи на обекта~~;~~.“		
Чл. 65, ал. 2 „Електроразпределение Север“ АД	Чл. 65. (2) Извън случаите по ал. 1, обектите за производство се присъединяват към електрическата мрежа при следните условия: 1. лицето, сключило договор за присъединяване на обекта, подава искане по образец до съответния оператор за насрочване на дата за установяване на годността за ползване на обекта; 2. в случай, че искането по т. 1 отговаря на нормативните изисквания, в 3-дневен срок от постъпването му съответният мрежови оператор съгласува с лицето по т. 1 подходяща дата за провеждане на съвместно присъствено изпитване за установяване на годността за ползване на обекта и съответствието му с техническите параметри и изисквания от договора за присъединяване. Операторът насрочва дата за	Чл. 65, ал. 2 Извън случаите по ал. 1, обектите за производство се присъединяват към електрическата мрежа при следните условия: 1. лицето, сключило договор за присъединяване на обекта, подава искане по образец до съответния оператор за насрочване на дата **за проверка** на обекта; 2. **в 7-дневен срок от постъпването искането по т. 1 съответният мрежови оператор съгласува с лицето по т. 1 подходяща дата за провеждане на съвместна присъствена проверка на обекта и съответствието му с изискванията от договора за присъединяване. Операторът насрочва дата за проверката до 15 дни от**	Целта е да се направи разлика между изпитванията, провеждани за обекти, които се въвеждат в експлоатация съгласно ЗУТ (описани в ал. 1) и тези, които не подлежат на въвеждане в експлоатация и не се изисква да се провеждат изпитвания. Удължаването на сроковете за организиране на проверката цели да обхване и случаите с почивни и празнични дни.	**Предложението се приема по принцип**, като разпоредбата придобива следната редакция: Чл. 65. (2) Извън случаите по ал. 1, обектите за производство се присъединяват към електрическата мрежа при следните условия: 1. лицето, сключило договор за присъединяване на обекта, подава искане по образец до съответния оператор за насрочване на дата за проверка на обекта; 2. в 7-дневен срок от постъпването искането по т. 1 съответният мрежови оператор съгласува с лицето по т. 1 подходяща дата за провеждане на съвместна присъствена проверка на обекта за съответствието му с изискванията на договора за присъединяване.

	изпитването до 7 дни от постъпване на искането, освен ако е уговорено друго, за което уведомява писмено лицето по т. 1; 3. след провеждане изпитването и при установяване на годността за ползване на обекта и съответствието му с техническите параметри и изисквания от договора за присъединяване, се подписва констативен протокол между оператора на електрическата мрежа и лицето, сключило договор за присъединяване на обекта;	**постъпване на искането,** освен ако е уговорено друго, за което уведомява лицето по т. 1; 3. след провеждане **на проверката и при установяване на съответствието на обекта** с изискванията от договора за присъединяване, се подписва констативен протокол между оператора на електрическата мрежа и лицето, сключило договор за присъединяване на обекта;		Операторът насрочва дата за проверката до 14 дни от постъпване на искането, освен ако е уговорено друго, за което уведомява лицето по т. 1; 3. след провеждане на проверката и при установяване на съответствието на обекта с изискванията на договора за присъединяване, се подписва констативен протокол между оператора на електрическата мрежа и лицето, сключило договор за присъединяване на обекта, както и договор за достъп и пренос с оператора на електрическата мрежа.;
Чл. 65, ал. 2, т. 2 „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД	Чл. 65. (2) Извън случаите по ал. 1, обектите за производство се присъединяват към електрическата мрежа при следните условия: 2. в случай, че искането по т. 1 отговаря на нормативните изисквания, в 3-дневен срок от постъпването му съответният мрежови оператор съгласува с лицето по т. 1 подходяща дата за провеждане на съвместно присъствено изпитване за	2. в случай, че искането по т. 1 отговаря на нормативните изисквания, в 7-дневен срок от постъпването му съответният мрежови оператор съгласува с лицето по т. 1 подходяща дата за провеждане на съвместно присъствено изпитване за установяване на годността за ползване на обекта и съответствието му с техническите параметри и	Мотивите са същите като по чл. 22, ал. 1.	**Предложението се приема по принцип в редакцията по-горе.**

	установяване на годността за ползване на обекта и съответствието му с техническите параметри и изисквания от договора за присъединяване. Операторът насрочва дата за изпитването до 7 дни от постъпване на искането, освен ако е уговорено друго, за което уведомява писмено лицето по т. 1;	изисквания от договора за присъединяване. Операторът насрочва дата за изпитването до 14 дни от постъпване на искането, освен ако е уговорено друго, за което уведомява писмено лицето по т. 1;		
Чл. 65, ал. 2, т. 3 Българска соларна асоциация	Чл. 65. (2) Извън случаите по ал. 1, обектите за производство се присъединяват към електрическата мрежа при следните условия: 3. след провеждане изпитването и при установяване на годността за ползване на обекта и съответствието му с техническите параметри и изисквания от договора за присъединяване, се подписва констативен протокол между оператора на електрическата мрежа и лицето, сключило договор за присъединяване на обекта;	В член 65, алинея 2, точка 3 текстът да бъде формулиран така: „след провеждане изпитването и изисквания от договора за присъединяване, се подписва констативен протокол и договор за достъп между оператора на електрическата мрежа и лицето, сключило договор за присъединяване на обекта.“ и сключването на договора на присъединяване, заявяване на приемателна комисия и заявяването на достъп до разпределителната мрежа,	Според асоциацията практиката на операторите на разпределителните мрежи до момента е да разделят на отделни стъпки заявяването и сключването на договора за присъединяване, заявяване на приемателна комисия и заявяването на достъп до разпределителната мрежа, като времето между тези отделни стъпки често необосновано продължава няколко месеца, без каквато и да е възможност на производителите да влияят върху сроковете и тяхното спазване. Чрез обединяване на процедурата по приемане на строежа и сключването на договора за достъп асоциацията цели действителното намаляване на административните срокове.	**Предложението се приема по принцип в редакцията по-горе.**

чл. 65, ал. 2, т. 3 Асоциация свободен енергиен пазар	Чл. 65. (2) Извън случаите по ал. 1, обектите за производство се присъединяват към електрическата мрежа при следните условия: 3. след провеждане изпитването и при установяване на годността за ползване на обекта и съответствието му с техническите параметри и изисквания от договора за присъединяване, се подписва констативен протокол между оператора на електрическата мрежа и лицето, сключило договор за присъединяване на обекта;	3. след провеждане изпитването и при установяване на годността за ползване на обекта и съответствието му с техническите параметри и изисквания от договора за присъединяване, се подписва констативен протокол между оператора на електрическата мрежа и лицето, сключило договор за присъединяване на обекта, <u>както и договор за достъп и пренос с оператора на електрическата мрежа</u>.“	няма	**Предложението се приема по принцип в редакцията по-горе.**
Член 65, ал. 3 Фондация „Грийнпийс - България“	Чл. 65. (3) Срокът за присъединяване на обектите по чл. 26, ал. 15 от Закона за енергията от възобновяеми източници е до 30 дни след издаване на становището по чл. 55, ал. 1.	няма предложен текст	Според асоциацията на първо място, разпоредбата на ЗЕВИ, чл. 26, ал. 15, не използва възможността на чл. 17(2) от Директивата за ВЕИ да позволи на подобни инсталации да бъдат присъединявани само при уведомителен режим: Държавите членки могат да разрешат процедура чрез обикновено уведомяване и за инсталации или агрегирани производствени единици с електрическа мощност по-голяма от 10,8 kW и до максимум 50kW, ако стабилността, надеждността и безопасността на мрежата бъдат	**Предложението не се приема.** В ЗУТ не е предвидено изключение за издаване на разрешение за строеж, съответно в ЗЕВИ не е предвиден уведомителен режим. Не е възможно в наредбата изрично да се разпише, че при противоречие правилата на ЗЕВИ относно присъединяването на обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници се прилагат с предимство спрямо общите

			запазени.“ (Директива за ВЕИ). ЗЕВИ предвижда присъединяването да се извършва до 30 дни след издаване на становище за присъединяване от електроразпределителното дружество. Тази разпоредба е потвърдена / повторена в чл. 65, ал. 3 от наредбата. За фондацията не е напълно ясно дали само становището е достатъчно за присъединяване или е необходимо да бъде сключен и предварителен договор и договор за присъединяване. Тя предлага това изрично да бъде уточнено в ал. 3 на чл. 65 от наредбата, за да е ясен административният процес за всички участници в него. За фондацията не е напълно ясно и за кого е обвързващ този срок от 30 дни - за оператора на мрежата или за клиента. Тя настоява да бъдат разяснени последствията, ако не бъде спазен. Липсва цялостна специфична уредба за присъединяване на потребители на собствена енергия от възобновяеми източници и активни потребители. Изобщо не е предвиден специален и ясен ред за присъединяване на производствени инсталации на потребители на собствена енергия	разпоредби на наредбата, тъй като това е пределно ясно предвид обстоятелството, че законът е нормативен акт от по-висок ранг спрямо наредбата и неговите разпоредби се прилагат с предимство.

			от възобновяеми източници и на активни клиенти. Единствената разпоредба в този смисъл е чл. 65, ал. 3 от Наредбата, който повтаря чл. 26, ал. 15 от ЗЕВИ, който се отнася до инсталации до 10,8 kW. За фондацията остава впечатление, че такива обекти се присъединяват като производители (по аргумент от чл. 26, ал. 1 от ЗЕВИ), което е доказано, че значително утежнява административно и финансово потребителите на собствена енергия. Фондацията счита, че трябва да има облекчени процедури за присъединяването на всякакви обекти на потребители на собствена енергия. Наредбата трябва изрично да потвърди / препрати приложението на разпоредбите на чл. 25а от ЗЕВИ, за да не остава съмнение, че този текст е приложим без необходимост от пълните процедури в Наредбата. Фондацията счита, че наредбата изрично трябва да потвърди чрез препращане, че при противоречие правилата на ЗЕВИ относно присъединяването на обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници се прилагат	

			с предимство спрямо общите разпоредби на наредбата.	
Чл. 68 Асоциация свободен енергиен пазар	В Чл. 68 се създава т. 3 Чл. 68. Границата на собственост между електрическите съоръжения на мрежови оператор и тези, свързващи обект за производство с електрическата мрежа, се определя от: 1. начина на присъединяване; 2. вида на съоръженията за присъединяване.	„3. или друга по взаимно споразумение между заявител, присъединително предприятие и оператор на преносната мрежа, когато няма друго инвестиционно решение извън тези по т. 1 и т. 2 и то не противоречи на техническите параметри по присъединяването“	С цел предоставяне възможност и за договаряне между страните	**Предложението не се приема.** Предложеният текст създава правна несигурност и възможност за злоупотреби.
Чл. 69, ал. 4, т. 1 Асоциация свободен енергиен пазар	Чл. 69. (4) Средствата/системите за търговско измерване на електрическа енергия се монтират в: 1. електрическата уредба на лицето, собственик на обекта, или до или на границата на имота му – в случаите по ал. 1 и 3; 2. електрическата уредба на съответния мрежови оператор – в случаите по ал. 2.	„електрическата уредба на лицето, собственик на обекта на производство, или до или на границата на имота му-в случаите по ал. 1 и 3;“	С цел прецизиране	**Предложението не се приема.** Няма нужда от предложеното допълнение, тъй като текстът е ясен и е в главата за присъединяване на обекти за производство на електрическа енергия.
Чл. 69, ал. 7 „СРС - БЪЛГАРИЯ“ ООД	Чл. 69. (7) В случаите по ал. 1 устройствата за защита от пренапрежения са собственост на лицето, собственик на обекта за производство и се доставят, монтират и поддържат от него и за негова сметка.	няма предложен текст	За дружеството възникват въпроси относно поддръжката на тези съоръжения и чия е отговорността при авария.	**Предложението не се приема, във връзка с изложени по-горе мотиви.**

Чл. 71 Българска Фотоволтаична Асоциация	Чл. 71. (1) Електрическите уредби високо и средно напрежение, които служат за присъединяване на обект за производство на електрическа енергия към електрическа мрежа и не са елемент на тази мрежа, се изграждат за сметка на собственика на обекта и са негова собственост. (2) Електропроводите високо и средно напрежение, които свързват уредбите по ал. 1 с електрическа мрежа в мястото на присъединяване, се изграждат от оператора на съответната мрежа и са негова собственост. Електропроводите високо и средно напрежение, които свързват уредбите по ал. 1 със съответната електрическа мрежа в мястото на присъединяване и не са елемент на тази мрежа, се изграждат за сметка на собственика на обекта и са негова собственост.	да отпадне	Нормата на чл. 71 преповтаря текста на чл. 116, ал. 4 и ал. 5 от Закона за енергетиката и по никакъв начин не внася яснота по поставените въпроси, поради което асоциацията предлага да отпадне.	**Предложението не се приема, във връзка с изложени по-горе мотиви.**
Чл. 71 „СРС - БЪЛГАРИЯ“ ООД	Чл. 71. (1) Електрическите уредби високо и средно напрежение, които служат за присъединяване на обект за производство на електрическа енергия към електрическа мрежа и не са елемент на тази мрежа, се	да отпадне	В чл. 71 се прехвърля отговорността за изграждане и поддръжка на присъединителните съоръжения, които не са елемент от мрежата на оператора към собственика на обекта.	**Предложението не се приема, тъй като противоречи на текста на чл. 116, ал. 4 и ал. 5 от Закона за енергетиката.**

	изграждат за сметка на собственика на обекта и са негова собственост. (2) Електропроводите високо и средно напрежение, които свързват уредбите по ал. 1 с електрическа мрежа в мястото на присъединяване, се изграждат от оператора на съответната мрежа и са негова собственост. Електропроводите високо и средно напрежение, които свързват уредбите по ал. 1 със съответната електрическа мрежа в мястото на присъединяване и не са елемент на тази мрежа, се изграждат за сметка на собственика на обекта и са негова собственост.			
Чл. 72, ал. 1 „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД	Чл. 72. (1) При изготвянето на условията за присъединяване по чл. 52 мрежовият оператор определя техническите изисквания, които се изпълняват за присъединяване към електрическата мрежа в съответствие с правилата по чл. 83, ал. 1, т. 4 от Закона за енергетиката.	Чл. 72. (1) При изготвянето на условията за присъединяване по чл. 52 мрежовият оператор определя техническите изисквания, които се изпълняват за присъединяване към електрическата мрежа в съответствие с правилата по чл. 83, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Закона за енергетиката, както и в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/631 на	Според дружеството е необходимо да се допълни препратка към чл. 83, ал.1, т. 5 – Правилата за управление на електроразпределителните мрежи, както и към посочения Регламент. Сигурността на системата зависи отчасти от техническите възможности на модулите за производство на електроенергия. Основни предпоставки за сигурността на системата са редовно координиране на равнището на	**Предложението се приема по принцип**, но систематичното му място е в методиката по чл. 1, ал. 3.

		Комисията от 14 април 2016 година за установяване на Мрежов кодекс за изискванията за присъединяване на производителите на електроенергия към електроенергийната мрежа“.	преносните и разпределителните мрежи и адекватни показатели на оборудването, свързано към преносните и разпределителните мрежи. Сигурна работа на системата е възможна единствено ако съществува тясно сътрудничество между собствениците на съоръжения за производство на електроенергия и операторите на системи. В частност, работата на системата при ненормални работни условия зависи от реакцията на модулите за производство на електроенергия на отклоненията от базисните стойности за изчисляване в относителни единици на напрежението и на номиналната честота. В контекста на сигурността на системата, мрежите и модулите за производство на електроенергия следва да се разглеждат като един обект от гледна точка на проектиране на системата, предвид факта ,че тази части са взаимозависими. Следователно, като предпоставка за присъединяване към електроенергийната мрежа, за модулите за генериране на електроенергия следва да бъдат	

			определени съответни технически изисквания.	
Чл. 72 „Електроразпределение Север“ АД	Чл. 72. (7) няма предложен текст; (8) няма предложен текст	Създаване на нови ал. 7 и ал. 8 в чл. 72 със следния текст: **Чл. 72, ал. 7 (нова) За обекти за производство на електрическа енергия, които се присъединяват към електроразпределителната мрежа, не се допуска работа в „островен режим“.** **Чл. 72, ал. 8 (нова) При инсталирана мощност на обект за производство на електрическа енергия, по-голяма от 10,8 kW, задължително се изисква изграждането на симетрична трифазна генерираща система.**	Дружеството предлага в новата Наредба № 6 да се прехвърлят изискванията на чл. 94, ал. 3 и чл. 97, ал. 6 от действащата Наредба № 6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи. Тези изисквания са свързани с безопасната експлоатация и функциониране на мрежата и качеството на електрическата енергия. Изискването във връзка с изграждането на симетрична трифазна генерираща система е съобразено с новата разпоредба на чл. 26, ал. 15 от ЗЕВИ.	**Предложението се приема.**
Чл. 73 „Електроразпределение Юг“ ЕАД	Чл. 73. (1) Мрежовият оператор определя и задава на заявителя режимите на работа и настройките на системите за управление и регулиране, мрежите за обмен на информация, релейните защити и автоматиките на територията на обекта за производство, участващи във и влияещи на сигурното, безопасно и ефективно	Чл. 73 „(1) Мрежовият оператор определя и задава на <u>производителя</u> ~~заявителя~~ режимите на работа и настройките на системите за управление и регулиране, мрежите за обмен на информация, релейните защити и автоматиките на територията на обекта за	В сегашната Наредба № 6 (чл. 76) се използват термините „възложителят/производителя“, дружеството счита, че най-точно би било да се използва „производител“, тъй като заявител е само в хода на процедурата (а понякога заявител може да е едно лице, ПД да се сключи с второ, а договор – с трето), а изискванията	**Предложението се приема.**

	функциониране на ЕЕС. (2) Заявителят е длъжен да спазва изискванията по ал. 1.	производство, участващи във и влияещи на сигурното, безопасно и ефективно функциониране на ЕЕС. (2) Производителят ~~Заявителят~~ е длъжен да спазва изискванията по ал. 1.“	следва да се спазват и след приключването ѝ. Също така – в подкрепа на горното е, че в чл. 94 от Проекта се говори за „*оператор на обекта за съхранение*“, а не за заявител.	
Глава четвърта „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД	Глава четвърта Ред за присъединяване на обекти за съхранение на електрическа енергия	няма предложен текст	Дружеството счита, че предложената нормативна уредба относно присъединяване на обекти за съхранение на електрическа енергия (ОСЕЕ) следва да се допълни и/или преработи в следните насоки: • да се въведе ограничение по мощност на ОСЕЕ за присъединявана към електроразпределителната мрежа; • да се дефинират режимите на работа на обектите за съхранение на електрическа енергия в режим консумиране и отдаване на енергия от/в мрежата; • да се дефинират възможностите за определяне на времеви диапазон за работа на ОСЕЕ в режим консумация / отдаване на енергия, съобразен с потокоразпределението и режимните параметри на разпределителната мрежа в точката на присъединяване;	**Предложенията не се приемат.** В преобладаващата си част не са относими към Наредба № 6 за присъединяване на обекти към електрическите мрежи, (като режимите на работа на обектите за съхранение, възможностите за определяне на времеви диапазон за работа на ОСЕЕ в режим консумация / отдаване на енергия, възможностите за управление на режима на работа на ОСЕЕ съобразно режимните параметри на мрежата), а останалите са с цел в максимална степен да затруднят процеса по присъединяване на ОСЕЕ.

			• да се дефинират възможностите за управление на режима на работа на ОСЕЕ съобразно режимните параметри на разпределителната мрежа в точката на присъединяване; Възможността за предоставяне на балансиращи и допълнителни нечестотни услуги от системите за съхранение на електрическа енергия е важен аспект при тяхното присъединяване към електрическата мрежа. Необходимо е да се дефинират правата и задълженията на ОСЕЕ/ОРМ, ОПМ в тази връзка.	
Глава четвърта „Електроразпределение Златни пясъци“ АД	Глава четвърта Ред за присъединяване на обекти за съхранение на електрическа енергия	няма предложен текст	Дружеството счита, че в проекта не е намерила решение хипотеза, при която обект за съхранение освен че съхранява, потребява електрическа енергия и съответно отдава съхранената електрическа енергия. Такива случаи са практически възможни и това налага тяхната правна регламентация.	**Коментарът е неразбираем**. ОСЕЕ винаги, освен че съхранява електрическа енергия, потребява и съответно отдава съхранената електрическа енергия. Когато ОСЕЕ не отдава в мрежата съхранената електрическа енергия, обектът не се присъединява към съответната мрежа.
Глава четвърта Българска	Глава четвърта Ред за присъединяване на обекти за съхранение на електрическа енергия	няма предложен текст	Според асоциацията почти изцяло се повтаря регламентацията, касаеща присъединяването на обекти за производство на	**Предложението се приема по принцип**, съответно част от възприетите по-горе

Фотоволтаична Асоциация			електрическа енергия, поради което изложените по-горе съображения и предложения за изменение на текстове са приложими и по отношение на обектите за съхранение.	предложения са отразени и по-долу.
Чл.77, ал. 1 и ал. 2 „Електроразпределение Юг“ ЕАД	Чл. 77. (1) За проучване на условията за присъединяване на обект за съхранение на електрическа енергия към електрическата мрежа се подава писмено искане до съответния мрежови оператор по местонахождение на обекта или по реда на чл. 140а от Закона за устройство на територията в случаите: 1. при изграждане на нов обект за съхранение на електрическа енергия; 2. при разширение/преустройство по реда на Закона за устройство на територията на съществуващ обект за съхранение на електрическа енергия с промяна на присъединената му мощност; 3. при модернизация на съществуващ обект за съхранение на електрическа енергия с промяна на присъединената му мощност; 4.при промяна на вида и технологията на съхранение;	**Чл.77, ал. 1 и ал. 2** „(1) За проучване на условията за присъединяване на обект за съхранение на електрическа енергия към електрическата мрежа се подава писмено искане до съответния мрежови оператор по местонахождение на обекта или по реда на чл. 140а от Закона за устройство на територията в случаите: 1. при изграждане на нов обект за съхранение на електрическа енергия; 2. при разширение/преустройство по реда на Закона за устройство на територията на съществуващ обект за съхранение на електрическа енергия с промяна на присъединената му мощност; 3. при модернизация на съществуващ обект за	Предложението за допълнение на ал. 1 с нови т. 6 и 7 е във връзка с предложението на дружеството за преместване на т. 15 и т. 17 от чл. 7, ал. 1 в чл. 77, ал. 1. Що се отнася до ал. 2 – тук логиката е същата, като тази зад предложението на дружеството за изменение на чл. 49, ал. 2 (отнасяща се до обектите за производство).	**Предложението за създаване на нови т. 6 и т. 7 в ал. 1 не се приема**, във връзка с мотивите изложени по отхвърлянето на дружеството за преместване на т. 15 и т. 17 от чл. 7, ал. 1 в чл. 77, ал. 1, както и чл. 49, ал. 2. **Предложението по ал. 2 се приема по принцип.** Ал. 2 придобива следната редакция: Чл. 77. (2) Искането се подава от лице, имащо вещни права да строи върху имота, в който ще се изгражда обектът за съхранение (за строежи по смисъла на Закона за устройство на територията) или от лице – собственик, наемател или ползвател на имота, в който ще бъде поставен обектът (за преместваеми обекти по

	5. при обособяване на нов обект със самостоятелно измерване на електрическата енергия чрез отделяне от съществуващ обект, който е присъединен към електрическа мрежа. (2) Искането по ал. 1 се подава от лице, имащо вещни права върху имота, в който ще се изгражда обектът за съхранение (за строежи по смисъла на Закона за устройство на територията) или от лице, на което въз основа на договор е предоставено правото да оперира такъв обект (за преместваеми обекти по смисъла на Закона за устройство на територията).	съхранение на електрическа енергия с промяна на присъединената му мощност; 4.при промяна на вида и технологията на съхранение; 5. при обособяване на нов обект със самостоятелно измерване на електрическата енергия чрез отделяне от съществуващ обект, който е присъединен към електрическа мрежа;~~.~~ 6. при искане за изграждане/поставяне на несамостоятелно съоръжение/инсталация за съхранение на електрическа енергия към/в съществуващ, присъединен към електрическата мрежа обект за потребление, когато се предвижда отдаване на електрическа енергия в мрежата и увеличаване на присъединената мощност; 7. при искане за увеличаване на общата инсталирана мощност на изградено/поставено несамостоятелно съоръжение/инсталация по т. 6, водещо до увеличаване на присъединената мощност.		смисъла на Закона за устройство на територията).

		(2) Искането по ал. 1 се подава от възложителя на строежа ~~лице, имащо вещни права върху имота, в който ще се изгражда обектът за съхранение~~ (за строежи по смисъла на Закона за устройство на територията) или от лице, на което въз основа на договор е предоставено правото да експлоатира ~~оперира~~ такъв обект (за преместваеми обекти по смисъла на Закона за устройство на територията).“		
адв. Стоянов и Цекова	Чл. 77. (2) Искането по ал. 1 се подава от лице, имащо вещни права върху имота, в който ще се изгражда обектът за съхранение (за строежи по смисъла на Закона за устройство на територията) или от лице, на което въз основа на договор е предоставено правото да оперира такъв обект (за преместваеми обекти по смисъла на Закона за устройство на територията).	Искането се подава от лицето, което ще бъде възложител на строежа за обекта за съхранение или ще постави преместваемия обект за съхранение по смисъла на Закона за устройството на територията. В случай че след иницииране на процедурата заявителят желае да прехвърли правата по издаденото становище за присъединяване на трето лице, заявителят подава писмено искане до мрежовия оператор, който	Тъй като в практиката има случаи, при които лицето, получило становище за присъединяване, желае да прехвърли правата по процедурата за присъединяване на трето лице, предлагат тази хипотеза да бъде изрично уредена в наредбата, за да се избегнат спорове между заявителите и операторите на мрежите.	**Предложението не се приема, във връзка с изложени по-горе мотиви.**

		издава потвърждение за промяната в 14-дневен срок от получаване на искането.		
Чл. 77, ал. 2, Асоциация за Производство, Съхранение и Търговия на Електроенергия	Чл. 77. (2) Искането по ал. 1 се подава от лице, имащо вещни права върху имота, в който ще се изгражда обектът за съхранение (за строежи по смисъла на Закона за устройство на територията) или от лице, на което въз основа на договор е предоставено правото да оперира такъв обект (за преместваеми обекти по смисъла на Закона за устройство на територията).	Чл. 77 (2) Искането по ал. 1 се подава от лице, имащо вещни права върху имота, в който ще се изгражда обектът за съхранение (за строежи по смисъла на Закона за устройство на територията) или от лице, на което въз основа на договор за наем или изрично писмено съгласие от собственика на поземления имот е предоставено правото да оперира такъв обект (за преместваеми обекти по смисъла на Закона за устройство на територията).	Предложението за изменение е в съответствие с § 1., т. 61в. (нова - ДВ, бр. 11 от 2023 г.) от допълнителните разпоредби на Закона за енергетиката (ЗЕ): „Съоръжение за съхранение на електрическа енергия“ е съоръжение в рамките на електроенергийната система, в което се съхранява енергия, с изключение на съоръженията за съхранение на енергия за собствено потребление на производители или крайни клиенти, което не отдава съхранената електрическа енергия в електропреносната или електроразпределителна мрежа. „Електрохимическите съоръжения за съхранение на електрическа енергия представляват преместваеми обекти по смисъла на Закона за устройство на територията.“ Съгласно чл. 56, ал. 5 (Нова - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) от Закона за устройство на територията (ЗУТ) - „В чужди поземлени имоти разрешение за поставяне на обекти по ал. 1 се издава въз	**Предложението се приема по принцип в редакцията по-горе.**

			основа на изрично писмено съгласие от собственика на поземления имот или писмен договор за наем на заетата от преместваемия обект площ.“ Следователно, лице на което въз основа на договор за наем или изрично писмено съгласие от собственика на поземления имот е предоставено правото да оперира обект за съхранение на електрическа енергия, следва да бъде легитимирано да подаде искане за присъединяване по реда на Наредбата.	
Чл. 77, ал. 3 „Електроразпределение Север“ АД	Чл. 77. (3) Искане по ал. 1 не се подава за несамостоятелно съоръжение за съхранение на електрическа енергия, което се предвижда да бъде изградено към нов или съществуващ обект за потребление или за производство на електрическа енергия, в случаите, когато не се променя присъединената мощност на обекта за потребление или за производство.	Ал. 3 на чл. 77 да отпадне.	Според дружеството систематичното място на разпоредбата не е в Глава четвърта от проекта на Наредба № 6, тъй като тя урежда присъединяването на самостоятелни обекти за съхранение на електрическа енергия. Освен това, в тези случаи се прилага разпоредбата на чл. 116, ал. 11, съответно чл. 117, ал. 12 от Закона за енергетиката.	**Предложението е правилно по принцип**, но наличието на изричен текст в тази глава е необходимо с цел избягване на бъдещи противоречиви тълкувания относно необходимостта от искане по ал. 1 за несамостоятелно съоръжение за съхранение на електрическа енергия, което се предвижда да бъде изградено към нов или съществуващ обект за потребление или за производство на електрическа енергия, в случаите, когато не се

				променя присъединената мощност на обекта за потребление или за производство.
Чл. 78 „Електроразпределение Юг“ ЕАД	Чл. 78. Искането по чл. 77, ал. 1 се подава до избран от заявителя мрежови оператор, на чиято лицензионна територия ще бъде разположен обектът.	Чл. 78. „Когато нивото на напрежението за електроснабдяване на обекта е средно, ниско или не е определено, Ии искането по чл. 77, ал. 1 се подава към оператора на съответната електроразпределителна/ затворена електроразпределителна мрежа на чиято лицензионна територия е разположен обекта, в останалите случаи -към оператора на електропреносната мрежа.“	Според дружеството предложеното разрешение – заявителят да избира мрежовия оператор, би създало значителни затруднения и недоразумения: (i) присъединяването към преносната или разпределителната мрежа изисква спазването на специфични технически стандарти и оперативни изисквания. Изборът, направен без подходящ технически анализ, може да доведе до несъответствия, които затрудняват интеграцията на съоръженията и могат да имат отрицателно въздействие върху стабилността и ефективността на енергийната система; (ii) решенията относно присъединяването към определена част от енергийната мрежа трябва да вземат предвид общата оптимизация на системата, включително баланса на натоварването, ефективността на преноса и разпределението и намаляването на загубите в мрежата. Самостоятелният избор	**Предложението се приема по принцип в редакцията по-долу.**

			може да пренебрегне тези аспекти; (iii) присъединяването към различни части на мрежата има различни последствия за сигурността и надеждността на електрозахранването. Неподходящото присъединяване може да увеличи риска от прекъсвания, нестабилност и други оперативни проблеми; (iv) интеграцията на съоръженията за съхранение на енергия в енергийната система изисква координация между различни оператори на мрежата, производители на енергия и други заинтересовани страни. Самостоятелният избор може да наруши тази координация и да затрудни цялостното планиране и управление на енергийната система. За конкретно предложения подход важат мотивите по чл. 7, ал. 3.	
Чл. 78 „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД	Чл. 78. Искането по чл. 77, ал. 1 се подава до избран от заявителя мрежови оператор, на чиято лицензионна територия ще бъде разположен обектът.	„Чл. 78. Искането по чл. 77, ал. 1 се подава до избран от заявителя мрежови оператор, на чиято лицензионна територия ще бъде разположен обектът. Искания за обекти за съхранение на електрическа енергия с инсталирана	Дружеството счита определянето на мощностен критерий за обосновано.	**Предложението се приема по принцип,** като разпоредбата придобива следната редакция: Чл. 78. Искането по чл. 77, ал. 1 се подава до избран от заявителя мрежови оператор, на чиято лицензионна територия ще

		мощност по-малка или равна на 1 MW се подават към оператора на електроразпределителна мрежа/оператора на затворена електроразпределителна мрежа по местонахождението на обекта.“		бъде разположен обектът. Искания за обекти за съхранение на електрическа енергия с инсталирана мощност по-малка или равна на 1 MW се подават само до оператора на електроразпределителна мрежа/оператора на затворена електроразпределителна мрежа по местонахождението на обекта.
Чл. 79, ал. 1, т. 1 „Електроразпределение Север“ АД	Чл. 79. (1) В искането за проучване на условията и начина на присъединяване се посочват: 1. наименованието и местонахождението на обекта (адресът, списък на имотите, в които ще се изгражда);	Чл. 79, ал. 1, т. 1 В искането за проучване на условията и начина на присъединяване се посочват: 1. наименованието и местонахождението на обекта (адресът, **имотът**, в ко**й**то ще се изгражда); /…./	За предложението на дружеството са относими мотивите, посочени към редакцията на чл. 51, ал. 1, т. 1. То счита, че описаният в мотивите ред е аналогичен и приложим за изграждане и на обект за съхранение на електрическа енергия.	**Предложението не се приема.** На този етап от процедурата не е необходим влязъл в сила ПУП.
Чл. 79, ал. 1, т. 3 „Електроразпределение Юг“ ЕАД	Чл. 79. (1) В искането за проучване на условията и начина на присъединяване се посочват: 3. инсталираната мощност, режимите на работа, технология и параметри на системата за съхранение на електрическа енергия, в т.ч. използваема енергия, капацитет, технологични	Чл. 79, ал. 1, т. 3 „инсталираната мощност, режимите на работа, технология и параметри на системата за съхранение на електрическа енергия, в т.ч. използваема енергия, капацитет, технологични	Според дружеството в искането за проучване по чл. 79, ал. 1 от проекта е важно да се включи и максималната мощност на зареждане на съответния обект за съхранение на електрическа енергия (а не максимален ток на зареждане). Това е от значение за	**Предложението се приема.**

	енергия, капацитет, технологични загуби, номинално напрежение, диапазон на напрежението, максимален ток на зареждане, максимална изходна мощност, диапазон на работната температура и др., възможност за предоставяне на балансиращи и допълнителни нечестотни услуги, прогнозното количество електрическа енергия, което ще се консумира и отдава от/в мрежата (помесечен график) по етапи на въвеждане в експлоатация, и други технически данни на основните съоръжения и на обекта за съхранение на електрическа енергия като цяло;	загуби, номинално напрежение, диапазон на напрежението, максимална мощност ~~максимален ток~~ на зареждане, максимална изходна мощност, диапазон на работната температура и др., възможност за предоставяне на балансиращи и допълнителни нечестотни услуги, прогнозното количество електрическа енергия, което ще се консумира и отдава от/в мрежата (помесечен график) по етапи на въвеждане в експлоатация, и други технически данни на основните съоръжения и на обекта за съхранение на електрическа енергия като цяло	ефективното, безопасно и балансирано управление на съответната електрическа мрежа, а и на електроенергийната система като цяло. Този параметър е съществен за правилното изчисляване на натоварването върху електрическата мрежа, което е критично за планирането и развитието ѝ, включително, но не само необходимостта от увеличаване на преносната способност на мрежата.	
Чл. 79, ал. 2, т. 2 адв. Стоянов и Цекова	Чл. 79. (2) Когато искането по ал. 1 се подава до мрежовия оператор, към него се прилагат: 2. копие на виза за проектиране или влязъл в сила ПУП, когато издаването им е задължително съгласно разпоредбите по Закона за устройство на територията или разрешение за поставяне на преместваем обект;	Да отпадне	Предложението цели съкращаване на цялостния срок за развитие на обект за производство или съхранение от момента на избора на подходящ поземлен имот до въвеждане на проекта в експлоатация. Лицата препоръчват първата стъпка в инвестиционния процес да бъде получаването на становище за	**Предложението по т. 2 се приема по принцип, като разпоредбата придобива следната редакция:** 2. актуална скица на имота;

			присъединяване, с оглед на което инвеститорът да прецени дали ще може да осъществи определен проект при предложените условия за присъединяване и планираните срокове. От гледна точка на изпълнение на административните процедури за одобрение/изменение на подробен устройствен план („ПУП“), както и приложимите процедури по Закона за опазване на околната среда, инвеститорът ще има възможност да инициира едновременно процедурата за ПУП за имота, където е разположен обектът за производство и/или съхранение и процедурата за ПУП за присъединителни съоръжения (най-често парцеларен план за техническа инфраструктура (електропровод), разположена извън урбанизираните територии), за приемането на който е необходима информацията от становището за присъединяване. Паралелното развитие на процедурите за ПУП би съкратило значително цялостния срок за развитие на проект за възобновяеми енергийни източници в съответствие с принципите за	

			ускоряване разгръщането на енергията от възобновяеми източници, установени с Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 година за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и Препоръка на Комисията от 18.5.2022 година относно ускоряване на процедурите за издаване на разрешения за проекти за енергия от възобновяеми източници и улесняване на споразуменията за закупуване на електроенергия. При наличие на изискване за представяне на влязъл в сила ПУП на етап искане за проучване на начина и условията за присъединяване, инвеститорът трябва да придобие предварително вещни права върху земята и да премине през процедурата за приемане или изменение на ПУП за поземления имот, без да разполага с информация за сроковете за присъединяване, начина и мястото на присъединяване и въобще какви ще бъдат задълженията на страните по изграждане на присъединяването.	

			Изискването затруднява инвестиционния процес, тъй като задължава инвеститорите да вложат значителни разходи за придобиването на вещни права върху имоти и за приемане/изменение на ПУП за същите, като впоследствие може да се окаже, че при текущото състояние на мрежата няма капацитет за присъединяване на допълнителни производствени мощности, а за увеличаването на преносната способност на мрежата е необходима инвестиция, която производителят не може да покрие. Тъй като изискването за представяне на влязъл в сила ПУП често е свързано с проекти извън урбанизираните територии, при които се налага смяна на предназначението на земеделска земя, отчитайки уредбата за защита на земеделските земи, залегнала в Конституцията на Република България и Закона за опазване на земеделските земи, по-разумният подход при изграждане на нови мощности за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници е първо да се получи	

			становище за присъединяване за определени поземлени имоти и впоследствие да се пристъпва към промяна на предназначението им, ако е допустима и законна. По този начин ще се ограничи практиката да се променя предназначението на земеделска земя със спекулативна цел (продажба на проект развит до етап подробен устройствен план), при която смяната на предназначението на земите се осъществява без наличието на реално инвестиционно намерение. Такива имоти често остават неизползвани с години поради липсата на купувач, който да изгради обекта за производство на енергия от възобновяеми източници. Що се отнася до информация и технически данни, необходими за изготвяне на становище за присъединяване, лицата считат, че визата за проектиране или влязъл в сила ПУП не са обективно необходими, за да могат операторите на мрежите да подготвят становище за присъединяване. От заявителя може да се изиска актуална скица на имота, схема с планирано разположение на обектите и друга	

			допълнителна информация, необходима на оператора на мрежата, за да подготви становището.	
Чл. 79, ал. 2, т. 2 Асоциация свободен енергиен пазар	Чл. 79. (2) Когато искането по ал. 1 се подава до мрежовия оператор, към него се прилагат: 2. копие на виза за проектиране или влязъл в сила ПУП, когато издаването им е задължително съгласно разпоредбите по Закона за устройство на територията или разрешение за поставяне на преместваем обект;	няма предложен текст	Според асоциацията в случая е налице само предварително проучване и би следвало процедурата да е възможна на база на предварителен ПУП, а не на влязъл в сила такъв. Влязъл в сила ПУП би бил необходим, само ако условията за присъединяване удовлетворяват възложителя.	**Предложението се приема по принцип, като е отразено по-горе.**
Чл. 79, ал. 2, т. 3 „Електроразпределение Север“ АД	Чл. 79. (2) Когато искането по ал. 1 се подава до мрежовия оператор, към него се прилагат: 3. наличие на резервен източник на електрическа енергия, ако има такъв, и на неговия режим на работа;	Т. 3 в чл. 79, ал. 2 да отпадне	В чл. 90а, ал. 2 от Закона за енергетиката не е предвидена възможност към ново или съществуващо съоръжение за съхранение на електрическа енергия да бъде изграден несамостоятелен обект за производство на електрическа енергия. Наличието на резервен източник на електрическа енергия може да доведе до заобикаляне на разпоредбата на чл. 27, ал. 2 от Правилата за търговия с електрическа енергия по отношение на дължимите мрежови услуги.	**Предложението се приема.**

Чл. 79, ал. 2 адв. Стоянов и Цекова	Чл. 79. (2) Когато искането по ал. 1 се подава до мрежовия оператор, към него се прилагат: ... няма предложен текст	... нотариално заверено съгласие от лицето, притежаващо вещни права върху имота, в случай че искането не е подадено от същото лице.	Тъй като в практиката има случаи, при които лицето, получило становище за присъединяване, желае да прехвърли правата по процедурата за присъединяване на трето лице, лицата предлагат тази хипотеза да бъде изрично уредена в наредбата, за да се избегнат спорове между заявителите и операторите на мрежите.	**Предложението не се приема във връзка с изложени по-горе мотиви.**
Чл. 83, ал. 2, т. 1 „Електроразпределение Юг“ ЕАД	Чл. 83. (2) Условията за присъединяване съдържат техническите изисквания на съответния мрежови оператор към съоръженията в присъединявания обект и информация за съоръженията за присъединяване относно: 1. присъединената мощност;	Чл. 83, ал. 2, т. 1 „присъединената мощност, включително максимална мощност на зареждане и максимална изходна мощност;“	Според дружеството предложението е с цел последователност, с оглед на съдържанието на чл. 79, ал. 1 (включително и предложеното от дружеството допълнение).	**Предложението не се приема**, във връзка с отхвърленото предложение по чл. 51, ал. 1, т. 1.
Чл. 83, ал. 2, т. 7 „Електроразпределение Юг“ ЕАД	Чл. 83. (2) Условията за присъединяване съдържат техническите изисквания на съответния мрежови оператор към съоръженията в присъединявания обект и информация за съоръженията за присъединяване относно: 7. метрологичните и техническите характеристики на токовите и напреженовите трансформатори за търговско измерване;	Да се заличи.	Предвид мотивите по чл. 12, ал. 1, т. 7.	**Предложението не се приема**, във връзка с отхвърленото предложение по чл. 12, ал. 1, т. 7.

Чл. 83, ал. 3 Българска Фотоволтаична Асоциация	Чл. 83. (3) В случаите по ал. 2, т. 3 съответният мрежови оператор посочва и: 1. разходи за дейности за повишаване на преносната способност на съответната електрическа мрежа като елемент от цената по ал. 5, т. 4, когато тези дейности са необходими за присъединяване на обекта и инвестиционната програма на оператора не предвижда изпълнението им в договорените срокове за присъединяване, представляващи част от общите разходи, определена въз основа на пропорционалното съотношение между присъединената мощност на обекта и допълнителните преносни възможности, които ще бъдат осигурени в съответната мрежа; 2. информация, че: а) операторът на съответната електрическа мрежа започва изпълнението на дейностите по проектиране за повишаване на преносната способност на мрежата в тримесечен срок от сключване на договора за присъединяване, в който същите са предвидени; б) строително-монтажните дейности за повишаване на	да отпадне	Според асоциацията изключително спорен е текстът на чл. 83, ал. 3 - този текст възпроизвежда текстове на чл. 26 от Закона за енергията от възобновяеми източници и касае само ВЕИ централи.	**Предложението не се приема.** Мотивите са аналогични като тези изложени по същите предложени в предходните глави. В допълнение по този начин се гарантира равнопоставеност на отделните групи ползватели на мрежата, като не се прехвърлят разходите единствено на крайните клиенти и/или на лицето, заплатило изцяло разширението на мрежата.

	преносната способност на мрежата започват след сключване на договори за обекти с присъединена мощност не по-малко от 75 на сто от предвиденото повишение на преносната способност на мрежата; в) разходите за проектиране подлежат на възстановяване на оператора и в случаите, в които строително-монтажните дейности не бъдат извършени поради неизпълнение на условията по б. „б“; г) заявителят може да заплати изцяло общите разходи за дейностите по т. 1, като ако в срок от 10 години от извършване на дейностите операторът използва създадения свободен капацитет за присъединяване на други обекти , в цената за присъединяване на този обект се включва част от извършените разходи за повишаване на преносната способност на мрежата, пропорционална на присъединяваната мощност. В тримесечен срок от заплащане на посочената сума операторът я възстановява на лицето, заплатило изцяло общите разходи. В случай, че разходите за повишаване на			

	преносната способност на мрежата са заплатени от повече от едно лице, операторът разпределя сумата пропорционално на направените от тях плащания. 3. разходи като елемент от цената по ал. 5, т. 4, които заявителят дължи във връзка със заплатени и извършени по искане на друго лице или лица дейности за повишаване на преносната способност на мрежата, пропорционално на присъединяваната мощност на обекта.			
Чл. 83, ал. 5, т. 4 „Електроразпределение Север“ АД	Чл. 83. (5) В условията за присъединяване се определят и: 4. прогнозната цена за присъединяване заедно с количествено-стойностна сметка за формирането ѝ.	Чл. 83, ал. 5, т. 4 В условията за присъединяване се определят и: /…/ 4. прогнозната цена за присъединяване, като в случаите по чл. 80, ал. 2 се посочва и прогнозната цена по чл. 52, ал. 4 или ал. 5.	Относими са мотивите, посочени за изменението на чл. 55, ал. 4, т. 4.	**Предложението се приема по принцип в редакцията по-долу.**
Чл. 83, ал. 5, т. 4 „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД	Чл. 83. (5) В условията за присъединяване се определят и: 4. прогнозната цена за присъединяване заедно с количествено-стойностна сметка за формирането ѝ.	„4. прогнозната цена се представя заедно с описание на включените в нея обосновани разходи, свързани с присъединяването на обекта.“	Дружеството предлага прецизиране на текста. Следва да се има предвид, че при липса на инвестиционен проект за изграждане на конкретни присъединителни съоръжения, прогнозна цена може да се дава	**Предложението се приема по принцип:** Чл. 83. (5) 4. прогнозната цена се представя заедно с описание на включените в нея обосновани разходи, свързани с

			единствено по окрупнени показатели, например по вид съоръжение, цена за изграждане на километър мрежа и т.н.	присъединяването на обекта., като в случаите по чл. 80, ал. 2 се посочва и прогнозната цена по чл. 52, ал. 5.
Чл. 83 „Електроразпределение Север“ АД	Чл. 83. (7) В случаите по чл. 80, ал. 2 поставените допълнителни технически изисквания и условия от оператора на електропреносната/съответната електроразпределителна мрежа се включват към условията и техническите изисквания на оператора на електроразпределителната/затворената електроразпределителна мрежа. (8) Сроковете за изготвяне и предоставяне на становище са: 1. 40 дни за оператор на електроразпределителна/затворена електроразпределителна мрежа от датата на постъпване на искането; 2. 60 дни за оператора на електропреносната мрежа от датата на постъпване на искането.	Нови ал. 7 и ал. 8 в чл. 83, а следващите алинеи да се преномерират: Чл. 83, ал. 7 (нова) За обекти за съхранение на електрическа енергия, които се присъединяват към разпределителната мрежа, не се допуска работа в „островен режим“. Чл. 83, ал. 8 (нова) При инсталирана мощност на обект за съхранение на електрическа енергия, по-голяма от 10,8 kW, задължително се изисква изграждането на симетрична трифазна генерираща система.	Дружеството предлага в новата Наредба № 6 да се прехвърлят изискванията на чл. 94, ал. 3 и чл. 97, ал. 6 от действащата Наредба № 6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи. Тези изисквания са свързани с безопасната експлоатация и функциониране на мрежата и качеството на електрическата енергия. Изискването във връзка с изграждането на симетрична трифазна генерираща система е съобразено с новата разпоредба на чл. 26, ал. 15 от ЗЕВИ.	**Предложението се приема, като предложените в проекта ал. 7 – 11 се преномерират.**
Чл. 83, ал. 7 „Електроразпределение Север“ АД	Чл. 83. (7) В случаите по чл. 80, ал. 2 поставените допълнителни технически изисквания и условия от оператора на електропреносната/съответната	Допълнение в чл. 83, ал. 7 и преномерация предвид предложението по-горе за нови ал. 7 и ал. 8 в чл. 83: Чл. 83, ал. 9 (след	В случаите по чл. 80, ал. 2 от проекта на Наредба № 6 се прилага редът по чл. 52, ал. 2 – 7. Предложението е цел да изясни в цялост поставените от оператора	**Предложението не се приема,** тъй като не променя текста по същество, а внася объркване, тъй като допълнението преповтаря

	електроразпределителна мрежа се включват към условията и техническите изисквания на оператора на електроразпределителната/затворената електроразпределителна мрежа.	преномерация) В случаите по чл. 80, ал. 2 поставените допълнителни технически изисквания и условия от оператора на електропреносната/съответната електроразпределителна мрежа се включват към условията и техническите изисквания на оператора на електроразпределителната/затворената електроразпределителна мрежа, **включително условията по чл. 52, ал. 5.**	на електропреносната/ съответната електроразпределителна мрежа условия за присъединяване.	основния текст на разпоредбата.
„Електроразпределение Север“ АД	Чл. 83. (11) Мрежовият оператор създава досие, в което се съхраняват всички документи по присъединяването на обекта за съхранение.	Чл. 83, ал. 13 (след преномерация) Мрежовият оператор създава досие, в което се съхраняват всички докум**енти по присъединяването на обекта за съхранение. Срокът за съхранение на досието се определя с вътрешна инструкция на мрежовия оператор, като договорът за присъединяване се съхранява заедно с всички негови изменения и допълнения за срок, не по-кратък от 5 години от**	Предвид предложението на дружеството по-горе за нови ал. 7 и ал. 8 в чл. 83 предлага да се регламентира срок за съхранение по отношение на договора за присъединяване. Дружеството счита, че предложеният минимален срок от 5 години е достатъчен, в случай че е необходимо да се доказват условията за присъединяване при разрешаване на спорове, при проверки и др. Тъй като съгласно чл. 87, ал. 2 от проекта на Наредба № 6 техническите параметри и условия, при които е присъединен обектът, се посочват и в договорите за достъп и за пренос	**Предложението не се приема във връзка с изложени по-горе мотиви.**

		прекратяването му по реда на чл. 61, ал. 1. В случаите по чл. 83, ал. 3, т. 2, б. „г“ договорът за присъединяване се съхранява за срок, който осигурява спазването на разпоредбата.	до съответната мрежа, не е необходимо съхранението на договора за присъединяване за по-дълъг срок. С предложения текст се предоставя и оперативна свобода за съответния мрежови оператор, да съхранява по своя преценка документацията от процедурата за присъединяване и за по-дълъг срок. За случаите по чл. 83, ал. 3, т. 2, б. „г“ срокът за съхранение на договора за присъединяване следва да е по-дълъг, за да се осигури спазването на разпоредбата относно възстановяването на поетите разходи.	
Чл. 83, ал. 11 Асоциация свободен енергиен пазар	Чл. 83. (11) Мрежовият оператор създава досие, в което се съхраняват всички документи по присъединяването на обекта за съхранение.	няма предложен текст	С оглед изпращане досието по чл. 83, ал. 11 на клиента.	**Няма предложен текст**, а мотивите са неразбираеми и неясни.
чл. 84 „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД	Чл. 84. (1) Издадените по реда на този раздел становища за условията и начина на присъединяване към електрическата мрежа са с валидност 6 месеца.	Чл. 84. (1) Издадените по реда на този раздел становища за условията и начина на присъединяване към електрическата мрежа са с валидност 1 (една) година.	Дружеството счита, че такъв срок е реалистичен, като се има предвид, че технологиите за съхранение на електрическа енергия са различни и някои от тях изискват по-дълъг срок за предприемането на стъпки за достигане на етап предварителен договор.	**Предложението се приема.**

Чл. 85, ал. 2 „Електроразпределение Юг“ ЕАД	Чл. 85. (2) С искането по ал. 1 може да се заяви промяна на заявените при подаване на искането за проучване обстоятелства или на условия, определени в становището за присъединяване, която не води до увеличение на присъединената мощност на обекта, като в този случай не е необходимо съгласието на мрежовия оператор и оператора по чл. 80, ал. 2. Към искането се прилагат съответните допълнителни документи и информация.	Чл. 85, ал. 2 „С искането по ал. 1 може да се заяви промяна на заявените при подаване на искането за проучване обстоятелства или на условия, определени в становището за присъединяване, която не води до увеличение на присъединената мощност на обекта и не налагат извършване на ново проучване, като в този случай не е необходимо съгласието на мрежовия оператор и оператора по чл. 80, ал. 2. Към искането се прилагат съответните допълнителни документи и информация.“	Предвид мотивите по чл. 17, ал. 2.	**Предложението се приема по принцип в редакцията по-долу.**
Чл. 85, ал. 2 „Електроразпределение Север“ АД	Чл. 85. (2) С искането по ал. 1 може да се заяви промяна на заявените при подаване на искането за проучване обстоятелства или на условия, определени в становището за присъединяване, която не води до увеличение на присъединената мощност на обекта, като в този случай не е необходимо съгласието на мрежовия оператор и оператора по чл. 80, ал. 2. Към искането се прилагат съответните	Ал. 2 на чл. 85 да отпадне и преномерация на следващите, както и корекция на препратките към предложената за отпадане разпоредба в чл. 85, ал. 6:	Дружеството предлага отпадането на разпоредбата със следните мотиви: Промяна в обстоятелствата, заявени при подаване на искането за проучване (добавяне на втори възложител, обединяване на имоти и др.) винаги може да бъде заявена и не следва да се уговаря изрично в наредбата. Дружеството изразява категорично несъгласие заявителят да променя условия за	**Предложението не се приема във връзка с изложени по-горе мотиви.**

	допълнителни документи и информация.		присъединяване, които е определил мрежовия оператор, без неговото съгласие. Видно от разпоредбата на чл. 83 от проекта на Наредба № 6 условията за присъединяване включват например всички технически изисквания; вид, местоположение и устройство на съоръженията за присъединяване; вида, броя и мястото на монтиране на средствата за търговско измерване; задълженията на страните, поставените допълнителни технически изисквания и условия от оператора на електропреносна мрежа и много други. Съгласно чл. 80, ал. 1 от проекта на Наредба № 6 компетентен да определя условията за присъединяване е единствено мрежовият оператор. В противен случай се обезсмисля самото извършване на проучване на условията и начина на присъединяване.	
Чл. 85, ал. 2 „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД	Чл. 85. (2) С искането по ал. 1 може да се заяви промяна на заявените при подаване на искането за проучване обстоятелства или на условия, определени в становището за присъединяване, която не води до	„(2) С искането по ал. 1 може да се заяви промяна на заявените при подаване на искането за проучване обстоятелства, която не води до увеличение на присъединената мощност на	Мотивите за това предложение са аналогични на тези по чл. 17, ал. 2 и чл. 58, ал. 2.	**Предложението се приема по принцип в следната редакцията:** „(2) С искането по ал. 1 може да се заяви промяна на заявените при подаване на искането за проучване обстоятелства,

	увеличение на присъединената мощност на обекта, като в този случай не е необходимо съгласието на мрежовия оператор и оператора по чл. 80, ал. 2. Към искането се прилагат съответните допълнителни документи и информация.	обекта, респ. не налага промяна на условия, определени в становището за присъединяване, като в този случай не е необходимо съгласието на мрежовия оператор и оператора по чл. 80, ал. 2. Към искането се прилагат съответните допълнителни документи и информация.“		която не води до промяна в мястото на присъединяване, увеличение на присъединената мощност на обекта, съответно не налага промяна на условия, определени в становището за присъединяване, като в този случай не е необходимо съгласието на мрежовия оператор и оператора по чл. 80, ал. 2. Към искането се прилагат съответните допълнителни документи и информация.“
Чл. 85, ал. 3 „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД	Чл. 85. (3) Промяна на заявените при подаване на искането за проучване обстоятелства, които водят до увеличение на присъединената мощност на обекта, но не налагат извършването на ново проучване, може да бъда извършена от заявителя само със съгласието на мрежовия оператор и на оператора по чл. 80, ал. 2. При изразено съгласие с променените условия, към искането по ал. 1 се прилагат съответните допълнителни документи и информация. В случай, че такава промяна води до увеличение на	„(3) Увеличаването на първоначално заявената присъединена мощност на обекта, за извършването на което не се налагат съществени изменения на определените със становището условия за присъединяване и промяна на мястото на присъединяване, както и нейното намаляване, се договаря между присъединяваното лице и съответния мрежови оператор в хода на текущата процедурата по присъединяване.“	Мотивите за предложението са аналогични на тези по чл. 17, ал. 3 и чл. 58, ал. 3.	**Предложението се приема по принцип.** Разпоредбата придобива следната редакция: Чл. 85. (3) Промяна на заявените при подаване на искането за проучване обстоятелства, които водят до увеличение на присъединената мощност на обекта, но не променят мястото на присъединяване, както и не налагат извършване на ново проучване, може да бъде извършена от заявителя в хода на текущата процедура само със съгласието на мрежовия оператор и на

	разходите за присъединяване, същото е за сметка на заявителя.			оператора по чл. 80, ал. 2. При изразено съгласие с променените условия, към искането по ал. 1 се прилагат съответните допълнителни документи и информация. В случай, че промяната води до увеличение на разходите за присъединяване, същото е за сметка на заявителя.
Чл. 85, ал. 4 „Електроразпределение Север“ АД	Чл. 85. (4) Промяна на издадено становище за присъединяване, която води до увеличение на разходите за присъединяване, може да бъде извършена от мрежовия оператор само със съгласието на заявителя, освен ако промяната е необходима за изпълнение на задължение, регламентирано в нормативен акт или акт на съответния компетентен орган. При изразено съгласие с променените условия, към искането по ал. 1 се прилагат съответните допълнителни документи и информация. Увеличението на разходите за присъединяване е за сметка на мрежовия оператор.	Ал. 4 на чл. 85 да отпадне и преномерация на следващите, както и корекция на препратката към предложената за отпадане разпоредба в чл. 85, ал. 6:	Срокът от издаването на становище за присъединяване до изтичане срока на валидността му е дълъг и са възможни промени в обстоятелствата по независещи от мрежовия оператор причини - промяна настилка по програми на общините; обвързаност на точката и условията за присъединяване с процедурите по присъединяване на други обекти, които впоследствие са се отказали от инвестиционните си намерения; констатиране на други елементи на техническата инфраструктура, които не са отразени по надлежния ред и други. Също така, разходите може да произтичат от актуализирани технически изисквания от страна на мрежовия оператор по чл. 80, ал. 2. В тези случаи не следва разходите	**Предложението не се приема във връзка с изложени по-горе мотиви.**

			да са за сметка на мрежовия оператор, тъй като същият няма вина за увеличаването на разходите за присъединяване. Разпоредбата не урежда случаите, в които заявителят не даде съгласие, а увеличението на разходите е по обективни причини, които не зависят от мрежовия оператор. В тези случаи не е ясно дали процедурата следва да се прекрати или въпреки наличието на обективни причини мрежовият оператор не може да промени първоначално определените условия за присъединяване.	
Чл. 85, ал. 4 „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД	Чл. 85. (4) Промяна на издадено становище за присъединяване, която води до увеличение на разходите за присъединяване, може да бъде извършена от мрежовия оператор само със съгласието на заявителя, освен ако промяната е необходима за изпълнение на задължение, регламентирано в нормативен акт или акт на съответния компетентен орган. При изразено съгласие с променените условия, към искането по ал. 1 се прилагат съответните допълнителни документи и информация.	„(4) Промяна на издадено становище за присъединяване в хода на текущата процедурата по присъединяване, която води до увеличение на разходите за присъединяване, може да бъде извършена от мрежовия оператор само със съгласието на заявителя, освен ако промяната е необходима за изпълнение на задължение, регламентирано в нормативен акт или акт на	Мотивите за това предложение са аналогични на тези по чл. 17, ал. 4 и чл. 58, ал. 4.	**Предложението се приема по принцип.** Разпоредбата придобива следната редакция: Чл. 85. (4) Промяна на издадено становище за присъединяване, която води до увеличение на разходите за присъединяване, може да бъде извършена от мрежовия оператор само със съгласието на заявителя, освен ако промяната е необходима за изпълнение на задължение, регламентирано в

	Увеличението на разходите за присъединяване е за сметка на мрежовия оператор.	съответния компетентен орган.“		нормативен акт или акт на съответния компетентен орган.
Чл. 86, ал. 1 „Електроразпределение Юг“ ЕАД	Чл. 86. (1) Лицето, сключило предварителен договор за присъединяване, предоставя на съответния мрежовия оператор за съгласуване инвестиционен проект за обекта във фаза техническа и/или работна или други документи, предвидени в Закона за устройство на територията.	Чл. 86, ал. 1“Лицето, сключило предварителен договор за присъединяване, предоставя на съответния мрежовия оператор за съгласуване инвестиционен проект за обекта във фаза техническа – част архитектурна и част конструктивна, отнасящ се до монтирането на съоръженията за присъединяване и подхода към тях и работни проекти – част електро ~~и/или работна~~ или други документи, предвидени в Закона за устройство на територията.“	Предвид мотивите по чл. 19, ал.1.	**Предложението не се приема във връзка с изложени по-горе мотиви.**
Чл. 86, ал. 1 „Електроразпределение Север“ АД	Чл. 86. (1) Лицето, сключило предварителен договор за присъединяване, предоставя на съответния мрежовия оператор за съгласуване инвестиционен проект за обекта във фаза техническа и/или работна или други документи, предвидени в Закона за устройство на територията.	Чл. 86, ал. 1 Лицето, сключило предварителен договор за присъединяване, предоставя **инвестиционния проект за обекта** на съответния мрежовия оператор за съгласуване **единствено по отношение на съответствието на съоръженията за**	Тъй като много разпоредби, отнасящите за присъединяването на обекти за производство на електрическа енергия, вкл. от ЗЕВИ, са пренесени по аналогия в частта от проекта на Наредба № 6 относно присъединяването на обекти за съхранение на електрическа енергия, дружеството предлага да се приложи и разпоредбата на чл.	**Предложението се приема по принцип, като ал. 1 придобива следната редакцията:** Чл. 86. (1) Лицето, сключило предварителен договор за присъединяване, предоставя инвестиционния проект за обекта, когато такъв се изисква, на съответния мрежовия оператор за

		присъединяване с изискванията на действащите технически правила и нормативи за тяхното проектиране и предварителния договор или други документи, предвидени в Закона за устройство на територията	116, ал. 14 от Закона за енергетиката. Това ще облекчи процедурата по присъединяване.	съгласуване единствено по отношение на съответствието на съоръженията за присъединяване с изискванията на действащите технически правила и нормативи за тяхното проектиране и предварителния договор, или други документи, предвидени в Закона за устройство на територията.
Чл. 86, ал. 2 „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД	Чл. 86. (2) Лицето по ал. 1 предоставя на мрежовия оператор за съгласуване и инвестиционен проект или проекти за присъединителните съоръжения в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията, когато това лице е поело задължение за: 1. изпълнение на определен вид проектни, строителни и монтажни работи или други дейности по присъединяването, в т.ч. изготвяне на работния проект за изграждане на присъединителните съоръжения; 2. изграждане на съоръженията за присъединяване със съгласието на мрежовия оператор.	„(2) Лицето по ал. 1, с което се сключва договор за присъединяване, може да поеме задължение за: 1. изпълнение на определен вид проектни, строителни и монтажни работи или други дейности по присъединяването, в т.ч. изготвяне на работния проект за изграждане на присъединителните съоръжения; 2. изграждане на съоръженията за присъединяване със съгласието на мрежовия оператор, като задълженията на	Дружеството предлага промяна на ал. 2 във връзка и с предложените промени в чл. 86, ал. 10 и във връзка с предвиденото в чл. 88. Счита че по този начин се постига систематична последователност в процедурата за присъединяване и се осигурява равнопоставеност в случаите, когато съоръженията за присъединяване на обекта (които са елемент от електрическите мрежи), се проектират и/или изграждат от мрежовия оператор или от лицето, с което се сключва договорът за присъединяване.	**Предложението се приема по принцип. В тази връзка ал. 2, 3, 4 и 5 придобиват следната редакция:** (2) Лицето, с което се сключва договорът за присъединяване, може да поеме задължение за: 1. изпълнение на определен вид проектни, строителни и монтажни работи или други дейности по присъединяването, в т.ч. изготвяне на работния проект за изграждане на присъединителните съоръжения; 2. изграждане на съоръженията за присъединяване със

		страните се уреждат в договора по ал. 10.“		съгласието на мрежовия оператор, 3. придобиване или подсигуряване на възникването на вещните права за изграждане на съоръженията за присъединяване, включително извършване от името на оператора на необходимите за това процедури, като задълженията на страните се уреждат в договора по ал. 10. (3) Когато представеният проект съответства на изискванията на действащите технически правила и нормативи за проектиране и сключения предварителен договор, мрежовият оператор съгласува проекта в 14-дневен срок от представянето му. (4) При наличие на несъответствия по ал. 3, мрежовият оператор връща проекта с констатираните забележки в 7-дневен срок от постъпването му. (5) След отстраняване на констатираните забележки

				заявителят внася отново проекта за съгласуване от мрежовия оператор, но не по-късно от 30 дни преди изтичане на валидността на предварителния договор.
Чл. 86, ал. 4 „Електроразпределение Юг“ ЕАД	Чл. 86. (4) При наличие на несъответствия по ал. 3, мрежовият оператор връща проектите с констатираните забележки в 7-дневен срок от постъпването им.	Чл. 86, ал. 4 „При наличие на несъответствия по ал. 3, мрежовият оператор връща проектите с констатираните забележки в 30~~7~~-дневен срок от постъпването им.“	Предвид мотивите по чл. 59, ал. 4.	**Предложението не се приема във връзка с изложени по-горе мотиви.**
Чл. 86, ал. 6 „Електроразпределение Север“ АД	Чл. 86. (6) Не по-късно от датата на изтичане на срока на предварителния договор и след съгласуване и одобряване на проектите по ал. 1 и ал. 2, и при издадено разрешение за строеж от компетентния орган, когато това е необходимо съгласно изискванията на Закона за устройство на територията, заявителят подава до мрежовия оператор писмено искане за сключване на договор за присъединяване, към което прилага: 1. нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява заявителя, в случаите, когато се представлява от пълномощник;	Чл. 86, ал. 6 Не по-късно от датата на изтичане на срока на предварителния договор и след съгласуване и одобряване на проектите по ал. 1 и ал. 2, и при издадено **и влязло в сила** разрешение за строеж от компетентния орган, когато това е необходимо съгласно изискванията на Закона за устройство на територията, заявителят подава до мрежовия оператор писмено искане за сключване на договор за присъединяване, към което прилага: 1. нотариално заверено пълномощно на лицето,	Допълненията относно влязлото в сила разрешение за строеж е мотивирано от дружеството относно редакцията на чл. 2, ал. 6. Освен това, в чл. 21, ал. 2, т. 1 от проекта на Наредба № 6, например, изрично е отбелязано, че разрешението за строеж следва да е влязло в сила.	**Предложението се приема по принцип, като ал. 1 придобива следната редакция:** Чл. 86, ал. 6 Не по-късно от датата на изтичане на срока на предварителния договор и след съгласуване и одобряване на проекта по ал. 1, и при издадено и влязло в сила разрешение за строеж от компетентния орган, когато това е необходимо съгласно изискванията на Закона за устройство на територията, заявителят подава до мрежовия оператор писмено искане за сключване на договор за

	2. документи, удостоверяващи правата на заявителя за изграждане, разширение или за поставяне на обекта; 3. разрешение за строеж или разрешение за поставяне на присъединявания обект, когато издаването им е задължително съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията.	упълномощено да представлява заявителя, в случаите, когато се представлява от пълномощник; 2. документи, удостоверяващи правата на заявителя за изграждане, разширение или за поставяне на обекта; 3. **влязло в сила** разрешение за строеж или разрешение за поставяне на присъединявания обект, когато издаването им е задължително съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията.		присъединяване, към което прилага: 1. нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява заявителя, в случаите, когато се представлява от пълномощник; 2. документи, удостоверяващи правата на заявителя за изграждане, разширение или за поставяне на обекта; 3. влязло в сила разрешение за строеж или разрешение за поставяне на присъединявания обект, когато издаването им е задължително съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията.
Чл. 86, ал. 6 Асоциация свободен енергиен пазар	Чл. 86. (6) Не по-късно от датата на изтичане на срока на предварителния договор и след съгласуване и одобряване на проектите по ал. 1 и ал. 2, и при издадено разрешение за строеж от компетентния орган, когато това е необходимо съгласно изискванията на Закона за устройство на територията, заявителят подава до мрежовия	Не по-късно от датата на изтичане на срока на предварителния договор и след съгласуване и одобряване на проектите по ал. 1 и ал. 2, и при издадено разрешение за строеж <u>за системата за съхранение без присъединителни съоръжения</u> от компетентния орган, когато	С цел прецизиране	**Предложението се приема по принцип в редакцията по-горе.**

	оператор писмено искане за сключване на договор за присъединяване, към което прилага: 1. нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява заявителя, в случаите, когато се представлява от пълномощник; 2. документи, удостоверяващи правата на заявителя за изграждане, разширение или за поставяне на обекта; 3. разрешение за строеж или разрешение за поставяне на присъединявания обект, когато издаването им е задължително съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията.	това е необходимо съгласно изискванията на Закона за устройство на територията, заявителят подава до мрежовия оператор писмено искане за сключване на договор за присъединяване, към което прилага:		
Чл. 86, ал. 7 „Електроразпределение Север“ АД	Чл. 86. (7) В 7-дневен срок след съгласуването, но не по-рано от постъпване на искането по ал. 6, мрежовият оператор подготвя договор за присъединяване и изпраща писмена покана до заявителя за сключването му в срок до 15 дни.	Чл. 86, ал. 7 В 7-дневен срок след съгласуването, но не по-рано от постъпване на искането по ал. 6, мрежовият оператор подготвя договор за присъединяване и изпраща писмена покана до заявителя за сключването му в срок до 15 дни **или го уведомява по друг подходящ начин в съответствие с предоставените от заявителя данни за**	Предложението на дружеството цели да отрази развитието на различните съвременни канали за контакт с клиентите. Те осигуряват по-бърза комуникация и скъсяват времето за получаване на уведомленията.	**Предложението се приема по принцип в редакцията на чл. 2, ал. 2.**

		контакт и/или направена регистрация в онлайн клиентски портал.		
Чл. 86, ал. 8 Асоциация свободен енергиен пазар	Чл. 86. (8) При необходимост от сключване на договор за присъединяване на обект на оператор на електроразпределителна/затворена електроразпределителна мрежа към електропреносната/съответната електроразпределителна мрежа, срокът за сключване на договора се удължава със срока за договаряне със съответния мрежови оператор.	няма предложен текст	С цел улеснение и за да се избегнат противоречия между различните договори, Асоциация свободен енергиен пазар предлага отново такъв договор да се сключва тристранно.	**Предложението не се приема във връзка с изложени по-горе мотиви.**
Чл. 86, ал. 10, т. 6 „Електроразпределение Север“ АД	Чл. 86. (10) В договора за присъединяване се посочват: 6. размерът и условията за заплащане на цената за присъединяване на обекта и финансовите взаимоотношения между страните;	Чл. 86, ал. 10, т. 6 В договора за присъединяване се посочват: /…/ 6. размерът и условията за заплащане на цената за присъединяване на обекта, **включително окончателната цена за присъединяване по чл. 52, ал. 4 или ал. 5 в случаите по чл. 80, ал. 2**, и финансовите взаимоотношения между	Допълнението е във връзка с предложенията на дружеството за редакции в чл. 83, ал. 5, т. 4.	**Предложението се приема по принцип.** Т. 6 придобива следната редакция: 6. размерът и условията за заплащане на цената за присъединяване на обекта, включително окончателната цена за присъединяване по чл. 52, ал. 5 в случаите по чл. 80, ал. 2, и финансовите взаимоотношения между страните;

		страните; /…/		
Чл. 89, ал. 1 „Електроразпределение Север“ АД	Чл. 89. (1) За обекти за съхранение, които се въвеждат в експлоатация съгласно Закона за устройство на територията, присъединяването към електрическата мрежа се осъществява на четири етапа: 1. първи етап – електрическите съоръжения за присъединяване на обект за съхранение към електрическата мрежа се поставят под напрежение за извършване на единични, комплексни и 72-часови изпитвания и получаване на документ за въвеждането им в експлоатация при условията и по реда на Закона за устройство на територията; 2. втори етап – електрическата уредба на обекта, необходима в процеса на строителството за извършване на единични, комплексни и 72-часови изпитвания на отделни съоръжения и подобекти на обекта, се поставя под напрежение след получаване на документ за въвеждането ѝ в експлоатация при условията и по реда на Закона за устройство на територията и се оформя като самостоятелен	Чл. 89, ал. 1 За обекти за съхранение **и/или присъединителни съоръжения към обект за съхранение**, които се въвеждат в експлоатация съгласно Закона за устройство на територията, присъединяването към електрическата мрежа се осъществява на четири етапа: /…/	Към предложението са относими мотивите за допълването на чл. 65, ал. 1.	**Предложението се приема.**

	подобект; 3. трети етап – включване на обекта в паралел към електрическата мрежа за извършване на единични, комплексни и 72-часови изпитвания и получаване на документ за въвеждането му в експлоатация при условията и по реда на Закона за устройство на територията; 4. четвърти етап – включване на обекта в редовна експлоатация за работа в паралел към ЕЕС.			
Чл. 89, ал. 2 „Електроразпределение Юг“ ЕАД	Чл. 89. (2) Извън случаите по ал. 1, обектите за съхранение се присъединяват към електрическата мрежа при следните условия: 1. лицето, сключило договор за присъединяване на обекта, подава искане по образец до съответния оператор за насрочване на дата за установяване на годността за ползване на обекта; 2. в случай, че искането по т. 1 отговаря на нормативните изисквания, в 3-дневен срок от постъпването му съответният мрежови оператор съгласува с лицето по т. 1, подходяща дата за провеждане на съвместно присъствено изпитване за	Чл. 89, ал. 2 „Извън случаите по ал. 1, обектите за производство се присъединяват към електрическата мрежа при следните условия: 1. лицето, сключило договор за присъединяване на обекта, подава искане по образец до съответния оператор за насрочване на дата за установяване на годността за ползване на обекта; 2. в случай, че искането по т. 1 отговаря на нормативните изисквания, в 7~~3~~-дневен срок от постъпването му съответният мрежови	Предвид мотивите по чл. 65, ал. 2	**Предложението се приема по принцип в редакцията по-долу.**

	установяване на годността за ползване на обекта и съответствието му с техническите параметри и изисквания от договора за присъединяване. Операторът насрочва дата за изпитването до 7 дни от постъпване на искането, освен ако е уговорено друго, за което уведомява писмено лицето по т. 1; 3. след провеждане изпитването и при установяване на годността за ползване на обекта и съответствието му с техническите параметри и изисквания от договора за присъединяване, се подписва констативен протокол между оператора на електрическата мрежа и лицето, сключило договор за присъединяване на обекта.	оператор съгласува с лицето по т. 1 подходяща дата за провеждане на съвместно присъствено изпитване за установяване на годността за ползване на обекта и съответствието му с техническите параметри и изисквания от договора за присъединяване. Операторът насрочва дата за изпитването до 14~~7~~ дни от постъпване на искането, освен ако е уговорено друго, за което уведомява писмено лицето по т. 1; 3. след провеждане изпитването и при установяване на годността за ползване на обекта и съответствието му с техническите параметри и изисквания от договора за присъединяване, се подписва констативен протокол между оператора на електрическата мрежа, ~~и~~ лицето, сключило договор за присъединяване на обекта и техническото лице, което е извършило строителните и монтажи работи на обекта~~;~~.“		

Чл. 89, ал. 2 „Електроразпределение Север“ АД	Чл. 89. (2) Извън случаите по ал. 1, обектите за съхранение се присъединяват към електрическата мрежа при следните условия: 1. лицето, сключило договор за присъединяване на обекта, подава искане по образец до съответния оператор за насрочване на дата за установяване на годността за ползване на обекта; 2. в случай, че искането по т. 1 отговаря на нормативните изисквания, в 3-дневен срок от постъпването му съответният мрежови оператор съгласува с лицето по т. 1, подходяща дата за провеждане на съвместно присъствено изпитване за установяване на годността за ползване на обекта и съответствието му с техническите параметри и изисквания от договора за присъединяване. Операторът насрочва дата за изпитването до 7 дни от постъпване на искането, освен ако е уговорено друго, за което уведомява писмено лицето по т. 1; 3. след провеждане изпитването и при установяване на годността за ползване на обекта и съответствието му с техническите параметри и изисквания от	Чл. 89, ал. 2 Извън случаите по ал. 1, обектите за съхранение се присъединяват към електрическата мрежа при следните условия: 1. лицето, сключило договор за присъединяване на обекта, подава искане по образец до съответния оператор за насрочване на дата за **проверка** на обекта; 2. **в 7-дневен срок от постъпването искането по т. 1 съответният мрежови оператор съгласува с лицето по т. 1 подходяща дата за провеждане на съвместна присъствена проверка на обекта и съответствието му с изискванията от договора за присъединяване. Операторът насрочва дата за проверката до 15 дни от постъпване на искането,** освен ако е уговорено друго, за което уведомява лицето по т. 1; 3. след провеждане **на проверката и при установяване на съответствието на обекта** с изискванията от договора за	Към предложението са относими мотивите за допълването на чл. 65, ал. 2.	**Предложението се приема по принцип,** като разпоредбата придобива следната редакция: Чл. 89. (2) Извън случаите по ал. 1, обектите за съхранение се присъединяват към електрическата мрежа при следните условия: 1. лицето, сключило договор за присъединяване на обекта, подава искане по образец до съответния оператор за насрочване на дата за проверка на обекта; 2. в 7-дневен срок от постъпването искането по т. 1, съответният мрежови оператор съгласува с лицето по т. 1 подходяща дата за провеждане на съвместна присъствена проверка на обекта за съответствието му с изискванията на договора за присъединяване. Операторът насрочва дата за проверката до 14 дни от постъпване на искането, освен ако е уговорено друго, за което уведомява лицето по т. 1; 3. след провеждане на проверката и при установяване на

	договора за присъединяване, се подписва констативен протокол между оператора на електрическата мрежа и лицето, сключило договор за присъединяване на обекта.	присъединяване, се подписва констативен протокол между оператора на електрическата мрежа и лицето, сключило договор за присъединяване на обекта;		съответствието на обекта с изискванията на договора за присъединяване, се подписва констативен протокол между оператора на електрическата мрежа и лицето, сключило договор за присъединяване на обекта, както и договор за достъп и пренос с оператора на електрическата мрежа;
Чл. 98, ал. 2 „Електроразпределение Юг“ ЕАД	Чл. 98. (2) Когато към обекта се присъединяват и обекти за производство и/или за съхранение, които ще работят в паралел с електроенергийната система, освен искането по ал. 1 се подават и документи по реда на глава трета и/или четвърта.	Чл. 98, ал. 2 „(2) Когато към обекта се присъединяват и обекти за производство и/или за съхранение, които ще работят в паралел с електроенергийната система, се прилага редът по чл. 52, ал. 2-7 ~~освен искането по ал. 1 се подават и документи по реда на глава трета и/или четвърта~~.“	Предложението е с цел по-голяма яснота относно процедирането в тази хипотеза.	**Предложението не се приема.** Редът по чл. 52, ал. 2-7 е специален и не следва да се прилага при всяка хипотеза.
Чл. 98, Българска Фотоволтаична Асоциация		Чл. 98. (3) Искане по ал. 1 се подава и от лице, което ще осъществява дейността оператор на затворена разпределителна мрежа, в случаите: 1. на инвестиционно намерение за изграждане на енергийни обекти с интегрирана дейност;	С цел да се регламентира подаването на искане за присъединяване на ЗРМ - това според асоциацията е необходимо, тъй като към датата на подаване на такова искане, лицето няма качеството на лицензиант (досегашната уредба третираше съществуващите оператори на мрежи). В	**Предложението не се приема.** Посочените хипотези са включени в ал. 1, т. 1 и 2. Освен това, съгласно предложените проекта на Наредба № 6 изменения и допълнения в чл. 11а и чл. 18 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в

		2. когато се обособяват енергийни обекти с интегрирана дейност към енергиен обект за производство на електрическа енергия, присъединен към съответната мрежа, ако е необходимо увеличение на предоставената мощност; 3. когато се обособяват енергийни обекти с интегрирана дейност към енергиен обект, за който е сключен предварителен договор или договор за присъединяване, ако е необходимо увеличение на предоставената мощност.	допълнение е необходимо да се очертаят хипотезите на формиране на енергийни обекти с интегрирана дейност: а) при инвестиционно намерение за изграждане на енергийни обекти с интегрирана дейност; б) когато се обособяват енергийни обекти с интегрирана дейност към съществуващ и присъединен енергиен обект за производство на електрическа енергия; и в) когато се обособяват енергийни обекти с интегрирана дейност към енергиен обект, за който е сключен предварителен договор или договор за присъединяване.	енергетиката, лицензия за дейността „разпределение на електрическа енергия“ в затворена електроразпределителна мрежа“ може да бъде издадена и преди изграждане на самата мрежа.
Чл. 99, ал. 1, Българска Фотоволтаична Асоциация	Чл. 99. (1) В искането за проучване се посочват: 5. техническите параметри и схемите на присъединявания обект;	Чл. 99. (1) В искането за проучване се посочват: 5. инсталирана мощност на енергийните обекти с интегрирана дейност, които ще се присъединят към затворената разпределителна мрежа	В чл. 99 асоциацията предлага да се допълнят документите, които се представят при искане за присъединяване на ЗРМ с обекти с интегрирана дейност - такива данни и документи следва да се представят за тези обекти, тъй като присъединяването към мрежата ще се съобрази именно с техните характеристики. Като се има предвид спецификата на работа при хибридни обекти, асоциацията счита, че е необходимо изрично да се уточни	**Предложението не се приема.** Посочените документи се предоставят съгласно чл. 98, ал. 2 и/или чл. 99, ал. 2 и 3.

			какво е предоставена мощност в режим на генерация и предоставена мощност в режим на потребление за такава мрежа.	
Чл. 99 Българска Фотоволтаична Асоциация		Чл. 99. (5) Когато искането е за присъединяване на затворена разпределителна мрежа за територия, на която са разположени енергийни обекти с интегрирана дейност, се посочва: 1. предоставена мощност в режим на генерация, която съставлява максималната едновременна мощност за отдаване към електрическата мрежа, при работата на всички обекти с интегрирана дейност, при отчитане на технологичния режим на отделните технологии и управление на енергийните потоци; 2. предоставена мощност в режим на потребление, която съставлява максималната едновременна мощност, постъпваща от електрическата мрежа, при работата на всички обекти с интегрирана дейност, при отчитане на технологичния режим на отделните	В чл. 99 асоциацията предлага да се допълнят документите, които се представят при искане за присъединяване на ЗРМ с обекти с интегрирана дейност - такива данни и документи следва да се представят за тези обекти, тъй като присъединяването към мрежата ще се съобрази именно с техните характеристики. Като се има предвид спецификата на работа при хибридни обекти, асоциацията счита, че е необходимо изрично да се уточни какво е предоставена мощност в режим на генерация и предоставена мощност в режим на потребление за такава мрежа.	**Предложението не се приема.** Дефиниция на понятията „предоставена мощност“ и „присъединена мощност“ се съдържа в § 1, т. 15 и т. 16 от проекта на наредба. Няма техническа или практическа необходимост да се въвежда специална дефиниция за обекти, които приемат и отдават електрическа енергия от/към електрическа мрежа, каквито и към момента съществуват.

		технологии и управление на енергийните потоци.		
Чл. 101 „Електроразпределение Златни пясъци“ АД	Чл. 101. Условията за присъединяване се определят съобразно: 1. изискванията на Закона за енергетиката, както и на наредбите и правилата по чл. 83, ал. 1 Закона за енергетиката; 2. предоставената информация в искането по чл. 98, включително за географското (териториалното) разположение на обекта; 3. резултатите от извършеното проучване за техническите възможности и начина на присъединяване към преносната мрежа.	няма предложен текст	Съгласно чл. 100, ал.1 операторът на електропреносната мрежа извършва проучване и определя условия за присъединяване, когато присъединяването към съществуваща електрическа подстанция високо напрежение на средно напрежение, собственост на оператора на електропреносната мрежа, налага увеличаване на присъединената мощност на същата и/или подмяна на съоръжения за присъединяване, в който случай се сключва предварителен/окончателен договор. Така разписана, според дружеството, нормата е дадена като изключение от общото правило по ал.2, според което взаимоотношенията между операторите се уреждат със съгласувателно становище, без сключване на предварителен/окончателен договор. Но не става ясно в кои случаи не се налага да се повишава присъединената мощност.	**Предложението е неясно.** Поставят се въпроси, които зависят от конкретния случай и конкретното техническо решение.

Чл. 101 „Електроразпределение Юг“ ЕАД	Чл. 101. Условията за присъединяване се определят съобразно: 1. изискванията на Закона за енергетиката, както и на наредбите и правилата по чл. 83, ал. 1 Закона за енергетиката; 2. предоставената информация в искането по чл. 98, включително за географското (териториалното) разположение на обекта; 3. резултатите от извършеното проучване за техническите възможности и начина на присъединяване към преносната мрежа.	Чл. 101 „Условията за присъединяване се определят съобразно: 1. изискванията на Закона за енергетиката, както и на наредбите и правилата по чл. 83, ал. 1 Закона за енергетиката; 2. изискванията на методиката по чл. 11, ал. 1, т. 5; 3~~2~~. предоставената информация в искането по чл. 98, включително за географското (териториалното) разположение на обекта; 4~~3~~. резултатите от извършеното проучване за техническите възможности и начина на присъединяване към преносната мрежа.“	Допълнението е за яснота и за последователност, с оглед разпоредбите на чл. 11, ал. 1, т. 5 и чл. 52, ал. 1 от проекта.	**Предложението се приема по принцип.** Чл. 101 придобива следната редакция: Чл. 101 Условията за присъединяване се определят съобразно: 1. изискванията на Закона за енергетиката, както и на наредбите и правилата по чл. 83, ал. 1 Закона за енергетиката; 2. изискванията на методиката по чл. 1, ал. 3; 3. предоставената информация в искането по чл. 98, включително за географското (териториалното) разположение на обекта; 4. резултатите от извършеното проучване за техническите възможности и начина на присъединяване към преносната мрежа.
Чл. 102, ал. 3 „Електроразпределение Север“ АД	Чл. 102. (3) В условията за присъединяване се определят и: 1. задълженията на страните по изграждане на присъединяването; 2. крайният срок за изграждане на присъединяването; 3. задълженията на страните по предоставяне на вещни права на	Добавя се нова т. 4 в чл. 102, ал. 3: 4. прогнозна цена за присъединяване.	С Решение № Ц-24/22.11.2023 г. КЕВР утвърди три цени на услугата на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД ЕАД „Проучване на условията за присъединяване на обекти на оператори на електроразпределителни мрежи и	**Предложението се приема.**

	територията на имота и/или осигуряване на сервитутни права в имоти на трети лица.		операторите на затворени електроразпределителни мрежи (електропроводи и/или уредби средно или високо напрежение) към електропреносната мрежа във връзка с разширяване, реконструкция и модернизация на мрежите, както и за присъединяване към тях на обекти на производители на ниско напрежение, на съоръжения за съхранение на електрическа енергия и на клиенти на електрическа енергия на ниско и средно напрежение, в т.ч.:“, според присъединената мощност на присъединявания обект. Като позиция № 8 в състава на дейностите, които се извършват при всяка една от трите услуги, са включени разходите за дейността „Определяне цената за присъединяване по окрупнени показатели“ на стойност 343 лв., съответно 457 лв., без ДДС. Тоест, в цената на всяка услуга по проучване са включени тази дейност и разходи. Предвид това, дружеството предлага в чл. 102, ал. 3 да се добави нова т. 4, съгласно която „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД да посочва прогнозна цена за	

			присъединяване. По този начин разпоредбата се хармонизира с останалите разпоредби от проекта на Наредба № 6, които се отнасят до условията за присъединяване на обекти за потребление, производство и съхранение на електрическа енергия.	
Чл. 102 „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД	Чл. 102. (5) няма предложен текст	Чл. 102. (5) В условията за присъединяване операторът на преносната мрежа определя предварителна стойност на цената за присъединяване на база действителните разходи при оптимална схема на присъединяване съгласно наредбата по чл. 36, ал. 3 ЗЕ.	Според дружеството е необходимо да има такава разпоредба, за да може оператора на разпределителната мрежа (ОРМ) да изпълни изискването да даде пълна информация на крайния клиент/производител за стойността на присъединяването. Според дружеството ако се спазва заложената от КЕВР логика на етап становище за производител да се дава прогнозна цена за присъединяването и количествено-стойностна сметка, то добавянето на ал. 5 е задължително. В противен случай ОРМ би бил поставен в обективна невъзможност да даде близка до реалността прогнозна	**Предложението се приема по принцип в редакцията на чл. 102, ал. 3, т. 4 по-горе.**
Чл. 102 „Електроразпределителни	Чл. 102. (6) няма предложен текст	Чл. 102. (6) Срокът на валидност на условията за присъединяване е 2 години.	С оглед на равнопоставеност и реципрочност на правата и задълженията на участниците в процеса по присъединяване на	**Предложението се приема по принцип:** В чл. 102 се добавя ал. 5: (5) Срокът на валидност на

мрежи Запад“ ЕАД			обекти на производители и клиенти към мрежите, както и да се избегне риска за разминаване на сроковете в правоотношенията между клиента и мрежовия оператор, съпоставени със сроковете между мрежовите оператори следва да има разпоредба, указваща валидността на дадените от Оператора на преносна мрежа условия за присъединяване на обект на оператор на разпределителна мрежа.	условията за присъединяване е 1 година.
Чл. 102 Българска Фотоволтаична Асоциация	Чл. 102. (5) няма предложен текст	Чл. 102. (5) При обособяване на затворена разпределителна мрежа за енергийни обекти с интегрирана дейност в случаите по чл. 98, ал. 3, т. 2 и 3 и ако заявената предоставена мощност на затворената разпределителна мрежа е в рамките на предоставената мощност на енергийния обект, присъединяването се извършва чрез съществуващите/определените присъединителни съоръжения, като: 1. в случаите на чл. 98, ал. 3, т. 2 се сключва договор за	Във връзка с възможните случаи за формиране на ЗРМ на енергийни обекти с интегрирана дейност, асоциацията предлага да се уредят случаите, когато при формиране на такава мрежа към съществуващи обекти или обекти с предварителен договор за присъединяване/договор за присъединяване не е необходимо да се увеличава присъединената мощност. При такива случаи следва да има синхрон с нормите на чл. 26б от ЗЕВИ и чл. 116, ал. 11 от ЗЕ. Смисълът на въвеждане на фикцията за затворена разпределителна мрежа е да се предостави възможност различни лица да притежават/експлоатират	**Предложението не се приема във връзка с изложени по-горе мотиви.**

		присъединяване на затворената разпределителна мрежа, при условията на осъщественото присъединяване на енергийния обект. В договора се уговаря дата, от която затворената разпределителна мрежа се счита присъединена към съответната електрическа мрежа и се прекратява присъединяването на съществуващия енергиен обект към преносната, съответно разпределителната мрежа; 2. в случаите по чл. 98, ал. 3, т. 3 се сключва предварителен договор за присъединяване, съответно договор за присъединяване на затворената разпределителна мрежа, при условията на уговореното присъединяване в съответния договор с енергийния обект.	енергийни обекти с интегрирана дейност и това налага такава затворена мрежа да присъедини при условията, при които вече е присъединен енергийния обект или са определени условията на присъединяване в съответния договор. По този начин се създава равно третиране на инвеститорите. Според асоциацията мястото на такава норма е в чл. 102 относно определяне на условията за присъединяване.	
Чл. 103, ал. 1, т. 1 Асоциация свободен енергиен пазар	Чл. 103. (1) Когато при проучването се установи, че присъединяваният обект и/или съоръженията за присъединяване засягат съществуващи	„са елементи на <u>съществуващата</u> електрическата мрежа на оператора, извършващ проучването, или“	Редакционна корекция	**Предложението не се приема.** Не прецизира разпоредбата, а създава условия за двусмислено тълкуване.

	електрически съоръжения, изместването им се извършва от и за сметка на оператора, подал искането за проучване, след одобряване по реда на Закона за устройство на територията на съгласуваните с оператора, извършващ проучването, проекти, ако засегнатите съоръжения: 1. са елементи на електрическата мрежа на оператора, извършващ проучването, или 2. са електрически съоръжения за присъединяване на обекти за потребление, производство или съхранение на електрическа енергия, собственост на трето лице, и са изградени по реда на Закона за устройство на територията.			
Чл. 103, ал. 3 Асоциация свободен енергиен пазар	Чл. 103. (2) Операторът, извършващ проучването, посочва изискванията по ал. 1 в становището за условията за присъединяване. (3) Операторът по ал. 2 може да ползва безвъзмездно части от присъединявания обект за монтиране, поддържане и експлоатация на средства за измерване и спомагателни мрежи за комуникация и управление,	няма предложен текст	Според асоциацията съответният мрежови оператор може безвъзмездно да ползва части от присъединявания обект за монтиране, поддържане и експлоатация на средства за измерване, комутационни устройства и други съоръжения, свързани със захранването на обекта. Според асоциацията това право следва да се приложи след изричното писмено съгласие на	**Предложението не се приема във връзка с изложени по-горе мотиви.**

	свързани с преноса и измерването на електрическа енергия.		собственика на присъединявания обект.	
Чл. 105, ал. 1 „Електроразпределение Север“ АД	Чл. 105. (1) Операторът на мрежата, към която ще се извърши присъединяването, изготвя и предлага на съответния мрежови оператор проект на предварителен договор за условията за присъединяване в срок от 25 дни считано от датата на постъпване на искането за проучване.	Чл. 105, ал. 1 Операторът на мрежата, към която ще се извърши присъединяването, изготвя и предлага на съответния мрежови оператор проект на предварителен договор за условията за присъединяване в срок от **15** дни считано от датата на постъпване на искането за проучване.	Дружеството предлага уеднаквяване на сроковете в проекта на Наредба № 6 за предоставяне на проект на предварителен договор.	**Предложението не се приема.** Процедурата по тази глава е различна от останалите по наредбата.
Чл. 105 и сл. „Електроразпределение Златни пясъци“ АД	Чл. 105. (1) Операторът на мрежата, към която ще се извърши присъединяването, изготвя и предлага на съответния мрежови оператор проект на предварителен договор за условията за присъединяване в срок от 25 дни считано от датата на постъпване на искането за проучване. (2) При сложни схеми на присъединяване срокът по ал. 1 може да се удължи по взаимно споразумение между страните. (3) В случаите на присъединяване на електропроводи средно напрежение към съществуваща разпределителна уредба средно напрежение, сключването на	няма предложен текст	Според дружеството сроковете по чл.105 и сл. не кореспондират със сроковете по чл. 10, ал. 2 (съгласуване на условията и начина за присъединяване на обект за потребление), чл. 52, ал. 4 (съгласуване на условията и начина за присъединяване на обект за производство) и чл.80, ал.2 (съгласуване на условията и начина за присъединяване на обект за съхранение, което несъответствие следва да бъде отстранено.	**Предложението не се приема във връзка с изложени по-горе мотиви.** Процедурата по тази глава е различна от останалите по наредбата.

	предварителен договор не се изисква, а се издава становище. Чл. 106. (1) Операторът на електроразпределителна/затворена електроразпределителна мрежа подава писмено искане до съответния мрежови оператор за сключване на договор за присъединяване и прилага: 1. нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да го представлява; 2. разрешение за строеж на присъединявания обект; 3. одобрен инвестиционен проект – част архитектурна и част електрически уредби и инсталации на обекта в частта, засягаща монтирането на съоръженията за присъединяване и подхода към тях, съобразени със становището за условията за присъединяване; 4. информация за броя, местонахождението, схемите на свързване и техническите параметри на обекти за потребление, производство и съхранение на електрическа енергия, присъединени към обекта. (2) В искането по ал. 1			

	съответният мрежови оператор може да предложи промени на условия, посочени в предварителния договор за присъединяване. (3) Когато операторът по ал. 2 не е собственик на имота, в който е разположен обектът за присъединяване, се представя нотариално заверено съгласие на собственика на имота с определените в предварителния договор условия, начин на присъединяване и сервитутни зони на съоръженията.			
Чл. 106, ал. 1 „Електроразпределение Север“ АД	Чл. 106. (1) Операторът на електроразпределителна/затворена електроразпределителна мрежа подава писмено искане до съответния мрежови оператор за сключване на договор за присъединяване и прилага: 1. нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да го представлява; 2. разрешение за строеж на присъединявания обект; 3. одобрен инвестиционен проект – част архитектурна и част електрически уредби и инсталации на обекта в частта, засягаща монтирането на	Чл. 106. (1) Операторът на електроразпределителна/ затворена електроразпределителна мрежа подава писмено искане до съответния мрежови оператор за сключване на договор за присъединяване и прилага: 1. нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да го представлява; 2**. влязло в сила** разрешение за строеж **на присъединявания обект на оператора на**	Дружеството предлага в т. 2 да се изясни, че присъединявания обект е на мрежовия оператор, а не е във връзка с присъединяването на обект на потребител/ производител/обект за съхранение на електрическа енергия. За допълнението относно влязлото в сила разрешение са относими мотивите на дружеството относно редакцията на чл. 2, ал. 6. По отношение на т. 3, редакцията също уточнява, че документите са релевантни само в случаите на чл. 98, ал. 1. Добавянето на „предварителен договор“ е съобразено с чл. 100, ал. 2 и ал. 3. Дружеството предлага отпадането	**Предложението се приема по принцип.** Чл. 106. (1) Операторът на електроразпределителна/ затворена електроразпределителна мрежа подава писмено искане до съответния мрежови оператор за сключване на договор за присъединяване и прилага: 1. нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да го представлява; 2. влязло в сила разрешение за строеж на присъединявания обект на

	съоръженията за присъединяване и подхода към тях, съобразени със становището за условията за присъединяване; 4. информация за броя, местонахождението, схемите на свързване и техническите параметри на обекти за потребление, производство и съхранение на електрическа енергия, присъединени към обекта.	**електроразпределителна/ затворена електроразпределителна мрежа;** 3. **извън случаите по чл. 98, ал. 2** одобрен инвестиционен проект – част архитектурна и част електрически уредби и инсталации на обекта в частта, засягаща монтирането на съоръженията за присъединяване и подхода към тях, съобразени със становището за условията за присъединяване/предварителния договор; т. 4 отпада	на т. 4, тъй като не са ясни мотивите за какви цели би била необходима на присъединяващия мрежови оператор подобна значителна по своя обем информация. Още повече, че тази информация се променя постоянно при присъединяването на нови обекти на потребители, производители и др. Изготвянето на тези схеми ще попречи на електронния обмен на информация между мрежовите оператори, върху който се работи, тъй като те са във формат, който не може да се сканира.	оператора на електроразпределителна/ затворена електроразпределителна мрежа; 3. извън случаите по чл. 98, ал. 2 одобрен инвестиционен проект – част архитектурна и част електрически уредби и инсталации на обекта в частта, засягаща монтирането на съоръженията за присъединяване и подхода към тях, съобразени с условията за присъединяване/предварителния договор; 4. информация за броя, местонахождението, схемите на свързване и техническите параметри на обекти за потребление, производство и съхранение на електрическа енергия, присъединени към обекта.
Чл. 106, ал.1, т. 2 „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД	Чл. 106. (1) Операторът на електроразпределителна/затворена електроразпределителна мрежа подава писмено искане до съответния мрежови оператор за сключване на договор за присъединяване и прилага:	Да отпадне.	ОРМ сключва договор за присъединяване с ОПМ преди сключване на договора с инвеститора. За издаване на разрешение за строеж за изграждане на електрически съоръжения собственост на	**Предложението не се приема.** Разрешението за строеж е изискване на ЗУТ и не може да бъде дерогирано с наредбата.

	2. разрешение за строеж на присъединявания обект;		оператора на разпределителната мрежа е необходимо учредяването на сервитутни права от собственика на имота, в случая електропреносния оператор. В самия договор за присъединяване следва да залегнат условия регламентиращи сроковете и условията за учредяване на сервитутни права и за прехвърляне на собственост или учредяване право на строеж в полза на преносното или съответното разпределително предприятие. Предвид големия брой присъединявания на обекти на клиенти и производители към съответната електрическа мрежа, сроковете и динамиката в процеса по присъединяване, дружеството предлага към искането за сключване на договора да не се изисква представянето на разрешение за строеж, а същото да се представя на по-късен етап в процеса по присъединяване.	
Чл. 106, ал. 3 „Електроразпределение Север“ АД	Чл. 106. (3) Когато операторът по ал. 2 не е собственик на имота, в който е разположен обектът за присъединяване, се представя нотариално заверено съгласие на собственика на имота с	Да отпадне.	Съгласно предложения текст на чл. 106, ал. 1 „Операторът на електроразпределителна/затворена електроразпределителна мрежа подава писмено искане до съответния мрежови оператор за	**Предложението се приема**.

	определените в предварителния договор условия, начин на присъединяване и сервитутни зони на съоръженията.		сключване на договор за присъединяване и прилага разрешение за строеж на присъединявания обект. „ Съгласно чл. 148, ал. 1 от ЗУТ „Разрешението за строеж се издава на възложителя въз основа на одобрен технически или работен инвестиционен проект, когато такъв се изисква…“ Съгласно чл. 161, ал. 1 от ЗУТ „Възложител е собственикът на имота, лицето, на което е учредено право на строеж в чужд имот, и лицето, което има право да строи в чужд имот по силата на закон…“ Операторът на електроразпределителната/ затворената електроразпределителна мрежа като титуляр на разрешението за строеж е възложител по смисъла на чл. 161, ал. 1 от ЗУТ. В хипотезата, при която обектът ще се изгражда в чужд имот, титулярът на разрешението за строеж ще е възложител при учредено право на строеж, респективно при наличието на законово право да се строи в чужд имот. От друга страна, съгласно чл. 148, ал. 5 от ЗУТ „Когато възложител е	

			лице, което има право да строи в чужд имот по силата на специален закон, разрешението за строеж се издава на възложителя и на собственика на имота“. И при двете хипотези на възложител в чужд имот – при учредено право на строеж и при наличието на законово право да се строи в чужд имот, собственикът на имота е запознат и е дал своето съгласие за изграждането на обекта, предмет на разрешението за строеж. Изискването за повторно съгласие от собственика не е нормативно обосновано. В хипотеза, при която собственикът на имота откаже да даде последващо съгласие след издаването на разрешението за строеж, ще се изпадне в противоречие на разпоредбите на ЗУТ и предложената ал.3 на чл.106 от проекта на Наредбата. Ще е налице валидно разрешение за строеж, което няма да може да се изпълнява без наличието на съгласие на трето лице.	
Чл. 107, ал. 1 „Електроразпределение Север“ АД	Чл. 107. (1) Операторът на мрежата, към която ще се извърши присъединяването, съгласува представените части от проекта по чл. 106, ал. 1, т. 3, подготвя	Чл. 107, ал. 1 Операторът на мрежата, към която ще се извърши присъединяването, съгласува представените	Дружеството предлага уеднаквяване на сроковете в проекта на Наредба № 6 за предоставяне на договор за присъединяване.	**Предложението не се приема във връзка с изложени по-горе мотиви.**

	договор за присъединяване и изпраща писмена покана за сключването му в едномесечен срок от подаване на искането и документите.	части от проекта по чл. 106, ал. 1, т. 3, подготвя договор за присъединяване и изпраща писмена покана за сключването му в срок от **15 дни считано** от подаване на искането и документите.		
Чл. 108, ал. 1, т. 2 Българска Фотоволтаична Асоциация	Чл. 108. (1) С договора за присъединяване се определят: 1. правата и задълженията на страните; 2. необходимите условия за присъединяване на обекта към съответната електрическа мрежа. (2) Договорът за присъединяване се съобразява с интересите на страните и реалните технически възможности на съответната електрическа мрежа в района на обекта към датата на сключването му.	2. необходимите условия за присъединяване на обекта към съответната електрическа мрежа, в съответствие с условията определени в предварителния договор, освен, ако същите не са изменени по искане на оператора, чийто обект ще се присъединява към съответната електрическа мрежа.	В чл. 108 асоциацията предлага, изрично да се предвиди, че договора за присъединяване на обект на разпределителна/ЗРМ мрежа е при условията на предварителния договор. Ако този принцип не се спазва, то се нарушава изцяло правната логика на процеса по присъединяване и предвидимостта на действията на операторите на мрежите. Лишено от правна и икономически логика е операторът на дадена мрежа да определи условия за присъединяване към собствената си мрежа, другата страна да проектира и получи разрешение за строеж и операторът да не е обвързан с вече дадените от него и определени условия за присъединяване.	**Предложението не се приема.** Не може условията да се изменят единствено по искане на оператора, чийто обект ще се присъединява към съответната електрическа мрежа.
Чл. 108, ал. 2 „Електроразпределение	Чл. 108, ал. 2 Чл. 108. (2) Договорът за присъединяване се съобразява с интересите на страните и реалните	няма предложен текст	В чл. 108, ал. 2 е посочено, че договорът за присъединяване се съобразява с реалните технически възможности на съответната	**Предложението не се приема.** Съществуват различни хипотези, в т.ч. и такива при които са

Златни пясъци“ АД	технически възможности на съответната електрическа мрежа в района на обекта към датата на сключването му.		електрическа мрежа в района на обекта към датата на сключването му. Така на практика се обезсмисля сключването на предварителен договор, в който са уточнени условията за присъединяване.	настъпили нормативни промени, които следва да бъдат съобразени в окончателния договор.
Чл. 108, ал. 2 Българска Фотоволтаична Асоциация	Чл. 108. (2) Договорът за присъединяване се съобразява с интересите на страните и реалните технически възможности на съответната електрическа мрежа в района на обекта към датата на сключването му.	Да отпадне	В чл. 108 асоциацията предлага, изрично да се предвиди, че договора за присъединяване на обект на разпределителна/ЗРМ мрежа е при условията на предварителния договор. Ако този принцип не се спазва, то се нарушава изцяло правната логика на процеса по присъединяване и предвидимостта на действията на операторите на мрежите. Лишено от правна и икономически логика е операторът на дадена мрежа да определи условия за присъединяване към собствената си мрежа, другата страна да проектира и получи разрешение за строеж и операторът да не е обвързан с вече дадените от него и определени условия за присъединяване.	**Предложението не се приема, във връзка с изложени по-горе мотиви.** В допълнение изрично е посочено, че **„** Договорът за присъединяване се съобразява с интересите на страните“, което предполага, че се изисква съгласие на двете страни по договора.
Чл. 110, ал. 1, т. 9 „Електроразпр	Чл. 110. (1) В договора за присъединяване се включват клаузи за: 9. техническите параметри на	Да отпадне	Предложението на дружеството за отпадане на т. 9 е свързано с предложението и мотивите на същото по-горе относно	**Предложението не се приема, във връзка с изложени по-горе мотиви.**

еделение Север“ АД	обекти за потребление, производство и съхранение на електрическа енергия, присъединени към обекта;		отпадането на т. 4 в чл. 106, ал. 1 от проекта на Наредба № 6.	
Чл. 111, ал. 3 „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД	Чл. 111. (3) Всички разходи, свързани с реализацията на временната схема на достъп на обекта, са за сметка на оператора на електроразпределителната мрежа.	Да отпадне	Според дружеството тези отношения следва да се уреждат в договора за временна схема. По принцип присъединяването на обект на ОРМ към „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД се извършва с оглед присъединяване на обект на производител или клиент към ЕРМ, поради което ал. 3 не е приложима в предложения вариант.	**Предложението не се приема.** „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД няма договорни отношения с лицето, което ще се присъедини към електроразпределителната мрежа. В тази връзка, разходите, свързани с реализацията на временната схема на достъп на обекта, са за сметка на оператора на електроразпределителната мрежа, който следва в договора да предвиди клауза, съгласно която производителят или клиентът да му ги възстанови.
Чл. 113, ал. 8 „Електроразпределение Златни пясъци“ АД	Чл. 113. (8) Изградените съоръжения за присъединяване по ал. 5 и 6 се прехвърлят възмездно в собственост на оператора на мрежата, към която ще се извърши присъединяването, на база взаимно признати разходи.	няма предложен текст	Съгласно чл.113, ал.8, в случаите когато оператор на мрежата, чийто обект се присъединява, изгради съоръженията за присъединяване, прехвърля същите възмездно в собственост на оператора на мрежата, към която ще се извърши присъединяването, на база	**Предложението не се приема.** Наредбата не следва да урежда въпроси, които са предмет на други нормативни актове.

			взаимно признати разходи. В тази връзка дружеството предлага да се определи реда, по които се определят и признават разходите и как се процедира в случай на спор.	
Чл. 122 ал. 1 „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД	Чл. 122. (1) В случаите по чл. 121, ал. 1 системата за търговско измерване на електрическа енергия и мощност и спомагателните устройства за търговско измерване се доставят и поддържат от и за сметка на оператора на мрежата, към която ще се извърши присъединяването и са негова собственост.	„(1) В случаите по чл. 121, ал. 1 системата за търговско измерване на електрическа енергия ~~— и мощност~~ и спомагателните устройства за търговско измерване се доставят и поддържат от и за сметка на оператора на мрежата, към която ще се извърши присъединяването и са негова собственост.“	Дружеството предлага отпадане на думите“…и мощност…“ от текста със следния мотив: Според законовата метрология: Електромерите са средства за измерване, предназначени за измерване на активна и реактивна енергия в еднофазни и трифазни (3- и 4-проводникови) вериги чрез интегриране на активна и реактивна мощност по отношение на времето. Т.е. електромерите интегрират (а не регистрират мощност) с цел измерване на електрическа енергия, както и не подлежат на метрологична проверка за регистрираната мощност. Правилата по чл. 83, ал. 1, т. 6 от Закона за енергетиката също не предвиждат изисквания към средствата и системите за търговско измерване за регистриране на мощност. Предвид предложението по чл.126 ал. 1 и ал. 2 средството за търговско измерване, електромер, може да се използва за	**Предложението се приема.**

			определяне, респ. за контролиране на електрическите мощности.	
Чл. 122 ал. 3 „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД	Чл. 122. (3) В случаите по чл. 121, ал. 2, когато уредбата на оператора на мрежата, към която ще се извърши присъединяването, е за средно напрежение, средствата за търговско измерване на електрическа енергия и мощност се монтират на трансформаторните изводи в същата уредба.	(3) В случаите по чл. 121, ал. 2, когато уредбата на оператора на мрежата, към която ще се извърши присъединяването, е за средно напрежение, средствата за търговско измерване на електрическа енергия ~~и мощност~~ се монтират на трансформаторните изводи в същата уредба.	Дружеството предлага отпадане на думите „…и мощност…“ от текста с мотиви, аналогични на тези по чл. 122, ал. 1.	**Предложението се приема.**
Чл. 126 ал. 1 „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД	Чл. 126. (1) Електрическите мощности се контролират чрез регистриране на стойностите им от средствата за търговско измерване.	(1) Електрическите мощности се контролират на база информация за техния размер, определен по данни от средствата за търговско измерване.	Предложената промяна на текста е по аналогия с мотивите на дружеството по чл. 122, ал. 1.	**Предложението се приема.**
Чл. 126 ал. 2 „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД	Чл. 126. (2) За максимална пренесена активна мощност за даден месец се счита онази максимална средна стойност за петнадесетминутен интервал, измерена в рамките на един месец.	(2) За максимална пренесена активна мощност в рамките за даден календарен месец се счита максималната стойност, определена чрез регистрираните от средствата за търговско измерване количества за петнадесетминутен интервал на измерване.	Дружеството предлага прецизиране на текста с цел избягване на технически некоректни и смислово противоречиви понятия и словосъчетания.	**Предложението се приема.**

Чл.129, ал. 2 „Електроразпределение Златни пясъци“ АД	Чл. 129. (2) Когато месечната максимална пренасяна активна мощност в два последователни месеца е по-голяма от договорената предоставена мощност и операторът, поискал присъединяването на обекта, не е заявил увеличение в други по-големи размери, от следващия месец за предоставена мощност се приема по-голямата от двете месечни максимални пренасяни мощности, но не повече от присъединената мощност. Промяната се отразява в договор между двата оператора.	няма предложен текст	В чл.129, ал.2 е регламентирано, че при промяна на предоставена мощност, същата се отразява в договор между двата оператора, без да се уточнява какъв е този договор.	**За всеки мрежови оператор е ясно кой е този договор!** Недопустимо е подобно становище от титуляр на лицензия за разпределение на електрическа енергия.
Чл. 130 „Електроразпределение Златни пясъци“ АД	Чл. 130. (1) Предоставената мощност може да се увеличи над присъединената мощност след предварително писмено съгласие на оператора на мрежата, към която е присъединен обектът, и промяна в договора по чл. 129, ал. 2 между операторите, при условие че: 1. техническите параметри на съоръженията за присъединяване и на мрежата, към която е присъединен обектът, позволяват това; 2. увеличението не води до смущения или до снижаване сигурността при преноса на	няма предложен текст	Разпоредбата на чл.130 дава възможност, при посочените условия, да се увеличи предоставената мощност над присъединената мощност след предварително писмено съгласие на оператора на мрежата, към която е присъединен обектът, и промяна в договора по чл. 129, ал. 2 между операторите. Дружеството счита, че следва да се разпише изрично процедура за прилагане на нормата и контрол по прилагането й.	**Предложението не се приема, във връзка с изложени по-горе мотиви.**

	електрическа енергия до/от други ползватели на мрежата; 3. увеличението не води до смущаващи обратни въздействия върху устройства на оператора на мрежата, към която е присъединен обектът или на трети лица. (2) В случаите по ал. 1 операторът, собственик на обекта, доплаща цена за присъединяване. (3) В случаите по ал. 1 при необходимост от подмяна на средствата за търговско измерване тя се извършва от и за сметка на оператора на мрежата, към която е присъединен обектът. (4) Операторът, собственик на обекта, подава писмено искане по реда на чл. 98, ал. 1, когато: 1. не са изпълнени условията по ал. 1; 2. се изисква проектиране и изграждане на нови съоръжения за присъединяване за увеличаване на договорената предоставена и присъединена мощност.			
Чл.131, ал. 2, т. 4 „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД	Чл. 131. (2) Съответният мрежови оператор може да преустанови временно преноса на електрическа енергия през съответната мрежа към/от обект с предварително писмено предизвестие при:	(2) Съответният мрежови оператор може да преустанови временно преноса на електрическа енергия през съответната мрежа към/от обект с предварително писмено	Редакционна корекция	**Предложението се приема по принцип, като разпоредбата придобива следната редакция:** 4. несъгласувана със съответния мрежови оператор промяна на

	4. промяна на техническите условия, при които е извършено присъединяването, когато това застрашава надеждността и качеството на снабдяването с електрическа енергия на други обекти;	предизвестие при: 4. несъгласувана със съответния мрежови оператор промяна на техническите условия, при които е извършено присъединяването.		техническите условия, при които е извършено присъединяването, когато това застрашава надеждността и качеството на снабдяването с електрическа енергия на други обекти;
Чл. 131, ал. 3 „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД	Чл. 131. (3) Съответният мрежови оператор може да преустанови присъединяването: 5. няма съществуващ текст; 6. няма съществуващ текст	Чл. 131. (3) Съответният мрежови оператор може да преустанови присъединяването: 5. когато обектът е престанал да съществува; 6. в случай на установена липса на потребление за срок от 2 (две) и повече години след прекъсване на захранването поради неплатени суми за енергия и/или мрежови услуги.	Според дружеството когато обектът, който е бил присъединен към електрическата мрежа престане да съществува (погинал е), то тогава отношенията между клиента/производителя се изпразват от съдържание и следва да бъдат прекратени. Дружеството предлага тази разпоредба поради наличието на много конкретни казуси в неговата практика и желанието му да уреди тези отношения с клиентите си по ясен и прозрачен начин. С оглед на демографските процеси и миграцията към големите градове, на лицензионната територия на дружеството има стотици обекти в малки населени места, при които изцяло липсва потребление на електрическа енергия (което е косвено доказателство за това, че са необитаеми), или не са	**Предложението не се приема,** тъй като не попада сред изчерпателно регламентираните в чл. 122, ал. 3 от ЗЕ хипотези, в които **о**ператорите на електрически мрежи имат право да преустановят присъединяването.

			предприети действия по възстановяване след преустановяване на захранването поради неплатени задължения. Предложените от дружеството критерии за пристъпване към преустановяване на присъединяването са обективно обосновани и показват трайна незаинтересованост от собствениците на тези обекти да ползват услугите достъп и пренос, както и снабдяване с електрическа енергия. Подобен текст ще позволи по-ефективно управление на свободните капацитети на мрежата.	
Чл. 131, ал. 4 „Електроразпределение Север“ АД	Чл. 131. (4) Срокът за предизвестие по ал. 2 се определя в договорите по чл. 104, ал. 1 от Закона за енергетиката, съответно в общите условия по чл. 104а от Закона за енергетиката. За обекти за производство и за съхранение предизвестието по ал. 2 е 3 дни.	Чл. 131, ал. 4 Срокът за предизвестие по ал. 2 се определя в договорите по чл. 104, ал. 1 от Закона за енергетиката, съответно в общите условия по чл. 104а от Закона за енергетиката.	Според дружеството текстът на второто изречение от разпоредбата следва да отпадне, тъй като въвежда различен срок за предварително уведомяване на потребителите и производителите на електрическа енергия. Така например, операторите на електроразпределителни мрежи ще уведомяват предварително производителите в срок от 3 дни преди временното преустановяване на преноса, а потребителите (в т.ч. и производителите в качеството им	**Предложението се приема.**

			на потребители), за същото това преустановяване на преноса, както следва – Електроразпределение Север АД и Електроразпределителни мрежи Запад АД в срок от 48* часа, а Електроразпределение Юг ЕАД в 7-дневен* срок предварително (предвид одобрени Общи условия по чл. 104а от ЗЕ). Когато задължението е свързано с планови дейности и изисква публикация в медийни издания и на интернет страницата на мрежовия оператор, това би изисквало уведомлението да се извършва два пъти. Срокът за предварително предизвестяване за потребители, производители, обекти за съхранение, др. следва да е еднакъв, още повече че един мрежови ползвател може да бъде едновременно потребител и производител или производител/потребител и оператор на съоръжение за съхранение.	
Чл. 131, ал. 4 „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД	Чл. 131. (4) Срокът за предизвестие по ал. 2 се определя в договорите по чл. 104, ал. 1 от Закона за енергетиката, съответно в общите условия по чл. 104а от	(4) Срокът за предизвестие по ал. 2 се определя в договорите по чл. 104, ал. 1 от Закона за енергетиката, съответно в общите условия	Предвид мотивите на дружеството относно намаляването на сроковете в предходни разпоредби. В утвърдените от КЕВР общи	**Предложението се приема по принцип в редакцията по-горе.**

	Закона за енергетиката. За обекти за производство и за съхранение предизвестието по ал. 2 е 3 дни.	по чл. 104а от Закона за енергетиката. За обекти за производство и за съхранение предизвестието по ал. 2 е до 7 дни.	условия за достъп на производители до електроразпределителната мрежа е регламентиран срок до 7 дни.	
Чл. 131, ал. 5 „Електроразпределение Юг“ ЕАД	Чл. 131. (5) За случаите по ал. 3 се съставя двустранен констативен протокол.	**Чл. 131, ал. 5** Да отпадне или да придобие следния вид: „За случаите по ал. 3 се съставя двустранен констативен протокол. При отсъствие на ползвателя или на негов представител при съставянето на констативен протокол или при отказ от тяхна страна да го подпишат протоколът се подписва от представител на оператора на съответната мрежа и свидетел, който не е служител на оператора. В констативния протокол се отбелязват присъстващите на проверката, както и отказът за подписване от страна на ползвателя или на неговия представител, ако е направен такъв.	Според дружеството това не е работещ подход, тъй като в подобни случаи едва ли може да се очаква съдействие от страна на клиента. Такова условие в ЗЕ липсва, липсва и в сегашната Наредба № 6. Предложението на дружеството е да отпадне. Ако все пак се цели някаква защита на клиентите (които всъщност в половината от хипотезите по чл. 131, ал. 3 не са клиенти, а в другата половина – извършват неправомерни действия), поне (по почина на чл. 49, ал. 3 ПИКЕЕ) да се предвиди възможност за съставяне на констативен протокол при отсъствие на ползвателя.	**Предложението за допълване на алинеята се приема.**
Чл. 131, ал. 5 „Електроразпределителни	Чл. 131. (5) За случаите по ал. 3 се съставя двустранен констативен протокол.	(5) За случаите по ал. 3 се съставя констативен протокол, който се подписва от представител на	Случаите по ал. 3 уреждат хипотези, при които вероятността засегнатият клиент/производител да не известен, да не може да бъде	**Предложението се приема по принцип в редакцията по-горе.**

мрежи Запад“ ЕАД		оператора на мрежата и от лицето или негов представител. Ако лицето не присъства или откаже да подпише протокола, протоколът се подписва от представител на дружеството и един свидетел.	открит, да откаже да подпише протокола. Дружеството предлага уредба, аналогична на разпоредби от общите условия за ползватели на мрежата.	
Чл. 132 „Електроразпределение Юг“ ЕАД	Чл. 132. (1) Доставчиците могат да поискат от съответния мрежови оператор да преустанови временно снабдяването с електрическа енергия на обект за потребление при неизпълнение на задължения по договора за продажба на електрическа енергия, включително при неизпълнение на задължението за своевременно заплащане на потребената електрическа енергия или надвишаване на договорената предоставена мощност. (2) Сроковете на предизвестията и другите условия за временно преустановяване на преноса се уреждат в договорите, съответно в общите условия за продажба на електрическа енергия. (3) При изпълнение на задължението си по ал. 2 съответният мрежови оператор не носи отговорност за вредите,	Да отпадне.	Тази възможност е предвидена в чл. 123 ЗЕ и дружеството не виждаме причина да фигурира и в този текст.	**Предложението не се приема.** Текстът следва да остане с оглед пълнота на акта.

	причинени от преустановяване преноса на електрическа енергия.			
Чл. 133 Асоциация свободен енергиен пазар	Чл. 133. Съответният мрежови оператор може временно да преустанови преноса на електрическа енергия през съответната мрежа към/от обект без предварително предизвестие в случай на превишение на максималната потребена активна и/или генераторна мощност над договорената с оператора за времето до отстраняването на причината за превишаването, което се установява с акт на съответния мрежови оператор.	Съответният мрежови оператор може временно да преустанови преноса на електрическа енергия през съответната мрежа към/от обект без предварително предизвестие в случай на превишение на максималната измерена потребена активна и/или генераторна мощност над договорената с оператора за времето до отстраняването на причината за превишаването, което се установява с акт на съответния мрежови оператор.	За по-голяма яснота	**Предложението не се приема, с оглед мотивите по чл. 122, ал. 1.**
Чл. 134, ал. 2 Асоциация свободен енергиен пазар	Чл. 134. (2) В случаите по ал. 1 съответният мрежови оператор възстановява присъединяването и/или преноса, когато съответното лице е възстановило разходите за преустановяване и възобновяване на преноса.	няма предложен текст	Според асоциацията следва да се добави, че възстановяване на разходите на оператора следва да се направи срещу фактура с доказани тези разходи.	**Предложението не се приема,** тъй като не е предмет на този нормативен акт.
Чл. 135, ал.1 Асоциация свободен енергиен пазар	Чл. 135. (1) При писмено искане на лице съответният мрежови оператор може да преустанови временно преноса на електрическа енергия до/от	При писмено искане на ~~лице~~ собственика на присъединения обект съответният мрежови оператор може да	не са посочени	**Предложението не се приема.** Неясно е и не са изложени мотиви в подкрепа на предложението.

	съществуващ обект или да изключи части от електрическата мрежа за определен срок. Искането се подава най-късно 30 дни преди датата на преустановяването.	преустанови временно преноса на електрическа енергия до/от съществуващ обект или да изключи части от електрическата мрежа за определен срок. Искането се подава най-късно 30 дни преди датата на преустановяването.		
Допълнителна разпоредба, § 1 „Електроразпределение Юг“ ЕАД	**Допълнителна разпоредба, В § 1 се създават точки**	**Допълнителна разпоредба, § <u>1</u>** <u>т. X „Несамостоятелно съоръжение за производство на електрическа енергия“ е обект за производство на електрическа енергия, който се изгражда като неделима част от обект за потребление на електрическа енергия и не може да функционира независимо от него, независимо дали отдава електрическа енергия в мрежата или само в обекта за потребление, към което е изградено.“</u> <u>т. Y „Несамостоятелно съоръжение за съхранение на електрическа енергия“ е обект за съхранение на електрическа енергия, който се изгражда като неделима част от обект за потребление</u>	Понятията „*несамостоятелно съоръжение/инсталация за производство на електрическа енергия*“ и „*несамостоятелно съоръжения/ инсталация за съхранение на електрическа енергия*“ се срещат общо 24 пъти в текста на проекта, в същото време в ДР липсват определения, дружеството счита, че би било полезно да бъдат допълнени.	**Предложението не се приема.** В § 1, т. 9 и т. 18 са дефинирани понятията „обект“ и „съоръжение/инсталация“. Използваното определение „несамостоятелно“ има за цел единствено да допълнително да поясни, че съоръжението/инсталацията не е отделено по отношение на търговското измерване на електрическата енергия, тоест не е обект.

		на електрическа енергия и не може да функционира независимо от него, независимо дали отдава/приема електрическа енергия от/в мрежата или обменя електрическа енергия само с обекта за потребление, към което е изградено.“		
Допълнителна разпоредба, § 1, т. 9 Фондация „Грийнпийс - България“	**Допълнителна разпоредба,** § 1. По смисъла на наредбата: 9. „Обект „ е всяко отделено по отношение на търговското измерване на електрическата енергия съоръжение/инсталация в рамките на електроенергийната система на търговски участник по смисъла на правилата по чл. 91, ал. 2 от Закона за енергетиката.	няма предложен текст	При тази формулировка на дефиницията, може да се наложи тълкуване, при което търговските участници имат свои собствени електроенергийни системи. Фондацията счита, че изказът следва да се изчисти, за да не създава двусмислено тълкуване предвид множеството случаи на злоупотреба с управлението на нерегламентирани затворени разпределителни мрежи в страната.	**Предложението не се приема.** Съгласно чл. 82, ал. 1 и ал. 2 от Закона за енергетиката, всички електроенергийни обекти на територията на страната се свързват и функционират в единна електроенергийна система с общ режим на работа и с непрекъснат процес на производство, преобразуване, пренос, разпределение и потребление на електрическа енергия. Електроенергийната система обхваща енергийните обекти за производство на електрическа енергия, съоръженията за съхранение на електрическа енергия, електропреносната мрежа,

				отделните електроразпределителни мрежи и електрическите уредби на клиентите. В този смисъл обективно не е възможно търговски участник да има собствена електроенергийна система, съответно не е необходимо прецизиране.
§ 1. т. 9 от Допълнителна разпоредба „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД	**Допълнителна разпоредба,** § 1. По смисъла на наредбата: 9. „Обект „ е всяко отделено по отношение на търговското измерване на електрическата енергия съоръжение/инсталация в рамките на електроенергийната система на търговски участник по смисъла на правилата по чл. 91, ал. 2 от Закона за енергетиката.	„9. „Обект“ е всяка обособена по отношение на измерването на електрическа енергия съвкупност от електрически съоръжения/инсталации, изградени на обособена площадка/самостоятелен имот на търговски участник в пазара на електрическа енергия, които произвеждат, потребяват и/или съхраняват електрическа енергия.“	Дружеството предлага прецизиране на текста предвид това, че няма легална дефиниция на понятието „електрическа инсталация“. В тази връзка може да се приеме погрешно и че всеки фидер (извод) е такава инсталация, и ако на него има самостоятелно/отделено измерване, то той се явява самостоятелен обект. Предложеният текст позволява правилно тълкуване, че за един обект може да има няколко места на търговско измерване на електрическа енергия, чрез които се определят количествата електрическа енергия за обекта като цяло.	**Предложението не се приема.** В § 1, т. 18 е въведена дефиниция на понятието „съоръжение/инсталация“.
Допълнителна разпоредба, § 1, т. 14	**Допълнителна разпоредба, § 1.** По смисъла на наредбата: 14. „Оптимална схема на	няма предложен текст	Според дружеството следва да се дефинират конкретни критерии за	**Предложението не се приема във връзка с изложени по-горе мотиви.**

„СРС - БЪЛГАРИЯ“ ООД	присъединяване“ е съвкупност от електрически съоръжения за присъединяването на даден обект, определена в съответствие с бъдещото развитие на мрежата (в района на присъединявания обект) и изискванията на действащата нормативна уредба за устройство на територията, за устройство, безопасност и експлоатация на електрическите мрежи, техническите спецификации и използваните от съответния мрежови оператор съоръжения, технологии за изграждане и за ремонтно-експлоатационно обслужване на мрежовата инфраструктура.		„Оптимална схема на присъединяване“.	
Допълнителна разпоредба, § 1, т. 15 Камара на инженерите в инвестиционното проектиране	Допълнителна разпоредба, § 1. По смисъла на наредбата: 15. „Предоставена мощност“ е онази максимална активна мощност, за която съответният мрежови оператор съгласно договора за присъединяване осигурява за обект за потребление възможност за ползване на границата на собственост на електрическите съоръжения или за пренос към електроразпределителна/затворена електроразпределителна мрежа в мястото на присъединяване на	15. „Предоставена мощност“ е онази максимална активна мощност, за която съответният мрежови оператор съгласно договора за присъединяване осигурява за обект за потребление възможност за ползване на границата на собственост на електрическите съоръжения или за пренос към електроразпределителна/затворена електроразпределителна	Според камарата има противоречие между представената проектонаредба и Наредба № 3 на Министерство на енергетиката за устройство на ел. уредби и електропроводните линии. Противоречията се изразяват в несъответствие на термините свързани с определяне на електрическите товари, при което проектонаредбата противоречи на чл.83 от закона за енергетиката: Електрическа мощност е физична величина, характеризираща	**Предложението не се приема.** При определяне на предоставената и присъединената мощност мрежовите оператори са обвързани с изискванията на наредбите по чл. 83, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от Закона за енергетиката, което е видно от текста на чл. 3, ал. 1, чл. 40, ал. 3, чл. 101, т. 1 от проекта на наредба, както и от чл. 11, ал. 1, т. 1, чл. 12, ал. 2, т. 2, чл. 25, ал. 1, т. 2, чл. 55, ал. 4, т. 2, чл. 83, ал. 4, т.

	обект на оператора на такава мрежа и се характеризира с ниво на номинално напрежение и брой на фазите, на които се доставя, при фактор на мощността не по-нисък от 0,9.	мрежа в мястото на присъединяване на обект на оператора на такава мрежа и се характеризира с ниво на номинално напрежение и брой на фазите, на които се доставя, при фактор на мощността не по-нисък от 0,9. Предоставената мощност се определя в съответствие с изчислителните товари определени съгласно гл. 9 на Наредбата по т. 1 от ал. 1 на чл. 83 от ЗЕ.	скоростта, с която ел. енергия се предава или преобразува в електрическата верига. Инсталираната мощност зависи от паспортните данни на съоръжението при точно определени параметри - напрежение, ток, честота, cosφ, но при различно напрежение, честота и т.н. мощността ще е различна. Ето защо в глава девета от Наредба № 3 за устройство на ел. уредби и електропроводните линии (чл.243) е посочено, че оразмеряването следва да става на база на изчислителните товари, които отчитат натовареността/едновременността и пр. Редно е предоставената и присъединената мощност да бъдат обвързани с наредбите по чл. 83, ал.1 , т.1 - т.3, които са от по висок ранг (издадени са от Министъра на енергетиката) от наредбите по т. 4 - т.6, които са издадени от Комисията за енергийно и водно регулиране. Така ще се избегне колизията да се определя и налага такса за присъединяване отделно за всеки потребител, а не за цялостния изчислителен товар на обекта с отчетен коефицент на едновременност. Такова е и решението на ДКЕВР от	2 и др. от проекта на наредба. В този смисъл е неразбираемо и неоснователно твърдението за несъответствие на понятията, свързани с определяне на електрическите товари. В допълнение, невярно е също така и твърдението, че наредбите, приемани от Министерство на енергетиката, са с по-висок ранг от тези, приемани от КЕВР.

			03.11.2008 г, протокол No 169, където е посочено, че отделно жилище в жилищна сграда не може да бъде обект на потребител, който да се третира като самостоятелно присъединяван към електроразпределителната мрежа. Съгласно закона за нормативните актове (ЗНА) в случая Наредба № 3 за устройство на ел. уредби има по-висок ранг от Наредба № 6 Чл. 15. (1) Норм. акт трябва да съответствува на Конституцията и на другите нормативни актове от по-висока степен. (2) (3) (Предишна ал. 2 - ДВ. бр. 46/2007 г.) Ако постановление, правилник, наредба или инструкция противоречат на нормативен акт от по-висока степен, правораздавателните органи прилагат по-високия по степен акт.	
допълнителна разпоредба § 1 „Електроразпределение Златни пясъци“ АД	Допълнителна разпоредба, В § 1 да се създаде точка	няма предложен текст	С оглед текста на чл. 2, ал. 7 да се даде определение на понятие за „несамостоятелно съоръжение/инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници“	**Предложението не се приема във връзка с изложени по-горе мотиви.**

Преходни и заключителни разпоредби, § 1 и § 2 „Електроразпределение Юг“ ЕАД	**Преходни и заключителни разпоредби** **§ 1.** Започналите до датата на влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закон за енергията от възобновяеми източници (ДВ, бр. 86 от 2023 г.) процедури по чл. 23, 24 и 25 от Закона за енергията от възобновяеми източници (отм. ДВ, бр. 86 от 2023 г.), се довършват по досегашния ред. **§ 2.** (1) Присъединяването на енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, за които към датата на влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закон за енергията от възобновяеми източници (ДВ, бр. 86 от 2023 г.) е сключен предварителен договор за присъединяване или договор за присъединяване, се извършва по досегашния ред.	**Преходни и заключителни разпоредби, § 1 и § 2** „§ 1. Започналите до датата на влизане в сила на тази наредба ~~Закона за изменение и допълнение на Закон за енергията от възобновяеми източници (ДВ, бр. 86 от 2023 г.)~~ процедури по ~~чл. 23, 24 и 25 от~~ Закона за енергията от възобновяеми източници ~~(отм. ДВ, бр. 86 от 2023 г.)~~, се довършват по досегашния ред доколкото той не противоречи на Закона за енергията от възобновяеми източници.“ § 2 – да отпадне.	При буквален прочит на двете разпоредби (които по своята същност копират § 69 и § 70, ал. 1 ПЗР ЗИДЗЕВИ – обн. ДВ, бр. 86 от 2023), това означава процедури, които са започнали преди пет (5) месеца (ако се приеме, че наредбата ще бъде публикувана в ДВ към средата на м. март 2024) да трябва да се съобразяват ретроактивно с новите разпоредби. Това на първо място противоречи на чл. 14 от Закона за нормативните актове, а на второ – би предизвикало изключително голям хаос (в пъти по-голям от отмяната на чл. 31, ал. 9 ЗЕВИ, без да се даде преходен период). Като пример дружеството може да даде, че всички процедури за присъединяване на обекти за производство с проекта инсталирана мощност на 5 MW, но до 10 MW, започнали пред „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД между 13.10.2023 и датата на влизане в сила на наредбата би следвало да се прекратят и да започнат отново пред съответния оператор на електроразпределителна мрежа. Ето защо,дружеството счита, че разумният подход би бил разделителната линия да не е	**Предложението не се приема.** С проекта на Наредба № 6, в частта й касаеща присъединяване на обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници се създава подзаконова нормативна уредба въз основа на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници – ЗИД на ЗЕВИ, обн. ДВ, бр. 86 от 2023 г. С посочения закон е уреден по нов начин редът за присъединяване към електрическите мрежи на производители на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, като в § 69 и § 70, ал. 1 от преходните и заключителни разпоредби на закона са предвидени разпоредби за довършване на започналите до влизането в сила на този закон процедури. Както отбелязва и „Електроразпределение Юг“ ЕАД § 1 и § 2 от проекта на Наредба № 6 са изцяло в съответствие с § 69 и § 70,

			влизането в сила на ЗИДЗЕВИ (обн. ДВ., бр. 86 от 2023), а влизането в сила на тази наредба.	ал. 1 от преходните и закоючителните разпоредби на ЗИД на ЗЕВИ, обн. ДВ, бр. 86 от 2023 г. Възприемането на подхода, предложен от дружеството би означавало висящите производства по присъединяване да се уредят в противоречие със ЗЕВИ, както и с принципа по чл. 15, ал. 1 от Закона за нормативните актове, а именно: нормативният акт трябва да съответства на другите нормативни актове от по-висока степен.
Преходни и заключителни разпоредби, § 7 „Електроразпределение Юг“ ЕАД	**Преходни и заключителни разпоредби,** **§ 7**. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в „Държавен вестник“.	§ 7. Наредбата влиза в сила тридесет дни след деня на обнародването ѝ в „Държавен вестник“.	Тъй като става дума за доста сериозни промени, предложението на дружеството е да се даде подходящ срок на всички засегнати лица да пренастроят вътрешните си процеси, така че да са в съответствие с новите изисквания.	**Предложението не се приема.** В § 50 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, обн. в ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 17.11.2023 г., е предвидено, че подзаконовите нормативни актове по прилагането му се привеждат в съответствие с този закон в срок до три месеца от влизането му в сила или до 17.02.2024 г.

Преходни и заключителни разпоредби § 1 и § 2 „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД	**Преходни и заключителни разпоредби** **§ 1.** Започналите до датата на влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закон за енергията от възобновяеми източници (ДВ, бр. 86 от 2023 г.) процедури по чл. 23, 24 и 25 от Закона за енергията от възобновяеми източници (отм. ДВ, бр. 86 от 2023 г.), се довършват по досегашния ред. **§ 2.** (1) Присъединяването на енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, за които към датата на влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закон за енергията от възобновяеми източници (ДВ, бр. 86 от 2023 г.) е сключен предварителен договор за присъединяване или договор за присъединяване, се извършва по досегашния ред.	§ 1. Започналите до датата на влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закон за енергията от възобновяеми източници (ДВ, бр. 86 от 2023 г.) процедури по чл. 23, 24 и 25 от Закона за енергията от възобновяеми източници (отм. ДВ, бр. 86 от 2023 г.), както и Започналите до датата на влизане в сила на настоящата наредба се довършват по досегашния ред. § 2 отпада, останалите се преномерират съответно.	В Закона за изменение и допълнение на ЗЕВИ, в Преходни и заключителни разпоредби се съдържа уредба относно висящите процедури по присъединяване към датата на влизане в сила на закона. Предложеното с ПЗР на проекта на Наредба деление на висящите процедури усложнява значително тяхната обработка, тъй като следва първо тези процедури да се идентифицират, а те не са малко на брой, и второ, за определен период от време ще следва да се прилагат различни срокове за едни и същи етапи от процедурите, по досегашния и по новия ред, което е предпоставка за грешки. Предложението на дружеството е всички процедури по присъединяване, започнали до влизане в сила на проекта на Наредба 6, да се довършват по досегашния ред, а новият ред да се прилага за процедури, започнали след влизането ѝ в сила.	**Предложението не се приема,** предвид мотивите, изложени по-горе.
Преходни и заключителни разпоредби § 2	Преходни и заключителни разпоредби	§ 2. Присъединяването на енергийни обекти за производство на	Тази разпоредба влиза в противоречие с разпоредбата на чл.65, пар. 3 от ДФЕС, която е	**Предложението не се приема.** Различното третиране на производители

адв. Ирина Стоева	**§ 2.** (1) Присъединяването на енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, за които към датата на влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закон за енергията от възобновяеми източници (ДВ, бр. 86 от 2023 г.) е сключен предварителен договор за присъединяване или договор за присъединяване, се извършва по досегашния ред.	електрическа енергия от възобновяеми източници, за които към датата на влизане в сила на тази наредба е сключен предварителен договор за присъединяване или договор за присъединяване, се извършва по новия ред.	императивна материалноправна норма с директен ефект, защото довежда до произволна дискриминация на субекти в обективно сравнимо положение. Положението на производители, които са сключили предварителен договор за присъединяване е обективно съпоставимо с такива, които ще сключат такъв след влизане в сила на измененията на ЗЕВИ от ДВ бр.86/2023г. налагането на различно третиране на идентични случаи е произволна дискриминация и тя е забранена. В практиката на СЕС се приема, че различното третиране трябва да се отнася до положения, които не са обективно сходни, или да е оправдано с императивно съображение от обществен интерес (така, §44 от решението по делото C-443/Об Hollman). Макар последното да се отнася до данъчно третиране, има налице аналогия, доколкото и данъчното, и енергийното регулиране са вид публичноправни регулации. Също в практиката на СЕС равенството на частноправните субекти пред закона изисква сравнимите ситуации да не бъдат третирани по различен начин, а разнородните ситуации да не	е предвидено в Закона за изменение и допълнение на Закон за енергията от възобновяеми източници (ДВ, бр. 86 от 2023 г.), като КЕВР е длъжна да съобразява актовете си с тези с по-висок ранг, при спазване на конституционно закрепения принцип, че Република България е правова държава. В този смисъл изложените мотиви са относими към посочения по-горе закон. В допълнение, бланкетното твърдение, че положението на производители, които са сключили предварителен договор за присъединяване е обективно съпоставимо с такива, които ще сключат такъв след влизане в сила на измененията на ЗЕВИ от ДВ бр.86/2023г., категорично не е вярно, най-малкото поради новите изисквания на чл. 29, ал. 1 от ЗЕВИ за предоставяне в полза на оператора на съответната електрическа мрежа на гаранция под формата на депозит или банкова гаранция в размер на 50 000

			бъдат третирани еднакво, освен ако разликата в третирането не е обективно оправдана - решение по дело C-203/86 т.25, решение по дело C-15/95 т.35, решение по дело C-292/97 т.37-39. Според лицето не са налице съображения за обществен ред или съображения за обществена сигурност по смисъла на чл.65. пар.1. б. ..б“ от ДФЕС. които да обосновават такова разделение на производителите. Позоваването на обществен ред и обществена сигурност може да се направи само в случай на реална и достатъчно сериозна заплаха, която засяга основния интерес на обществото. Освен това, прилагането на мярката не трябва да има дискриминационен характер и резултатът, преследван с нея, не трябва да може да се постигне с по-малко ограничителни процедури . Разпоредбата нарушава и принципите за недискриминация, равно третиране и равнопоставеност заложени в решения на Съда на ЕС по дела C-319/02 и C-443/06 и в чл.20 и чл.21 от Хартата установяващи равното третиране на субектите пред закона и принципа на равното	лв. за всеки мегават (MW) присъединена мощност на бъдещия енергиен обект. Недопустимо е с обратна сила такива задължения да бъдат вменявани на лица, които вече са сключили предварителен и/или окончателен договор за присъединяване преди влизане в сила на ЗИД на ЗЕВИ.

			третиране на частните лица. В мотивите към проекта се посочва: Намалена е административната тежест, като е създадена възможност за издаване на разрешение за реализиране на инвестиция за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, също така и подаване на документи за присъединяване на към съответната мрежа. Също така е предвидено облекчаване на процедурите по присъединяване на обекти на производители на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 1 MW, като са намалени сроковете за извършване на проучване и издаване на становище за условията и начина за присъединяване. На какво основание или поради каква причина се намалява административната тежест и се облекчава процедурата по присъединяване за бъдещите производители само, а заварените които вече са предприели действия и извършили разходи, започвайки процедурата преди измененията на ЗЕВИ се оставят в по-неблагоприятното положение	

			по заварения нормативен ред? Липсата на такива съображения от обществен интерес означава че такова разделение не следва да се прави.	
Преходни и заключителни разпоредби § 4 Асоциация за Производство, Съхранение и Търговия на Електроенергия	Преходни и заключителни разпоредби **§ 4.** В тримесечен срок от влизането в сила на тази наредба операторът на електропреносната мрежа и операторите на електроразпределителни мрежи изработват и внасят за одобрение в Комисията за енергийно и водно регулиране общо предложение за методика по чл. 8, ал. 1, т. 5.	В тримесечен срок от влизането в сила на тази наредба операторът на електропреносната мрежа и операторите на електроразпределителни мрежи изработват и внасят за одобрение в Комисията за енергийно и водно регулиране общо предложение за методика по чл. ~~8~~ 11, ал. 1, т. 5. <u>До одобрението на методиката по чл. 11, ал. 1, т. 5 от Комисията за енергийно и водно регулиране, процедурите по присъединяване на обекти се извършват по досегашния ред.</u>	Според асоциацията следва да се уточнят процедурите по присъединяване на обекти от влизане в сила на Наредба 6 до одобрението на Методиката по чл. 11, ал. 1, т. 5.	**Предложението не се приема.** Така направено, предложението на практика отлага влизането в сила на наредбата до одобряването на методиката или с повече от четири месеца. В допълнение, не е необходимо да се уточнява изрично, че методиката ще започне да се прилага след окончателното ѝ одобряване от КЕВР, като дотогава се прилага само наредбата.
Преходни и заключителни разпоредби § 7 „Електроразпределение Север“ АД	**Преходни и заключителни разпоредби,** **§ 7**. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в „Държавен вестник“.	§ 7. Наредбата влиза в сила **в едномесечен срок** от деня на обнародването ѝ в „Държавен вестник“.	Съгласно доклада към проекта на новата Наредба № 6 изготвянето ѝ е във връзка с измененията и допълненията в следните нормативни актове: ЗЕ - изм. обн. ДВ, бр. 21 от 2021 г., изм. обн. ДВ, бр. 11 от 2023 г., изм. обн. в ДВ,	**Предложението не се приема във връзка с изложени по-горе мотиви.**

			бр. 86 от 2023 г.; ЗЕВИ - изм. обн. в ДВ, бр. 86 от 2023 г. Според дружеството ако промените, които по-горе цитираните законови изменения налагат в Наредба № 6 за присъединяване, бяха приети своевременно и поетапно, това щеше да даде възможност и на операторите да приведат в съответствие дейността си също поетапно и по-плавно. Така предвиденият срок за незабавното прилагане на новите разпоредби поставя мрежовите оператори в невъзможност да се подготвят за тях предвид това, че те са многобройни и съществени. Прилагането на новата Наредба № 6 налага разработване на изцяло нови вътрешни процеси и инструкции, обучение на персонала, включително в центровете за обслужване на клиенти, изготвяне на нови образци на бланки на заявления и договори, както и доработки в използваните софтуери, което изисква време. В тази връзка дружеството предлага наредбата да влезе в сила в едномесечен срок от датата на обнародването ѝ.	

Преходни и заключителни разпоредби § 7 „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД	**Преходни и заключителни разпоредби,** **§ 7**. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в „Държавен вестник“.	§ 7. Наредбата влиза в сила в 14-дневен срок от деня на обнародването ѝ в „Държавен вестник“.	С проекта на наредбата се предвиждат значителни промени в процедурите по присъединяване – от съдържание на издаваните становища, въвеждане на нови термини (самостоятелно/несамостоятелно съоръжение) до нови, значително съкратени срокове. Невъзможно е който и да е оператор на мрежа да постигне пълно съответствие с новите изисквания в новата наредба от ден първи на влизането ѝ в сила, при положение че няма никаква възможност да се запознае с окончателния текст на наредбата, да анализира промените, да адаптира процесите си и да обучи персонала си. Така според дружеството КЕВР поставя операторите в положение още от деня на влизане в сила на наредбата да допускат нарушения на процедурите, което от своя страна представлява състав на административно нарушение . Предвид гореизложеното, дружеството предлага да се предвиди разумен срок, в който операторите да могат да адаптират своята дейност съобразно новите изисквания. Това ще бъде в интерес и на присъединяваните лица.	**Предложението не се приема във връзка с изложени по-горе мотиви.**

Преходни и заключителни разпоредби адв. Стоянов и Цекова	**Преходни и заключителни разпоредби, нов §**	„До влизането в сила на методиката по чл. 11, ал. 1, т. 5 от наредбата процедурите по присъединяване на обекти се осъществяват по досегашния ред.	Предложението е с цел да се избегнат спорове и забавяния при процедурите за присъединяване до влизането в сила на методиката. Това е от съществено значение с оглед очакваното стартиране на процедурите за подбор по инвестиция С4.I6 „Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия“ от ПВУ и необходимостта от работеща правна рамка за бързото развитие на проектите.	**Предложението не се приема във връзка с изложени по-горе мотиви.**
Служби на Европейската комисия, отговарящи за прилагането на Механизма за възстановяване и устойчивост	Преходни и заключителни разпоредби	няма предложен текст	В предложението е посочено, че според параграф 4 от Преходните и заключителни разпоредби на проекта на Наредба КЕВР разполага с 3 месеца от влизане в сила на Наредбата, за да приеме посочената методика по чл. 1, ал. 3. В тази връзка се предлага да се изясни в наредбата, че до приемането на методиката трябва да се прилагат настоящите правила за присъединяване, за да се избегне отказът на мрежовите оператори да присъединят инсталации до приемането на методика.	**Предложението не се приема във връзка с изложени по-горе мотиви.**

Преходни и заключителни разпоредби § 5 Българска Фотоволтаична Асоциация	§ 5. В Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (обн. ДВ, бр. 33 от 2013 г.) се правят следните изменения и допълнения: 3. В чл. 156: а) в ал. 2 думите „се създава компютърна база данни и картотека за лицата и обстоятелствата и решенията, подлежащи на вписване“ се заменят с „структурирани бази данни в електронна форма“; б) в ал. 3 думите „и последвалите промени в тях“ се заличават; в) алинея 4 се отменя.	1. В чл. 10 се създава нова ал. 5: (5) Лицензия по чл. 9, ал. 1, т. 7а за територия, на която са разположени енергийни обекти с интегрирана дейност, се издава когато тези обекти не са собственост и/или не се експлоатират от едно лице. Лицензията се издава на лице: 1. което притежава вещни права върху поне един от тези обекти или е титуляр на право, позволяващо изграждането на този обект или 2. което е свързано лице по смисъла на Търговския закон с лице по т. 1 Следващите точки в § 5 следва да се преномерират	В предлаганите промени по Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката е предвидено лицензията за ЗРМ на енергийни обекти с интегрирана дейност да се издава при условията на чл.39, ал.3 от ЗЕ (преди изграждане на енергийния обект) С оглед изложеното по - горе според асоциацията се налага създаване на допълнителни специфични правни норми в текстовете на Наредба № 3 за лицензиране на дейностите в енергетиката относно издаване на лицензия, както следва: - създаване на нова ал. 5 към чл.10 - изрично се посочва на кого се издава такава лицензия и че такава се издава при наличие поне две юридически лица, които ще експлоатират енергийните обекти с интегрирана дейност.	**Предложението не се приема.** В ЗЕ не са предвидени подобни ограничения, съответно отразяването им в наредбата ще създаде противоречие със закона.
Преходни и заключителни разпоредби § 5, т. 1, б. „в“ Българска Фотоволтаична Асоциация	§ 5, т. 1, б. „в“ (относно създаване на нова ал. 4 в чл. 11а от Наредба № 3) (4) Към заявлението по ал. 1, в случай че е за територия, на която са разположени енергийни обекти с интегрирана дейност, се прилагат и: 1. описание, както и данни за местонахождението и за площта	(4) Към заявлението по ал. 1, в случай че е за територия, на която са разположени енергийни обекти с интегрирана дейност, се прилагат и: 1. описание, както и данни за местонахождението и за площта на територията, на която са разположени	В чл. 11а, ал. 4 се уреждат случаите на издаване на лицензия при вече съществуващи присъединителни съоръжения и съществуващи енергийни обекти със интегрирана дейност. В тези текстове асоциацията предлага да се уточнят изискуемите документи: - за да се докаже изпълнението на	**Предложението се приема по отношение на т. 2, т. 4 и т. 6. В останалата част предложението не се приема предвид следните аргументи:** Дефиницията по § 1, т. 25а от Допълнителните разпоредби на ЗЕ не е ограничена до площадкови енергийни

	на територията, на която са разположени енергийни обекти с интегрирана дейност; 2. идентификатори на поземлените имоти на територията, на която са разположени енергийни обекти с интегрирана дейност, по кадастралната карта и кадастралните регистри; 3. обосноваване в съответствие с дефиницията по § 1, т. 25а от Допълнителните разпоредби на Закона за енергетиката, че на територията, за която се иска издаване на лицензия за разпределение на електрическа енергия в затворена електроразпределителна мрежа, са разположени енергийни обекти с интегрирана дейност; 4. доказателства за учредени в полза на заявителя вещни права върху елементите на вътрешната техническа инфраструктура за разпределение на електрическа енергия; 5. проект на общи условия на договорите, както и проект на правила за работа с потребителите на енергийни услуги като част от общите условия на договорите; 6. предварителен договор за присъединяване на затворената	енергийни обекти с интегрирана дейност; идентификатори на поземлените имоти на територията, на която са разположени площадкови енергийни обекти с интегрирана дейност, по кадастралната карта и кадастралните регистри; 2. споразумение между заявителя и собствениците на енергийните обекти за формиране на система от обекти с интегрирана дейност; 3. обосновка относно съответствие на енергийните обекти с дефиницията по § 1, т. 25а от Допълнителните разпоредби на Закона за енергетиката; 4. доказателства за наличието на вещни права в полза на заявителя върху присъединителните съоръжения на затворената разпределителна мрежа към преносната или съответната разпределителна мрежа. 5. проект на общи условия на договорите, както и проект на правила за работа с потребителите на енергийни	специфичните условия относно наличието на инвестиционно намерение за създаване на система на енергийни обекти с интегрирана дейност е необходимо да бъде представено споразумение между лицата, които ще експлоатират отделните обекти за формиране на енергийни обекти с интегрирана дейност; - да се уточни, че територията касае само площадковите обекти; - да се уточни, че обектите чрез които се извършва дейността, са електрическите уредби и присъединителен електропровод към преносната/съответната разпределителна мрежа; - да се уточни, че общи условия се представят, ако групата от енергийни обекти включва краен клиент - обект за производство на водород. Съгласно ЗЕ, общите условия по чл. 104а са приложими само за крайни клиенти, които нямат качеството на производители/оператори на ССЕЕ (по аргумент от чл. 104 от ЗЕ и чл. 14 от ПТЕЕ); - да се предвиди, че лицензията на оператор на разпределителна мрежа се изменя само в случаите	обекти. Направеното уточнение във връзка с проекта на общи условия на договорите не е обосновано, тъй като лицензионната дейност разпределение на електрическа енергия или природен газ в затворена разпределителна мрежа допуска в всеки един момент да се присъедини краен клиент. Предвид горното, ал. 4 на чл. 11а придобива следната редакция: „(4) Към заявлението по ал. 1, в случай че е за територия, на която са разположени енергийни обекти с интегрирана дейност, се прилагат и: 1. описание, както и данни за местонахождението и за площта на територията, на която са разположени енергийни обекти с интегрирана дейност; 2. идентификатори на поземлените имоти на територията, на която са разположени енергийни обекти с интегрирана дейност, по кадастралната

	електроразпределителна към електропреносната мрежа или към електроразпределителна мрежа;	услуги като част от общите условия на договорите, ако към тази мрежа е предвидено да се присъединят крайни клиенти, които не са производители и/или оператори на съоръжения за съхранение на електрическа енергия; 6. предварителен договор за присъединяване на затворената електроразпределителна към електропреносната мрежа или към електроразпределителна мрежа, или договор за присъединяване, в съответствие с Наредбата по чл. 116, ал. 7 от Закона за енергетиката;	на издаване на лицензия за ЗРМ за територията на индустриален парк или на географски обособен промишлен обект; - да се прецизира т. 3 в съответствие с дефиницията по §1, т. 25а от Допълнителните разпоредби на ЗЕ.	карта и кадастралните регистри; 3. обосноваване в съответствие с дефиницията по § 1, т. 25а от Допълнителните разпоредби на Закона за енергетиката, че на територията, за която се иска издаване на лицензия за разпределение на електрическа енергия в затворена електроразпределителна мрежа, са разположени енергийни обекти с интегрирана дейност; 4. доказателства за учредени в полза на заявителя вещни права върху елементите на техническата инфраструктура за разпределение на електрическа енергия, както и върху присъединителните съоръжения на затворената разпределителна мрежа към преносната или съответната разпределителна мрежа; 5. проект на общи условия на договорите, както и проект на правила за работа с потребителите на енергийни услуги като част от общите условия на договорите;

				6. предварителен договор за присъединяване на затворената електроразпределителна към електропреносната мрежа или към електроразпределителна мрежа, или договор за присъединяване, в съответствие с наредбата по чл. 116, ал. 7, съответно наредбата по чл. 196, ал. 1 от Закона за енергетиката; 7. доказателства, че чрез затворената електроразпределителна мрежа не се извършва разпределение на електрическа енергия за снабдяване на битови клиенти освен при несистемно ползване на мрежата от малък брой битови клиенти, които работят по трудово или друго правоотношение за ползвател на мрежата и се намират на територията на мрежата; 8. споразумение между заявителя и собствениците на енергийните обекти за формиране на система от

				обекти с интегрирана дейност.“.
Преходни и заключителни разпоредби § 5, т.2, б. „б“ Българска Фотоволтаична Асоциация	**Преходни и заключителни разпоредби** **§ 5**, т.2, б. „б“ (относно изменение на чл. 11а, ал. 8 (стара ал. 7) от Наредба № 3. (8) Комисията постановява решение, с което: 1. издава лицензия по чл. 9, ал. 1, т. 7а или по чл. 9, ал. 1, т. 8а и изменя съответната издадена лицензия за разпределение на електрическа енергия или за разпределение на природен газ, като от нейната територия изключва територията на индустриалния парк или територията на географски обособения промишлен обект, или територията, на която са разположени енергийни обекти с интегрирана дейност; 2. отказва да издаде лицензия по чл. 9, ал. 1, т. 7а или по чл. 9, ал. 1, т. 8а и прекратява производството за изменение на издадена лицензия за разпределение на електрическа енергия, съответно за разпределение на природен газ, на чиято територия е обособената територия, за която е подадено	(8) Комисията постановява решение, с което: 1. издава лицензия по чл. 9, ал. 1, т. 7а или по чл. 9, ал. 1, т. 8а; 2. изменя съответната издадена лицензия за разпределение на електрическа енергия или за разпределение на природен газ, като от нейната територия изключва територията на индустриалния парк или територията на географски обособения промишлен обект, в случаите когато е подадено заявление за издаване на лицензия за разпределение на електрическа енергия и/или природен газ на такава територия; 3. отказва да издаде лицензия по чл. 9, ал. 1, т. 7а или по чл. 9, ал. 1, т. 8а и прекратява производството за изменение на издадена лицензия за разпределение на електрическа енергия, съответно за разпределение	Асоциацията предлага да се предвиди, че лицензията на оператор на разпределителна мрежа се изменя само в случаите на издаване на лицензия за ЗРМ за територията на индустриален парк или на географски обособен промишлен обект	**Предложението се приема по принцип.** В тази връзка, в чл. 11а се правят следните изменения и допълнения: а) ал. 2, т. 5 се изменя: „5. обосноваване в съответствие с дефинициите по § 1, т. 77, т. 78 и т. 79 от Допълнителните разпоредби на Закона за енергетиката, че дейностите или производственият процес на ползвателите на мрежата на територията на индустриалния парк са интегрирани поради определени технически причини или по причини, свързани с безопасността, или когато разпределението на електрическа енергия или природен газ се осъществява основно за собственика, оператора на мрежата или за свързани с тях предприятия;“; б) ал. 3, т. 7 се изменя: „7. обосноваване в съответствие с дефинициите по § 1, т. 77, т. 78 и т. 79 от Допълнителните разпоредби

	заявлението за издаване на лицензия.	на природен газ, на чиято територия е обособената територия, за която е подадено заявлението за издаване на лицензия.		на Закона за енергетиката, че дейностите или производственият процес на ползвателите на мрежата на територията на географски обособения промишлен обект са интегрирани поради определени технически причини или по причини, свързани с безопасността, или когато разпределението на електрическа енергия или природен газ се осъществява основно за собственика, оператора на мрежата или за свързани с тях предприятия;“; в) ал. 4 се изменя така: „(4) Към заявлението по ал. 1, в случай че е за територия, на която са разположени енергийни обекти с интегрирана дейност, се прилагат и: 1. описание, както и данни за местонахождението и за площта на територията, на която са разположени енергийни обекти с интегрирана дейност; 2. идентификатори на поземлените имоти на територията, на която са разположени енергийни

				обекти с интегрирана дейност, по кадастралната карта и кадастралните регистри; 3. обосноваване в съответствие с дефиницията по § 1, т. 25а от Допълнителните разпоредби на Закона за енергетиката, че на територията, за която се иска издаване на лицензия за разпределение на електрическа енергия в затворена електроразпределителна мрежа, са разположени енергийни обекти с интегрирана дейност; 4. доказателства за учредени в полза на заявителя вещни права върху елементите на вътрешната техническа инфраструктура за разпределение на електрическа енергия; 5. проект на общи условия на договорите, както и проект на правила за работа с потребителите на енергийни услуги като част от общите условия на договорите; 6. предварителен договор за присъединяване на затворената

				електроразпределителна към електропреносната мрежа или към електроразпределителна мрежа; 7. доказателства, че чрез затворената електроразпределителна мрежа не се извършва разпределение на електрическа енергия за снабдяване на битови клиенти освен при несистемно ползване на мрежата от малък брой битови клиенти, които работят по трудово или друго правоотношение за ползвател на мрежата и се намират на територията на мрежата; 8. споразумение между заявителя и собствениците на енергийните обекти за формиране на система от обекти с интегрирана дейност.“. г) в ал. 5 думите „Извън случаите по ал. 4“ се заличават. д) ал. 6 се изменя така: (6) Комисията уведомява писмено лицензианта за откритото заседание, както и

				за откритото производство за изменение на издадената му лицензия, в чийто обхват е обособената територия, за която е подадено заявлението за издаване на лицензия по чл. 9, ал. 1, т. 7а или по чл. 9, ал. 1, т. 8а. е) в ал. 7, т. 1 след думите „или територията на географски обособения промишлен обект“ се добавят думите „или територията, на която са разположени енергийни обекти с интегрирана дейност“.
Преходни и заключителни разпоредби § 5, т. 2, б. „в“ Българска Фотоволтаична Асоциация	**Преходни и заключителни разпоредби** § 5, т. 2, б. „в“ създаване на нова ал. 4 в чл. 18 от Наредба № 3)	(4) В случаите, когато заявлението е за издаване на лицензия по чл. 9, ал. 1, т. 7а за територия, на която са разположени енергийни обекти с интегрирана дейност се прилагат и документите по чл. 11а, ал. 4, т. 1, 2, 3, 6 и 7.	В чл. 18 (раздел „Издаване на лицензии без провеждане на конкурс преди изграждане на енергийните обекти“). асоциацията предлага да се уточнят документите, които се подават при издаване на лицензия по чл. 39, ал. 3 от ЗЕ за ЗРМ при енергийни обекти с интегрирана дейност.	**Предложението се приема по принцип.** В тази връзка, в чл. 18 се правят следните изменения и допълнения: В чл. 18: а) в ал. 1 думите „с изключение на дейностите по чл. 9, ал. 1, т. 7а и 8а за територията на индустриални зони и технологични паркове,

				които са създадени до 16.03.2021 г. и вписани в регистъра по чл. 21, ал. 1 от Закона за индустриалните паркове и за територията на географски обособен промишлен обект,“ се заличават, а след думите „съгласно чл. 11, ал. 1“ се добавят думите „или чл. 11а, ал. 1; б) в ал. 3 след думите „по чл. 11, ал. 2“ се добавят думите „или чл. 11а, ал. 2“; в) в ал. 3, т. 6 думите „освен в случай, че няма друг източник на природен газ“ се заменят с думите „с изключение на дейностите по чл. 9, ал. 1, т. 6, 8, 8а и 9“.
Преходни и заключителни разпоредби § 5 Българска Фотоволтаична Асоциация	**Преходни и заключителни разпоредби** В § 5 да се създаде нова т. 3 (да се допълни чл. 21, ал. 1, т. 3 от Наредба № 3)	3. В чл. 21, ал. 1, т. 3 се добавя изречение второ: „В случаите по чл. 9, ал. 1, т. 7а за територия, на която са разположени енергийни обекти с интегрирана дейност се представят документи, доказващи правото на собственост, съответно ограниченото вещно право на ползване върху присъединителните	Асоциацията предлага да се допълни чл. 21, ал. 1, т. 3 от Наредба № 3, като изрично и безпротиворечиво се посочи какви документи се представят от лицензианта с оглед издаване на решение на КЕВР за разрешаване започването на лицензионната дейност.	**Предложението не се приема.** Съществуващата редакция на чл. 21, ал. 1, т. 3 от наредбата изисква представяне на документи, доказващи правото на собственост, съответно ограниченото вещно право на ползване върху обекта (обектите), чрез които ще се осъществява лицензионната

		съоръжения на тази мрежа към преносната, или съответната разпределителна мрежа“.		дейност, заедно със скици и карти на съответните мрежи, което изискване е в съответствие с чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЕ.
Преходни и заключителни разпоредби „СРС - БЪЛГАРИЯ“ ООД	**Преходни и заключителни разпоредби**	няма предложен текст	Да се въведе възможност през ПЗР за удължаване срока за въвеждане в експлоатация за случаите по чл. 54, ал. 1, вместо да се предвижда възможност за отказ.	**Предложението не се приема във връзка с изложени по-горе мотиви.**
Преходни и заключителни разпоредби Асоциация свободен енергиен пазар	**Преходни и заключителни разпоредби**	няма предложен текст	В чл. 11 се споменава методика за присъединяване на обекти към електрическите мрежи, включваща критерии за определяне условията за присъединяване, одобрена от комисията. Към тази методика реферират и следващи текстове като например чл. 52, ал. 1. Такъв документ липсва към момента, затова според асоциацията следва в Преходни и заключителни разпоредби да се упомене срок, в който той да бъде изготвена и одобрена.	**Предложението се приема по принцип.** § 4 от ПЗР придобива следната редакция: § 4. В тримесечен срок от влизането в сила на тази наредба операторът на електропреносната мрежа и операторите на електроразпределителни мрежи изработват и внасят за одобрение в Комисията за енергийно и водно регулиране общо предложение за методика по чл. 1, ал. 3.
Национално сдружение на общините в Република	по проекта на наредба	няма предложен текст	С оглед постигане на целите за намаляване на административната и финансовата тежест за гражданите, общините и бизнеса в	**Предложението не се приема, тъй като е неотносимо към настоящото производство.**

България (национално сдружение на общинит в Република България			областта на инвестиционния процес, използваме възможността да припомним, че освен актуализирането на нормативната уредба, касаеща присъединяването към съответните мрежи на експлоатационните дружества, следва да бъде приета и тарифа за цените на административно-техническите услуги, които предоставят експлоатационните дружества в процеса на инвестиционното проектиране и разрешаване на строителството извън случаите, когато се предоставят безвъзмездно, която съгласно § 24 от преходните и заключителните разпоредби на ЗИДЗУТ (обн., ДВ, бр. 1 от 2019 г.) следваше да се приеме в срок от 2 месеца от влизането в сила на закона.	
Фондация „Грийнпийс - България“	по проекта на наредба	няма предложен текст	Според фондацията не са предвидени никакви особености за присъединяване на енергийни общности към разпределителната или преносната мрежа. Присъединяването им следва да има особени правила, защото енергийната общност не е нито само производител, нито само потребител на енергия. Тя може да	**Предложението не се приема.** Към електрическите мрежи се присъединяват физически обекти, а не лицата, които ще станат ползватели на мрежата (производителите на електрическа енергия, крайните клиенти, вкл. активните клиенти,

			има свои собствени електрически инсталации, с които споделя енергия между членовете си. Излишъкът от енергия може да бъде отдаван към мрежата, а същевременно към уредбите на общността може да бъде доставяна енергия както за собствено ползване, така и в полза на членовете ѝ. Енергийната общност е призната като самостоятелен участник на електроенергийния пазар (вж. чл. 92 от ЗЕ). Затова спецификите на използването на мрежата от този участник на пазара трябва да бъдат отчетени при условията за присъединяване. ЗЕ изрично урежда, че „Развитието на гражданските енергийни общности се насърчава чрез [...] осигуряване на сътрудничество със съответния оператор на разпределителна мрежа и/или топлопреносно предприятие за преноса на енергията в общността“ (чл. 926, ал. 5). По същия начин, ЗЕВИ урежда, че „Развитието на общностите за възобновяема енергия се насърчава чрез [....] осигуряване на сътрудничество със съответния оператор на разпределителна	потребителите на собствена електрическа енергия от възобновяеми източници и операторите на публично достъпни зарядни точки, операторите на електроразпределителни/ затворени електроразпределителни мрежи; разпределителното предприятие на тягова електрическа енергия, операторите на съоръжения за съхранение на електрическа енергия, гражданските енергийни общности, вкл. общностите за възобновяема енергия и др.). В този смисъл наредбата урежда реда и условията за присъединяване към електрическите мрежи на всички видове обекти, като не е необходимо да се посочват лицата, които притежават или експлоатират обектите, както и в какво качество го правят. В останалата част предложението е неотносимо към настоящото производство.

			мрежа и топлопреносно предприятие за преноса на енергията в общността“ (чл. 18в, ал. 3). Фондацията счита, че Наредбата трябва задължително да изпълни тези разпоредби на законовите нормативни актове и да предвиди специални ясни условия за присъединяване на уредбите на енергийни общности към мрежата. Трябва да бъдат предвидени условия, подобни на тези за присъединяване на обекти на оператори на разпределителни мрежи, когато енергийната общност оперира микро мрежи / вътрешни инсталации за производство и споделяне на електрическа енергия.	
Цветан Каменов	по проекта на наредба	Физическо лице което произвежда пр. с ФтЕЦ, Ел енергия в подходящ за тази цел имот/обект ,по негово искане да може да ползва произведената от него енергия в друг/и негови обекти с договори за доставка на Ел енергия при същия оператор като си заплати разходите за достъп и пренос.	В много случаи по целесъобразност физически лица изграждат фотоелектрически централи в имоти, където няма голяма консумация на ел. енергия, като в същото време имат други свои имоти в договор при същия оператор с консумация на ел. енергия, която е по-голяма от произведената. Енергията може да се отчита количествено, като през определен период (1, 3, 6 или 12 месеца) се прави изравняване на	**Предложението не се приема, тъй като е неотносимо към настоящото производство.** Описаните случаи са предмет на свободно договаряне между краен клиент и доставчик/координатор на балансираща група.

			произведената и консумираната ел. енергия.	
Министерство на Енергетиката	по проекта на наредба	няма предложен текст	Министерството счита, че проекта на наредба следва да бъде съобразен с изискванията на чл. 22, ал. 5 от ЗЕВИ, а именно с изискването центровете да предоставят на оператора на преносната или на съответната електроразпределителна мрежа информация за всяко издадено разрешение за строеж, да му предоставят документи, удостоверяващи вещното право върху имота, върху който ще се изгради енергийният обект, а така също и издадената виза за проектиране. С оглед организиране на цялостния процес по извършването на дейностите от центровете за административно обслужване следва да бъдат предвидени и разпоредби в проекта на наредбата, които да осигурят предвиденото в чл. 22, ал. 6 от ЗЕВИ съгласуване на график за изграждането на заявения обект и въвеждането му в експлоатация между заявителя, компетентните органи по Закона за устройство на територията и оператора на съответната мрежа, към която се	**Предложението не се приема във връзка с изложени по-горе мотиви.**

			присъединява обектът. В тази връзка документи, които са на разположение в центровете за административно обслужване не следва да бъдат повторно изисквани за представяне от лицето, което ще изгражда енергийния обект пред оператора на електрическа мрежа.	
Министерство на Енергетиката	по проекта на наредба	няма предложен текст	По отношение на договорите за присъединяване следва да бъде регламентиран максимален срок на валидност.	**Предложението не се приема.** Регламентирането на такъв в наредбата не е целесъобразно, тъй като в не малко случаи проектирането, изграждането и въвеждането в експлоатация на съоръженията за присъединяване на обект е изключително сложно и времеемко, което води до изначална невъзможност да бъде определен конкретен срок.
Министерство на Енергетиката	по проекта на наредба	няма предложен текст	В проекта на наредба следва да бъдат отразени мерките и препоръките от оценките по чл. 18а, ал. 5 и чл. 18б, ал. 4 от ЗЕВИ.	**Предложението се приема по принцип, като относимите и счетените за основателни мерки и препоръки от оценките по чл. 18а, ал. 5 и чл. 18б, ал. 4**

				от ЗЕВИ са отразени в акта.
От портала за обществени консултации на Министерството на енергетиката от user name „draghetto“	по проекта на наредба	няма предложен текст	Да се разпише текст регламентираш задължението отказите за присъединяване на обекти да са детайлно мотивирани.	**Предложението се приема по принцип, като е отразено на съответните систематични места в акта.**
От портала за обществени консултации на Министерството на енергетиката от user name „draghetto“	по проекта на наредба	няма предложен текст	Да се разпише текст задължаващ мрежовите оператори ежегодно да публикуват подробни отворени данни за броя получени заявления за присъединяване по вид, броя одобрения и откази. За всеки отказ се публикуват и причините.	**Предложението не се приема във връзка с изложени по-горе мотиви.**
От портала за обществени консултации на Министерството на енергетиката от user name „draghetto“	по проекта на наредба	няма предложен текст	Да се разпише текст регламентираш правото на всеки клиент във всеки един момент, за сметка на мрежовия оператор, да поиска подмяната на средството за търговско измерване с „умно“ такова, позволяващо измерването на потребената и евентуално отдадена в мрежата енергия, дори в случай, че клиентът е само потребител. Средствата да позволяват и дистанционното	**Предложението се приема по принцип, като е отразено в чл. 39.**

			наблюдение на данните за потребление в реално време.	
От портала за обществени консултации на Министерството на енергетиката от user name „draghetto“	по проекта на наредба	няма предложен текст	Да се разпише текст, регулиращ максималните срокове за процедури, при които не са разписани конкретни срокове в наредбата, като максималните срокове да са не повече от 30 календарни дни.	**Предложението не се приема.** Липсата на срок за някои действия е по обективни причини, съответно предвиждането на максимален срок за тях е нецелесъобразно и създава риск за правата и интересите на заявителите и на мрежовите оператори.
От портала за обществени консултации на Министерството на енергетиката от user name „draghetto“	по проекта на наредба	няма предложен текст	Да се разпише задължение на мрежовия оператор ежемесечно да предоставя справка на клиентите за броя прекъсвания, причината и продължителността им по дата и час	**Предложението не се приема, тъй като е неотносимо към настоящото производство.**
Българска ветроенергийна асоциация	по проекта на наредба	няма предложен текст	По отношение на гаранцията по чл. 29 от ЗЕВИ към инвеститора. Според асоциацията въпреки, че в ЗЕВИ са описани хипотезите, при които банковата гаранция се освобождава в полза на инвеститора, да бъдат разписани текстове в Наредба №6, които да описват процедурите за връщането на гаранцията.	**Предложението не се приема във връзка с изложени по-горе мотиви.**

Българска ветроенергийна асоциация	по проекта на наредба	няма предложен текст	Съгласно разпоредбите на чл. 26 от ЗЕВИ становището за условията и начина на присъединяване, е валидно до три месеца от предоставянето на гаранцията по чл. 29, ал. 1 от ЗЕВИ. Когато производителят не подаде искане за сключване на предварителен договор до датата на изтичане на срока на валидност на становището, съответно не подаде искане за сключване на договор за присъединяване до датата на изтичане на срока на предварителния договор, процедурата по присъединяване се прекратява. Срокът на предварителния договор е 2 години. В Наредба № 6 да бъде разписано, че този срок се удължава за инвестиционните намерения, които подлежат на ОВОС, като срокът е до влизане в сила на положително решение по ОВОС.	**Предложението не се приема във връзка с изложени по-горе мотиви.**
Асоциация свободен енергиен пазар	по проекта на наредба	няма предложен текст	Законът за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) прави разграничение на съоръженията за присъединяване от системата за производство, например чл. 26, ал.7 гласи: „След влизане в сила на разрешението за строеж на енергийния обект за	**Предложението се приема по принцип, като е отразено на съответните систематични места в акта.**

			производство на електрическа енергия, с изключение за съоръженията за присъединяване, но не по-късно от датата на изтичане на срока на предварителния договор, производителят подава искане до оператора на съответната електрическа мрежа за сключване на договор за присъединяване при условията и по реда на наредбата по чл. 116, ал. 7 от Закона за енергетиката. Проект на договор за присъединяване се предоставя от оператора на съответната електрическа мрежа до 15 дни от получаване на искането на производителя“. Това законово изискване според асоциацията не е отразено в проекта на Наредба 6 и следва да се разпише.	
Асоциация свободен енергиен пазар	по проекта на наредба	няма предложен текст	Чл. 22 от ЗЕВИ регламентира създаването на центрове за административно обслужване към общините. Тъй като това са нови административни звена, които тепърва ще бъдат създавани, Асоциация свободен енергиен пазар е на мнение, че през първите им години на съществуване, те ще се явяват по-скоро административна тежест, отколкото улеснение, тъй като	**Предложението се приема по принцип, като е отразено на съответните систематични места в акта.**

			вместо комуникацията да върви директно към присъединителното предприятие, минава и през общината С оглед на това обосновано притеснение, предложението е обслужването през административните центрове по чл. 22 от ЗЕВИ да бъде опционално за инвеститорите поне за определен преходен период.	
адв. Стоянов и Цекова	по проекта на наредба	няма предложен текст	С цел да се избегнат разминавания между регистрите на различните оператори, към наредбата може да се създаде приложение, което да съдържа образец на формата, в която да се води публичния регистър.	**Предложението не се приема във връзка с изложени по-горе мотиви.**
Служби на Европейската комисия, отговарящи за прилагането на Механизма за възстановяване и устойчивост	по проекта на наредба	няма предложен текст	Предложението е в проекта на наредба да се уточни какви данни трябва да бъдат част от регистрите (напр. дата на получаване на заявлението, заявен вид енергия наименование на проекта, размер на заявения капацитет, статус на подаденото заявление (в очакване, издадено становище за присъединяване към мрежата, и т.н.) И колко често трябва да се актуализират регистрите	**Предложението е частично отразено** в чл. 7, чл. 23, чл. 49 и чл. 60 от подложения на обществено обсъждане проект на наредба.

Служби на Европейската комисия, отговарящи за прилагането на Механизма за възстановяване и устойчивост	по проекта на наредба	няма предложен текст	Според предложението проектът на наредбата уточнява, че заявленията за присъединяване към мрежата трябва да преминават през ВЕИ обслужването на едно гише в съществуващите областни информационни пунктове Но, следва да се има предвид, че обслужването на едно гише за ВЕИ все още не е официално създадено, персоналът не е обучен и не е нает допълнителен персонал, поради което ще е необходимо известно време, докато ВЕИ обслужването на едно гише започне да функционира напълно. Поради това в проекта следва да се уточни, че до създаването на съответното обслужване на едно гише инвеститорите ще преминават през обичайния процес.	**Предложението е отразено** в чл. 2, чл. 21 и 59 от подложения на обществено обсъждане проект на наредба. В посочените разпоредби са предвидени две алтернативни възможности за подаване на заявления – по реда на чл. 22 от ЗЕВИ или по досегашния ред – пред съответния мрежови оператор.