С П Р А В К А

за отразяване на постъпилите становища, предложения и коментари, получени при общественото обсъждане по реда на чл. 26 от Закона за нормативните актове по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (обн., ДВ, бр. 89 от 2014 г.; попр., бр. 105 от 2014 г., изм. и доп., бр. 37 от 2021 г.)

№	Подател	Становища/Предложения/Коментари	Приети/ неприети	Мотиви
1.	Drone	В § 11. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнение: б/ създава се т. 5: „5. изискващите се светла широчина и брой на евакуационните изходи съгласно чл. 41 от Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар - за домове за стари хора и хосписи (от подклас на функционална пожарна опасност Ф1.1) и за дискотеки, казина, игрални зали и танцови зали (от подклас на функционална пожарна опасност Ф2.2).“. Предлагам: Да се допълни изречението както следва: „и за дискотеки, казина, игрални зали и танцови зали (от подклас на функционална пожарна опасност Ф2.2), се прилагат след положителна процедура по реда на ЗУТ.“. Мотиви: Абсолютно недопустимо е да се изискват изпълнение на тези мероприятия, понеже в огромната си част ще противоречат на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове, поради нерешими проблеми със собствеността. Чл. 41 от Наредба № Із-1971 от 2009 г. и броя на евакуационните изходи са в пряка връзка с чл. 37 ал. 4, който изисква тези изходи да са разсредоточени. Няма как да разпоредите на някой собственик , да прави разсредоточен нов изход, преминаващ или завършващ през чужда собственост и в чужд имот. Изобщо не споменавам финансовия аспект за изпълнителя и вероятните съдебни справедливи претенции от негова стана към контролния орган.	Не се приема	Предложеното допълнение на текста е неясно и не е необходимо. Със създадената нова т. 5 в чл. 14, ал. 2 от наредбата се регламентира изискване за осигуряване на необходимата светла широчина и брой на евакуационните изходи съгласно чл. 41 от Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (СТПНОБП) - за домове за стари хора и хосписи (от подклас на функционална пожарна опасност Ф1.1) и за дискотеки, казина, игрални зали и танцови зали (от подклас на функционална пожарна опасност Ф2.2), като това изискване не следва да се смесва с други разпоредби от Наредба № Із-1971 от 2009 г. за СТПНОБП. Освен това, в чл. 14, ал. 4 от наредбата е предвидено изменение, с което се допуска изискването по чл. 14, ал. 2, т. 5 да не се изпълнява, когато в обекта е осигурена автоматична пожароизвестителна система със звукова сигнализация на всеки етаж. В проекта на Наредба за изменение и

				допълнение (НИД) на Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ПНПБЕО) е даден едногодишен срок за влизане в сила на тези промени след обнародването на наредбата в „Държавен вестник“, т.е. даден е достатъчен срок за изпълнение на изискванията от собствениците и ръководителите на обектите. Големият брой на загиналите и пострадалите хора при възникналия на 15.03.2025 г. пожар в дискотека в гр. Кочани, Република Северна Македония, възникналите през предходни години пожари в подобни обекти, в т.ч. през 2023 г. в нощен клуб в гр. Мурсия (Испания), през 2015 г. в гр. Букурещ (Румъния) и др., както и възникналите през последните години у нас пожари в домове за стари хора и хосписи затвърждават необходимостта от предприемане на мерки за осигуряване на безопасната евакуация на хората в този вид обекти.

<table>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Drone</td>
<td>В § 11. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнение:
Добавя се т. 3
В ал. 5 се правят следните изменения „ ал. 5 „За обекти, които представляват паметници на културата, изискванията по ал. 2, не се прилагат“ .
Мотиви: Ал. 5 е мъртва правна норма. В нея въобще не е изяснено по каква процедура и инициатива, в какви срокове и по какви проекти , това следва да се направи, понеже НИНКН работи с твърде разтегливи срокове, изисквания и понятия. Оттам сроковете за изпълнение на такова разпоредено мероприятие са твърде дифузни и от това ще има проблеми с изпълнение по налагане на процедура по образуване на АНП за съответното неизпълнение. За съдебни и финансови обосновани претенции относно изпълнение на такова разпоредено мероприятие, също не споменавам.</td>
<td>Не се приема</td>
<td>С проекта на НИД на Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за ПНПБЕО не е предвидена редакция на чл. 14, ал. 5. Изискванията на чл. 14, ал. 5 от Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за ПНПБЕО са в сила повече от 10 години, като не са постъпвали данни за затруднения при прилагането им. Приемането на предложената редакция би довело до неприлагане на изискванията на чл. 14, ал. 2 от наредбата за всички обекти, които представляват паметници на културата, което би довело до повишаване на пожарната опасност на тези обекти.</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>инж. Димчо Йовчев</td>
<td>ПРЕДЛОЖЕНИЯ
За промяна на Наредба 8121з-647/ 01.10.2014г. + на МВР и МРРБ

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
(обн., ДВ, бр. 89/ 28.10.14 г.; изм. и доп., ДВ 105/ 19.12.14 г.; изм. и доп., ДВ 37/ 07.05.21 г.)
<table>
<tr><th>Примерни текстове</th><th>Пояснения за текстовете</th></tr>
<tr><td>Текст за промяна.</td><td>нов текст/ за промени</td></tr>
<tr><td>МОТИВИ за предложените промени</td><td>мотиви за промените</td></tr>
<tr><td>~~или търговци получили разрешение~~</td><td>отпадащ текст</td></tr>
<tr><td>или търговци получили разрешение за</td><td>допълващ текст към нормата</td></tr>
<tr><td>тези 5 години производствата сменят машини</td><td>поясняващ текст. Предимно към мотивите</td></tr>
<tr><td>ISO 23601 „Идентификация за безопасност</td><td>документи касаещи засегнатата материя/ текст</td></tr>
<tr><td></td><td>Текста е приет – Таблица 2 към Приложение 2</td></tr>
</table>
</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

		1. § **. В чл. 6 се създава нова ал. 4: (5) За обекти които отговарят на изискванията на ПМС № 246/ 14.08.2014 г. за определяне на критерии, при наличието на които на територията на РБ е задължително създаването на звена за ПБ Обн. ДВ. бр.69 от 19 Август 2014 г. МОТИВИ – В приложение 1 към ПМС246/ 14.08.2014 г. има критерии за създаване на звена за ПБЗН за извършване на противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на пожарната безопасност в обектите.	1. Не се приема	1. Предложеният текст не е довършен и няма смисъл. Критериите, при наличието на които в обекти на територията на Република България е задължително създаването на звена за пожарна безопасност са определени в Постановление № 246 от 14 август 2014 г. на Министерския съвет за определяне на критерии, при наличието на които в обекти на територията на Република България е задължително създаването на звена за пожарна безопасност (ПМС № 246 от 14 август 2014 г.). С Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за ПНПБЕО са определени правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатацията на обектите в урбанизираните, земеделските, горските и защитените територии и в нарушените територии за възстановяване и същите изисквания не следва да бъдат смесвани с критериите по ПМС № 246 от 14 август 2014 г.
		2. § **. В чл. 8 се допълва ал. 2: Вместо точка се поставя запетая с текст „ , или търговци получили разрешение за осъществяване на тази дейност по реда на наредба по чл. 129, ал. 2 т. 1 от ЗМВР.“ Текста на (2) придобива вида: (2) Досието по ал. 1 се съхранява на обекта от длъжностните лица, които	2. Не се приема	2. Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 3 от Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за ПНПБЕО, за спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност собствениците или ръководителите на обектите

		създават организация и осъществяват контрол за спазване на правилата и нормите за ПБ. , или търговци получили разрешение за осъществяване на тази дейност по реда на наредба по чл. 129, ал. 2 т. 1 от ЗМВР. МОТИВИ – дава се възможност за по-качествена услуга на обекта от хора с необходимите познания и компетентност, съгласно действаща наредба (Наредба 8121з-531/ 15.09.2014 г.) **<u>3. § **. В чл. 9 се правят следните промени</u>** **3.1. чл. 9 създава се нова ал. 1а:** „(1а) За обекти с КФПО Ф1.1., Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, Ф3 и Ф4 с временно или	3.1. Не се приема	определят с писмена заповед длъжностни лица, които създават организация и осъществяват контрол за спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност. В чл. 6, ал. 3 от Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за ПНПБЕО е определено, че дейностите по чл. 6, ал. 1, т. 3 може да се изпълняват по силата на сключен договор и от търговци, получили разрешение за осъществяване на дейността по чл. 129, ал. 2, т. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР). В чл. 8, ал. 2 от Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за ПНПБЕО е определено, че досието по чл. 8, ал. 1 се съхранява на обекта от длъжностните лица, които създават организация и осъществяват контрол за спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност. В тази връзка, няма пречка досието да се съхранява на обекта от търговци, получили разрешение за осъществяване на дейността по чл. 129, ал. 2, т. 1 от ЗМВР, които по силата на сключен договор изпълняват дейностите по чл. 6, ал. 1, т. 3 от Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за ПНПБЕО. По предложения № 3.1 и 3.2: Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1,

		постоянно пребиваване над 400 човека, документите по т. т. 1÷4 от ал. 1 се извършва от търговци получили разрешение за осъществяване на тази дейност по реда на наредба по чл. 129,ал.2 т.1 от ЗМВР. При изготвянето на документите същите следва да съдържат: – дата на изготвянето; фамилия и подпис на физическото (търговци получили разрешение съгласно ЗМВР) лице изготвило документите; № на разрешителното на търговеца по пожарна безопасност и територията на дейност.” **3.2. чл. 9 създава се нова ал. 1б:** (1б) За обекти от КФПО Ф5, в които пребивават едновременно (временно или постоянно) повече от 200 човека, дейностите по ал. 1, т. 3 се изпълняват от търговци получили разрешение за осъществяване на тази дейност по реда на наредба по чл. 129, ал. 2 т. 1 от ЗМВР.”	3.2. Не се приема	т. 1 от Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за ПНПБЕО, собствениците или ръководителите на обектите отговарят за разработването и актуализирането на документите по чл. 9, ал. 1, както и на други документи за изпълнение на изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност и ги утвърждават. В случай че бъде регламентирано изискване за посочените обекти документите по чл. 9, ал. 1, т. 1-4 да бъдат разработени задължително от търговци, получили разрешение за извършване на дейността по чл. 129, ал. 2, т. 1 от ЗМВР, това ще доведе до увеличаване на административната тежест за гражданите и бизнеса, както и за държавните органи и организациите. При упражняване на държавен противопожарен контрол органите за пожарна безопасност и защита на населението (ПБЗН) извършват проверки за спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатацията на обекти. При тези проверки се проверяват и изготвените документи по чл. 9 от Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за ПНПБЕО, като при констатиране на несъответствия на правилата и нормите за пожарна безопасност, органите за ПБЗН предприемат

				съответните действия по компетентност. Обектите, които подлежат на комплексни проверки, се проверяват ежегодно от органите за ПБЗН.
		3.3. чл. 9 ал. 1 т. 6 – нова. **„чл. 9 (1) т. 6** инструкция или указание за употреба, указващи начина на работа с инсталациите за пожарогасене или охлаждане на резервоарите за ЛЗТ и ГТ и поставени на видно място.”	3.3. Не се приема	3.3. Съгласно чл. 5, т. 7 от Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за ПНПБЕО собствениците или ръководителите на обектите носят отговорност за наличието (в комбинация или поотделно) на инструкция или указание за употреба, указващи начина на работа с инсталациите за пожарогасене или охлаждане на резервоарите за ЛЗТ и ГТ и поставянето им на видно място. Инструкциите/указанията за употреба, указващи начина на работа с инсталациите за пожарогасене или охлаждане на резервоарите за ЛЗТ и ГТ се предоставят от инсталатора на съответната инсталация.
		3.4. чл. 9 ал. 6 – нова. **„чл. 9 (6)** Всички обекти от списъка на стратегическите обекти от значение за националната и регионална сигурност следва да се разработи план по чл. 9, ал. 1, т. 2 съгласно изискванията на Наредба по чл. 17 (4) във връзка с чл. 17 (2) т.3 от ЗМВР.” МОТИВИ – това е строго специфична материя и същата следва да се изготви от професионалисти в тази област. Следва и да се регламентира, кои са дейностите, които следва да се извършват от търговци получили разрешение съгласно Наредба № 8121з-531/ 15.09.2014 г. МОТИВИ – За обекти от КФПО Ф5 с пребиваване над 200 човека следва	3.4. Не се приема	3.4. Плановете за пожарогасене, които се разработват на база указанията, регламентирани с наредбата по чл. 17, ал. 4 във връзка с чл. 17, ал. 2, т. 3 ЗМВР (Наредба № 8121з-1006 от 2015 г. за реда за осъществяване на пожарогасителната и спасителната дейност от органите за пожарна безопасност и защита на населението на Министерството на вътрешните работи) са извън обхвата

		по-обстойно и задълбочено да се разработват документите касаещи ПБ в обектите. Тези, които разработват ПБ в обектите следва да са наясно с действащите нормативни документи и техните промени. В повечето случай се чака представители на ПБЗН да проверят и дадат указания (ППР – противопожарно разпореждане), а това с промяната на нормативната база все по-рядко ще се случва. Наредбата за ДПК – комплексните проверки бяха на 3, а вече са на 4 и 5 години. Приравнява се както категорията на строежите по ЗУТ.		на Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за ПНПБЕО, като същите нямат връзка и не следва да се смесват с посочените в предложението планове за действие на личния състав за гасене на пожари по чл. 9, ал. 1, т. 2 от Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за ПНПБЕО.
		4. § **. В чл. 11 се правят следните промени **4.1. т. ** в чл. 11 (5) се променя така:** **чл. 11 (5)** Схемите за евакуация съгласно приложение № 2 се поставят на видни места – по възможност срещу човеко-потока при влизане в обекта и помещенията, както следва:	4.1. Не се приема	4.1. В чл. 11, ал. 5 от Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за ПНПБЕО са определени изискванията за начина на поставяне на схемите за евакуация. Същите се поставят на видни места в обектите, на разстояние не повече от 7 m от входовете на сградата и до 3 m от етажните изходи към евакуационните стълбища, на всеки 25 m по пътищата за евакуация - за сгради с категории на обитатели "А", на всеки 15 - 20 m по пътищата за евакуация - за сгради с категории на обитатели "Б" и "В" и на вътрешната страна на вратата на всяка стая - за сгради с категории на обитатели "Б". Възприемането на предложената редакция на чл. 11, ал. 5 от наредбата за поставяне на схемите за евакуация „*по възможност срещу човеко-потока при влизане в обекта и помещенията*“ би довело до неясноти при прилагане на изискванията на същата разпоредба.

		4.2. т. ** в чл. 11 (5) т. 4. се добавя: В началото „Допуска се и” и накрая се добавя „и „В” ” и придобива следния вид: **чл. 11 (5) т. 4** Допуска се и на вътрешната страна на вратата на всяка стая – за сгради с категории на обитатели „Б“ и „В”. МОТИВИ – така както е записано в момента е задължително за хотелските стаи схемите за евакуация да са на вътрешната страна на вратата, а не на някоя стена в рамка например. Както за хотелите така и в болниците има спящи хора, които на винаги познават обстановката – разпределението на етажа, сградата.	4.2. Не се приема	4.2. В чл. 11, ал. 5, т. 4 от Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за ПНПБЕО е определено, че на вътрешната страна на вратата на всяка стая - за сгради с категории на обитатели "Б" се поставя схема за евакуация. Изискването е ясно и недвусмислено, като не следва същото да бъде регламентирано като допускане за поставяне на схеми за евакуация. Поставянето на схеми за евакуация на „*някоя стена*“ в стая - за сгради с категории на обитатели "Б", а не на вътрешната страна вратата на стаята би увеличило риска същата да не бъде забелязана своевременно от обитателите. Съгласно т. I.2.3 от Приложение № 2 към чл. 11, ал. 1 от Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за ПНПБЕО, с категория на обитателите "В" се категоризират сгради, в които за обитателите им са необходими помощ или специални грижи за евакуацията им. Примери за сгради с такава категория са: детски заведения (детски градини и ясли), затвори, психиатрични заведения, лечебни заведения, лечебни заведения за болнична помощ, домове за деца и юноши с физически увреждания, домове за деца и юноши със забавено умствено развитие, домове за възрастни хора със забавено умствено развитие, домове за

				възрастни хора с психични разстройства, домове за възрастни хора с физически увреждания, домове за възрастни хора със сетивни нарушения, домове за възрастни хора с деменция, трудно подвижни хора и др. Не е необходимо регламентиране на изискване да се поставя схема за евакуация на вътрешната страна на вратата на всяка стая за сгради с категории на обитатели "В". Разполагането на схеми за евакуация в сгради с категории на обитатели "В" се извършва в съответствие с изискванията на чл. 11, ал. 5, т. 1 и 3 от Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за ПНПБЕО.
		4.3 т. ** да се добави нова т. в чл. 11 (5) т. 5„а” със следното съдържание: **чл. 11. (5) т.5а.** Схемите за евакуация се поставят на височина от 1,3 до 1,6 m от пода, считано от долния ръб на схемите.	4.3. Не се приема	4.3. С проекта на НИД на Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за ПНПБЕО е предвидено създаване на нова т. 5 в чл. 11, ал. 5, с която се регламентира, че схемите за евакуация се поставят на височина от 1,4 m до 2 m измерено от пода до най-високо разположената част на схемата за евакуация. Съгласно т. III.13.8 от Приложение № 2 към чл. 11, ал. 1 от Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за ПНПБЕО схемите за евакуация се изготвят съобразно площта на помещенията (сградата) и избрания мащаб във формат не по-малък от А3, като на вътрешната страна на вратата на стаи - за сгради с категории на обитатели

				„Б”, се допуска схемите да бъдат изготвени във формат А4. Лист с формат А3 е с размери 297х420 mm. Възприемането на предложението би означавало, че схеми за евакуация във формат А3 ще се поставят на височина от 1,6 m до 1,9 m, измерено от пода до най-високо разположената част на схемата, което ще ограничава възможността за разполагане на схеми за евакуация, които са с по-голям формат от А3.
		4.4. т. ** да се добави нова т. в чл. 11 (5) т. 5б със следното съдържание: **чл. 11. (5) т.5б.** Допуска се поставяне на схеми за евакуация над тази височина при използване на следната формула за увеличаване разпределението на сградата, етажа, помещението в схемата: ➢ При височина на схемата над 2,5 m (за долния ръб) ~~min~~ мащаб на разпределението в схемата следва да е не повече от 1:100; ➢ При височина на схемата над 3,5 m (за долния ръб) ~~min~~ мащаб на разпределението в схемата следва да е не повече от 1:50; МОТИВИ – при поставяне на схеми за евакуация на по-голяма височина не се вижда, а голяма част от търговските обекти не желаят поставянето на височината на очите – „рекламно място”, а сигурността на хората не ги интересува. Затова да им се предостави друга възможност, но да се осигури друга площ, като не се намаля сигурността на хората.	4.4. Не се приема	По предложения № 4.4 и 4.5: Съгласно т. III.10, III.11, III.13.2 и III.13.3 от Приложение № 2 към чл. 11, ал. 1 от Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за ПНПБЕО, графичните изображения на схемата за евакуация следва да са ясно разбираеми и нанесени в подходящ мащаб, като при невъзможност да бъде изобразен в мащаб целият етаж от сградата се допуска изобразяване на част от етажа (където се намират евакуиращите се) в приетия достатъчно уедрен мащаб, който дава възможност за нанасяне на всички необходими символи с минимално изискващите се размери. На същата схема се нанася в по-малък мащаб цялото разпределение на етажа, като се означава частта от него, която е показана с уедрен мащаб. Минималните размери на знаците са
		4.5. т. ** да се добави нова т. в чл. 11(5) т.5в. Схемите за евакуация се изготвят съобразно площта на помещенията (сградата) и избрания мащаб не по-голям от 1:200 и/или 1:250 във формат не по-малък от А3, като единствено за чл. 11 (5) т. 4 може да е в минимален формат А4, но при спазване на минималния мащаб. МОТИВИ – На доста места в наредбата се изисква мащабиране на графичната част на схемите за евакуация, но никъде не е определен минималния размер на мащаба. По този начин при нанесени символи в схемите за евакуация,	4.5. Не се приема	

		ще останат разбираеми местата където са. Навсякъде в текста на Приложение 2 има „мащаб“ за графичната част, но никъде не се споменава какъв следва да е. Вижте т. 5 „Изисквания към дизайна“ от ISO 23601 „Идентификация за безопасност – Знаци за план за бягство и евакуация“ има различни мащаби като 1:100, 1:250 и 1:350. в **СПИП - *** - минимален формат А3 за площ до 1000 m^2, и минимален формат А2 за площ над 1000 m^2.** Схемите (хоризонталните разпределения на етажа и/или частта на етажа – съгласно т. 1.1. от III „Съдържание на графична част на плановете за евакуация от Приложение № 2) са с мащаб не повече от 1:200.		6 x 6 mm, а минималният размер на знака-символ за сборен пункт е 9 x 9 mm. Поставянето на схеми за евакуация на височина по-голяма от 2 m, независимо от техния мащаб би затруднило ясното възприемане и четливостта на съдържаща се в схемите информацията, затова с предвиденото с проекта на НИД на Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за ПНПБЕО създаване на нова т. 5 в чл. 11, ал. 5, същото не е разрешено.
		4.6. Към чл. 11 (7) след актуализира се добавя „максимум на 5 години и” **чл. 11 (7)** Планът за евакуация по чл. 9, ал. 1, т. 4 се актуализира максимум на 5 години и в случаите на преустройства, с които се засягат конструктивни елементи, както и при промяна на предназначението на обекта, при промяна на технологичното оборудване и при напускане или смяна на работещи, имащи задължения по плана. МОТИВИ – Цветовете в схемите за евакуация избледняват след време. За рекламни материали се дава гаранция на мастилата (инструкции на производители на мастилата) предимно до 3 години. През тези 5 години производствата сменят машини, пътеки за евакуация, технологични линии и други елементи на производството, разположението на изложбените площи, които влияят на пътищата за евакуация и разпределението.	4.6. Не се приема	4.6. Съгласно т. III.10 от Приложение № 2 към чл. 11, ал. 1 от Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за ПНПБЕО, графичните изображения на схемата за евакуация следва да са ясно разбираеми. В чл. 11, ал. 7 от Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за ПНПБЕО е определено, че планът за евакуация по чл. 9, ал. 1, т. 4 се актуализира в случаите на преустройства, с които се засягат конструктивни елементи, както и при промяна на предназначението на обекта, при промяна на технологичното оборудване и при напускане или смяна на работещи, имащи задължения по плана. Дълготрайността на схемите за евакуация зависи от множество фактори, в т.ч. условията в помещенията, в които са поставени,

				материала, от който са изработени, поставянето им в рамки, ламинирането им и др. В тази връзка, не следва да бъде регламентиран конкретен период, след който задължително да се изисква актуализирането на схемите за евакуация в обектите.
		4.7. В чл. 11 ал. 11 се допълва: Накрая след точката се заменя със запетая и се добавя текста: „или присъстват търговци получили разрешение за осъществяване на тази дейност съгласно чл. 129, ал. 2 т. 1 от ЗМВР, с които има подписан договор.” Окончателния текст на (11) придобива вида: (11) Десет дни преди провеждането на учебна евакуация собствениците или ръководителите на обекта уведомяват писмено съответната ~~районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" (РСПБЗН)~~ РСПБЗН~~.~~ , или присъстват търговци получили разрешение за осъществяване на тази дейност съгласно чл. 129, ал. 2 т. 1 от ЗМВР, с които има подписан договор. МОТИВИ – това е строго специфична материя и същата следва да се изготви от професионалисти в тази област. Следва и да се регламентира, кой са дейностите, които следва да се извършват от търговци получили разрешение съгласно Наредба № 8121з-531/ 15.09.2014 г. – „Обследване”.	4.7. Не се приема	4.7. В чл. 11, ал. 11 от Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за ПНПБЕО е регламентирано изискване десет дни преди провеждането на учебна евакуация собствениците или ръководителите на обекта да уведомяват писмено съответната районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН). Целта на това уведомяване е при наличие на възможност, служител от РСПБЗН да присъства по време на провеждането на евакуацията, с което да осъществи контрол за действителното и ефективно провеждане на евакуацията. Присъствието на търговци, получили разрешение за осъществяване на дейността по чл. 129, ал. 2, т. 1 от ЗМВР при провежданите в обектите учебни евакуации е предмет на договорни отношения между собствениците/ръководителите на обектите и търговците, като същото не може да замени уведомяването на

				РСПБЗН и не следва да бъде регламентирано в Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за ПНПБЕО.
		4.8. чл. 11 ал. 14 – нова. „(14) На всяка схема за евакуация трябва да съдържа номера и датата на издаденото разрешително на търговци получили разрешение за осъществяване на тази дейност по реда на наредба по чл. 129, ал. 2 т. 1 от ЗМВР.” МОТИВИ – следва да се знае кои е изготвил ПСЕ (плана и схемите за евакуация) и дали същия има компетентност за тази дейност. А така също и за по-лесна и бърза проверка от страна на служителите от направление ДПКиРО на ПБЗН.	4.8. Не се приема	4.8. Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 1 от Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за ПНПБЕО, собствениците или ръководителите на обектите отговарят за разработването и актуализирането на документите по чл. 9, ал. 1, както и на други документи за изпълнение на изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност и ги утвърждават. Редът за осъществяване на дейностите и контролът върху дейността на търговците, получили разрешение по чл. 129 от ЗМВР са регламентирани в Наредба № 8121з-531 от 2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и контрола върху тях (Обн. ДВ, бр. 78 от 2014 г.). Няма необходимост от добавяне на посочената в предложението разпоредба.
		4.9 чл. 11 ал. 15 – нова. **„чл. 11 (15)** Задължение за изготвяне на Схеми за евакуация в МОЛОВЕ по коридори и общи пътища за евакуация е на собственика на сградата, а на отделните подобекти (магазини, кафенета и др.) за вътре в тях е задължение на	4.9. Не се приема	4.9. Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 1 от Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за ПНПБЕО, собствениците или ръководителите на обектите

		наемателя.” МОТИВИ – следва да се знае за кои са отговорни за площите на обществените сгради (частично или напълно отдавани под наем) и на кои следва да се търси отговорност от страна на служителите от направление ДПК на ПБЗН.		отговарят за разработването и актуализирането на документите по чл. 9, ал. 1, както и на други документи за изпълнение на изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност и ги утвърждават. Няма необходимост от добавяне на посочената в предложението разпоредба.
		4.10. чл. 11 ал. 16 – нова. **чл. 11 (16)** Задължително в плана за евакуация се доказва разпределението на хората по евакуационните пътища, чрез изчислителни методи („по дължина на евакуационния път”, „пропускателна способност на изходите”, „интензивност на движението” и “критично време за евакуация по температурата, по кислород”). МОТИВИ – личностите отговарящи на изискванията на чл. 10 от Наредба 8121з-647 се пишат само във фирмите до издаване на „Разрешителното” от органите на ГД ПБЗН, след което изобщо той не фигурира във фирмата и не знае какво става (Също като в надзорните фирми). Не се спазват изискванията на чл. 29 (3) от Наредба 8121-531. Много често при проектиране хората пребиваващи в сградата са определен брой, а след въвеждане в експлоатация той значително се увеличава.	4.10. Не се приема	4.10. Не е предмет на плана за евакуация да доказва „*разпределението на хората по евакуационните пътища, чрез изчислителни методи („по дължина на евакуационния път”, „пропускателна способност на изходите”, „интензивност на движението” и “критично време за евакуация по температурата, по кислород”)*“. Определянето на необходимите широчини на евакуационните пътища, в зависимост от броя на хората в сградите и помещенията, както и определянето на изчислителното време за евакуация на хората се извършват при проектиране на строежите, съгласно приложимите за тях строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. С проекта на НИД на Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за ПНПБЕО е предвидено създаване на нова т. 2 в чл. 34, с която се

				регламентира, че по време на експлоатация не се разрешава увеличаване на броя на едновременно пребиваващите хора в сградите и помещенията, в нарушение на изискванията, регламентирани в глава седма от Наредба № Із-1971 от 2009 г. за СТПНОБП.
		4.11. Чл. 11 ал.17 – нова. Чл. 11. (7) Схемите за евакуация поставяне в стаите на категория посетители „Б” и „В” следва да са фосфоресциращи, ако сградите нямат гласово оповестяване (с речитиво съобщение) по БДС EN 54-32. МОТИВИ – нощно време при възникване на аварийна ситуация (изключва се електрическото захранване) няма възможност да се видят схемите и прочетат напътствията при авария. *** Вижте – ISO 23601 „Идентификация за безопасност – Знаци за план за бягство и евакуация “ Вижте – ISO 17398 и DIN 65710 – фолио с клас D – висока луминесценция 260 mcd/m^2 за 10 min (минути) – това е достатъчно време за ориентиране и евакуация на хората от сградата. ***	4.11. Не се приема	По предложения № 4.11 и 4.12: В приложение № 2 към чл. 11, ал. 1 от Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за ПНПБЕО са регламентирани изисквания за начина на изготвяне на схемите за евакуация и за тяхното съдържание, а в чл. 11, ал. 5 и 6 - изискванията за начина на поставяне на схемите за евакуация. Пребиваващите в сградата имат възможност да се запознаят със схемите за евакуация предварително, а не единствено при възникване на събитие, налагащо тяхната евакуация. За осигуряване на осветеност на участъците от пътя по време на евакуация се осигурява аварийно евакуационно осветление, като означенията за евакуационен изход по протежение на целия евакуационен път се осветяват посредством светещи знаци, съдържащи пиктограма. Осветеността на евакуационния път по осовата линия на пода е най-малко
		4.12. Чл. 11 ал.18 – нова. Чл. 11. (8) При наличие в близост до схемите за евакуация на евакуационно осветително тяло съгласно БДС EN 1838 „Приложно осветление. Аварийно и евакуационно осветление” същите може да не са фосфоресциращи. МОТИВИ – нощно време и при отпадане на основното осветление СЕ (схемите за евакуация) следва да се виждат. В противен случай няма възможност да се видят схемите и прочетат указанията при пожар. В забележката към т. 4.1. от БДС EN 1838 е формулирано какво означава „в близост”.	4.12. Не се приема	

				1 Lx, като аварийното евакуационно осветление се проектира така, че за 5 s да бъде осигурена половината от изискваната осветеност, а за не повече от 60 s - пълната осветеност. Не следва да се регламентира изискване схемите за евакуация да са фосфоресциращи, както и не следва изискванията за изготвяне на схемите за евакуация да бъдат обвързвани с наличието или липсата на система за гласово сигнализиране съгласно СД CEN/TS 54-32 „Пожароизвестителни системи. Част 32: Планиране, проектиране, монтиране, въвеждане в експлоатация, използване и поддържане на система за гласово сигнализиране на тревога“.
		4.13. Чл. 11 ал.19 – нова. (19) Да се видими и достъпни СЕ (местата където са поставени) от пребиваващите хора в обекта.	4.13. Не се приема	4.13. В чл. 11, ал. 5 и 6 от Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за ПНПБЕО са определени изискванията за начина на поставяне на схемите за евакуация, в т.ч. същите се поставят на видни места в обектите на стени и на други неподвижни части от строителната конструкция на сградата, и се разполагат така, че евакуиращите се максимално бързо да се ориентират къде се намират.
		5. § **. В чл. 21 ал. 2 се изменя така: (2) Проверките по ал. 1 се извършват при първоначалното поставяне на пожарогасителя в обекта, а впоследствие - на интервали около ~~от не повече от~~ 30 дни. Пожарогасителите трябва да се проверяват по-често, когато обстоятелствата	5. Не се приема	5. В чл. 21, ал. 2 от Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за ПНПБЕО е определен максималния интервал от време, през който следва да се

		налагат това.		извършват проверки на носимите и возимите пожарогасители. Няма пречка проверките да се извършват през по-малък интервал от време, но не през по-голям период от време. Предложената редакция на текста е неясна и неточна.
		6. § **. В чл. 23 ал. 5 – нова – 1 вариант: (5) Знаците и табелите за обозначаване на евакуационните пътища и изходи, както и местата без директна видимост към евакуационните изходи се монтират на височина на погледа, но не повече от (максимум) 1,80 m от пода. Само при монтаж над вратите по пътищата за евакуация се допуска да се монтират на по-голяма височина. МОТИВИ – за да има по-добра видимост (по-дълго зрително поле) при пожар и/или задимяване. Много често осветителните тела на евакуационното осветление се монтират почти до тавана на помещението и при задимяване осветеността се затруднява. Желателно е височината на монтаж на табелите обозначаващи посоката за евакуация да в незадимяемата зона на помещението (под или приблизително ½ от височината на помещенията – тоест под 2,20 m) или пътищата за евакуация. При пожар димът е в горната част на помещенията (коридори, пътища за евакуация) човек инстинктивно се навежда и така си осигурява по-дълго зрително поле. Като се поставят и табелите (евакуационното осветление) под дима (в не задимяемата зона) ще могат хората да видят евакуационните табели и по-добра ориентацията в обстановката и ще се създадат условия да вземат правилни решения. В Япония височината на монтажа на табелите за обозначаване на евакуационните пътища е до 1,5 m.	6. Не се приема	По предложения № 6 и 7: Съгласно чл. 14, ал. 2, т. 2 от Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за ПНПБЕО, за осигуряване на пожарната безопасност при експлоатацията на обектите (с изключение на тези от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.3 и Ф1.4) в съответствие с изискванията на Наредба № Із-1971 от 2009 г. за СТПНОБП се изпълнява аварийно евакуационно и аварийно работно осветление. В чл. 55, ал. 3 и 4 от Наредба № Із-1971 от 2009 г. за СТПНОБП е регламентирано, че означенията за евакуационен изход по протежение на целия евакуационен път се осветяват, като се предвиждат светещи знаци, съдържащи пиктограма, а размерите на знаците се определят в зависимост от зрителното разстояние съгласно изискванията на БДС EN 1838 „Приложения на осветлението. Аварийно и евакуационно осветление“. В чл. 55, ал. 5 от Наредба № Із-1971 от 2009 г. за
		7. § **. В чл. 23 ал. 5 – нова – 2 вариант: (5) Знаците и табелите за обозначаване на евакуационните пътища и изходи, както и местата без директна видимост към евакуационните изходи се монтират на височина максимум 0,50 m под горната част на не задимяемата зона на помещенията, където се предвижда изпълнение на ВСОДТ. Не задимяемата	7. Не се приема	

		зона се определя съгласно БДС EN 12101 „Системи за управление на дим и топлина“. МОТИВИ – като при вариант 1.		СТПНОБП са определени местата, на които задължително се разполагат осветителните тела на аварийното евакуационно осветление, а в чл. 55, ал. 6 от същата наредба – изискване осветеността на евакуационния път по осовата линия на пода да бъде най-малко 1 Lx. Няма необходимост от предложените промени.
		8. § **. В чл. 30 - не са свързани изискванията на 8121з-647 и Із-1971 Чл. 29. При извършване на текущи ремонти или на строителни и монтажни работи на обектите (за които не се изисква разрешение за строеж съгласно глава осма, раздел III от ЗУТ), свързани с преминаване през пожарозащитните прегради на тръбопроводи, въздухопроводи, кабели и други съоръжения и комуникации, в местата на преминаването им преградите се уплътняват с продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, без да се намалява огнеустойчивостта им. Вижте чл. 14 ал. 11 от Наредба Із-1971 - получава се разминаване между двата нормативни документа.	8. Приема се с редакция	8. В предложението има несъответствия – посочен е чл. 30 от Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за ПНПБЕО, а се цитира текста на чл. 29 от същата наредба; посочен е чл. 14, ал. 11 от Наредба № Із-1971 от 2009 г. за СТПНОБП, в който няма изисквания за уплътняване на отвори, като вероятно се има предвид чл. 14, ал. 12 от същата наредба, отнасящ се за уплътняване на отворите в стени и хоризонтални конструкции по табл. 3 от наредбата. Не съществува посоченото „разминаване“ между изискванията на двете наредби, тъй като в чл. 29 от Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за ПНПБЕО са регламентирани изисквания за уплътняване в местата на преминаване на тръбопроводи, въздухопроводи, кабели и други съоръжения и комуникации през пожарозащитните прегради, докато в чл. 14, ал. 12 от Наредба № Із-1971 от 2009 г. за СТПНОБП са

				регламентирани изисквания за уплътняване на отворите в стени и хоризонтални конструкции по табл. 3 от същата наредба, през които преминават тръбопроводи, въздухопроводи, димоотводи на вентилационни системи за отвеждане на дим и топлина, кабели и други комуникации. Независимо от горното, с цел прецизност и пълно синхронизиране с изискванията на Наредба № Із-1971 от 2009 г. за СТПНОБП е предвидена редакция на чл. 29 от Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за ПНПБЕО.
		9. § **. В чл. 32 т. 1 - не са свързани изискванията на 8121з-647 и Із-1971 Вижте чл. 32. В сградите и помещенията не се разрешава: 1. складиране на ЛЗТ и ГТ и на горими вещества и материали в помещения с друго функционално предназначение и в подпокривните пространства на сгради с покриви, изпълнени от строителни продукти с класове по реакция на огън от B до F; чл. 14 (10) от Із-1971/ - никъде няма изискване в Із-1971, че подпокривните пространства не могат да се използват при изпълнение на покривните конструкции със строителни продукти с класове по реакция на огън от B до F - получава се разминаване между двата нормативни документа.	9. Не се приема	9. Не съществува противоречие в изискванията на двете наредби. В чл. 14, ал. 10 от Наредба № Із-1971 от 2009 г. за СТПНОБП са регламентирани минималните класове по реакция на огън на строителните конструктивни елементи на сградите, в зависимост от тяхната степен на огнеустойчивост, а в чл. 32, ал. 1 от Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за ПНПБЕО са регламентирани изисквания, свързани с експлоатацията на обектите, а именно, че в сградите и помещенията не се разрешава складиране на ЛЗТ и ГТ и на горими вещества и материали в помещения с друго функционално предназначение и в

				подпокривните пространства на сгради с покриви, изпълнени от строителни продукти с класове по реакция на огън от B до F или от строителни продукти с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън.
		10. § **. В приложение 1 към чл. 9(1) т.2 да се направят следните изменения: Да се определи за какви обекти е задължително изготвянето на такива планове. За магазин с 1 работник и за промишлен обект с 200 ÷ 300 и нагоре работника (пребиваващи) са еднакви изискванията! След като се попълни приложение 1 и всичко е готово!? Виж Постановление № 4 от 2010 г. за определяне на списък на стратегическите обекти от значение за националната сигурност, които се охраняват от Министерството на вътрешните работи (Обн. ДВ. бр. 7 от 2010 г., изм. ДВ. бр. 71 от 2011 г.) Към плана следва да се прилагат чертежи в мащаб до М 1:500 (Ситуационен план, а за останалите чертежи и с по-малък мащаб), като на тях са нанесени: + местата на съхраняваните пожароопасни и взривропасни вещества и материали, и количества от тях (суровини, полуготова и готова продукция - междинни складове) + символите и знаците нанесени на чертежите са съгласно предимно БДС 6790, а символи и знаци които ги няма в тях съответно в БДС 6309, Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. „За минималните изисквания за знаците и сигналите за безопасност и/или здраве при работа”, а е възможно и да се предложат в табличен вид и допълнителни такива символи-знаци. С новите компютърни технологии е възможно да се предвидят по-бързо разбираеми символи и знаци от тези в сега действащите нормативни документи. Следва да се нанасят ПЗ (пожарозащитните) прегради - поне брандмауерите (може и ПЗ стени), които могат да служат за спиране (задържане)	10. Не се приема	10. Съгласно изискванията на чл. 9, ал. 1 от Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за ПНПБЕО, за създаване на организация за осигуряване на пожарната на обектите се разработват документите по т. 1-5 от същата алинея, в т.ч. вътрешни правила (инструкции) за осигуряване на пожарната безопасност на територията на обекта; планове за действие на личния състав за гасене на пожари, включително реда за аварийно спиране на технологичното оборудване, газоснабдяването, топлоснабдяването, електро-захранването и др. (приложение № 1) и др. Съгласно предвидената нова редакция на чл. 9, ал. 3 от наредбата, за обектите по чл. 6, ал. 3 (*това са обекти, в които пребивават едновременно (временно или постоянно) не повече от 50 души*), в които максималният брой на едновременно работещите е не повече от 15, може да се изготвят само вътрешни правила (инструкции) за осигуряване на пожарната



		разпространението на пожара. Задължително да се дадат и начините на защита на отворите в ПЗ прегради – врати, клапи и други технически средства - различни символи в зависимост от ОУ на конструктивния елемент или преграда. В План за действие при пожар да се изисква чертежи за обекта (с определен мащаб) с нанесени в него данни (ген план - ситуация на обекта; места за съхраняване на ПО (пожароопосни) и ВО (взривоопасни) вещества и материали; пожарна характеристика на веществата и материалите и препоръчителен начин за гасенето им; Наличие на пасивни мерки за защита - къде и какви; Наличие на активни мерки за защита - какви, от къде се управляват и инструкции за работа с тях; водоснабдяване на обекта - от къде; водни количества; захранване с газ (метан, ПБ) - места за спиране притока на газ; електрозахранване на обекта - от къде и начин за спиране на захранването и т.н.) В наредба с Рег. № Із-2749/18.11.2010 „Указания за разработване на планове за пожарогасене" са записани прекалено много изисквания към колегите, които ще изготвят „оперативните планове". Кои е обучил хората да работят с „AutoCAD"? Къде имаме лицензиран продукт? Къде може да се разпечатат цветно на А3 или дори на А4 чертежите? КОЛЕГИ - вижте материалната база и подготовката на хората, с които разполагаме и тогава изготвяйте нормативните документи - същите могат ли да се изпълнят в цялата страна. Най-заинтересован при възникване на пожар да са минимални щетите са собствениците на обектите и след това застрахователите! Затова и на тях (собствениците) следва да са вмени това задължение да ни представят надеждна информация, за да можем с наличните сили и средства (хората стават все по-малко, а техниката все по-стара и ненадеждна) да се справим максимално добре. Ако стане в този вид Приложение 1 (Вмени се изискванията на Наредба Із-2749 / 18.11.2010 г. на собствениците, ползватели на обектите) то веднага съгласно Наредба Із-2815/ 07.11.2011 г. тези Планове ще се извършват от хора с необходимата компетентност. Търговци с разрешения съгласно ЗМВР. Колегите от оперативния състав ще имат много по точна и надеждна информация при гасенето на обектите и същата ще е изготвена от компетентни хора, които знаят какво правят.		безопасност на територията на обекта, а в случай че същите обекти попадат в обхвата на чл. 11, ал. 2, т. 1 - вътрешни правила (инструкции) за осигуряване на пожарната безопасност на територията на обекта и план за евакуация на работещите и на пребиваващите на обекта лица при пожар или авария. В приложение № 1 към чл. 9, ал. 1, т. 2 и ал. 5 от наредбата се съдържа форма на план за действие при пожар с минималната информация, която трябва да съдържа същия, в т.ч. последователността на действията при пожар, действия за локализиране на пожар и за свеждане на опасностите и щетите до минимум, функции и отговорности на длъжностните лица при пожар. Във всеки от посочените раздели, в зависимост от вида на обекта и опасностите в него следва да бъде включена необходимата информация. Няма пречка за големи и сложни обекти, в плана да се включва по-подробна информация, но не следва собствениците и ръководителите на всички обекти да бъдат задължавани да разработват чертежи към същия план. Не съществува „*Наредба Із-2749/ 18.11.2010 г.*", а цитираната в мотивите Наредба № Із-2815/07.11.2011 г. е отменена през 2014 г.

				Плановете за пожарогасене, които се разработват на база указанията, утвърдени със заповед № Із-2749/18.11.2010 г. на главния секретар на МВР нямат връзка и не следва да се смесват с плановете за действие на личния състав за гасене на пожари по чл. 9, ал. 1, т. 2 от Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за ПНПБЕО.
		11. § *. В приложение 2 към чл. 11(1) да се направят следните изменения: **11.1. В раздел „III. Съдържание на графичната част към плановете и схемите за евакуация” да се добави нова т. 1.1.а) и 1.1.б) от Приложение 2 както следва:** 1.1.а) При графично изображение на етажа и/или на част от него да се дадат стрелките за евакуация от целия участък на схемата. Допуска се само за схеми съгласно чл. 11 (5) т. 4 да се покажат само стрелките (за обозначаване на пътищата за евакуация) от „Вие сте тук!” или стаята, за която се отнася. 1.1.б) Допуска са графично изображение на етажа и/или на част от него да не се дадат стрелките за отделен участък, ако схемата се отнася за този участък и същият е отделен от останалата част на етажа с плътни стени и няма възможност за преминаване между отделните участъци. МОТИВИ: 1. Стрелките за евакуация да са за целия хоризонтален участък на схемата за евакуация – съгласно т. 1.1. от III „Съдържание на графична част на плановете за евакуация от Приложение № 2). 2. „Вие сте тук!” – е в заповедна форма е и е по-кратко (при евакуация). За да не изпаднат в паника е необходимо да са кратки, ясни и разбираеми указанията.	11.1. Не се приема	11.1. В т. III.13.1 от приложение № 2 към чл. 11, ал. 1 от Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за ПНПБЕО е определено, че в схемите за евакуация се използват знаци (символи) съгласно Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа и табл. 2. В табл. 1 към т. III.5.3 от приложението са регламентирани изискванията за начина на обозначаване на евакуационния път в зависимост от класовете и подкласовете на функционална пожарна опасност на сградите и помещенията, в т.ч. обозначаване на евакуационния път посредством „стрелки за евакуация“. Наименованието на знак „Мястото, където се намирате“ е коректно и не следва да бъде заменяно с предложеното наименование.

		11.2. В раздел „III. Съдържание на графичната част към плановете и схемите за евакуация” да се промени т. 5.1. от Приложение 2 както следва: 5.1. хоризонталното разпределение (вътрешна планировка) на целия етаж в съответствие с изискването за мащабиране на схемата max съгласно чл. 11(5) т.5„в” с нанесени:	11.2. Не се приема	11.2. Мотивите са аналогични на тези по т. 4.4 и 4.5, с които е отхвърлено предложението за регламентиране на изисквания за конкретен мащаб на схемите за евакуация. Изискванията на т. III.5.1 от приложение № 2 към чл. 11, ал. 1 от Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за ПНПБЕО са ясни и недвусмислени и не следва да бъдат променяни.
		11.3. В раздел „III. Съдържание на графичната част към плановете и схемите за евакуация” да се промени т. 5.3. от Приложение 2 както следва: 5.3. За графичното изображение на етажа се използват дадените в табл.1 цветове и дебелини (препоръчителни при размер на плана А3). При размери на схемите за евакуация А2, то дебелините са 1.5 пъти по-дебели, а при А1 те са 2 пъти.	11.3. Не се приема	11.3. В табл. 1 към т. III.5.3 от приложение № 2 към чл. 11, ал. 1 от Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за ПНПБЕО са регламентирани необходимите цветове и минимални дебелини за графичното изображение на етажа. Не е необходимо дебелините да бъдат увеличавани при формат на схемите за евакуация над А3.
		11.4. В раздел „III. Съдържание на графичната част към плановете и схемите за евакуация” да се промени т. 8.4. от Приложение 2 както следва: **8.4.** Задължително се защрихова помещението (сградата или част от сградата) от ситуационния план, за което се отнася схемата за евакуация и на конкретното място в ситуационния план да е нанесен символа „Вие сте тук!” . МОТИВИ – „Вие сте тук!” – по кратък и ясен за разбиране и е в заповедна форма.	11.4. Не се приема	11.4. Наименованието на знак „Мястото, където се намирате“ е коректно и не следва да бъде заменяно с предложеното наименование. Не е необходимо на ситуационния план да се нанася символа „Мястото, където се намирате в момента”. Същият символ се нанася на графичното изображение на етажа (хоризонтално разпределение - вътрешна планировка).

11.5. В раздел „III. Съдържание на графичната част към плановете и схемите за евакуация” да се промени таблица 2 към т. 13.1. от Приложение 2 както следва:



Таблица 2. – нова – допълнена

№	Знак	Значение	Форми и цветове	Коментари за приложение
1	 по нар. РД 07/8 от 2008г. - приети			по пътя за евакуация съществуват и завой не само прави линии
1А	 по ясени от РД 07/8 от 2008 г.	Стрелка за евакуационен път по разбираем	Зелена стрелка с черен контур	Обозначаване посоката на основния път за евакуация по пътя за евакуация има и завой
2	 Този знак го няма никъде в наш нормативен документ	резервен път за евакуация;	зелена прекъсната стрелка с черен контур	Обозначаване посоката на резервния път за евакуация
3	 - приети	„Мястото където сте”	оранжев или жълт кръг с черен контур;	мястото където се намирате в момента, този които гледа схемата за евакуация

11.5. Не се приема

11.5. В т. III.13.1 от приложение № 2 към чл. 11, ал. 1 от Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за ПНПБЕО е определено, че в схемите за евакуация се използват знаци (символи) съгласно Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа и табл. 2. Изискванията за начина на поставяне на схемите за евакуация са регламентирани в чл. 11, ал. 5 и 6 от Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за ПНПБЕО, а съдържанието на схемите за евакуация е определено в т. III от приложение № 2 към чл. 11, ал. 1 от Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за ПНПБЕО. Не са необходими предложените промени.

3А	 - по ясен няма го в наш нормативни документ	„Вие сте тук!”	оранжев или жълт квадрат с черна човешка фигура и черен контур; ВИЖТЕ международните стандарти за корабоплаване.	мястото където се намирате в момента, този които гледа схемата за евакуация
4	 - прието е	Електрическо табло	знак „Опасност! Високо напрежение” от Наредба РД 07/8 от 2008 г.	Мястото на електрическото табло
5	 - прието е	Сборен пункт	зелен квадрат с бяло изображение на човешки фигури и от четирите ъгъла стрелки към човешките фигури	Безопасно място, където трябва да се евакуират хората

			5А		При няколко сборни пункта в обект – Само за плана за евакуация	зелен квадрат с бяло изображение на човешки фигури и от четирите ъгъла стрелки към човешките фигури, до тях в зелен правоъгълник номера на сборния пункт	Безопасно място, където трябва да се евакуират хората Поставя се при повече от 1 сборен пункт само на схемите в ПП досие, не и на конкретна СЕ в обекта.		
			6	 няма го в наш нормативен документ	Противопо-жарен хидрант	Червен квадрат е бяло изображение на надземен хидрант	Мястото на ПХ, само за „Ген плана”		
			9	 приет	Спирателен вентил за газ	Този символ следва да е в плана за гасене, а не в плана за евакуация.	Указва мястото, от където се спира притока на газ към сградата		
			9А	 по ясни от този в наредбата – и видим при схеми	Спирателен вентил за газ Този символ го има в стандарти	Червен квадрат с жълто изображение на спирателен кран и надпис „МЕТАН”	Указва мястото, от където се спира притока на газ към сградата (обекта)		

9Б	или 	Спирателен вентил за газ	Червен квадрат с жълто изображение на спирателен кран и надпис „ГАЗ”	Указва мястото, от където се спира притока на газ към сградата (обекта)
10	 	аптечка	**Зелен квадрат с бяло изображение на кръст** знак „Пункт за първа помощ” от Наредба РД 07/8 от 2008 г.	Място, където има аптечка/и не е задължителен
Забележки:				
	1. пиктограмите следва да са възможно най-опростени и съдържат само най-важните детайли;			
	2. използваните пиктограми (изображения) могат да са с незначителна разлика или по-подробни от показаните в таблица 2, ако предават същото значение и разликите или адаптациите не правят неясно тяхното значение;			
	същия текст (по т.2) се съдържа в т. в) към т.1 от Приложение 2 към чл. 10 ал. 1 от Наредба № РД-07/8 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаците и сигналите за безопасност и/или здраве при работа. МОТИВИ: Използвам пиктограма за сборен пункт която е с 4-тири „човечета“, а не с три както е в Таблица 2. Инспектор искаше всички схеми за евакуация да се подменят заради това.			
	Предложените графични изображения (пиктограми) ги има приети в стандарти на корабоплаването, а те винаги изпреварва другите стандарти.			

	2. Условия за използване на СЕ (схемите за евакуация):
	а) СЕ се поставят на добре осветени, лесно достъпни и видими места, на височина и позиция, така че да бъдат видени и разбрани; - може да се допълва+++
	б) на местата, където естествената светлина е недостатъчна, се използват фотолуминисцентни, фосфоресциращи цветове, светло-отразяващи материали и/или изкуствени източници на светлина;
	в) за сгради с КФПО Ф1.1. и Ф1.2, (в стаите) където естествената светлина е недостатъчна, се използват фото-луминисцентни фолиа и/или изкуствени източници на светлина (I-ва категория ел. захранване);
	СЕ следва да съдържа – дизайнер на плана с разрешителното му за изготвяне на ПСЕ (планове и схеми за евакуация); Част от изискванията за минимално съдържание от ISO 23601.
	Дата на създаване на плана и номер на плана; – Част от изискванията за минимално съдържание от ISO 23601.
1	Нормално заглавие – „ЕВАКУАЦИОНЕН ПЛАН“
2	Име на обекта и административен адрес
3	Текущ, актуален план за обекта – сграда, разпределение на етаж – ПП сектор
4	Ориентиране на плана към позицията на гледащия (спрямо мястото на СЕ);
5	Точка на местоположение – „Вие сте тук“/ „Мястото където сте“
6	Път за евакуация – от която и да е точка на етажа – ПП сектор
7	Изходи – евакуационни и/или аварийни
8	Евакуационни пътища – пътеки за евакуация/ коридори/ фоайета/ преддверия/ стълбища/ асансьори и др.
9	Пожарогасително оборудване – ПГ+ ВПК/ аларми – РПИД / ~ + оборудване за първа помощ ~ аптечки
10	Сборни пунктове / Убежища за изчакване на аварийните екипи.
11	Инструкция за действия
12	Легенда
13	Общ план / ген план.

14	Дизайнер на плана (изготвил) + разрешителното за дейността от органите на ГД ПБЗН
15	Дата на създаване на плана и номер на плана + краен срок на действие;

11.6. В раздел „III. Съдържание на графичната част към плановете и схемите за евакуация” да се промени т. 13.2. от Приложение 2 придобива вида:

13.2. Минимални размери на знаците е както следва:

13.2.1. знак-символ с квадратна форма с размер 6х6 мм за т. 3А/ 4 и 10 от Таблица 2;

13.2.2. знак-символ с квадратна форма с минимални размери 9х9 мм за т. 5; 5а; 6; 9; 9а и 9б от Таблица 2, при поставянето им в ситуацията (ГЕН плана)

13.2.3. знак-символ с правоъгълна форма с минимални размери 2х6 мм за т. 1а и 2 от Таблица 2;

11.6. Не се приема

11.6. Мотивите са аналогични на тези по т. 11.5, с които е отхвърлено предложението за добавяне на нови знаци на схемите за евакуация или за промяна на съществуващи такива. В т. III.13.2 и III.13.3 от приложение № 2 към чл. 11, ал. 1 от Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за ПНПБЕО са определени минималните размери на знаците на схемите за евакуация. Не са необходими предложените промени.

11.7. В раздел „III. Съдържание на графичната част към плановете и схемите за евакуация” да се промени т. 13.3. от Приложение 2 придобива вида:

13.3. Не е задължително показването на следните знаци (сигнали) „резервен път за евакуация”, „АПИЦ” (мястото на автоматична пожароизвестителна централа), „ПХ” (пожарен хидрант), „места, където има ПСЕ” и „аптечки”;

11.7. Не се приема

11.7. Мотивите са аналогични на тези по т. 11.5, с които е отхвърлено предложението за добавяне на нови знаци на схемите за евакуация или за промяна на съществуващи такива. Не са необходими предложените промени.

11.8. В раздел „III. Съдържание на графичната част към плановете и схемите за евакуация” да се промени т. 13.8. от Приложение 2 придобива вида:

т.13.8. Схемите за евакуация се изготвят съобразно площта на помещенията (сградата) и избрания мащаб във формат не по-малък от А3, а за схеми съгласно чл. 11 (5) т. 4 от Наредбата формата е не по-малък от А4”.

МОТИВИ – НЕ Е ЖЕЛАТЕЛНО в случая да се НАМАЛЯТ размерите на знаците пропорционално А3 към А4 – символите стават прекалено малки и не се виждат под 6х6 mm (трудно се разбират – размазват се пиктограмите).

11.8. Не се приема

11.8. В т. III.13.8 от приложение № 2 към чл. 11, ал. 1 от Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за ПНПБЕО е определено, че схемите за евакуация се изготвят съобразно площта на помещенията (сградата) и избрания мащаб във формат не по-малък от А3, като на вътрешната страна на вратата на стаи - за сгради с

??? – При разделяне на няколко СЕ за един етаж от сграда – да обхваща минимум едно пространствено помещение (отделено със преградни стени, а не със стелажи до определена височина), да има минимум един краен евакуационен изход на СЕ. МОЖЕ би най-добре е един ПП сектор с изискваните към него евакуационни изходи.

Вижте ИКЕА в София какви са схемите за евакуация на място – А4. В изложбената зала (помещението) е на няколко части – на някои от схемите за евакуация няма и един евакуационен изход. Отиваш до съседната зона (помещението разделено на няколко зони/ части) и не знаеш на къде да тръгнеш за да се евакуираш от помещението – сградата.

Следва да има някакво ограничение при разделяне на едно помещение на няколко

категории на обитатели „Б“, се допуска схемите да бъдат изготвени във формат А4, а размерите на знаците, използвани в тях, да бъдат пропорционално намалени. Не следва да бъде премахната възможността за пропорционално намаляване на размерите на знаците при формат на схемите за евакуация А4, тъй като това би довело до несъразмерно големи знаци при този формат. Освен това, определените в приложението размери на знаци са минимални, като няма пречка да бъдат увеличавани. Мотивите за обхвата на схемите за евакуация нямат връзка с предложението за промяна на текста на т. III.13.8 от приложение № 2 към чл. 11, ал. 1 от Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за ПНПБЕО. Изискванията за начина на изобразяване на част от етаж са определени в т. III.11 от приложение № 2 към чл. 11, ал. 1 от Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за ПНПБЕО.

12. § *. В Приложение № 4 към чл. 13 ал. 1 се изменя така:

Таблицата да има следния вид:

№ по ред	Дата, на проверката	Вид на пожарогасителя	Място/помещение/ съоръжение, където е монтиран/ поставен пожарогасителят	Заключение за изправност (годен/ негоден)	лицето, извършило проверката		Забележка
					фамилия	подпис	
1	2	3	4	5	6	7	8

12. Не се приема

12. Не са необходими предложените редакционни промени на таблицата в приложение № 4 към чл. 13, ал. 1 от Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за ПНПБЕО, а също така заключението за изправност следва да бъде „изправен/неизправен“, а не „годен/негоден“. С цел прецизност се премахва съществуващата забележка

МОТИВИ – така предложената таблица е по надлежно подредена - № / дата / ПГ/ и т.н..

13. § *. В Приложение № 4 към чл. 13 ал. 1 се изменя така:

Таблицата да има следния вид:

№ по ред	Дата, на провер ката	Вид на вратата (пожароза щитна/ димоуплъ тнена)	Описание къде е монтиран а вратата	Заключение за изправност (изправна/ неизправна)	лицето, извършило проверката		Забе-лежка
					фами лия	под пис	
1	2	3	4	5	6	7	8

МОТИВИ: Таблицата следва да съдържа още конкретика за вратата. Ако не се конкретизира вратата няма как да знаят какво следва да се проверява по нея.

?? Не трябва ли да съдържа „вид на вратата“; модел; сериен №; „EISC-** min“; „SC“;

14. § *. В Приложение № 6 към чл. 24 направят следните изменения:

В т. I. Накрая да се допълни изречението „Минималния размер на знака следва да е А5.”

Придобива вида - Знакът „Категория по пожарна опасност“ има правоъгълна или квадратна форма и черен надпис на бял фон. Бялата част трябва да покрива най-малко 50 % от повърхността на знака. Минималния размер на знака следва да е А5.

МОТИВИ – определя се минимален размер на табелата.

13. Не се приема

14. Не се приема

към таблицата (която повтаря изискванията на чл. 21, ал. 1 от наредбата), като в чл. 21, ал. 1, т. 1 думата „поставен“ се заменя с „монтиран/поставен“.

13. Предложението не се отнася за промяна на приложение № 4 към чл. 13, ал. 1, а за промяна на новосъздаденото приложение № 4а към чл. 13а от Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за ПНПБЕО. Не са необходими предложените промени на таблицата в същото приложение. Мотивите нямат връзка с предложението. Не е необходимо добавяне на допълнителна информация в таблицата. Изискванията, свързани с контрола на пожарозащитните врати и димоуплътнените врати, в т.ч. условията, които се проверява дали са изпълнени, са определени в приложение № 5б към чл. 21а от наредбата.

14. Не следва да бъде определян минимален размер на знаците за обозначаване на категорията по пожарна опасност и групата по пожарна опасност на помещенията. В т. I и II от приложение № 6 към чл. 24 от Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за ПНПБЕО е определено, че размерите и фотометричните черти на знаците

		В т. II. Накрая да се допълни изречението „Минималния размер на знака следва да е А5.” 1. Знакът „Място от група „Повишена пожарна опасност“ има правоъгълна форма и черен надпис на бял фон. Бялата част трябва да покрива най-малко 50 % от повърхността на знака. Минималния размер на знака следва да е А5. МОТИВИ – определя се минимален размер на табелата. II. 2. Знакът „Място от група „Експлозивна опасност” има правоъгълна форма и черен надпис на бял фон. Бялата част трябва да покрива най-малко 50 % от повърхността на знака. Минималния размер на знака следва да е А5. МОТИВИ – определя се минимален размер на табелата.		за обозначаване на категорията по пожарна опасност и групата по пожарна опасност на помещенията се избират така, че знаците да се виждат и разбират лесно.
4.	Национален синдикат на пожарникарите и спасителите „ОГНЕБОРЕЦ“	1. Навсякъде в Наредбата да се промени текста, в който се споменават като изключение Ф1.3 и Ф1.4, като думата „обектите“ се замени с „жилищните сгради“ и текстовете придобият следния вид „… с изключение на жилищните сгради от подкласове на функционалната пожарна опасност Ф1.3 и Ф1.4“. Мотиви: С Наредбата за изменение и допълнение на Наредба Із-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване безопасност при пожар, публикувана в ДВ, бр. 91 от 29 октомври 2024 г., в подкласове на функционална пожарна безопасност Ф 1.3 и Ф 1.4 са включени вече и други обекти, различни от жилищните сгради. Предлагаме да се диференцират жилищните от нежилищните сгради, за да може да се прилага конкретното изискване към нежилищните сгради от Ф 1.3 и Ф 1.4. Например: да може да се изисква протокол за извършените проверки на отоплителни уреди и комини, съгласно чл. 38, ал. 4. В противен случай, ако текста остане, както е в момента, няма да се изисква протокол за туристически/курортни сгради с места за настаняване (вилни сгради - многофамилни, къщи за гости, стаи за гости, апартаменти за гости, бунгала) и съответно ще отпадне контрола за проверка на отоплителни уреди и комини в тези обекти, тъй като те вече са Ф 1.3 и Ф 1.4. Аналогични примери могат да се дадат и за други изисквания, при които в текстове се споменава само Ф 1.3 и Ф 1.4.	1. Не се приема	1. В чл. 4 от Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за ПНПБЕО е регламентирано, че обектите по чл. 1 се подразделят на класове и подкласове на функционална пожарна опасност и на категории по пожарна опасност съгласно Наредба № Із-1971 от 2009 г. за СТПНОБП. Съгласно табл. 1 към чл. 8, ал. 1 от Наредба № Із-1971 от 2009 г. за СТПНОБП, към подклас на функционална пожарна опасност Ф1.3 се отнасят „Многофамилни жилищни сгради; туристически/курортни сгради с места за настаняване (вилни сгради – многофамилни, къщи за гости, стаи за гости, апартаменти за гости, бунгала); складове с обща площ до 200 m^2 към жилища в жилищни сгради; ателиета в жилищни сгради“, а към подклас на функционална пожарна опасност Ф1.4 се отнасят „Еднофамилни жилищни сгради,

				вилна сграда – еднофамилна, бунгало, складове с обща площ до 200 m^2 към жилищна сграда“. От дефинициите, регламентирани в Допълнителните разпоредби на Закона за туризма (§ 1, т. 27, 28 и 29) е видно, че „Къща за гости“ е жилищна сграда с ниска етажност …“, „Апартаменти за гости“ са самостоятелни апартаменти в една жилищна сграда ….“, а „Стаи за гости“ са до 5 стаи - самостоятелни или в апартаменти, в една сграда, предоставяни на туристи за нощувка. От горното е видно, че по същество къщите за гости са жилищни сгради, а апартаментите за гости са самостоятелни апартаменти в жилищна сграда, като приемането на предложението би довело до неясноти при прилагане на изискванията. Аналогичен е въпросът със складовете към жилища в жилищни сгради и за ателиетата в жилищни сгради. По отношение на вилните сгради и бунгалата, съгласно § 1, т. 22 и 30 от Допълнителните разпоредби на Закона за туризма, „Вила“ е масивна сграда с ниска етажност, притежаваща минимум: преддверие, хол, две спални, кухненски бокс, трапезария, санитарен възел, тераса и места за паркиране“, а „Бунгало“ е място за настаняване, изградено от

				строителни конструкции за сезонна или целогодишна експлоатация, със санитарен възел, без задължително изискване за кухненски бокс.“. Не е необходимо за тези обекти да бъдат предявявани различни изисквания за пожарна безопасност при тяхната експлоатация от изискванията за останалите обекти от подкласове Ф1.3 и Ф1.4. С цел прецизност, в чл. 9, ал. 4 след думите „документите по ал. 1 и 2“ се добавя „и по чл. 6, ал. 1, т. 3“.
		2. Да се създаде ал. 2 в чл. 5: Управителите на сгради с управление на общите части в режим на етажна собственост, съгласно разпоредбите на ЗУЕС, носят отговорност за изпълнение на задълженията по ал. 1. Мотиви: В някои сгради има много собственици, като в някои случаи те са десетки, особено в административните сгради. В тези случаи е трудно да се определи отговорността за осигуряване на уреди за пожарогасене и за поддържане на изградени активни и пасивни мерки за пожарна безопасност (ПБ), особено в общите части (стълбища, коридори и т.н.) пожароизвестителни системи (ПИС), пожарни кранове (ПК), евакуационно осветление, вентилационни системи за отвеждане на дима и топлината (ВСОДТ), врати и т.н. С тази алинея ще се вменят задължения на управителите на етажната собственост, като ще може да им се търси и административна отговорност. Особено важно е да се въведе такъв регламент, за да може да се носи отговорност включително и от управителите в жилищните сгради, тъй като също е трудно да се упражнява ДПК при подадени жалби. В случай, че се прецени, може да се вменят задължения само по част от точките в ал. 1, които са относими към сградите.	2. Не се приема	2. Обществените отношения, свързани с управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост, както и правата и задълженията на собствениците, ползвателите и обитателите на самостоятелни обекти или на части от тях са уредени със Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС). Съгласно чл. 9 и 10 от ЗУЕС, формите на управление на етажната собственост са общо събрание и/или сдружение на собствениците, като при форма на управление общо събрание, органите за управление са общо събрание и управителен съвет (управител). В чл. 23, ал. 3, изречение първо от ЗУЕС е регламентирано, че „Председателят на управителния съвет (управителят) представлява

				собствениците и ползвателите при извършване на всички действия, които са във връзка с обикновеното управление на етажната собственост.“. В Решение № 326 от 07.11.2014 г. на ВКС/дело № 4010/2013 е отразено, че „…управителят има <u>само правото да представлява етажните собственици</u> – да действа от тяхно име и за тяхна сметка….“, а в Решение № 337 от 08.12.2021 г. на Административен съд – Русе по к.а.н.д. № 319/2021 г. – че „Управителят на етажната собственост не може да бъде задължен да извършва действия по отстраняване на допуснатите от собствениците нарушения на това задължение вместо тях. Той не разполага и със санкционни правомощия, посредством упражняването на които да може да задължи собствениците/обитателите на индивидуални обекти в сградата, да изпълнят нормативно предвидените за тях задължения“. Председателят на управителния съвет (управителят) не може да носи административнонаказателна отговорност за нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност, с изключение на случая, при който самият той е правонарушител. Общите части на жилищните сгради

				в режим на етажна собственост са съсобственост на отделните етажни собственици. Етажните собственици влизат в правоотношения помежду си и в правоотношения с трети лица във връзка с управлението и използването на общите части. В този смисъл са и Решение № 50199 от 11.10.2022 г. на ВКС/дело 2461/2021 – „Във всички случаи, надлежни страни по материалното правоотношение (договорът за изработка) са етажните собственици…“ и Решение № 122 от 06.11.2019 г./т.д. № 1830/2018 гр. София – „…обособена неперсонифицирана общност от правни субекти – собственици на самостоятелни обекти в сграда в режим на етажна собственост…“.
		3. В чл. 11, ал. 5, т. 4, след думата „стая“, да се постави запетая и да се допълни: „с изключение на стаи, които имат директен изход на кота терен“. А след стая, се добави „за нощувка“. Мотиви: В случаите, в които стаите за нощувка са разположени в едноетажни бунгала, същите имат директен изход на кота терен (от стаята) и е безсмислено да се поставя схема за евакуация, тъй като няма коридор, стълбище или други помещения, през които да е необходимо да преминава човек, за да се ориентира безопасно при евакуация. Също така е необходимо да се уточни, че схеми за евакуация се изискват само на вратите на стаите за нощувка, но не и за вратите на другите помещения - санитарни, сервизни и т.н.	3. Приема се с редакция	3. Предвидено е допълнение на чл. 11, ал. 5, т. 4 от наредбата, като след думата „стая“ се добавя „с възможност за преспиване“. Бунгалата са от подклас на функционална пожарна опасност Ф1.3 или Ф1.4 и за същите не е необходимо разработване на план за евакуация, съответно не е необходимо поставяне на схеми за евакуация.
		4. В чл. 17, ал. 2 да се уточни колко време при затварянето на отделни участъци, трябва да бъде уведомена РСПБЗН?	4. Не се приема	4. В чл. 17, ал. 2 от наредбата е регламентирано, че уведомяването на

		Мотиви: В действителност, когато има авария на водопровод, никой не знае кога тя ще се случи, за да предвиди и да ни уведоми предварително, но в същото време когато възникне авария, не се предприемат незабавни действия за отстраняването й, тъй като има подготовка за определените дейности по отстраняването й. Същото важи и когато има планиран ремонт на някой път - не се решава извършването на ремонт, който да се стартира веднага, така че има достатъчно време за предварително уведомяване. В такъв случай е редно да се определи например 1 час преди затварянето на даден участък от пътя, за да може да се търси и евентуална административно-наказателна отговорност. В тази връзка трябва да се помисли и за чл. 5, ал. 9.		съответната РСПБЗН се извършва преди затваряне на отделни участъци от пътищата по ал. 1, при което се затруднява преминаването на пожарни автомобили. В голяма част от случаите затварянето на отделните участъци от пътищата е поради необходимостта от извършване на спешни аварийни ремонти и не следва да бъде поставян срок за уведомяването.
		5. В чл. 37, т. 4 след думата „инсталации“ да се добави „и монтиране на електрически уреди и съоръжения“. Мотиви: Ако приемем, че електрическите инсталации не включват крайния потребител на ел. енергия - уреди и съоръжения (ел. уред), то при монтиране на някакво електрическо съоръжение или апарат (ел. уред) в помещението, е възможно да се нарушат нормативни изисквания от глава XII на Наредба Із-1971 за СТПНОБП. Например: монтира се авариен осветител и се свързва към съществуващ токов кръг, на който са свързани други дневни консуматори; монтира се DVR на видеонаблюдение или сървър и се свързва на подобен токов кръг с дневни консуматори; монтира се хладилник и отново се свързва към токов кръг с дневни консуматори и т.н. В този случай, дори да са изпълнени изискванията на чл. 240, ал. 2 и ал. 3 от Наредба Із-1971 за СТПНОБП, при изграждането на инсталацията, след монтиране на тези денонощни консуматори на ел. енергия на токови кръгове, на които има дневни консуматори (с неденонощен режим на работа), веднага ще се наруши създадения режим за изключване на ел. захранването, тъй като тези уреди ще са на токови кръгове, които трябва да се гасят след работно време. … Освен ако не се приема, че електрически уреди и съоръжения (ел. уреди) са част от „електрическата инсталация“!?	5. Не се приема	5. В действащите към настоящия момент изисквания, регламентирани в чл. 37, т. 4, 5 и 7 е определено, че при експлоатацията на обектите, при извършването на текущи ремонти и при поддържането на електрическите инсталации, уреди и съоръжения не се разрешава: „*4. полагането на проводници и монтирането на елементи на електрическите инсталации в нарушение на изискванията, определени в глава дванадесета от Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар; 5. нарушаването на инструкциите на производителите за монтаж и експлоатация на електрически съоръжения и изделия; … 7. влагането на стационарни електрически съоръжения и използването на преносими*

				електрически съоръжения, апарати и уреди със степен на защита (IP) и с категория на експлозивна защита, несъответстваща на изискващата се за местата от групи „Повишена пожарна опасност“ и „Експлозивна опасност“ съгласно глава дванадесета от Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.“. Изискванията, свързани с изключване на електрическото захранване на токовите кръгове с изключение на това, предвидено за захранване на консуматори с непрекъснат режим на работа, са регламентирани в чл. 36 от наредбата. По отношение на дадените примери – изискванията за захранване на аварийното евакуационно и аварийното работно осветление са регламентирани в чл. 55, ал. 7 от Наредба № Із-1971 от 2009 г. за СТПНОБП, във връзка с чл. 14, ал. 2, т. 2 от Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за ПНПБЕО. Свързването на останалите посочени консуматори (DVR на видеонаблюдение, сървър и хладилник) към токов кръг с прекъснат (неденонощен) режим на работа би довело до изключване на тези консуматори през определен период от денонощието, предвид изискванията на чл. 36 от наредбата.

				Не е необходимо добавяне на предложения текст.
		6. В чл. 38, ал. 1, да се промени текста, като след „отоплителни уреди и съоръжения“ се постави запетая и се добави „без климатиците“. Мотиви: Независимо, че климатиците са отоплителни уреди, трябва да се помисли, дали те трябва да попадат в обхвата на извършване на проверки за изправността им като отоплителни уреди, или е излишно?	6. Не се приема	6. Отоплителните уреди следва да бъдат проверявани и при необходимост ремонтирани за осигуряване на пожарната им безопасност. Не е необходимо добавяне на предложения текст.
		7. Да се създаде нова т. 9 в чл. 40, ал. 1 - разполагането на горими материали на разстояние по-малко от 1м от локални отоплителни уреди. Мотиви: В т. 8 не се разрешава поставяне на отоплителни уреди до вече съществуващи горими материали в помещения - облицовки, конструктивни елементи и други подобни. В същото време няма обратна забрана - за поставяне на други горими материали на определеното разстояние от вече монтирани отоплителни уреди.	7. Приема се с редакция	7. В чл. 40, ал. 1 се създава т. 10: „10. разполагането на горимо оборудване и горими материали на разстояние, по-малко от 0,5 m от локални отоплителни уреди (с изключение на каталитични излъчватели с инфрачервени лъчи и термопомпени климатизатори - разделна система) и от димоходните им тръби.“.
		8. В чл. 40 да се добави нова алинея: „Не се допуска локално отопление в сгради по чл. 126, ал. 1 от Наредба Із-1971“ (или по-скоро да се замени текста в новата ал. 9). Мотиви: Ограничението за това къде не се допуска локално отопление, трябва да е в Наредбата за експлоатация на обектите, тъй като локалното отопление по дефиниция се осигурява „посредством разположени в помещенията горивни устройства (печки, нагреватели и др.) на твърдо, течно и газообразно гориво или електрическа енергия“ - чл. 125 от Наредба Із-1971. За да може един инспектор да контролира обекта в експлоатация, дали използва в нарушение „локално отопление“, трябва в тази наредба да са създадени ограниченията за това къде може и къде не може то да се използва.	8. Не се приема	8. Съгласно чл. 14, ал. 1, изречение първо от Наредба № 8121з-647 от 2014 г., обектите се поддържат в техническото състояние, при което са въведени в експлоатация, и в съответствие с изискванията на тази наредба. През различните периоди от време са били в сила различни нормативни актове, регламентиращи строително-техническите правила и норми за безопасност при пожар. В тази връзка, с проекта на НИД на Наредба № 8121з-647 от 2014 г. е предвидено в чл. 40, ал. 1 да бъде създадена т. 9 със следния текст: „9.

				използването на локално отопление в сгради и помещения, в нарушение на приложимите за обектите нормативни актове за безопасност при пожар.“.
5.	Пламен Панчев, представляващ „Индустриална пожарно-аварийна компания“ ООД	Имаме конкретно предложение към § 51 от проекта за изменение на наредбата, а именно: - Досегашната забележка под „Приложение № 4 към чл. 13, ал. 1“ става забележка № 1; - Създава се забележка № 2 със следния текст: „За обекти, в които броят на носимите и возимите пожарогасители е повече от 20, се допуска към дневника да се добави „Списък с вида и броя на пожарогасителите с графи съгласно приложение № 4“. В този случай, при ежемесечните проверки, може да не се попълват всички графи. Мотиви: Броят на пожарогасителите в обектите е различен, но имаме сключени договори в обекти, в които техния броя е повече 20, 50 и дори повече от 200. Това предполага голям брой записи в дневник Приложение № 4 и неговото бързо приключване за по-малко от година (разбира се при дневник от 100 страници). След приключване на дневниците няма нормативно основание за тяхното съхранение. Използваната практика за допълнителни листове с графите от дневника, които всеки месец се поставят в същия, считаме че не е ефективна и обезсмисля дневника (защото същия се пълни с допълнителни листове). При възприемане на това предложение основно ще се намали разхода за хартия и ще се опази околната среда. На следващо място ще се ограничат ръчните записи в дневника, които водят до субективни човешки грешки и пропуски в наличната за обекта информация. Ежемесечното преписване на една и съща голяма по обем информация (в случая за пожарогасителите) не носи никакви ползи за обекта и по никакъв начин не повишава нивото на пожарната безопасност в същия.	Приема се с редакция	В дневника за наличието и изправността на носимите и возимите пожарогасители следва да бъде отразяван на отделен ред всеки проверен пожарогасител, в т.ч. вид на пожарогасителя; място/помещение/ съоръжение, където е монтиран/поставен пожарогасителят; заключение за изправност (изправен/ неизправен); име, фамилия и подпис на лицето, извършило проверката; дата, на която е извършена проверката и забележка. По този начин се удостоверява, че всеки пожарогасител е на мястото си и е изправен, както и се удостоверява кое е лицето, извършило проверката, като се намаляват предпоставките за формално извършване на проверката. В тази връзка, не е необходимо създаване на забележка с предложения текст. По отношение на отразеното в мотивите, че „*След приключване на дневниците няма нормативно основание за тяхното съхранение*“, в приложения № 3, 4, 4а и 9 се добавя забележка: „Дневникът се съхранява не по-малко от една година след попълването му.“.