Проект!

НАРЕДБА
за изменение и допълнение на Наредба № Е-РД-04-1 от 2020 г. за топлоснабдяването
(обн., ДВ, бр. 25 от 2020 г.; изм. с Решение № 7276 от 2023 г. на ВАС на Република България - бр. 16 от 25.02.2025 г.; доп., бр. 42 от 2025 г.)

§ 1. В чл. 63 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 7 се изменя така:

„(7) Когато потребителите на топлинна енергия в сграда – етажна собственост, не изберат метод за определяне на количеството топлинна енергия по един от вариантите по ал. 2, т. 2, буква "е", количеството топлинна енергия, отдадена от сградната инсталация при въведена система за дялово разпределение чрез индивидуални разпределители, се определя от лицето по чл. 139б, ал. 1 ЗЕ, като:

1. изчисли произведението между:

а) общата инсталирана мощност на всички отоплителни тела, присъединени към вътрешната отоплителна инсталация на сградата до началото на отоплителния период, определена при проектни условия, в kW;

б) отоплителните денградуси за населеното място през съответния месец от отоплителния период;

в) броя часове в денонощието;

г) корекционен коефициент, който отчита вида на отоплителната инсталация в сградата и принадлежността на сградата към съответен клас на енергопотребление, към началото на отоплителния период:

аа) при отоплителни инсталации със скрито изпълнение по проект или при отоплителни инсталации с открито изпълнение по проект в сгради с енергийна ефективност, чиято принадлежност е към клас на енергопотребление от „A+" до „B" - 0,10;

бб) при отоплителни инсталации с открито изпълнение по проект в сгради с енергийна ефективност, чиято принадлежност е към клас на енергопотребление от „C" до „G" или за които не е установен класът на енергопотребление - 0,15;

2. раздели получената стойност по т. 1 на разликата между средната температура на въздуха в сградата, която е 19°C, и изчислителната външна температура за климатичната зона, към която принадлежи съответното населено място съгласно наредбата по чл. 31, ал. 4 от Закона за енергийната ефективност."

2. Създава се ал. 8:

„(8) Топлопреносното предприятие предоставя ежемесечно на потребителите на топлинна енергия информация за всяка от стойностите по ал. 7."

§ 2. В § 1 от допълнителните разпоредби се създава т. 19:

„19. „Отоплителни денградуси за населеното място през съответния месец от отоплителния период" са произведението от броя на дните в месеца, през които е имало топлоподаване към абонатната станция, и разликата между:

а) средната температура на въздуха в сградата, която е 19°C, и

б) средномесечната температура на външния въздух за съответното населено място, определена по данни от Националния институт по метеорология и хидрология."

§ 3. В Приложението към чл. 61, ал. 1 се създава т. 6.1.6:

„6.1.6. Когато потребителите на топлинна енергия в сграда – етажна собственост, не изберат метод за определяне на количеството топлинна енергия, отдадена от сградната инсталация при въведена система за дялово разпределение чрез индивидуални разпределители, това количество се определя от лицето по чл. 139б, ал. 1 съгласно чл. 63, ал. 7."

Заключителна разпоредба

§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в „Държавен вестник".