МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ПРОЕКТ!

Рег. №……..., екз. №.....
.....2025 г.

Наредба

за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-531 от 2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и контрола върху тях

(обн., ДВ, бр. 78 от 2014 г., изм., бр. 101 от 2014 г., изм. и доп., бр. 33 от 2017 г., изм., бр. 13 от 2018 г., изм. и доп., бр. 11 от 2021 г., изм., бр. 90 от 2024 г.)

§ 1. В чл. 6, т. 1 думите „класовете по“ се заменят с „класовете и подкласовете на“.

§ 2. В основния текст на чл. 8 думите „пожарогасителни системи (ПГС)“ се заменят с „пожарогасителни инсталации (ПГИ)“, а думите „системи за гласово уведомяване (СГУ)“ се заменят със „системи за гласово сигнализиране (СГС)“.

§ 3. В чл. 11 навсякъде думата „непосредствено“ се заличава.

§ 4. В чл. 14, ал. 1 след думата „оборудване“ се добавя „за всеки стационарен и мобилен сервиз“.

§ 5. В чл. 15 след думата „стандартите“ се добавя „и стандартизационните документи“.

§ 6. В чл. 16 думите „непосредствено“ и „професионална“ се заличават.

§ 7. В чл. 18 се правят следните изменения:

1. В ал. 1:

а) в т. 2 думата „непосредствено“ се заличава;

б) в т. 3 думите „чл. 3, т. 1, 2 и 3“ се заменят с „чл. 3, т. 1, 2, 3 и 5“.

2. В основния текст на ал. 3 думите „изготвя и съхранява“ се заменят със „съхранява копия на изготвените от него“.

3. Алинея 5 се изменя така:

„(5) За обектите, за които има сключени договори за осъществяване на дейности по чл. 3, т. 5, търговецът допълнително изготвя и съхранява документите, удостоверяващи извършените от него през последния едногодишен период поддържане и обслужване на ПИС, ПГИ, СГС, пожарните кранове и системите за управление на дим и топлина съгласно чл. 31, ал. 2, документите, удостоверяващи последно извършените от него тригодишно и десетгодишно поддържане и обслужване на инсталациите по чл. 31, ал. 2, т. 1, букви „б“ и „ж“ и документите, удостоверяващи последно извършеното от него петгодишно поддържане на пожарните кранове.“

§ 8. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думите „чл. 3, т. 1, 2 и 3“ се поставя запетая, добавя се „чиято продължителност е по-голяма от 3 месеца“ и се поставя запетая.

2. В ал. 2, т. 4 думата „непосредствено“ се заличава.

§ 9. Създава се чл. 20:

„Чл. 20. Търговците са длъжни да оказват съдействие на органите за пожарна безопасност и защита на населението за извършване на проверките по чл. 39.“

§ 10. В чл. 28, ал. 2 думите „оперативните действия“ се заменят с „място“.

§ 11. В чл. 29 ал. 2 се изменя така:

„(2) Лицата, ръководещи дейността по чл. 3, т. 5, извършват следното:

1. съгласуват график за извършване на поддържане и обслужване от лицата, осъществяващи дейността, и осъществяват контрол за изпълнението на графика;

2. годишно поддържане и обслужване на ПИС, ПГИ, СГС и системите за управление на дим и топлина в обектите, където е налична повече от една от посочените противопожарни системи.“

§ 12. В чл. 30 се създава ал. 3:

„(3) В протокола по ал. 2 се отразяват всички несъответствия на правилата и нормите за пожарна безопасност в обекта.“

§ 13. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2:

а) в т. 1:

аа) в основния текст абревиатурите „ПГС“ и „СГУ“ се заменят съответно с „ПГИ“ и „СГС“, а след думата „стандарти“ се добавя „и стандартизационни документи“;

бб) в буква „б“ думите „т. 20 от“ се заличават;

вв) в буква „в“ думата „системи“ се заменя с „инсталации“;

гг) буква „е“ се изменя така:

„е) за стационарните пожарогасителни инсталации с кондензирани аерозоли - БДС EN 15276-2 „Стационарни пожарогасителни инсталации. Пожарогасителни инсталации с кондензирани аерозоли. Част 2: Проектиране, монтиране и поддръжка“;“

дд) в буква „ж“ думите „с разпръскване на вода“ се заменят със „за разпръскване на вода“;

ее) създава се нова буква „з“:

„з) за стационарните пожарогасителни инсталации с въглероден диоксид - БДС EN 17966 „Съоръжения за защита срещу пожар. Гасителни системи с въглероден диоксид за използване в помещения. Проектиране и монтиране“;“

жж) досегашната буква „з“ става буква „и“ и се изменя така:

„и) за системите за гласово сигнализиране - СД CEN/TS 54-32 „Пожароизвестителни системи. Част 32: Планиране, проектиране, монтиране, въвеждане в експлоатация, използване и поддържане на система за гласово сигнализиране на тревога“;“

б) точка 2 се изменя така:

„2. за поддържане на пожарни кранове - в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване изискванията на БДС EN 671-3 „Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с маркуч. Част 3: Поддържане на макари с полутвърд маркуч и инсталации с плосък маркуч (шланг)“;“

2. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Техническото обслужване, презареждането и хидростатичното изпитване на противопожарните уреди се удостоверяват с отделни (за всяка от дейностите), трайно закрепени върху корпусите на уредите стикери за извършената дейност, които не трябва да бъдат премахвани до следващото обслужване. Стикерите не се поставят върху маркировката на противопожарните

уреди съгласно БДС EN 3-7 „Носими пожарогасители. Част 7: Характеристики, технически изисквания и методи за изпитване“ и БДС EN 1866-1 „Возими пожарогасители. Част 1: Характеристики, експлоатационни изисквания и методи за изпитване“. При извършване на техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване, стикерите с изтекла крайна дата за извършване на същия вид дейност се премахват от корпусите на противопожарните уреди.“

3. В ал. 4 думите „краен срок“ се заменят с „крайна дата“.

4. Алинеи 7 и 8 се изменят така:

„(7) Търговците, извършващи поддържане и обслужване на противопожарни системи и съоръжения, презареждат стационарните пожарогасителни инсталации с пожарогасителни прахове, пенообразуватели и въглероден диоксид, за които е удостоверено съответствието съгласно наредбата по чл. 17, ал. 6 ЗМВР.

(8) Извършеното поддържане и обслужване по ал. 2 се удостоверява с протокол, съдържащ най-малко следната информация: наименование на търговеца по ал. 2, адрес за кореспонденция, номер на полученото разрешение за осъществяване на дейности по чл. 3, т. 5, дата на извършеното поддържане и обслужване, на кои противопожарни системи и съоръжения е извършено поддържане и обслужване, вида (напр. тримесечно, шестмесечно, годишно и др.) и обхвата (конкретните извършени дейности) на извършеното поддържане и обслужване, резултати, описание на извършените ремонтни дейности или необходими такива, извод относно състоянието на противопожарната система/съоръжението, име, фамилия и подпис на лицето, извършило поддържането и обслужването, и крайна дата за извършване на следващото такова. В протоколите за извършеното поддържане на пожарните кранове се съдържа и информация за номерата на стикерите по ал. 10, поставени върху пожарните кранове.“

5. Създават се ал. 10 - 13:

„(10) В допълнение към протокола по ал. 8, извършените годишно и петгодишно поддържане на пожарните кранове се удостоверяват и с отделни (за всяка от дейностите), трайно закрепени стикери върху всеки пожарен кран, които не трябва да покриват маркировките на производителя и не трябва да бъдат премахвани до следващата такава дейност. Стикерите трябва да бъдат закрепени по такъв начин, че при отваряне на вратата на касетата на пожарния кран да не се нарушава целостта им.

(11) Стикерите по ал. 10 трябва да са саморазрушаващи се при опит да бъдат отлепени и да съдържат най-малко следната информация: индивидуален номер на стикера, наименование на търговеца по ал. 2, адрес за кореспонденция, номер на полученото разрешение за осъществяване на дейности по чл. 3, т. 5, вид на извършеното поддържане (годишно поддържане или петгодишно поддържане), дата на извършеното поддържане, фамилия и подпис на лицето, извършило поддържането, и крайна дата за извършване на следващото такова.

(12) При извършване на годишно или петгодишно поддържане на пожарните кранове, стикерите по ал. 10 с изтекла крайна дата за извършване на същия вид дейност се премахват от пожарния кран.

(13) Допуска се дейностите по ежедневно, ежеседмично и ежемесечно поддържане и обслужване (ако такива се изискват съгласно инструкциите за експлоатация на производителя или стандартите и стандартизационните документи по ал. 2) на пожарните кранове, на системите за управление на дим и топлина, на ПИС, ПГИ и СГС (с изключение на ежемесечното обслужване на инсталациите по ал. 2, т. 1, буква „в“) да не бъдат извършвани от търговците, а да се извършват от

лицата по чл. 22, ал. 6 от Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ДВ, бр. 89 от 2014 г.).“

§ 14. В чл. 32 думите „БДС ISO 11602-2 „Защита срещу пожар. Носими и возими пожарогасители. Част 2: Контрол и техническо обслужване“ се заменят със „СД ISO/TS 11602-2:2015 „Защита от пожар. Носими и возими пожарогасители. Част 2: Контрол и техническо обслужване“.

§ 15. В чл. 36 думите „срок от 24 часа“ се заменят с „14-дневен срок“.

§ 16. В чл. 37, ал. 1 се правят следните изменения:

1. В т. 8 думата „непосредствено“ се заличава.

2. В т. 11 думите „ще се осъществява“ се заменят със „се осъществява“.

3. Точка 12 се изменя така:

„12. предприети административнонаказателни мерки срещу лицето, получило разрешението – номер, дата на сключване и дата на влизане в сила на споразуменията по чл. 58г от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), номер, дата на издаване и дата на влизане в сила на наказателните постановления и описание на нарушенията;“

§ 17. В чл. 39, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 1, буква „б“ думите „с изключение на договорите за мероприятия с краткосрочен характер“ се заменят с „чиято продължителност е по-голяма от 3 месеца“.

2. Създава се т. 4:

„4. за контрол по изпълнение на предписаните мероприятия.“

§ 18. В чл. 43 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думите „тази наредба“ се поставя запетая, добавя се „както и при неизпълнение на писмено разпореждане по чл. 133, ал. 4 ЗМВР“ и се поставя запетая.

2. Създават се ал. 3 и 4:

„(3) Наказателно постановление не се издава, когато административнонаказателното производство е приключило със споразумение между административнонаказващия орган по ал. 2 и нарушителя, сключено по реда на чл. 58г от ЗАНН.

(4) Производството по установяване на административните нарушения, налагане и изпълнение на административните наказания се осъществява по реда на ЗАНН.“

§ 19. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. В § 1, т. 4 думите „пожароизвестителните и пожарогасителните системи“ се заменят с „пожароизвестителните системи, пожарогасителните инсталации, системите за гласово сигнализиране“.

2. Създава се § 1б:

„§ 1б. (1) За цитираните в наредбата стандарти и стандартизационни документи, които са датирани, се прилага цитираното издание на стандарта/стандартизационния документ. За недатираните стандарти и стандартизационни документи се прилагат действащите издания, заедно с всички поправки, изменения и национални приложения към тях.

(2) Когато в наредбата е цитиран стандарт или стандартизационен документ, който по време на действието на наредбата е отменен и заменен с друг стандарт или стандартизационен документ, се прилага заменящия стандарт/стандартизационен документ.“

§ 20. В приложение № 1 към чл. 10, ал. 2 се правят следните изменения:

1. Думата „непосредствено“ се заличава.

2. Думите „Ключ за съединители тип Storz B/C“ се заменят с „Ключ за съединители „Щорц“ типове B и C“.

§ 21. В приложение № 2 към чл. 10, ал. 3 думите „Променител „Storz“ B/C“ се заменят с „Променител тип B-C за съединители „Щорц““.

§ 22. В приложение № 3 към чл. 14, ал. 1 думите „налягането в пожарогасителите и на“ се заличават.

§ 23. В приложение № 4 към чл. 15 думата „системи“ се заменя с „инсталации“ и навсякъде думите „вътрешните пожарни кранове“ се заменят с „пожарните кранове“.

§ 24. В приложение № 7 към чл. 18, ал. 3, т. 2 и чл. 30, ал. 2 думите „Пожароизвестителни и пожарогасителни инсталации“ се заменят с „Активни мерки за защита“, а думите „по един за търговеца“ се заменят с „един за търговеца“.

§ 25. Приложение № 8 към чл. 31, ал. 4 се изменя така:

„Приложение № 8 към чл. 31, ал. 4

ДНЕВНИК

за отразяване на данните от извършеното техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване на противопожарни уреди

от _____

(наименование на търговеца)

№	Дата на обслужването	Категория на пожарогасителя съгласно т. 4.3.2.2 от СД ISO/TS 11602-2:2015	Вид на пожарогасителното вещество (вода, прах, CO_2 или др.)	Марка, модел	Сериен №	Вид на извършеното обслужване (техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване)	Стикер №	Търговско наименование пожарогасителното в-во (при презареждане с прах, пенообразувател или CO_2)	Количество на зареденото пожарогасително вещество (при презареждане с прах, kg, пенообразувател, l или CO_2, kg)	Дата на следващо обслужване (по колона 7)	Име и фамилия на лицето, извършило обслужването	Подпис на лицето, извършило обслужването
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Забележки: 1. Дневникът се прошнурова и подпечатва с печата на търговеца, като всички страници се номерират. Поредните номера на вписванията започват от №1 и завършват при изчерпване на дневника.

2. Дневникът се съхранява не по-малко от десет години след попълването му.

3. Колони 9 и 10 се попълват само в случаите, при които е извършено презареждане на противопожарния уред с прах, пенообразувател или въглероден диоксид.“

§ 26. Приложение № 9 към чл. 31, ал. 5 се изменя така:

„Приложение № 9 към чл. 31, ал. 5

ПРОТОКОЛ № ___

за предаване и приемане на пожарогасители, на които е извършено техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване (в комбинация или поотделно)

Днес ___20___ г. в гр/с. _____ , _____, представляващ (упълномощеният представител на)

(име, презиме, фамилия)

_____ адрес: гр./с. _____ обл. _____ ЕИК: _____ тел:_____

(наименование, адрес, единен идентификационен код (ЕИК) и телефон на търговеца, обслужил пожарогасителите)

предаде на собственика (или негов представител) пожарогасителите, на които е извършено сервизно обслужване, както следва:

№ по ред	Идентификационна маркировка на всеки пожарогасител (марка, модел, сериен номер и др.)	Категория на пожарогасителя съгласно т. 4.3.2.2 от СД ISO/TS 11602-2:2015	Маса на заредения пожарогасител, kg	Вид на пожарогасителното вещество (вода, прах, CO_2 или др.)	Търговско наименование пожарогасителното в-во (при презареждане с прах, пенообразувател или CO_2)	Вид на извършеното обслужване (техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане)	Дата на извършеното обслужване	Име и фамилия на лицето, извършило обслужването	Подпис на лицето, извършило обслужването	Номер на стикер
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Собственик на пожарогасителя/ите: _____ адрес: гр./с. _____ обл. _____ тел: _____

(наименование, адрес и телефон на организацията/лицето, собственик на пожарогасителя/ите)

Този протокол се състави в два еднообразни екземпляра – по един за търговеца, извършил сервизното обслужване, и за собственика на пожарогасителя/ите.

ПРЕДАЛ: _____

(представляващ търговеца, извършил обслужването/ упълномощен представител)

(подпис, печат)

_____

(име, фамилия)

ПРИЕЛ: _____

(собственик/представител на собственика)

(подпис)

_____

(име, фамилия, длъжност)

Забележка. Протоколът се съхранява до времето за извършване на следващото техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване.“

Заключителна разпоредба

§ 27. Наредбата влиза в сила един месец след обнародването ѝ в „Държавен вестник“, с изключение на § 13, т. 3, § 25 и § 26, които влизат в сила шест месеца след обнародването ѝ в „Държавен вестник“.

МИНИСТЪР:

ДАНИЕЛ МИТОВ